

PROCEDURA ZA PRIKLJUČENJE KORISNIKA

Identifikacioni broj (ID) dokumenta 031-DEV
Tip dokumenta (skraćenica) PR
Oznaka verzije 3
Datum usvajanja 01.12.2020.
Datum stupanja na snagu 8 dana od dana objavljivanja
Rok važenja Neodređeno
Broj priloga 43
Broj primjeraka originala 4 (Vlasnik procesa; Revident; Služba za IMS i unaprjeđenje poslovnih procesa; a/a)



	Ime i prezime	Naziv radnog mjesta
Vlasnik procesa:	Dragoslav Damjanović <i>D. Damjanović</i>	Rukovodilac Direkcije za razvoj, pristup mreži i informaciono komunikacione tehnologije (ICT)
Autori:	Ranko Vuković <i>Ranko Vuković</i>	Rukovodilac Sektora za pristup mreži
	Darko Milutinović <i>Darko Milutinović</i>	Koordinator za pravna pitanja
	Vladimir Babić <i>Vladimir Babić</i>	Šef Službe za pristup mreži Regiona 2
	Almas Čekić <i>Almas Čekić</i>	Šef Službe za pristup mreži Regiona 3
Revident:	Gorjana Čeranić <i>Gorjana Čeranić</i>	Šef Službe za podršku regionima i priključenje
Služba za IMS i unaprjeđenje poslovnih procesa:	Iva Adžić <i>Iva Adžić</i>	Šef službe za razvoj organizacije
Odobrio:	Radosav Kovačević <i>Radosav Kovačević</i>	Rukovodilac Sektora za unaprjeđenje poslovanja i inovativne tehnologije
	Zoran Đukanović <i>Zoran Đukanović</i>	Izvršni direktor
Interne reference:	Statut, Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije, Pravila mjerenja u distributivnom sistemu električne energije i dr.	
Eksterne reference:	Zakon o energetici Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata Zakon o upravnom postupku	

ISTORIJA DOKUMENTA:

Verzija	Datum stupanja na snagu	Kratak opis izmjena
Verzija br. 1	09.03.2018.	
Verzija br. 2	07.02.2020.	U skladu sa novom organizacijom i sistematizacijom izmjenjen je naziv Direkcije u rubrici „Odgovorna organizaciona jedinica“;2 U pododjeljku 1.1. , 1.2. i 1.3. izmjenjeni su i dodati brojevi Službenih listova; U pododjeljku 3.1. posle stava 7 dodaju se 2 nova stava; U pododjeljku 5.2.1. posle stava 7 izmjenjen je stav 4; U pododjeljku 5.2.3. stav 3, izmjenjene su tačke 2,3 i 4 i izmjenjen redosled stavova 17, 18, 19 kao u tekstu Procedure; U odjeljku 9 dodati su novi obrasci broj 1a, 3a i 25 a; Izmjenjeni obrasci 1,2,3,11,19,20,21,22,30 i 33 Navedene izmjene u obrascima izvršene su u skladu sa izmjenama važeće zakonske regulative kojom se reguliše materija koja je predmet procedure (Izmjena Metodologije za utvrđivanje naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije i Odluke o određivanju naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije)
Verzija br. 3		
Izmjene su uslovljene donošenjem Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta br. 10-01-49335 od 20.11.2020. i zahtjevima Projekta Implementacije i sertifikacije integrisanog sistema menadžmenta u skladu sa standardima ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 i izvršene su u skladu sa Procedurom o izradi, komunikaciji i primjeni interne regulative.		U tabelarnom prikazu na stranici br. 1 Procedure briše se “Odgovorna organizaciona jedinica”, precizira se “Vlasnik procesa” i dodaje: “Služba za IMS i unaprjeđenje poslovnih procesa”; Mijenja se ID broj Procedure, shodno pravilima kodiranja sadržanim u Proceduri o izradi, komunikaciji i primjeni interne regulative; Broj primjeraka originala sada je 4; Redosled, kao i nazivi poglavlja i odeljaka su usklađeni sa Formularom interne procedure, priručnika, uputstva (Prilog 1 Procedure o izradi, komunikaciji i primjeni interne regulative); Nazivi OJ usklađeni su sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta; U poglavlju 3 i odeljku 4.2 dodaje se nova OJ: Sektor za unaprjeđenje poslovanja i inovativne tehnologije; U poglavlju br. 8 izmijenjen je prikaz obrazaca koji čine sastavni dio Procedure: dati su u tabelarnoj formi shodno novim pravilima izrade internih akata.

KLJUČNE RIJEČI:

Zahtjev, uslovi, rješenje, saglasnost, priključenje, ugovor, ponovno, odbijanje, usmena, rasprava, zakon, procedura

NAČIN KOMUNIKACIJE:

Oglasne table; Slanjem root maila sa mail naloga interna.komunikacija

SADRŽAJ

1. ZAKONSKA OSNOVA I REFERENTNA DOKUMENTA	5
1.1. PROPISI I SMJERNICE	5
1.2. POVEZANA INTERNA DOKUMENTA.....	5
1.3. POVEZANA EKSTERNA DOKUMENTA	5
2. SVRHA	5
3. OPSEG PRIMJENE.....	5
4. DEFINICIJE I SKRAĆENICE	6
4.1. DEFINICIJE	6
4.2. SKRAĆENICE	6
5. PROCES	7
5.1. OSNOVNE ODREDBE	7
5.2. TOK AKTIVNOSTI.....	8
5.2.1. Izdavanje uslova za izradu tehničke dokumentacije.....	8
5.2.2. Izdavanje saglasnosti na Glavni projekat.....	8
5.2.3. Izdavanje saglasnosti za priključenje.....	8
5.2.4. Priključenje korisnika.....	13
5.2.5. Izgradnja nove elektroenergetske infrastrukture u skladu sa članom 184 Zakona o energetici..	13
5.3. IZVJEŠTAVANJE.....	13
6. PODJELA ODGOVORNOSTI	14
7. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE	15
7.1. POVJERLJIVOST DOKUMENTA	15
7.2. POTREBNA OBUKA.....	15
7.3. KONTROLA PROMJENA.....	15
7.4. ZAVRŠNE ODREDBE	15
8. ANEKSI I DRUGI OBLICI PRILOGA	15

1. ZAKONSKA OSNOVA I REFERENTNA DOKUMENTA

1.1. PROPISI I SMJERNICE

- (1) Procedura se donosi na osnovu Statuta DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica.

1.2. POVEZANA INTERNA DOKUMENTA

- (1) Statut Crnogorskog elektrodistributivnog sistema DOO Podgorica broj 10-00-32877 od 23.06.2016 godine;
- (2) Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije ("Sl. list CG" br. 15/17);
- (3) Pravila mjerenja u distributivnom sistemu električne energije ("Sl. list CG" br. 7/17);
- (4) Metodologija za utvrđivanje naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije ("Sl. list CG" br. 07/17, 44/2017, 78/2017 i 24/2018);
- (5) Odluka o određivanju naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije („Sl. list CG“ br. 90/17 i 24/2018.);
- (6) Program mjera za primjenu nediskriminatorskih uslova za pristup distributivnom sistemu električne energije („Sl. list CG“ br. 38/17);

1.3. POVEZANA EKSTERNA DOKUMENTA

- (1) Zakon o energetici ("Sl. list CG" br. 05/16 i 51/17);
- (2) Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19);
- (3) Zakon o upravnom postupku ("Sl. list CG" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17);
- (4) Metodologija za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije („Sl. list CG br.32/18, 51/19, 5/20 i 8/20);

2. SVRHA

- (1) Ovom Procedurom bliže se određuju uslovi, način i postupak izdavanja rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje i zaključivanju Ugovora o priključenju na distributivni sistem električne energije, u Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu (u daljem tekstu: CEDIS) osim za objekte malih elektrana.
- (2) Svi pojmovi/radne pozicije koji se koriste u ovoj Proceduri u muškom rodu, imaju isto značenje i u ženskom rodu.

3. OPSEG PRIMJENE

- (1) Ova Procedura se primjenjuje na organizacione jedinice u skladu sa sljedećom matricom:

Organizaciona jedinica	Primjena
Operativna Direkcija	√
Direkcija za razvoj, pristup mreži i informaciono komunikacione tehnologije (ICT)	√
Sektor za regulatorne poslove i odnose sa korisnicima	√

Sektor za ekonomske poslove	✓
Sektor za komercijalne poslove	✓
Sektor za pravne poslove	✓
Sektor za ljudske resurse, opšte poslove i korporativne komunikacije	✓
Sektor za sistem zaštite	✓
Sektor za unaprjeđenje poslovanja i inovativne tehnologije	✓

4. DEFINICIJE I SKRAĆENICE

4.1. DEFINICIJE

- (1) **Elektroenergetski objekat** - je objekat u kojem se vrši jedna ili više tehnoloških funkcija, prenosa, distribucije električne energije.
- (2) **Mjerno mjesto** - je mjesto na kome se mjeri preuzeta, odnosno predata električna energija i snaga;
- (3) **Odobrena priključna snaga** - jednovremena snaga iz saglasnosti za priključenje koja se odnosi na svako pojedinačno mjerno mjesto;
- (4) **Korisnik sistema** je fizičko ili pravno lice koje iz sistema preuzima električnu energiju
- (5) **Podnosilac zahtjeva** - može biti Sekretarijat lokalne uprave, Ministarstvo održivog razvoja i turizma ili drugo pravno ili fizičko lice.
- (6) **Saglasnost za priključenje** - je upravni akt koji, u skladu sa Zakonom i drugim propisima, izdaje CEDIS, na osnovu koga se vrši priključenje objekta na distributivni sistem električne energije;
- (7) **Ugovorena snaga** - je snaga sadržana u ugovoru o priključenju kod korisnika kod kojih se snaga mjeri, koja ne može biti veća od odobrene u saglasnosti za priključenje.
- (8) **Standardni priključak**
 - a) priključak objekta korisnika sistema na niskonaponsku mrežu čija je maksimalna odobrena snaga manja od 34.5 kW (3 x 50A);
 - b) priključak objekta korisnika sistema na niskonaponsku mrežu čiji režim potrošnje može ugroziti kvalitet napajanja na pripadajućem području DS i
 - c) priključak objekta korisnika sistema na niskonaponsku mrežu čija priključna oprema i uređaji i režim potrošnje električne energije ne mogu ugroziti standarde zaštite životne sredine.
- (9) **Nestandardni priključak**
 - a) priključak objekta korisnika sistema na niskonaponsku mrežu čija je maksimalna odobrena snaga 34.5kW (3 x 50A) ili veća;
 - b) priključak objekta korisnika sistema na mrežu 10kV ili mrežu 35kV;
 - c) priključak objekta korisnika sistema čiji režim potrošnje može ugroziti kvalitet napajanja na pripadajućem području DS ili
 - d) priključak objekta korisnika sistema čija priključna oprema i uređaji i režim potrošnje električne energije mogu ugroziti standarde zaštite životne sredine.

4.2. SKRAĆENICE

- (1) U ovoj Proceduri su korišćeni identifikacioni (ID) kodovi koji su usvojeni kao važeći u CEDIS-u.

Organizaciona jedinica	Slovna oznaka
Izvršni direktor	CEO
Sektor za komercijalne poslove	COM
Sektor za pravne poslove	LEG
Sektor za ljudske resurse, opšte poslove i korporativne komunikacije	HRPR
Sektor za sistem zaštite	SAFE
Sektor za regulatorne poslove i odnose sa korisnicima	REG
Sektor za ekonomske poslove	FIN
Operativna direkcija	OPD
Direkcija za razvoj, pristup mreži i informaciono-komunikacione tehnologije (ICT)	DEV
Sektor za unaprjeđenje poslovanja i inovativne tehnologije	SUP
	Slovna oznaka
Procedura	PR
Urbanističko-tehnički uslovi	UTU
Rješenje o izdavanju saglasnosti za priključenje	RSP
Crnogorski elektrodistributivni sistem	CEDIS
Zakon o energetici („Sl.list CG“ br. 5/16 i 51/17)	ZoE

5. PROCES

5.1. OSNOVNE ODREDBE

- (1) Objekat korisnika distributivnog sistema priključuje se na distributivni sistem pod uslovima i na način propisan Zakonom o energetici, Pravilima za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije i ovom Procedurom, a u skladu sa standardima, tehničkim propisima i preporukama koje se odnose na uslove priključenja i korišćenje elektroenergetskih objekata, uređaja i postrojenja.
- (2) Priključenje objekta na distributivni sistem električne energije vrši se na osnovu rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje, koje u skladu sa Zakonom i ovom Procedurom izdaje Operator distributivnog sistema (u daljem tekstu: CEDIS) na čiji sistem se priključuje objekat korisnika.
- (3) Rješenje o izdavanju saglasnosti za priključenje izdaje se za objekat kao cjelinu.
- (4) U slučaju da objekat ima više obračunskih mjernih mjesta, podnosiocu zahtjeva - investitoru se izdaje jedno rješenje o izdavanju saglasnosti za priključenje sa pojedinačno navedenim obračunskim mjernim mjestima, dok se ugovor o priključenju na distributivni sistem zaključuje za svako mjerno mjesto pojedinačno.
- (5) Rješenje o izdavanju saglasnosti za priključenje izdaje se i u slučajevima promjene (povećanje ili smanjenje) odobrene snage u objektu koji je već priključen na distributivni sistem, u slučaju razdvajanja instalacija u postojećem objektu (formiranje novog mjernog mjesta), objedinjavanja više mjernih mjesta u jedno, dok se u slučaju promjene kategorije potrošnje postojećeg kupca izdaje rješenje o izdavanju saglasnosti za promjenu kategorije potrošnje. Rješenje o izdavanju saglasnosti za priključenje izdaje se i za

slučajeve kad se zahtijeva izmještanje mjernog mjesta, promjene priključka, promjene priključne trafostanice i sl.

- (6) Povećanje ili smanjenje odobrene snage smatra se snaga iznad ili ispod utvrđene po ranijoj saglasnosti za priključenje.
- (7) Postupak izdavanja rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje je upravni postupak na koji se primjenjuju odredbe Zakona o upravnom postupku.
- (8) Rješenje o izdavanju saglasnosti za priključenje je upravni akt, kojim se utvrđuju uslovi koje je korisnik, odnosno kupac dužan da ispunji da bi stekao pravo da njegov objekat, uređaj, postrojenje ili instalacija bude priključen na distributivni sistem električne energije.

5.2. TOK AKTIVNOSTI

5.2.1. Izdavanje uslova za izradu tehničke dokumentacije

- (1) Na zahtjev Ministarstva održivog razvoja i turizma ili organa lokalne uprave koji je nadležan za izdavanje urbanističko – tehničkih uslova, CEDIS izdaje "Uslove za izradu tehničke dokumentacije".
- (2) Uz zahtjev se dostavlja i podatak o jednovremenoj snazi i broju mjernih mjesta objekta.
- (3) U slučaju da je zahtjev uredan, CEDIS u formi dopisa izdaje "Uslove za izradu tehničke dokumentacije" u kojima je definisana tačka priključenja i mjesto mjerenja - (**Prilog: Obrazac br. 1**).
- (4) Ukoliko zahtjev nije uredan, CEDIS će tražiti otklanjanje nedostataka – (**Prilog: Obrazac br. 6**) i nakon dopune izdati tražene uslove, odnosno isti odbiti – (**Prilog: Obrazac br. 7**) ukoliko se zahtjev ne dopuni.

5.2.2. Izdavanje saglasnosti na Glavni projekat

- (1) Na zahtjev revidenta, CEDIS izdaje saglasnost na Glavni projekat.
- (2) U slučaju da je Glavni projekat urađen u skladu sa Uslovima za izradu tehničke dokumentacije koje je izdao CEDIS, tehničkim propisima i preporukama, CEDIS u formi dopisa daje saglasnost na glavni projekat – (**Prilog: Obrazac br. 2**).
- (3) U slučaju da Glavni projekat nije urađen u skladu sa Uslovima za izradu tehničke dokumentacije koje je izdao CEDIS, tehničkim propisima i preporukama, CEDIS u formi dopisa obavještava revidenta da ne može izdati saglasnost na Glavni projekat. U dopisu se revidentu ukazuje na nedostatke koje je potrebno otkloniti, kako bi mu se izdala saglasnost na projekat.

5.2.3. Izdavanje saglasnosti za priključenje

- (1) Postupak izdavanja rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje pokreće se pisanim zahtjevom, pravnog ili fizičkog lica, odnosno preduzetnika, uz koji se prilaže odgovarajuća dokumentacija.
- (2) Zahtjev za izdavanje rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje sadrži:
 - 1) Za fizička lica:

- prezime, ime oca i ime podnosioca zahtjeva,
 - jedinstveni matični broj,
 - adresu stanovanja,
 - adresu objekta koji se priključuje,
 - kontakt telefon.
- 2) Za pravna lica:
- puni naziv i sjedište pravnog lica odnosno preduzetnika,
 - adresu za prijem službene pošte,
 - adresu za obavljanje privredne djelatnosti,
 - ime i prezime odgovornog lica,
 - broj žiro računa i naziv poslovne banke,
 - PIB,
 - kontakt telefon.
- 3) Podatke o objektu za koji se traži priključenje:
- naziv i vrsta objekta,
 - lokacija objekta,
 - namjena objekta,
 - ostale bitne podatke o objektu.
- 4) Zahtjev mora biti čitko i uredno popunjen, potpisan od strane podnosioca zahtjeva lično, ovlašćenog lica (po ovlašćenju ovjerenom kod notara) ili odgovornog lica. Ukoliko je podnosilac zahtjeva pravno lice, zahtjev mora biti ovjeren pečatom pravnog lica.
- (3) Zahtjev se podnosi na obrascu koji propisuje CEDIS (**Prilog: Obrasci br. 3, 3a, 4 i 5**). Uz uredno popunjen zahtjev prilaže se dokumentacija specificirana na zahtjevu i to:

1) **Zahtjev za nove i objekte koji se rekonstruišu**, obavezno sadrži:

- Urbanističko tehničke uslove sa kartom detaljnog urbanističkog plana u digitalnoj (CD) i papirnoj podlozi u kojima su ucrtane trase infrastrukturnih mreža i saobraćajnica i smjernica i uslovi za izgradnju infrastrukturnih i komunalnih objekata
- Revidovan glavni projekat objekta koji je predmet priključenja, urađen u skladu sa zakonom o tehničkim propisima, standardima i preporukama (u digitalnoj (CD) i papirnoj formi)

2) **Zahtjev za objekte privremenog karaktera**, obavezno sadrži:

- Za standardne priključke,
 - Jednopolna šema sa bilansom snaga, urađena od strane ovlašćene organizacije
 - Odobrenje o postavljanju objekta privremenog karaktera izdato od strane nadležnog organa odnosno akt nadležnog organa u kome se potvrđuje da saglasnost, odnosno odobrenje nijesu potrebni;
- Za nestandardne priključke,
 - Projekat električnih instalacija jake struje objekta koji je predmet priključenja, urađen od ovlatene organizacije u skladu sa zakonom, tehničkim propisima, standardima i preporukama (u digitalnoj (CD) i papirnoj formi);

- Odobrenje o postavljanju objekta privremenog karaktera izdato od strane nadležnog organa odnosno akt nadležnog organa u kome se potvrđuje da saglasnost, odnosno odobrenje nijesu potrebni;

3) Zahtjev za promjene na priključku i promjene uslova korišćenja el. energije, obavezno sadrži:

- Za standardne priključke:

- Dokaz o vlasništvu (izvod iz lista nepokretnosti u kojem nema zabilježbe gradnje bez građevinske dozvole)
- Prethodno izdatu saglasnost za priključenje odnosno drugi akt o priključenju ako saglasnost za priključenje nije izdavana;
- Jednopolna šema sa bilansom snaga, urađena od strane ovlaštene organizacije
- Za promjene na priključku (monofazno-trofazno, povećanje snage, smanjenje snage) za etažne vlasnike u stambenim zgradama čiji će se identitet utvrđivati uvidom u ličnu ispravu i račun za utrošenu električnu energiju
- Račun za utrošenu električnu energiju
- prethodno izdatu saglasnost za priključenje odnosno drugi akt o priključenju ako saglasnost za priključenje nije izdavana;
- jednopolna šema sa bilansom snaga urađena od strane ovlaštene organizacije;

- Za nestandardne priključke:

- dokaz o vlasništvu (izvod iz lista nepokretnosti u kojem nema zabilježbe gradnje bez građevinske dozvole),
- prethodno izdatu saglasnost za priključenje odnosno drugi akt o priključenju ako saglasnost za priključenje nije izdavana;
- projekat električnih instalacija jake struje objekta koji je predmet priključenja, urađen od strane ovlaštene organizacije u skladu sa zakonom, tehničkim propisima, standardima i preporukama (u digitalnoj (CD) i papirnoj formi)

4) Zahtjev za gradilišni priključak, obavezno sadrži:

- Za standardne priključke:

- jednopolna šema sa bilansom snaga, sa šemom organizacije gradilišta:
- saglasnost za priključenje za objekat za čiju gradnju se traži saglasnost za gradilište:
- potvrdu o prijavi građenja za objekat koji se namjerava graditi.

- Za nestandardne priključke:

- revidovan projekat električnih instalacija jake struje, sa šemom organizacije gradilišta, urađen u skladu sa zakonom, tehničkim propisima, standardima i preporukama CEDIS-a (u digitalnoj (CD) i papirnoj formi);
- saglasnost za priključenje za objekat za čiju gradnju se traži saglasnost za gradilište:
- potvrdu o prijavi građenja za objekat koji se namjerava graditi.

5) Za podnosioc zahtjeva koji traže kategoriju potrošnje na srednjem naponu 10 kV

(mjesto mjerenja nije na mjestu predaje el.energije) obavezno sadrži:

- prethodno izdatu saglasnost za priključenje, odnosno drugi akt o priključenju ako saglasnost za priključenje nije izdavana,
 - dokaz o vlasništvu na objektu (izvod iz lista nepokretnosti u kojem nema zabilježbe gradnje bez građevinske dozvole),
 - dokaz o vlasništvu transformatorske stanice 10/0.4 kV (list nepokretnosti, ugovor, odnosno račun o kupovini opreme za TS),
 - upotrebnu dozvolu za transformatorsku stanicu,
- 6) Za podnosioca zahtjeva koji traže promjenu kategorije potrošnje radi promjene namjene korišćenja objekta (radi svrstavanja u kategoriju kupci na 0,4 kV – domaćinstvo ili 0,4 kV kod kojih se snaga ne mjeri) obavezno sadrži:
- prethodno izdatu saglasnost za priključenje, odnosno drugi akt o priključenju ako saglasnost za priključenje nije izdavana,
 - odobrenje nadležnog organa o promjeni namjene korišćenja objekta, odnosno akt nadležnog organa u kome se potvrđuje da saglasnost, odnosno odobrenje nijesu potrebni,
 - dokaz o vlasništvu (izvod iz lista nepokretnosti u kojem nema zabilježbe gradnje bez građevinske dozvole),
- 7) Zahtjev za elektroenergetske objekte, obavezno sadrži:
- urbanističko tehničke uslove sa kartom detaljnog urbanističkog plana u digitalnoj (CD) i papirnoj podlozi u kojima su ucrtane trase infrastrukturnih mreža i saobraćajnica i smjernice i uslovi za izgradnju infrastrukturnih i komunalnih objekata,
 - revidovan idejni ili glavni projekat objekta koji je predmet priključenja, urađen u skladu sa zakonom, tehničkim propisima, standardima i preporukama (u digitalnoj (CD) i papirnoj formi),
- (4) Ukoliko zahtjev nije kompletan CEDIS podnosiocu zahtjeva prosleđuje Zahtjev za otklanjanje nedostataka (**Prilog: Obrazac br. 6**).
- Ukoliko podnosilac zahtjeva ne dopuni zahtjev CEDIS mu rješenjem odbija zahtjev (**Prilog: Obrazac br. 7**).
- (5) Nakon dobijanja kompletnog zahtjeva, CEDIS telefonskim putem obavještava podnosioca zahtjeva o terminu izlasku na lice mjesta o čemu sačinjava službenu zabilješku (**Prilog: Obrazac br. 8**).
- (6) Nakon prikupljanja svih relevantnih tehničkih i energetske podataka koji su potrebni u postupku izdavanja saglasnosti za priključenje (uvidom u raspoloživu tehničku dokumentaciju i analizom stanja na terenu u prisustvu podnosioca zahtjeva) CEDIS priprema tehnički izvještaj (**Prilog: Obrazac br. 11**).
- U tehničkom izvještaju se upisuju svi podaci koji su neophodni za izdavanje saglasnosti za priključenje.
- (7) Prilikom izlaska na lice mjesta, CEDIS obavještava podnosioca zahtjeva o terminu održavanja usmene rasprave o čemu sačinjava službenu zabilješku (**Prilog: Obrazac br. 10**).
- (8) Ukoliko podnosilac zahtjeva ne izađe na lice mjesta o tome se sačini službena zabilješka (**Prilog: Obrazac br. 9**).
- (9) U dogovorenom terminu u prostorijama CEDIS-a, CEDIS organizuje usmenu raspravu sa podnosiocem zahtjeva na kojoj ga upozna sa ekonomskim i tehničkim uslovima priključenja (uslovima za priključenje, mjestu priključenja, mjestu i načinu mjerenja, iznosom naknade za izvođenje priključka na sistem, iznosom naknade za stvaranje tehničkih uslova u distributivnom sistemu, uslovima plaćanja naknada, obavezi

- potpisivanja određenih ugovora) odnosno o svim elementima koji su bitni u postupku izdavanja saglasnosti za priključenje.
- (10) Na usmenoj raspravi, podnosilac zahtjeva se može izjasniti da li će priključak projektovati i izvesti samostalno ili će to raditi CEDIS.
- (11) U slučaju nedolaska podnosioca zahtjeva na zakazanu usmenu raspravu, smatraće se da je odustao od zahtjeva i donosi se Rješenje o obustavi postupka (**Prilog: Obrazac br. 18**).
- (12) U zavisnosti od toga ko projektuje i izvodi priključak, CEDIS i podnosilac zahtjeva potpisuju zapisnik o usmenoj raspravi i to za slučaj da:
- Priključak izvodi podnosilac zahtjeva (**Prilog: Obrazac br. 12**),
 - Priključak izvodi CEDIS (**Prilog: Obrazac br. 13**).
 - Podnosilac zahtjeva se na javnoj raspravi nije izjasnio (**Prilog: Obrazac br. 14**).
- (13) U slučaju nedostatka kapaciteta CEDIS i podnosilac zahtjeva potpisuju zapisnik o usmenoj raspravi (**Prilog: Obrazac br. 15**).
- (14) Podnosiocu zahtjeva se na usmenoj raspravi ili poštom uručuje Obavještenje o rezultatima ispitnog postupka (**Prilog: Obrazac br. 17**).
- Ukoliko se Obavještenje o usmenoj raspravi podnosiocu zahtjeva pošalje poštom, nakon isteka zakonskog roka donosi se odgovarajuće rješenje.
- (15) Nakon što podnosilac zahtjeva primi Obavještenje, u zakonskom roku mu se u zavisnosti ko izvodi i projektuje priključak CEDIS izdaje saglasnost za priključenje i to:
- Rješenje - saglasnost za priključenje (kada priključak izvodi CEDIS) (**Prilog: Obrazac br. 19**),
 - Rješenje - saglasnost za priključenje (kada priključak izvodi investitor) (**Prilog: Obrazac br. 20**),
- (16) Naknada za stvaranje tehničkih uslova u distributivnom sistemu plaća se prilikom izdavanja saglasnosti za priključenje. (*koordinacija sa Sektorom za komercijalne poslove*)
- (17) Podnosilac zahtjeva prilikom preuzimanja saglasnosti za priključenje može da se izjasni da se odriče prava na žalbu, pri čemu potpisuje Zapisnik (**Prilog: Obrazac br. 29**).
- (18) Nakon potpisivanja navedenog zapisnika Rješenje o izdavanju saglasnosti za priključenje postaje pravosnažno.
- (19) U slučaju da podnosilac zahtjeva ne plati naknadu u predviđenom roku donosi se Rješenje o obustavi postupka (**Prilog: Obrazac br. 25a**).
- (20) U slučaju nedostatka kapaciteta u distributivnom sistemu, CEDIS rješenjem odbija zahtjev za izdavanje saglasnosti za priključenje, za standardne i nestandardne priključke (**Prilog: Obrazac br. 24 i br. 25**) i obavještava podnosioca zahtjeva, nakon obavljenih konsultacija sa odgovornima iz Sektora za razvoj, o koracima koje će preduzeti kako bi se obezbijedili nedostajući kapaciteti (**Prilog: Obrazac br. 28**). (*koordinacija sa Sektorom za razvoj*).
- (21) Na zahtjev podnosioca zahtjeva za promjenu kategorije potrošnje (**Prilog: Obrazac br. 4**) CEDIS izdaje saglasnost za priključenje (**Prilog: Obrazac br. 26**).
- (22) Za korisnike kojima je izdato Rješenje o izdavanju saglasnosti za priključenje (promjena kategorije potrošnje) koji ovim rješenjem prelaze u kategoriju Srednji napon 10 kV sa mjerenjem na 0,4 kV naponu (kod kojih se električna energija ne mjeri na mjestu predaje, već na naponu nižeg ili višeg reda od napona predaje), obavezno je potpisati Ugovor o obračunu gubitaka u transformaciji (koji mogu biti smanjeni ili povećani) (**Prilog: Obrazac br. 38**).
- (23) Za energetske objekte, CEDIS izdaje saglasnost za priključenje (**Prilog: Obrazac br. 27**).

- (24) U slučaju da se podnosilac zahtjeva izjasni da CEDIS izvodi priključak, CEDIS i podnosilac zahtjeva potpisuju ugovor o međusobnim pravima i obavezama za izvođenje priključka (**Prilog: Obrazac br. 30**).
- (25) Naknada za izvođenje priključka (po odgovarajućem tipu) plaća se prilikom potpisivanja ugovora o međusobnim pravima i obavezama za izvođenje priključka. (*koordinacija sa Sektorom za komercijalne poslove*)

5.2.4. Priključenje korisnika

- (1) Nakon što podnosilac zahtjeva ispuni uslove iz saglasnosti za priključenje, obraća se CEDIS-u Zahtjevom za zaključenje ugovora o priključenju na distributivni sistem i zaključenje ugovora o prenosu priključka u osnovna sredstva operatora distributivnog sistema (**Prilog: Obrasci br. 28 i br. 29**).
- (2) Ukoliko je podnosilac zahtjeva izvodio priključak, potpisuje se Ugovor o prenosu priključka u svojinu operatora distributivnog sistema (**Prilog: Obrazac br. 33**).
- (3) CEDIS i podnosilac zahtjeva potpisuju ugovor o priključenju (**Prilog: Obrasci br. 34, 35, 36, 37, 38 i 39**).
- (4) Nakon potpisivanja Ugovora o priključenju podnosilac zahtjeva je u obavezi da sa snabdjevačem potpiše ugovor o snabdijevanju.
- (5) Snabdjevač je u obavezi da dostavi obavještenje odnosno da prijavi ugovor o snabdijevanju električnom energijom potpisan sa podnosiocem zahtjeva CEDIS-u.
- (6) CEDIS je dužan da priključi objekat podnosioca zahtjeva u roku od 7 dana nakon dobijanja prijave ugovora od Snabdjevača.
Elektroenergetske objekte CEDIS je dužan da trajno priključi nakon dobijanja upotrebna dozvole, odnosno privremeno nakon dobijanja Rješenja od nadležnog inspeksijskog organa.
- (7) Korisnik je u obavezi da 7 dana nakon priključenja, CEDIS-u dostavi Izvještaj (stručni nalaz) ovlaštene organizacije da predmetne instalacije korisnika Sistema ispunjavaju tehničke uslove kojim se obezbjeđuje sigurnost ljudi i imovine.
- (8) Ukoliko korisnik ne dostavi Izvještaj (stručni nalaz) CEDIS mu obustavlja isporuku el. energije.

5.2.5. Izgradnja nove elektroenergetske infrastrukture u skladu sa članom 184 Zakona o energetici

- (1) Ako zbog tehničkih ograničenja nije moguće priključenje objekta korisnika na sistem, a u slučaju da planom razvoja nije predviđena izgradnja potrebne infrastrukture ili je planirana za kasniji period, operator distributivnog sistema će u slučajevima iz stava 2 člana 184 Zakona o energetici izdati saglasnost investitoru, budućem korisniku sistema da o svom trošku izgradi infrastrukturu potrebnu za priključenje objekta na sistem (**Prilog: Obrazac br. 16 i br. 23**).

5.3. IZVJEŠTAVANJE

- (1) Šefovi Službi za pristup mreži dužni su da jednom mjesečno pripreme izvještaje o obavljenim poslovima i iste dostave rukovodiocu Sektora za pristup mreži.

- (2) Rukovodilac Sektora za pristup mreži objedinjene izvještaje dostavlja Rukovodiocu Direkcije za razvoj, pristup mreži i informaciono-komunikacione tehnologije (ICT), a dio ovog izvještaja koji se odnosi na odbijanje pristupa sistemu, dostavlja ovlašćenom licu za praćenje realizacije Programa mjera primjene nediskriminatornih uslova za pristup sistemu.
- (3) Rukovodilac Direkcije za razvoj pristup mreži i informaciono-komunikacione tehnologije (ICT) kompletirani mjesečni izvještaj dostavlja Izvršnom direktoru Društva najkasnije do 15 u mjesecu.

6. PODJELA ODGOVORNOSTI

- (1) Nadležnosti prilikom primjene ove Procedure data je u sljedećoj matrici:

Proces	Nadležnost
Obavezan i odgovoran za proces implementacije	DEV
Prijem zahtjeva	HRPR
Pregledanje dokumentacije za izdavanje uslova	DEV
Priprema zahtjeva za dopunu	DEV
Priprema Rješenaj o odbijanju	DEV
Poptisivanje rješenja, zahtjeva itd.	DEV
Priprema uslova za izradu tehničke dokumentacije	DEV
Pregledanje dokumentacije za saglasnost na glavni projekat	DEV
Saglasnost na glavni projekat	DEV
Pregledanje dokumenatcije za izdavanje RSP	DEV
Priprema RSP, izrada tehničkog izvještaja, javna rasprava, i dr.	DEV
Potpisivanje i izdavanje RSP	DEV
Naplata naknade	COM
Priprema zahtjeva za zaključivanje ugovora o priključenju	DEV
Pregled dokumentacije za potpisivanje ugovora o priključenju	DEV
Priprema naloga za ugradnju mjernog uređaja	DEV
Dostavljanje nalog za ugradnju mjernog uređaja Sektoru za mjerenje – Službama za mjerenje	DEV
Ugradnja mjernog uređaja	DEV
Dostavljanje Izvještaja o internom tehničkom pregledu mjesta mjerenja i priključka Službi za pristup mreži	DEV
Evidentiranje tehničkog izvještaja u „biling“	DEV
Priprema ugovora o priključenju i o međusobnim pravima itd.	DEV
Priprema Izvještaja	DEV
Dostavljanje podataka o broju izdatih Uslova, Saglasnosti na projekat, RSP, Ugovora o priključenju	DEV
Mjesečni Izvještaj o funkcionisanju sistema	DEV

7. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

7.1. POVJERLJIVOST DOKUMENTA

- (1) Svi interni propisi su tretirani kao intelektualno vlasništvo CEDIS-a.

7.2. POTREBNA OBUKA

- (1) Nije potrebna dodatna obuka zaposlenih.

7.3. KONTROLA PROMJENA

- (1) Izmjene i dopune internog propisa vrše se na isti način na koji su i usvojeni.

7.4. ZAVRŠNE ODREDBE

- (1) Procedura ima neograničen vremenski period važenja.
- (2) Na pitanja koja nijesu uređena ovom Procedurom neposredno će se primjenjivati odredbe zakona, opštih akata i Kolektivnog ugovora.
- (3) U slučajevima izmjene zakonske ili podzakonske regulative ili upravne prakse, stručne Službe CEDIS-a su ovlaštene izmijeniti ili prilagoditi obrasce iz tačke 8 ove Procedure.
- (4) Procedura stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja.

8. ANEKSI I DRUGI OBLICI PRILOGA

RB	Naziv	Oznaka	Verzija	Nivo povjerljivosti	Odlaganje elektronskih verzija	Odlaganje papirnih verzija	Rok čuvanja
1.	Uslovi za izradu tehničke dokumentacije	1	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Uslovi za izradu tehničke dokumentacije)	Trajno
2.	Uslovi za izradu tehničke dokumentacije (u skladu sa članom 184 ZoE)	1a	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Uslovi za izradu tehničke dokumentacije)	Trajno
3.	Saglasnost za glavni projekat elektroinstalacija jake struje	2	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Saglasnosti na glavni projekat)	Trajno
4.	Zahtjev za izdavanje saglasnosti za priključenje (za standardni priključak)	3	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje)	Trajno
5.	Zahtjev za izdavanje saglasnosti za	3a	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Rješenja o izdavanju)	Trajno

	priključenje (za nestandardni priključak)					saglasnosti za priključenje)	
6.	Zahtjev za izdavanje saglasnosti za priključenje (promjena kategorije)	4	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Rješenja o promjeni kategorije)	Trajno
7.	Zahtjev za izdavanje saglasnosti za priključenje (EEO)	5	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje energetskih objekata)	Trajno
8.	Zahtjev za otklanjanje nedostataka	6	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Zahtjevi za otklanjanje nedostataka)	Trajno
9.	Rješenje o odbijanju zahtjeva	7	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Rješenja o odbijanju zahtjeva)	Trajno
10.	Službena zabilješka	8	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje)	Trajno
11.	Službena zabilješka	9	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje)	Trajno
12.	Službena zabilješka	10	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje)	Trajno
13.	Tehnički izvještaj	11	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje)	Trajno
14.	Zapisnik o usmenoj raspravi (korisnik izvodi priključak)	12	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje)	Trajno
15.	Zapisnik o usmenoj raspravi (Cedis izvodi priključak)	13	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje)	Trajno
16.	Zapisnik o usmenoj raspravi (naknadno)	14	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Rješenja o izdavanju)	Trajno

	izvještavanje o izvođenju priključka)					saglasnosti za priključenje)	
17.	Zapisnik o usmenoj raspravi (nedostatak kapaciteta)	15	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje)	Trajno
18.	Zapisnik o usmenoj raspravi (izgradnja infrastrukture u skladu sa čl.184 ZoE)	16	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje)	Trajno
19.	Obavještenje o rezultatima ispitnog postupka	17	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje)	Trajno
20.	Rješenje o obustavljanju postupka	18	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Rješenje o obustavljanju postupka)	Trajno
21.	Rješenje – saglasnost za priključenje (kada priključak izvodi CEDIS) standardni priključak	19	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje)	Trajno
22.	Rješenje – saglasnost za priključenje (kada priključak izvodi CEDIS) nestandardni priključak	20	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje)	Trajno
23.	Rješenje – saglasnost za priključenje (kada priključak izvodi investitor) standardni priključak	21	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje)	Trajno
24.	Rješenje – saglasnost za priključenje (kada priključak izvodi investitor) nestandardni priključak	22	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje)	Trajno
25.	Rješenje – saglasnost za izgradnju energetske infrastrukture u	23	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje)	Trajno

	skladu sa članom 184 ZoE						
26.	Rješenje – odbijanje izdavanja saglasnosti za priključenje za nestandardni priključak	24	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Rješenja o odbijanju zahtjeva)	Trajno
27.	Rješenje – odbijanje izdavanja saglasnosti za priključenje za standardni priključak	25	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Rješenja o odbijanju zahtjeva)	Trajno
28.	Rješenje – ukidanje rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje	25a	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Rješenja o ukidanju rješenja)	Trajno
29.	Rješenje – promjena kategorije potrošnje	26	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Rješenja o promjeni kategorije)	Trajno
30.	Rješenje – saglasnost za priključenje za energetske objekte	27	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje energetskih objekata)	Trajno
31.	Obavještenje o mjerama na unapređenju distributivnog sistema	28	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Rješenja o odbijanju zahtjeva)	Trajno
32.	Zapisnik – odricanje prava na žalbu	29	3	Nije povjerljivo	/	Poseban Registrator (odricanje prava na žalbu)	Trajno
33.	Ugovor o međusobnim pravima i obavezama (CEDIS izvodi priključak	30	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Ugovori o međusobnim pravima i obavezama)	Trajno
34.	Zahtjev za zaključenje ugovora o priključenju i prenosu priključka u vlasništvo CEDIS-a kupca kod kojih se snaga ne mjeri	31	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Ugovori o priključenju)	Trajno

35.	Zahtjev za zaključenje ugovora o priključenju i prenosu priključka u vlasništvu CEDIS-a kupca kod kojih se snaga mjeri	32	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Ugovori o priključenju)	Trajno
36.	Ugovor o prenosu priključka u osnovna sredstva CEDIS-a bez naknade (korisnik izvodi priključak)	33	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Ugovori o prenosu priključka u osnovna sredstva)	Trajno
37.	Ugovor o priključenju na distributivni sistem za standardne priključke za fizička lica	34	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Ugovori o priključenju)	Trajno
38.	Ugovor o priključenju na distributivni sistem za standardne priključke za privredna društva, pravna lica i preduzetnike	35	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Ugovori o priključenju)	Trajno
39.	Ugovor o priključenju na distributivni sistem za ne standardne priključke za fizička lica	36	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Ugovori o priključenju)	Trajno
40.	Ugovor o priključenju na distributivni sistem za ne standardne priključke za privredna društva, pravna lica i preduzetnike	37	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Ugovori o priključenju)	Trajno
41.	Ugovor o priključenju na distributivni sistem za korisnike sa mjerenjem snage za fizička lica	38	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Ugovori o priključenju)	Trajno
42.	Ugovor o priključenju na distributivni	39	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Ugovori o priključenju)	Trajno

	sistem za korisnike sa mjerenjem snage za privredna društva, pravna lica i preduzetnike						
43.	Ugovor o obračunu gubitaka u transformaciji	40	3	Nije povjerljivo	/	Registrator (Ugovori o obračunu gubitaka u transformaciji)	Trajno

 Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Ul. I. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me	Sektor za pristup mreži Služba za pristup mreži Regiona X Ul. _____ tel: +382 _____ fax: +382 _____ Br. _____ U _____, _____ 20__ godine
	Obrazac br. 1	

(Ime i prezime/Naziv stranke)

(Adresa slanja)

Na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17), postupajući po zahtjevu _____ br. _____ od _____, za izdavanje uslova za izradu tehničke dokumentacije za obekat _____ ul. _____ u _____, investitora _____, izdaju se :

USLOVI ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Za navedeni obekat, sa planiranom jednovremenom snagom od _____ kW, definišu se uslovi za izradu tehničke dokumentacije na sledeći način :

Mjesto priključka: _____

Trafo reon: _____

Drugi bitni uslovi za izradu tehničke dokumentacije:

Elektroenergetske instalacije objekta projektovati odnosno izvesti prema:

- Pravilniku o tehničkim normativima za elektroinstalacije niskog napona ("Sl. list SFRJ" br. 53/88, 54/88)
- Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Sl. list SRJ" br. 28/95)
- Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu objekta od atmosferskog pražnjenja („ Sl. List SRJ " br. 11/96)
- kao i svim drugim važećim pravilnicima i standardima za ovu vrstu objekata

Pri izradi projekta poštovati tehničke preporuke CEDIS-a:

- Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje)
- Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta

Prije početka građenja investitor je u obavezi da pribavi katastar podzemnih i nadzemnih instalacija a njihovo eventualno izmještanje pada na teret Investitora.

Ukoliko se predmetni obekat gradi u zoni nadzemnog ili podzemnog voda, ili nekog drugog energetskog objekta neophodno je uraditi Elaborat usklađenosti planiranog objekta i dalekovoda u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV ("Sl. list SRJ" br. 18/92).

Uslove obradio:

Crnogorski elektrodistributivni sistem
Sektor za pristup mreži
Šef Službe za pristup mreži Regiona X,

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Sektor za pristup mreži-Službi za pristup mreži Regiona X
- a/a

 CEDIS Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Ul.I. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me	Sektor za pristup mreži Služba za pristup mreži Regiona X Ul. _____ tel: +382 _____ fax: +382 _____ Br. _____ U _____, _____ 20__ . godine
	Obrazac br. 1a	

(Naziv)

(Adresa slanja)

Postupajući po zahtjevu _____ br. _____ od _____, za izdavanje uslova za izradu tehničke dokumentacije za objekat _____ ul. _____ u _____, investitora _____, izdaju se :

USLOVI ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
(u skladu sa članom 184 Zakona o energetici)

Za navedeni objekat, definišu se uslovi za izradu tehničke dokumentacije na sledeći način :

- _____
- _____
- _____

Istovremeno, upozoravamo Vas da se podnosilac zahtjeva _____ u konkretnom slučaju ne može pojaviti kao Investitor predmetnog objekta _____, obzirom da je članom 184, stav 1 i stav 2 Zakona o energetici („Sl. list CG“ br. 05/16 i 51/17) propisano:

(1) Ako zbog tehničkih ograničenja nije moguće priključenje objekta korisnika na sistem, a u slučaju da planom razvoja nije predviđena izgradnja potrebne infrastrukture ili je planirana za kasniji period, operator prenosnog ili distributivnog sistema će u slučajevima iz stava 2 ovog člana dati saglasnost investitoru, budućem korisniku sistema da o svom trošku izgradi infrastrukturu potrebnu za priključenje objekta na sistem i da je preda nadležnom operatoru sistema u skladu sa ovim zakonom.

(2) Saglasnost iz stava 1 ovog člana može se dati ako:

- 1) se objekat investitora gradi u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorom;
- 2) se objekat investitora gradi u okviru projekta za koji je izdata koncesija;
- 3) je izgradnja objekta investitora, prema mišljenju Vlade, od značaja za razvoj države;
- 4) izgradnju infrastrukture potrebne za objekat investitora Agencija ne odobri prilikom davanja saglasnosti na ažurirani plan iz člana 116 stav 1 tačka 6 ovog zakona.

Osim toga, izgradnja predmetnog objekta nije predviđena odobrenim Investicionim planom CEDIS-a.

Dakle, da bi podnosilac zahtjeva dobio našu saglasnost za izgradnju predmetnog objekta potrebno je da preduzme aktivnosti u skladu sa članom 184 stav 1 Zakona o energetici („Sl. list CG“ br.05/16 i 51/17).

Uslove obradio:

Crnogorski elektrodistributivni sistem
Sektor za pristup mreži
Šef Službe za pristup mreži Regiona X,

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Sektoru za pristup mreži-Službi za pristup mreži Regiona X
- a/a

 CEDIS Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Ul. I. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me	Sektor za pristup mreži Služba za pristup mreži Regiona X Ul. _____ tel: +382 _____ fax: +382 _____ Br. _____ U _____, _____ 20__ . godine
---	---	--

Obrazac br. 2

(Ime i prezime/Naziv stranke)

(Adresa slanja)

Na osnovu člana 82 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br. 64/17), postupajući po zahtjevu _____ br. _____ od _____, za izdavanje saglasnosti na glavni projekat elektroinstalacija jake struje za obekat _____ ul. _____ u _____, investitora _____, izdaje se :

SAGLASNOST NA GLAVNI PROJEKAT ELEKTROINSTALACIJA JAKE STRUJE

Postupajući po zahtjevu _____ br. _____ od _____, CEDIS izdaje saglasnost na glavni projekat elektroinstalacija jake struje za objekat _____, sa planiranom jednovremenom snagom od _____ kW, ul. _____ u _____, investitora _____.

Za predmetni objekat mjesto priključka definiše se kao: _____

Prije početka građenja investitor je u obavezi da pribavi katastar podzemnih i nadzemnih instalacija, a njihovo eventualno izmještanje pada na teret Investitora.

Ukoliko se predmetni objekat gradi u zoni nadzemnog ili podzemnog voda, ili nekog drugog energetskog objekta neophodno je uraditi Elaborat usklađenosti planiranog objekta i dalekovoda u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativama za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV ("Sl. list SRJ" br. 18/92).

Investitor je u obavezi da se, nakon pribavljanja ove saglasnosti, obrati CEDIS-u zahtjevom za izdavanje Rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje.

Uslove obradio:

Crnogorski elektrodistributivni sistem
Sektor za pristup mreži
Šef Službe za pristup mreži Regiona X,

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Sektor za pristup mreži - Službi za pristup mreži Regiona X
- a/a

 CEDIS Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Ul. I. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me	Sektor za pristup mreži Služba za pristup mreži Regiona X Ul. _____ tel: +382 _____ fax: +382 _____ Br. _____ U _____, _____ 20___. godine
	Obrazac br. 3	

**Zahtjev za izdavanje saglasnosti za priključenje
(za standardni priključak)**

Na osnovu čl. 175, 176 i 177 Zakona o energetici ("Sl.list CG" br. 05/16 i 51/17) i čl. 82 i 83 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije ("Sl.list CG" br. 15/17), podnosim zahtjev za izdavanje rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje za objekat:

Lokacija objekta: _____ (naziv i vrsta objekta)

Namjena objekta: _____ (adresa objekta)

Ostali bitni podaci o objektu: _____ (djelatnost koja će se u predmetnom objektu obavljati)

(stambeni, poslovni, stambeno-poslovni, ostalo)

Redni broj	Podaci o prostorima u okviru objekta	Potrebna priključna snaga (kW)
1.		

Vrijeme za koje se predviđa priključenje objekta: _____
Jednovremena snaga objekta: _____ (kW)

Vrsta i karakteristike opreme koja treba da se priključi:

- Maksimalna instalisana snaga uređaja i aparata koji se priključuju: _____
- Podaci o specifičnim aparatima i uređajima: _____
- Podaci o opremi koja je predmet upravljanja: _____

Uz zahtjev prilažem sledeću dokumentaciju:

- fotokopiju lične karte podnosioca zahtjeva ili izvod iz registra sa PIB-om i žiro računom za pravna lica,
- ovlašćenje punomoćnika, kada zahtjev podnosi ovlašćeni punomoćnik dok

1. **Zahtjev za nove i objekte koji se rekonstruišu**, obavezno sadrži:

- urbanističko tehničke uslove sa kartom detaljnog urbanističkog plana u digitalnoj (CD) i papirnoj podlozi u kojima su ucrtane trase infrastrukturnih mreža i saobraćajnica i smjernice i uslovi za izgradnju infrastrukturnih i komunalnih objekata
- revidovan idejni ili glavni projekat objekta koji je predmet priključenja, urađen u skladu sa zakonom, tehničkim propisima, standardima i preporukama CEDIS-a (u digitalnoj (CD) i papirnoj formi)

2. **Zahtjev za objekte privremenog karaktera**, obavezno sadrži:

- jednopolna šema sa bilansom snaga urađena od strane ovlašćene organizacije;
- odobrenje o postavljanju objekta privremenog karaktera izdato od strane nadležnog organa, odnosno akt nadležnog organa u kome se potvrđuje da saglasnost, odnosno odobrenje nijesu potrebni;

3. **Zahtjev za promjene na priključku (monofazno-trofazno, povećanje snage, smanjenje snage, razdvajanje instalacije i objedinjavanje više mjernih mjesta u jedno, izmještanje mjernog mjesta, promjena priključka, promjena priključne trafostanice i sl.) i promjene uslova korišćenja el. energije**, obavezno sadrži:

- dokaz o vlasništvu (izvod iz lista nepokretnosti u kojem nema zabilježbe gradnje bez građevinske dozvole),
- predhodno izdatu saglasnost za priključenje odnosno drugi akt o priključenju ako saglasnost za priključenje nije izdavana;
- jednopolna šema sa bilansom snaga urađena od strane ovlašćene organizacije;
- *** Zahtjev za promjene na priključku (monofazno-trofazno, povećanje snage, smanjenje snage) za etažne vlasnike u stambenim zgradama čiji će se identitet utvrđivati uvidom u ličnu ispravu i račun za utrošenu električnu energiju**
- Račun za utrošenu električnu energiju
- predhodno izdatu saglasnost za priključenje odnosno drugi akt o priključenju ako saglasnost za priključenje nije izdavana;
- jednopolna šema sa bilansom snaga urađena od strane ovlašćene organizacije;

4. **Zahtjev za gradilišni priključak**, obavezno sadrži:

- jednopolna šema sa bilansom snaga, sa šemom organizacije gradilišta urađena od strane ovlašćene organizacije;
- saglasnost za priključenje za objekat za čiju gradnju se traži saglasnost za gradilište;
- potvrdu o prijavi građenja za objekat koji se namjerava graditi.

Podaci o podnosiocu zahtjeva za fizička lica:

Prezime, ime oca i ime korisnika	
Jedinstveni matični broj	
Adresa stanovanja	
Adresa objekta koji se priključuje	
Kontakt telefon	

Podaci o podnosiocu zahtjeva za pravna lica:

Puni naziv i sjedište pravnog lica odnosno preduzetnika	
Adresa za prijem službene pošte	
Adresa za obavljanje privredne djelatnosti	
Ime i prezime odgovornog lica	
Broj žiro računa i naziv poslovne banke	
PIB	
Registracioni broj	
Kontakt telefon	

U dana 20___. godine

Podnosilac zahtjeva:

 CEDIS Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Ul. I. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me	Sektor za pristup mreži Služba za pristup mreži Regiona X Ul. _____ tel: +382 _____ fax: +382 _____ Br. _____ U _____, _____ 20__ . godine
	Obrazac br. 3a	

**Zahtjev za izdavanje saglasnosti za priključenje
(za nestandardni priključak)**

Na osnovu čl. 175, 176 i 177 Zakona o energetici ("Sl. list CG" br. 05/16 i 51/17) i čl. 82 i 83 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije ("Sl. list CG" br. 15/17), podnosim zahtjev za izdavanje rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje za objekat:

(naziv i vrsta objekta)

Lokacija objekta: _____

(adresa objekta)

Namjena objekta: _____

(djelatnost koja će se u predmetnom objektu obavljati)

Ostali bitni podaci o objektu: _____

(stambeni, poslovni, stambeno-poslovni, ostalo)

Redni broj	Podaci o prostorima u okviru objekta	Potrebna priključna snaga (kW)
1.		
2.		

Vrijeme za koje se predviđa priključenje objekta: _____

Jednovremena snaga objekta: _____ (kW)

Vrsta i karakteristike opreme koja treba da se priključi:

- Maksimalna instalisana snaga uređaja i aparata koji se priključuju: _____
- Podaci o specifičnim aparatima i uređajima: _____
- Podaci o opremi koja je predmet upravljanja: _____

Uz zahtjev prilažem sledeću dokumentaciju:

- fotokopiju lične karte podnosioca zahtjeva ili izvod iz registra sa PIB-om i žiro računom za pravna lica,
- ovlašćenje punomoćnika, kada zahtjev podnosi ovlašćeni punomoćnik dok

1. **Zahtjev za nove i objekte koji se rekonstruišu**, obavezno sadrži:

- urbanističko tehničke uslove sa kartom detaljnog urbanističkog plana u digitalnoj (CD) i papirnoj podlozi u kojima su ucrtane trase infrastrukturnih mreža i saobraćajnica i smjernice i uslovi za izgradnju infrastrukturnih i komunalnih objekata
- revidovan idejni ili glavni projekat objekta koji je predmet priključenja, urađen u skladu sa zakonom, tehničkim propisima, standardima i preporukama CEDIS-a (u digitalnoj (CD) i papirnoj formi)

2. **Zahtjev za objekte privremenog karaktera**, obavezno sadrži:

- revidovan projekat električnih instalacija jake struje objekta koji je predmet priključenja, urađen od strane ovlašćene organizacije u skladu sa zakonom, tehničkim propisima, standardima i preporukama (u digitalnoj (CD) i papirnoj formi);
- odobrenje o postavljanju objekta privremenog karaktera izdato od strane nadležnog organa, odnosno akt nadležnog organa u kome se potvrđuje da saglasnost, odnosno odobrenje nijesu potrebni;

3. **Zahtjev za promjene na priključku (monof-trof, povećanje snage, smanjenje snage, razdvajanje instalacije i objedinjavanje više mjernih mjesta u jedno, izmještanje mjernog mjest, promjena priključka, promjena priključne trafostanice sl.) i promjene uslova korišćenja el. energije** obavezno sadrži:

- dokaz o vlasništvu (izvod iz lista nepokretnosti u kojem nema zabilješke gradnje bez građevinske dozvole);
- predhodno izdatu saglasnost za priključenje odnosno drugi akt o priključenju ako saglasnost za priključenje nije izdavana;
- revidovan projekat električnih instalacija jake struje objekta koji je predmet priključenja, urađen od strane ovlašćene organizacije u skladu sa zakonom, tehničkim propisima, standardima i preporukama (u digitalnoj (CD) i papirnoj formi);

4. **Zahtjev za gradilišni priključak**, obavezno sadrži:

- revidovan projekat električnih instalacija jake struje, sa šemom organizacije gradilišta, urađen u skladu sa zakonom, tehničkim propisima, standardima i preporukama CEDIS-a (u digitalnoj (CD) i papirnoj formi);
- saglasnost za priključenje za objekat za čiju gradnju se traži saglasnost za gradilište;
- potvrdu o prijavi građenja za objekat koji se namjerava graditi.

Podaci o podnosiocu zahtjeva za fizička lica:

Prezime, ime oca i ime korisnika	
Jedinstveni matični broj	
Adresa stanovanja	
Adresa objekta koji se priključuje	
Kontakt telefon	

Podaci o podnosiocu zahtjeva za pravna lica:

Puni naziv i sjedište pravnog lica odnosno preduzetnika	
Adresa za prijem službene pošte	
Adresa za obavljanje privredne djelatnosti	
Ime i prezime odgovornog lica	
Broj žiro računa i naziv poslovne banke	
PIB	
Registracioni broj	
Kontakt telefon	

U _____, _____ dana _____ 20__ . godine

Podnosilac zahtjeva:

 Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Ul. I. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me	Sektor za pristup mreži Služba za pristup mreži Regiona X Ul. _____ tel: +382 _____ fax: +382 _____ Br. _____ U _____ 20__ . godine
	Obrazac br. 4	

Zahtjev za izdavanje saglasnosti za priključenje

(za promjenu kategorije potrošnje)

Na osnovu čl. 175, 176 i 177 Zakona o energetici ("Sl.list CG" br. 05/16 i 51/17) i čl. 50, 51, 82 i 83 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije („Sl.list CG“ br.15/17), podnosim zahtjev za promjenu kategorije potrošnje za objekat:

Lokacija bjekta:

(tačan naziv i adresa predmetnog objekta)

Namjena objekta:

(djelatnost koja se u predmetnom objektu obavlja i koja se namjerava obavljati)

Ostali bitni podaci o objektu:

Svrstan sam u kategoriju potrošnje : _____

Zahtijevam da me svrstate u kategoriju potrošnje: _____

Datum kada se zahtijeva promjena kategorije potrošnje: _____

Uz zahtjev prilažem sledeću dokumentaciju:

Za podnosioc zahtjeva koji traže kategoriju potrošnje na srednjem naponu 10 kV (mjesto mjerenja nije na mjestu predaje el.energije):

- prethodno izdatu saglasnost za priključenje, odnosno drugi akt o priključenju ako saglasnost za priključenje nije izdavana,
- dokaz o vlasništvu na objektu (izvod iz lista nepokretnosti u kojem nema zabilješke gradnje bez građevinske dozvole),
- dokaz o vlasništvu transformatorske stanice 10/0.4 kV (list nepokretnosti, ugovor, odnosno račun o kupovini opreme za TS),
- upotrebnu dozvolu za transformatorsku stanicu,
- fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva ili izvod iz registra sa PIB-om i žiro računom za pravna lica,
- ovlaštenje punomoćnika, kada zahtjev podnosi ovlašćeni punomoćnik .

Za podnosioc zahtjeva koji traže promjenu kategorije potrošnje (radi svrstavanja u kategoriju kupci na 0,4 kV – domaćinstvo ili 0,4 kV kod kojih se snaga ne mjeri):

- prethodno izdatu saglasnost za priključenje, odnosno drugi akt o priključenju ako saglasnost za priključenje nije izdavana,
- odobrenje nadležnog organa o promjeni namjene korišćenja objekta,
- dokaz o vlasništvu (izvod iz lista nepokretnosti u kojem nema zabilješke gradnje bez građevinske dozvole),
- fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva ili izvod iz registra sa PIB-om i žiro računom za pravna lica,
- ovlaštenje punomoćnika, kada zahtjev podnosi ovlašćeni punomoćnik .

Podaci o podnosiocu zahtjeva za fizička lica:

Prezime, ime oca i ime korisnika	
Jedinstveni matični broj	
Adresa stanovanja	
Adresa objekta koji se priključuje	
Kontakt telefon	

Podaci o podnosiocu zahtjeva za pravna lica:

Puni naziv i sjedište pravnog lica odnosno preduzetnika	
Adresa za prijem službene pošte	
Adresa za obavljanje privredne djelatnosti	
Ime i prezime odgovornog lica	
Broj žiro računa i naziv poslovne banke	
PIB	
Registracioni broj	
Kontakt telefon	

U dana 20__ . godine

Podnosilac zahtjeva:

 CEDIS Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Ul.I. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me	Sektor za pristup mreži Služba za pristup mreži Regiona X Ul. _____ tel: +382 _____ fax: +382 _____ Br. _____ U _____, _____ 20__ godine
---	--	--

Obrazac br. 5

Zahtjev za izdavanje rješenja o saglasnosti za priključenje

(za elektroenergetske objekte)

Na osnovu čl. 175, 176,177 i 184 Zakona o energetici ("Sl.list CG" br. 05/16 i 51/17) i čl. 82 i 83 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije („Sl.list CG“ br.15/17), podnosim zahtjev za izdavanje rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje za objekat:

_____ (naziv i vrsta objekta)

Lokacija

objekta: _____

(adresa objekta)

1. Podaci o elektroenergetskom objektu:

1.1. Transformatorska stanica:

- tip TS _____
- snaga _____ kVA

1.2. Energetski vod:

- naponski nivo _____
- tip voda _____
- presjek voda _____
- dužina voda _____

Vrijeme za koje se predviđa priključenje elektroenergetskog objekta: _____

Uz zahtjev prilažemo sledeću dokumentaciju:

- urbanističko tehničke uslove sa kartom detaljnog urbanističkog plana u digitalnoj (CD) i papirnoj podlozi u kojima su ucrtane trase infrastrukturnih mreža i saobraćajnica i smjernice i uslovi za izgradnju infrastrukturnih i komunalnih objekata,
- revidovan idejni ili glavni projekat objekta koji je predmet priključenja, urađen u skladu sa zakonom, tehničkim propisima, standardima i preporukama CEDIS-a (u digitalnoj (CD) i papirnoj formi),
- fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva ili izvod iz registra sa PIB-om i žiro računom za pravna lica,
- ovlašćenje punomoćnika, kada zahtjev podnosi ovlašćeni punomoćnik

Podaci o podnosiocu zahtjeva za fizička lica:

Prezime, ime oca i ime korisnika	
Jedinstveni matični broj	
Adresa stanovanja	
Adresa objekta koji se priključuje	
Kontakt telefon	

Podaci o podnosiocu zahtjeva za pravna lica:

Puni naziv i sjedište pravnog lica odnosno preduzetnika	
Adresa za prijem službene pošte	
Adresa za obavljanje privredne djelatnosti	
Ime i prezime odgovornog lica	
Broj žiro računa i naziv poslovne banke	
PIB	
Registracioni broj	
Kontakt telefon	

U dana 20__ godine

Podnosilac zahtjeva: _____

 CEDIS Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Ul. I. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me	Sektor za pristup mreži Služba za pristup mreži Regiona X Ul. _____ tel: +382 _____ fax: +382 _____ Br. _____ U _____, _____ 20__ godine
--	--	---

Obrazac br. 6

DOO »Crnogorski elektrodistributivni sistem« Podgorica, na osnovu čl. 60, čl. 105 Zakona o upravnom postupku (»Sl.list CG« br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) i Ovlašćenja broj _____ od _____, podnosim

ZAHTEJEV
za otklanjanje nedostataka

Uvidom u Vaš zahtjev br. _____ 20__ godine za _____, utvrđeno je da nijeste dostavili svu potrebnu dokumentaciju, zbog čega ne možemo postupiti po predmetnom zahtjevu.

Potrebno je da, u roku od 3 dana od dana od prijema ovog zahtjeva CEDIS-u, Sektoru za pristup mreži, Službi za pristup mreži Regiona __, dostavite:

Ukoliko ne postupite po ovom zahtjevu i u ostavljenom roku ne otklonite nedostatke, shodno članu 60 i čl.105 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“ br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), posebnim rješenjem Vaš zahtjev biće odbijen.

Zahtjev obradio:

Crnogorski elektrodistributivni sistem
Sektor za pristup mreži
Šef Službe za pristup mreži Regiona X,

Dostaviti:

- Podnosiocu zahtjeva _____
- Sektor za pristup mreži - Službi za pristup mreži Regiona X
- a/a

 CEDIS Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Ul.I. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me	Sektor za pristup mreži Služba za pristup mreži Regiona X Ul. _____ tel: +382 _____ fax: +382 _____ Br. _____ U _____, _____ 20__ godine
---	--	--

Obrazac br. 7

DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, rješavajući po zahtjevu _____ iz _____ br. _____ od _____ 20__ godine, na osnovu čl. 60 i čl.105 Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.list CG“ br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), po Ovlašćenju broj _____ od _____, d o n o s i

RJEŠENJE

ODBUJA SE zahtjev _____ iz _____ br. _____ od _____ 20__ godine.

Obrazloženje

_____ iz _____ obratio se DOO „Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu“ Podgorica, Sektoru za pristup mreži, Službi za pristup mreži Regiona __ zahtjevom za _____ br. _____ od _____ 20__.

Postupajući po navedenom zahtjevu DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Sektor za pristup mreži je utvrdio da podnosilac zahtjeva nije priložio _____, pa je zahtjevom br. _____ od _____ 20__ godine, traženo od podnosioca da otkloni nedostatke i dostavi dokumentaciju u roku od 3 dana od dana prijema zahtjeva.

Uvidom u povratnicu br. _____, nesporno se utvrđuje da je podnosilac zahtjeva primio zahtjev za otklanjanje nedostataka dana _____ 20__ godine.

Kako _____ u ostavljenom roku nije otklonio nedostatke, odnosno dostavio traženu dokumentaciju, to je CEDIS, Sektor za pristup mreži, na osnovu člana 60 st.3 i čl.105 st.5 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“ br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), odbio zahtjev _____ iz _____ broj _____ od _____.

Pravna pouka: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Regulatornoj agenciji za energetiku u roku od 15 dana od dana prijema. Žalba se predaje preko CEDIS-a.

Rješenje obradio:

Crnogorski elektrodistributivni sistem
Sektor za pristup mreži
Šef Službe za pristup mreži Regiona X

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Sektor za pristup mreži - Službi za pristup mreži Regiona X
- a/a



Obrazac br. 8

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

Službeno lice DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, ovlašćeno za vođenje upravnog postupka po zahtjevu broj _____ od _____, stranke _____, radi izdavanja saglasnosti za priključenje, konstatuje da je dana _____ u _____ časova obavijestilo stranku telefonskim putem na telefonski broj _____ koji je stranka priložila u zahtjevu za izdavanje saglasnosti za priključenje, da će dana _____ u _____ časova izaći na lice mjesta radi utvrđivanja činjenica i okolnosti i sačinjavanja tehničkog izvještaja po zahtjevu stranke.

Stranka je takođe upoznata o njenom pravu da prisustvuje licu mjesta i utvrđivanju činjenica i prikupljanja dokaza.

Ova zabilješka je sastavni dio spisa ovog predmeta.

U,

Zabilješku sačinio,

(Službeno lice)



Obrazac br. 9

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

Službeno lice DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, ovlašćeno za vođenje upravnog postupka po zahtjevu broj _____ od _____, stranke _____, radi izdavanja saglasnosti za priključenje, konstatuje da je dana _____ u _____ časova usmeno na licu mjesta, nakon utvrđivanja činjenica i okolnosti za sačinjavanje tehničkog izvještaja, obavijestilo stranku, da će se usmena javna rasprava po zahtjevu stranke održati dana _____ u _____ časova u službenim prostorijama DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, kancelarija br. _____ u ulici _____ u _____.

Ova zabilješka je sastavni dio spisa ovog predmeta.

NAPOMENA: U slučaju nedolaska stranke na zakazanu usmenu raspravu, smatraće se da je ista odustala od predmetnog zahtjeva, u kom slučaju će biti donešeno Rješenje o obustavljanju postupka.

Podnosilac zahtjeva-stranka,

Zabilješku sačinio,

(Službeno lice)



Obrazac br. 10

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

Službeno lice DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, ovlašćeno za vođenje upravnog postupka po zahtjevu broj _____ od _____, stranke _____, radi izdavanja saglasnosti za priključenje, konstatuje da je dana _____ u _____ časova izašlo na lice mjesta radi utvrđivanja činjenica i okolnosti i sačinjavanja tehničkog izvještaja po zahtjevu stranke, te da stranka nije prisustvovala licu mjesta i ako je o tome obaviještena telefonskim putem dana _____ u _____ časova, što je konstatovano službenom zabilješkom od _____ godine.

Ova zabilješka je sastavni dio spisa ovog predmeta.

U,

Zabilješku sačinio,

(Službeno lice)

 CEDIS Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Ul. I. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me	Sektor za pristup mreži Služba za pristup mreži Regiona X Ul. _____ tel: +382 _____ fax: +382 _____ Br. _____ U _____, _____ 20__ . godine
--	--	---

Obrazac br. 11

TEHNIČKI IZVJEŠTAJ

po predmetu broj _____ od _____ godine

KORISNIK: _____

TAČNA LOKACIJA OBJEKTA KORISNIKA: _____

(adresa lokacije predmetnog objekta)

I SADAŠNJE STANJE MREŽE

1. Napajanje iz TS 35/10 kV: _____
2. Trafostanica 10/0,4 kV: _____ snaga _____ (kVA)
3. Najveće izmjereno opterećenje TS: _____ kW, dana. u _____ sati.
4. Izmjereni napon u zoni priključenja predmetnog potrošača: _____ V, dana _____ u _____ h.
5. Priključeni potrošači na TS, odnosno izvodu:
 - broj stanova i način grijanja _____
 - broj lokala i poslovnih prostora _____
6. Podaci o vodu od TS do predmetnog objekta:
 - a) izvod 1kV iz TS, KV / VV, broj _____ oznake _____ (mm²/m) mreže je
 - b) glavni osigurači izvoda u TS su tip _____, _____ A.
7. Priključak objekta na el.mrežu je KV / VV: _____
8. Ukupna dužina mreže traforeona je: _____ m.
9. Skica mreže od TS do predmetnog objekta potrošača:

Opšta zapažanja o tehničkom stanju mreže:

NALAZ

Na osnovu uvida u dokumentaciju i stanja na terenu, utvrđeno je da uslovi za priključenje:

1. postoje
2. ne postoje

DA BI SE OBEZBJEDILI USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU ISPORUČIOCA, daje se

III PREDLOG ENERGETSKO - TEHNIČKOG RJEŠENJA PRIKLJUČKA

1. Mjesto priključenja: _____
2. Vrsta priključka: _____
3. Način priključenja: _____
4. Mjerenje utroška električne energije: _____

OBRADIVAČ,

Šef Službe za pristup mreži Regiona X

U _____, dana _____

DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica

Broj: _____

(upisuje se broj zahtjeva za izdavanje saglasnosti za priključenje)

Datum: _____

(upisuje se datum sačinjavanja zapisnika)

Obrazac br. 12
(stranka se opredijelila da sama izvodi priključak)

Z A P I S N I K
o usmenoj raspravi

Sačinjen dana _____ u _____, ul. _____, br. _____ u _____ časova, u predmetu po zahtjevu za izdavanje saglasnosti za priključenje podnosioca _____ iz _____ br. _____ od _____.

Prisutni:

Za DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, službeno lice _____

Za Podnosioca: Podnosilac zahtjeva _____ (lično) ili

Punomoćnik: _____ (ako prisustvuje)

Službeno lice DOO „Crnogorskog elektrodistributivnog sistema“ Podgorica upoznaje stranku sa svim utvrđenim činjenicama i okolnostima bitnim za rješenje ove upravne stvari, odnosno sa činjenicama utvrđenim na terenu kao i sa podacima o elektroenergetskim prilikama na lokalitetu na kome se nalazi ili će se izgraditi objekat stranke (podnosioca zahtjeva), a koji su sadržani u tehničkom izvještaju broj _____ od _____, koji je sastavni dio ovog zapisnika.

Tehnički izvještaj je pročitao i dat stranci na uvid, sa svim spisima ovog predmeta, pa stranka izjavljuje da nema primjedbi na sadržinu tehničkog izvještaja u pogledu tehničkih uslova za priključenje, mjesta priključenja, načina priključenja mjesta i načina mjerenja.

Službeno lice upoznaje stranku da može staviti prijedlog za dopunu dokaznog postupka, pa stranka izjavljuje da nema prijedlog za dopunu dokaznog postupka.

Službeno lice DOO „Crnogorskog elektrodistributivnog sistema“ Podgorica upoznaje stranku da su u ispitnom postupku utvrđene sve činjenice i okolnosti i izvedeni svi potrebni dokazi bitni za rješavanje zahtjeva stranke, odnosno izdavanje rješenja o saglasnosti za priključenje.

Službeno lice obavještava stranku da rezultati ispitnog postupka ukazuju da nema tehničkih ograničenja za donošenje rješenja o saglasnosti za priključenje.

Nakon ovakvog obavještavanja o rezultatima ispitnog postupka za koje stranka izjavljuje da ih je razumjela, ista izjavljuje da nema primjedbi, te da joj u tom smislu nije potrebno naknadno izjašnjavanje, odnosno nije potrebno određivati naknadni rok u kome bi se izjasnila na saopštene rezultate ispitnog postupka.

Stranka se upoznaje sa njenim pravom da o svom trošku izvede priključak, na način kako je to propisano u tehničkom izvještaju i rješenju o saglasnosti za priključenje koje će se donijeti, te da tako izgrađeni priključak, umjesto plaćanja naknade prenese u svojinu DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, kao i da radove na izradi priključka može povjeriti CEDIS-u, što potvrđuje potpisivanjem ovog zapisnika, pa izjavljuje:

- da će radove na izradi priključka izvesti o svom trošku, što potvrđuje svojim potpisom.

(svojeručni potpis stranke)

Podnosilac zahtjeva se upoznaje da će mu u rješenju o izdavanju saglasnosti biti propisana naknada za priključenje koja se sastoji od naknade za stvaranje tehničkih uslova u sistemu u iznosu od _____ eura, što je u skladu sa Metodologijom za utvrđivanje naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije ("Sl.list CG" br. 007/17 od 31.01.2017, 044/17 od 06.07.2017, 078/17 od 23.11.2017, 024/18 od 18.04.2018), i Odlukom o određivanju naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije Sl.list CG" br. 090/17 od 29.12.2017, 024/18 od 18.04.2018).

Stranka se posebno upoznaje da je naknadu za priključenje u dijelu stvaranja tehničkih uslova u sistemu dužna platiti prilikom izdavanja rješenja o saglasnosti za priključenje koje će se donijeti po njegovom zahtjevu, te da je plaćanje ove naknade uslov za pravno dejstvo rješenja, pri čemu se upozorava da ukoliko ovu naknadu ne plati u roku propisanom u rješenju o saglasnosti za priključenje, CEDIS može ukinuti donešeno rješenje.

Stranka konačno predlaže da DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica donese rješenje u skladu sa rezultatima ispitnog postupka, koji su joj saopšteni i na koje nema primjedbi, što potvrđuje potpisivanjem ovog zapisnika. Stranka je upoznata sa odredbom člana 181 Zakona o energetici kojom je propisano da u svakom slučaju izgradjeni priključak postaje osnovno sredstvo CEDIS-a.

Stranka je upoznata da ima pravo, ukoliko cijeni da se rješenjem koje će se donijeti na osnovu rezultata ispitnog postupka na koje nije imala primjedbi, neće povrijediti njeno pravo da se radi ubrzanja postupka priključenja može odreći prava na žalbu, u pisanom obliku ili usmeno, na zapisnik kod CEDIS-a od dana prijema rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

Sadržina zapisnika je pročitana stranci (podnosiocu zahtjeva).

Stranka izjavljuje da nema primjedbi na sadržinu zapisnika.

Kako nema novih prijedloga za dopunu dokaznog postupka, Službeno lice zaključuje raspravu u _____ časova.

(potpis podnosioca zahtjeva)
jmbg: _____
(za fizičko lice)

(potpis predstavnika pravnog lica ili preduzetnika)
jmbg: _____

Za DOO „CEDIS“ Podgorica

(potpis zaposlenog koji je učestvovao u vršenju službenih radnji)

DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica

Broj: _____
(upisuje se broj zahtjeva za izdavanje saglasnosti za priključenje)

Datum: _____
(upisuje se datum sačinjavanja zapisnika)

Obrazac br. 13
(stranka se opredijelila da priključak izvodi CEDIS)

ZAPISNIK
o usmenoj raspravi

Sačinjen dana _____ u _____, ul. _____, br. _____ u _____ časova, u predmetu po zahtjevu za izdavanje saglasnosti za priključenje podnosioca _____ iz _____ br. _____ od _____.

Prisutni:

Za DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, službeno lice _____

Za Podnosioca: Podnosilac zahtjeva _____ (lično) ili

Punomoćnik: _____ (ako prisustvuje)

Službeno lice DOO „Crnogorskog elektrodistributivnog sistema“ Podgorica upoznaje stranku sa svim utvrđenim činjenicama i okolnostima bitnim za rješenje ove upravne stvari, odnosno sa činjenicama utvrđenim na terenu kao i sa podacima o elektroenergetskim prilikama na lokalitetu na kome se nalazi ili će se izgraditi objekat stranke (podnosioca zahtjeva), a koji su sadržani u tehničkom izvještaju broj _____ od _____, koji je sastavni dio ovog zapisnika.

Tehnički izvještaj je pročitao i dat stranci na uvid, sa svim spisima ovog predmeta, pa stranka izjavljuje da nema primjedbi na sadržinu tehničkog izvještaja u pogledu tehničkih uslova za priključenje, mjesta priključenja, načina priključenja mjesta i načina mjerenja.

Službeno lice upoznaje stranku da može staviti prijedlog za dopunu dokaznog postupka, pa stranka izjavljuje da nema prijedlog za dopunu dokaznog postupka.

Službeno lice DOO „Crnogorskog elektrodistributivnog sistema“ Podgorica upoznaje stranku da su u ispitnom postupku utvrđene sve činjenice i okolnosti i izvedeni svi potrebni dokazi bitni za rješavanje zahtjeva stranke, odnosno izdavanje rješenja o saglasnosti za priključenje.

Službeno lice obavještava stranku da rezultati ispitnog postupka ukazuju da nema tehničkih ograničenja za donošenje rješenja o saglasnosti za priključenje.

Nakon ovakvog obavještavanja o rezultatima ispitnog postupka za koje stranka izjavljuje da ih je razumjela, ista izjavljuje da nema primjedbi, te da joj u tom smislu nije potrebno naknadno izjašnjavanje, odnosno nije potrebno određivati naknadni rok u kome bi se izjasnila na saopštene rezultate ispitnog postupka.

Stranka se upoznaje sa njenim pravom da o svom trošku izvede priključak, na način kako je to propisano u tehničkom izvještaju i rješenju o saglasnosti za priključenje koje će se donijeti, te da tako izgrađeni priključak, umjesto plaćanja naknade prenese u svojinu DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, kao i mogućnošću da radove na izradi priključka može povjeriti CEDIS-u, što potvrđuje potpisivanjem ovog zapisnika, pa izjavljuje:

- da će radove na izradi priključka povjeriti CEDIS-u, što potvrđuje svojim potpisom.

(svojeručno potpis stranke)

Podnosilac zahtjeva se upoznaje da će mu u rješenju o izdavanju saglasnosti biti propisana naknada za priključenje koja se sastoji od naknade za stvaranje tehničkih uslova u sistemu u iznosu od _____ eura, što je u skladu sa Metodologijom za utvrđivanje naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije ("Sl.list CG" br. 007/17 od 31.01.2017, 044/17 od 06.07.2017, 078/17 od 23.11.2017, 024/18 od 18.04.2018), i Odlukom o određivanju naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije Sl.list CG" br. 090/17 od 29.12.2017, 024/18 od 18.04.2018).

Stranka se posebno upoznaje da je naknadu za priključenje u dijelu stvaranja tehničkih uslova u sistemu dužna platiti prilikom izdavanja rješenja o saglasnosti za priključenje koje će se donijeti po njegovom zahtjevu, te da je plaćanje ove naknade uslov za pravno dejstvo rješenja, pri čemu se upozorava da ukoliko ovu naknadu ne plati u roku propisanom u rješenju o saglasnosti za priključenje, CEDIS može ukinuti donešeno rješenje.

Stranka se upoznaje da će naknadu za izradu priključka biti obavezna da plati prilikom zaključivanja ugovora o međusobnim pravima i obavezama za izradu priključka na distributivni sistem električne energije.

Stranka konačno predlaže da DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica donese rješenje u skladu sa rezultatima ispitnog postupka, koji su joj saopšteni i na koje nema primjedbi, što potvrđuje potpisivanjem ovog zapisnika. Stranka je upoznata sa odredbom člana 181 Zakona o energetici kojom je propisano da u svakom slučaju izgradjeni priključak postaje osnovno sredstvo CEDIS-a.

Stranka je upoznata da ima pravo, ukoliko cijeni da se rješenjem koje će se donijeti na osnovu rezultata ispitnog postupka na koje nije imala primjedbi, neće povrijediti njeno pravo da se radi ubrzanja postupka priključenja može odreći prava na žalbu, u pisanom obliku ili usmeno, na zapisnik kod CEDIS-a od dana prijema rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

Sadržina zapisnika je pročitana stranci (podnosiocu zahtjeva).

Stranka izjavljuje da nema primjedbi na sadržinu zapisnika.

Kako nema novih prijedloga za dopunu dokaznog postupka, Službeno lice zaključuje raspravu u _____ časova.

(potpis podnosioca zahtjeva)
jmbg: _____
(za fizičko lice)

(potpis predstavnika pravnog lica ili preduzetnika)

jmbg: _____

Za DOO „CEDIS“ Podgorica

(potpis zaposlenog koji je učestvovao u vršenju službenih radnji)

DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica

Broj: _____
(upisuje se broj zahtjeva za izdavanje saglasnosti za priključenje)

Datum: _____
(upisuje se datum sačinjavanja zapisnika)

Obrazac br. 14
(stranka će se naknadno izjasniti o izradi priključka)

ZAPISNIK
o usmenoj raspravi

Sačinjen dana _____ u _____, ul. _____, br. _____ u _____ časova, u predmetu po zahtjevu za izdavanje saglasnosti za priključenje podnosioca _____ iz _____ br. _____ od _____.

Prisutni:

Za DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, službeno lice _____

Za Podnosioca: Podnosilac zahtjeva _____ (lično) ili

Punomoćnik: _____ (ako prisustvuje)

Službeno lice DOO „Crnogorskog elektrodistributivnog sistema“ Podgorica upoznaje stranku sa svim utvrđenim činjenicama i okolnostima bitnim za rješenje ove upravne stvari, odnosno sa činjenicama utvrđenim na terenu kao i sa podacima o elektroenergetskim prilikama na lokalitetu na kome se nalazi ili će se izgraditi objekat stranke (podnosioca zahtjeva), a koji su sadržani u tehničkom izvještaju broj _____ od _____, koji je sastavni dio ovog zapisnika.

Tehnički izvještaj je pročitao i dat stranci na uvid, sa svim spisima ovog predmeta, pa stranka izjavljuje da nema primjedbi na sadržinu tehničkog izvještaja u pogledu tehničkih uslova za priključenje, mjesta priključenja, načina priključenja mjesta i načina mjerenja.

Službeno lice upoznaje stranku da može staviti prijedlog za dopunu dokaznog postupka, pa stranka izjavljuje da nema prijedlog za dopunu dokaznog postupka.

Službeno lice DOO „Crnogorskog elektrodistributivnog sistema“ Podgorica upoznaje stranku da su u ispitnom postupku utvrđene sve činjenice i okolnosti i izvedeni svi potrebni dokazi bitni za rješavanje zahtjeva stranke, odnosno izdavanje rješenja o saglasnosti za priključenje.

Službeno lice obavještava stranku da rezultati ispitnog postupka ukazuju da nema tehničkih ograničenja za donošenje rješenja o saglasnosti za priključenje.

Nakon ovakvog obavještavanja o rezultatima ispitnog postupka za koje stranka izjavljuje da ih je razumjela, ista izjavljuje da nema primjedbi, te da joj u tom smislu nije potrebno naknadno izjašnjavanje, odnosno nije potrebno određivati naknadni rok u kome bi se izjasnila na saopštene rezultate ispitnog postupka.

Stranka se upoznaje sa njenim pravom da o svom trošku izvede priključak, na način kako je to propisano u tehničkom izvještaju i rješenju o saglasnosti za priključenje koje će se donijeti, te da tako izgrađeni priključak, umjesto plaćanja naknade prenese u svojinu DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, kao i mogućnošću da radove na izradi priključka može povjeriti CEDIS-u, što potvrđuje potpisivanjem ovog zapisnika, pa izjavljuje:

- da će se najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja ove rasprave, u pisanoj formi izjasniti da li će radove na izradi priključka izvesti o svom trošku ili će ih povjeriti CEDIS-u.
- Stranka je posebno upoznata da, ukoliko se u roku od 15 dana ne izjasni o tome ko će izvesti radove na izradi priključka, da se u smislu Metodologije za utvrđivanje naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije ("Sl.list CG" br. 007/17 od 31.01.2017, 044/17 od 06.07.2017, 078/17 od 23.11.2017, 024/18 od 18.04.2018), ima smatrati da se opredijelila da radove na izradi priključka izvede o svom trošku, te da će u tom smislu CEDIS donijeti odgovarajuće rješenje u kome će mu biti propisana naknada za priključenje koja se sastoji od naknade za stvaranje tehničkih uslova u sistemu u iznosu od _____ eura, što je u skladu sa Metodologijom za utvrđivanje naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije i Odlukom o određivanju naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije Sl.list CG" br. 090/17 od 29.12.2017, 024/18 od 18.04.2018).

Stranka se posebno upoznaje da je naknadu za priključenje u dijelu stvaranja tehničkih uslova u sistemu dužna platiti prilikom izdavanja rješenja o saglasnosti za priključenje koje će se donijeti po njegovom zahtjevu, te da je plaćanje ove naknade uslov za pravno dejstvo rješenja, pri čemu se upozorava da ukoliko ovu naknadu ne plati u roku propisanom u rješenju o saglasnosti za priključenje, CEDIS može ukinuti donešeno rješenje, dok će naknadu za izradu priključka biti obavezna da plati prilikom zaključivanja ugovora o međusobnim pravima i obavezama za izradu priključka na distributivni sistem električne energije.

Stranka konačno predlaže da DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica nakon njenog pisanog izjašnjenja o tome kako se opredijelila za izvodjenje radova na izradi priključka donese odgovarajuće rješenje o saglasnosti za priključenje. Stranka dalje izjavljuje da nema primjedbi na ovaj zapisnik, da je u cjelosti upoznata sa rezultatima ispitnog postupka i da joj nije potrebno posebno obavješćavanje o rezultatima ispitnog postupka, što potvrđuje potpisivanjem ovog zapisnika.

Stranka je upoznata sa odredbom člana 181 Zakona o energetici kojom je propisano da u svakom slučaju izgradjeni priključak postaje osnovno sredstvo CEDIS-a.

Sadržina zapisnika je pročitana stranci (podnosiocu zahtjeva).

Stranka izjavljuje da nema primjedbi na sadržinu zapisnika.

Kako nema novih prijedloga za dopunu dokaznog postupka, Službeno lice zaključuje raspravu u _____ časova.

(potpis podnosioca zahtjeva)
jmbg: _____
(za fizičko lice)

Za DOO „CEDIS“ Podgorica

(potpis zaposlenog koji je učestvovao u vršenju službenih radnji)

(potpis predstavnika pravnog lica ili preduzetnika)
jmbg: _____

DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica

Broj: _____

(upisuje se broj zahtjeva za izdavanje saglasnosti za priključenje)

Datum: _____

(upisuje se datum sačinjavanja zapisnika)

Obraza br. 15
(nedostatak kapaciteta)

Z A P I S N I K
o usmenoj raspravi

Sačinjen dana _____ u _____, ul. _____, br. _____ u _____ časova, u predmetu po zahtjevu za izdavanje saglasnosti za priključenje podnosioca _____ iz _____ br. _____ od _____.

Prisutni:

Za DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica, službeno lice _____

Za Podnosioca: Podnosilac zahtjeva _____ (lično) ili

Punomoćnik: _____
(ako prisustvuje)

Službeno lice DOO "Crnogorskog elektrodistributivnog sistema" Podgorica upoznaje stranku sa svim utvrđenim činjenicama i okolnostima bitnim za rješavanje ove upravne stvari, odnosno sa činjenicama utvrđenim na terenu kao i sa podacima o elektroenergetskim prilikama na lokalitetu na kome se nalazi ili će se izgraditi objekat stranke (podnosioca zahtjeva), a koji su sadržani u tehničkom izvještaju broj _____ od _____, koji je sastavni dio ovog zapisnika.

Tehnički izvještaj je pročitao i dat stranci na uvid, sa svim spisima ovog predmeta.

Stranci je posebno predloženo da na lokalitetu na kome se nalazi ili će se nalaziti objekat za koji stranka zahtijeva priključenje postoji nedostatak kapaciteta koji se sastoji u:

a koji je utvrđen na način:

Nakon što je upoznata sa činjenicom nedostatka kapaciteta u distributivnom sistemu stranka izjavljuje:

Službeno lice DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica konstatuje da su izvedeni svi potrebni dokazi i utvrdjene sve činjenice za rješavanje zahtjeva stranke pa upoznaje stranku da će zbog složenosti predmeta rok za donošenje rješenja biti produžen najkasnije do isteka 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, odnosno najkasnije do _____ dana.

Stranka se posebno upoznaje da će joj DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica prije donošenja rješenja dostaviti obavještenje o rezultatima ispitnog postupka u ovoj upravnoj stvari pa se stranka obavještava da obavještenje može podići u službenim prostorijama DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica, dana _____ od u vremenskom periodu od _____ do _____ časova, a ukoliko stranka ne postupi na ovaj način obavještenje će joj biti uručeno preporučenom pošiljkom.

Stranka je upoznata o njenom pravu da se u roku od 5 dana izjasni o rezultatima ispitnog postupka, a ako se u ovom roku ne izjasni DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica će donijeti rješenje bez izjašnjenja stranke.

Sadržina zapisnika je pročitana stranci (podnosiocu zahtjeva).

Stranka izjavljuje da nema primjedbi na sadržinu zapisnika.

Kako nema novih prijedloga za dopunu dokaznog postupka, Službeno lice zaključuje raspravu u _____ časova.

Za DOO "CEDIS" Podgorica

(potpis podnosioca zahtjeva)

jmbg: _____

(za fizičko lice)

(potpis zaposlenog koji je učestvovao u vršenju službenih radnji)

(potpis predstavnika pravnog lica ili preduzetnika)

jmbg: _____

DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica

Broj: _____
(upisuje se broj zahtjeva za izdavanje saglasnosti za priključenje)

Datum: _____
(upisuje se datum sačinjavanja zapisnika)

Obrazac br. 16
(izradnja infrastrukture u skladu sa čl. 184 ZoE)

ZAPISNIK
o usmenoj raspravi

Sačinjen dana _____ u _____, ul. _____, br. _____ u _____ časova, u predmetu po zahtjevu za izdavanje saglasnosti za priključenje podnosioca _____ iz _____ br. _____ od _____.

Prisutni:

Za DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, službeno lice _____

Za Podnosioca: Podnosilac zahtjeva _____ (lično) ili

Punomoćnik: _____ (ako prisustvuje)

Službeno lice DOO „Crnogorskog elektrodistributivnog sistema“ Podgorica upoznaje stranku sa svim utvrđenim činjenicama i okolnostima bitnim za rješenje ove upravne stvari, odnosno sa činjenicama utvrđenim na terenu kao i sa podacima o elektroenergetskim prilikama na lokalitetu na kome se nalazi ili će se izgraditi objekat stranke (podnosioca zahtjeva), a koji su sadržani u tehničkom izvještaju broj _____ od _____, koji je sastavni dio ovog zapisnika.

Tehnički izvještaj je pročitao i dat stranci na uvid, sa svim spisima ovog predmeta, pa stranka izjavljuje da nema primjedbi na sadržinu tehničkog izvještaja.

Službeno lice upoznaje stranku da može staviti prijedlog za dopunu dokaznog postupka, pa stranka izjavljuje da nema prijedlog za dopunu dokaznog postupka.

Službeno lice DOO „Crnogorskog elektrodistributivnog sistema“ Podgorica upoznaje stranku da su u ispitnom postupku utvrđene sve činjenice i okolnosti i izvedeni svi potrebni dokazi bitni za rješavanje zahtjeva stranke, odnosno izdavanje rješenja kojim će se podnosiocu zahtjeva odobriti da infrastrukturu potrebnu za priključenje njegovog objekta izgradi o svom trošku.

Nakon ovakvog obavještanja o rezultatima ispitnog postupka za koje stranka izjavljuje da ih je razumjela, ista izjavljuje da nema primjedbi, te da joj u tom smislu nije potrebno naknadno izjašnjavanje, odnosno nije potrebno određivati naknadni rok u kome bi se izjasnila na saopštene rezultate ispitnog postupka.

Stranka se upoznaje sa njenim pravom da o svom trošku izgradi infrastrukturu, na način kako je to propisano u tehničkom izvještaju i rješenju o saglasnosti za priključenje koje će se donijeti, u skladu sa članom 184 Zakona o energetici („Sl.list CG“ br. 5/16 i 51/17), kojim je propisana mogućnost da se u slučajevima kada Planom razvoja nije predviđena izgradnja potrebne infrastrukture za priključenje ili je planirana za kasniji period, operator distributivnog sistema može budućem korisniku sistema izdati saglasnost da o svom trošku izgradi infrastrukturu potrebnu za priključenje njegovog objekta na sistem i da je preda CEDIS-u u skladu sa Zakonom, te da je odredbom člana 184 stav 5 Zakona o energetici („Sl.list CG“ br. 5/16 i 51/17) propisano je da su investitor i operator distributivnog sistema dužni zaključiti ugovor o međusobnim pravima i obavezama kojim će urediti međusobna prava i obaveze u vezi izgradnje infrastrukture, a naročito početak i rok izgradnje infrastrukture, uključujući plan izvođenja radova, učesće operatora sistema i način praćenja pripreme i izgradnje infrastrukture, naročito u dijelu nabavke opreme i radova, rok i način vršenja konačnog finansijskog obračuna i utvrđivanja vrijednosti ostvarenog investicionog ulaganja, obavezu preuzimanja infrastrukture od operatora sistema. Odredbom člana 185 stav 1 Zakona o energetici („Sl.list CG“ br. 5/16 i 51/17) propisano je da operator sistema preuzima infrastrukturu iz člana 184 stav 1 ovog Zakona na osnovu ugovora o otkupu koji se zaključuje najkasnije u roku od šest mjeseci, od dana puštanja u pogon objekta investitora koji se priključuje.

Stranka konačno predlaže da DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica donese rješenje u skladu sa rezultatima ispitnog postupka, koji su joj saopšteni i na koje nema primjedbi, što potvrđuje potpisivanjem ovog zapisnika. Stranka je upoznata da ima pravo, ukoliko cijeni da se rješenjem koje će se donijeti na osnovu rezultata ispitnog postupka na koje nije imala primjedbi, neće povrijediti njeno pravo da se radi ubrzanja postupka priključenja može odrediti prava na ID dokumenta: 031, Verzija 3

žalbu, u pisanom obliku ili usmeno, na zapisnik kod CEDIS-a od dana prijema rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

Sadržina zapisnika je pročitana stranci (podnosiocu zahtjeva).

Stranka izjavljuje da nema primjedbi na sadržinu zapisnika.

Kako nema novih prijedloga za dopunu dokaznog postupka, Službeno lice zaključuje raspravu u _____ časova.

(potpis podnosioca zahtjeva)
jmbg: _____
(za fizičko lice)

(potpis predstavnika pravnog lica ili preduzetnika)
jmbg: _____

Za DOO „CEDIS“ Podgorica

(potpis zaposlenog koji je učestvovao u vršenju službenih radnji)



Obrazac br. 17

Broj: _____
Od: _____

(ime i prezime/Naziv stranke)

PREDMET: Obavještenje o rezultatima ispitnog postupka.

Na osnovu odredbe člana 111 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“ br. 37/17), obavještavamo Vas o rezultatima ispitnog postupka, odnosno o utvrđenim činjenicama i okolnostima, bitnim za rješavanje Vašeg zahtjeva br. _____ od _____ godine, za izdavanje saglasnosti za priključenje, radi _____.

U toku ispitnog postupka službeno lice DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica je utvrdilo činjenice i dokaze koji su relevantni za rješavanje Vašeg zahtjeva, a koji su sadržani u tehničkom izvještaju, koji Vam dostavljamo u prilogu, a naročito:

- da se nedostatak kapaciteta u distributivnom sistemu električne energije sastoji u:

_____, pri čemu je nedostatak kapaciteta utvrđen na sledeći način:

_____.

S tim u vezi, obavještavamo Vas da uvid u spise predmeta, formiranog po Vašem zahtjevu, možete izvršiti dana _____ u vremenskom periodu od _____ do _____ časova u službenim prostorijama DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, kancelarija br. _____ u ul. _____ u _____.

Ujedno Vas obavještavamo da će, u smislu čl. 134 Zakona o energetici („Sl.list CG“ br. 5/16 i 51/17) i čl. 53 i 54 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije („Sl.list CG“ br. 15/17), DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica donijeti rješenje o odbijanju pristupa distributivnom sistemu električne energije.

Takođe Vas upoznajemo da se, shodno odredbama člana 112 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“ br. 37/17), o rezultatima ispitnog postupka možete izjasniti u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik kod ovog organa, u roku od 5 dana od dana prijema ovog obavještenja.

Ukoliko se u datom roku ne izjasnite o rezultatima ispitnog postupka, rješenje će biti donijeto bez Vašeg izjašnjenja.

S poštovanjem,

Crnogorski elektrodistributivni sistem
Sektor za pristup mreži
Šef Službe za pristup mreži Regiona X

Dostavljeno:
- Naslovu
- Službi za pristup mreži Regiona X
- a/a

ID dokumenta: 031, Verzija 3

 CEDIS Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Ul. I. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me	Sektor za pristup mreži Služba za pristup mreži Regiona X Ul. _____ tel: +382 _____ fax: +382 _____ Br. _____ U _____, _____ 20__ godine
---	---	--

Obrazac br. 18

„Crnogorski elektrodistributivni sistem“ DOO Podgorica, rješavajući po zahtjevu _____ iz _____ br. _____ od _____ 20__ godine, na osnovu člana 102 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“ br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), po Ovlašćenju broj _____ od _____, d o n i o j e

RJEŠENJE

Obustavlja se postupak pokrenut po zahtjevu za izdavanje _____ iz _____ br. _____ od _____ 20__ godine.

Obrazloženje

_____ iz _____ obratio se DOO „Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu“ Podgorica, Sektoru za pristup mreži, Službi za pristup mreži Regiona X zahtjevom za izdavanje _____ br. _____ od _____ 20__.

Postupajući po navedenom zahtjevu DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Sektor za pristup mreži je u cilju utvrđivanja odlučnih činjenica i okolnosti u predmetnom upravnom postupku, zakazao usmenu raspravu o kojoj je podnosilac zahtjeva nesporno obaviješten, a što se utvrđuje uvidom u službenu zabilješku od _____.

Budući da se podnosilac zahtjeva nije odazvao zakazanoj raspravi i pored predhodnog upozorenja da se u slučaju neodazivanja usmeno raspravi ima smatrati da je odustao od predmetnog zahtjeva, to je CEDIS - Sektor za pristup mreži, na osnovu člana 102 stav 2 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“ br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), odlučio kao u izreci.

Pravna pouka: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Regulatornoj agenciji za energetiku u roku od 15 dana od dana prijema. Žalba se predaje preko CEDIS-a.

Rješenje obradio:

Crnogorski elektrodistributivni sistem
Sektor za pristup mreži
Šef Službe za pristup mreži Regiona X

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Sektor za pristup mreži - Službi za pristup mreži Regiona X
- a/a

 Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Ul. I. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me	Sektor za pristup mreži Služba za pristup mreži Regiona X Ul. _____ tel: +382 _____ fax: +382 _____ Br. _____ U _____, _____ 20__ godine
	Obrazac br. 19	

Na osnovu člana 18 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), čl. 176, 177, 180 i 181 Zakona o energetici ("Sl. list CG" br. 05/16 i 51/17), čl. 82 i 83 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije ("Sl. list CG" br. 15/17), čl. 3 i 11 Metodologije za utvrđivanje naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije ("Sl. list CG" br. 007/17 od 31.01.2017, 044/17 od 06.07.2017, 078/17 od 23.11.2017, 024/18 od 18.04.2018), čl. 3 i 6 Odluka o određivanju naknade za priključenje na distributivni sistem električne energije ("Sl. list CG" br. 090/17 od 29.12.2017, 024/18 od 18.04.2018) i Ovlašćenja br. 10-10-_____ od _____ godine, rješavajući po zahtjevu za izdavanje saglasnosti za priključenje broj _____ od _____ 20__ godine, podnosioca _____, donosim

RJEŠENJE
o izdavanju saglasnosti za priključenje
(za standardni priključak, kada priključak izvodi CEDIS)

1. Usvaja se zahtjev _____ broj _____ od _____ 20__ god., i izdaje saglasnost za priključenje za _____ u _____ ul. _____, koji se sastoji od sledećih prostora:

Redni broj	Podaci o prostorima u okviru objekta	Odobrena priključna snaga (kW)	Kategorija kupca
1.			
2.			
Odobrena priključna snaga za svih _____ prostora iznosi _____ (kW)			

Saglasnost za priključenje se izdaje pod sledećim elektroenergetskim i tehničkim uslovima koje _____ treba da ispuni da bi objekat mogao biti priključen na distributivni sistem električne energije:

1.1. Podaci o priključku:

- tip priključka: _____
- jednovremena snaga: _____ kW
- mesto priključka korisnika: _____
- spoljni priključak: _____
- unutrašnji priključak: _____
- rok priključenja korisnika: _____
- trafo reon: _____
- izvod iz trafostanice: _____

1.2. Mesto predaje i mesto mjerenja: _____

- Vrsta mjernog uređaja: _____
- Ograničavač opterećenja: _____
- Zaštitni i upravljački uređaji: _____

1.3. Predviđeni sistemi zaštite od direktnog i indirektnog dodira i prenapona:

- zaštita od direktnog dodira _____
- zaštita od indirektnog dodira _____
- zaštita od prenapona _____

1.4. Ostali uslovi:

- korisnik je dužan ugraditi opremu i koristiti tehnologiju kojom neće ugroziti sigurnost i kvalitet napajanja električnom energijom drugih korisnika.

1.5. Mjerni uređaj ugrađuje CEDIS kao svoje sredstvo.

2. Podnosilac zahtjeva je dužan platiti naknadu za priključenje koja se sastoji od:

2.1. dijela za izvođenje priključka na sistem u iznosu od _____ eura, za tip _____, kao i PDV obračunat po opštoj stopi od 21%, u iznosu od _____ eura.

2.2. dijela za stvaranje tehničkih uslova u sistemu u iznosu od _____ eura, kao i PDV obračunat po opštoj stopi od 21%, u iznosu od _____ eura. Shodno navedenom, naknada za stvaranje tehničkih uslova u sistemu, koja je određena na osnovu čl. 6 Odluke o određivanju naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije ("Sl. list CG" br. 090/17 od 29.12.2017, 024/18 od 18.04.2018), koja se plaća prilikom izdavanja ovog rješenja, sa uračunatim PDV-om, ukupno iznosi _____ eura

3. Radove na izgradnji priključka izvešće CEDIS na osnovu ugovora o međusobnim pravima i obavezama za izvođenje priključka.

4. Naknadu iz tačke 2.1. ovog rješenja, podnosilac zahtjeva je obavezan platiti prilikom zaključivanja ugovora o međusobnim pravima i obavezama o izradi priključka na distributivni sistem električne energije.
5. Naknadu iz tačke 2.2. ovog rješenja, podnosilac zahtjeva je obavezan platiti prilikom izdavanja ovog rješenja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana pravosnažnosti rješenja.
6. Plaćanje naknade iz tačke 2.2. ovog rješenja je uslov od koga zavisi pravno dejstvo ovog rješenja.
7. Ukoliko podnosilac zahtjeva ne plati naknadu iz tačke 2.2. ovog rješenja u propisanom roku, CEDIS može ukinuti ovo rješenje.
8. Ovo rješenje važi do _____.
9. Korisnik je obavezan trajno čuvati ovo rješenje.

Obrazloženje

_____ iz _____ obratio se DOO "Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu" Podgorica, Službi za pristup mreži Regiona _____ zahtjevom broj _____ od _____ za izdavanje saglasnosti za priključenje, radi _____, za objekat _____, koji se nalazi na katastarskoj parceli broj _____ KO _____, ul. _____, u _____.

Uz zahtjev su priloženi _____.

U sprovedenom postupku na osnovu činjeničnog stanja na terenu, konstatovanom u tehničkom izvještaju broj _____ od _____, sa kojim je podnosilac zahtjeva upoznat na usmenoj raspravi održanoj dana _____ u _____ časova, o kojoj je sačinjen zapisnik i na koji isti nije imao primjedbi, dokumentacije koja je podnešena uz zahtjev, rezultata ispitnog postupka o kojima je podnosilac zahtjeva obaviješten u skladu sa zakonom, a na koje nije imao primjedbi, CEDIS je utvrdio da podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za izdavanje tražene saglasnosti.

U postupku je takođe utvrđeno da se podnosilac zahtjeva saglasio, da će radove na izvođenju priključka izvesti CEDIS, u skladu sa uslovima iz ovog rješenja i zaključenog ugovora o međusobnim pravima i obavezama za izvođenje priključka.

Obzirom da se podnosilac zahtjeva izjasnio da će radove na izgradnji priključka izvesti CEDIS, ovim rješenjem je u skladu sa čl.180 Zakona o energetici ("Sl.list CG" br. 05/16 i 51/17), čl. 3, 6, 8, 9 i 11 Metodologije za utvrđivanje naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije ("Sl.list CG" br. 007/17 od 31.01.2017, 044/17 od 06.07.2017, 078/17 od 23.11.2017, 024/18 od 18.04.2018), čl. 3 i 6 Odluka o određivanju naknade za priključenje na distributivni sistem električne energije ("Sl.list CG" br. 090/17 od 29.12.2017, 024/18 od 18.04.2018) propisana naknada za izvođenje priključka na sistem u iznosu od _____ eura, bez obračunatog PDV-a, odnosno _____ eura sa obračunatim PDV-om po opštoj stopi od 21%. i stvaranja tehničkih uslova u sistemu u iznosu od _____ eura, bez obračunatog PDV-a, odnosno _____ eura sa obračunatim PDV-om po opštoj stopi od 21%. Iznos navedene naknade bez obračunatog PDV-a, određen je na način, što je zbir odobrenih snaga po pojedinačnim mjernim mjestima, koji iznosi _____ kW, pomnožen sa naknadom za stvaranje tehničkih uslova u sistemu koja se obračunava po 1 kW i koja za priključke na _____ kV naponski nivo iznosi _____ eura

Podnosilac zahtjeva je na usmenoj raspravi i u obavještenju o rezultatima ispitnog postupka upoznat sa visinom naknade za priključenje iz izreke ovog rješenja i rokovima u kojima je dužan platiti naknadu, kao i pravnim posljedicama neplaćanja naknade iz tačke 2.2. izreke ovog rješenja, u smislu čl. 141 st.1 tač.2 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17).

Sa izloženog, riješeno je kao u izreci.

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja podnosilac zahtjeva može uložiti žalbu Regulatornoj agenciji za energetiku u roku od 15 dana od dana

prijema rješenja. Žalba se predaje preko CEDIS-a.

Rješenje obradio:

Crnogorski elektrodistributivni sistem
Sektor za pristup mreži
Šef Službe za pristup mreži Regiona X,

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Sektor za pristup mreži - Službi za pristup mreži Regiona X
- Sektoru za komercijalne poslove
- a/a

 Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, U.I. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me Br. 30-20 - _____ U Podgorici _____ 20__ . godine
---	--

Obrazac br. 20

Na osnovu člana 18 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), čl. 176, 177, 180 i 181 Zakona o energetici ("Sl. list CG" br. 05/16 i 51/17), čl. 82 i 83 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije ("Sl. list CG" br. 15/17), čl. 3 i 11 Metodologije za utvrđivanje naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije ("Sl. list CG" br. 007/17 od 31.01.2017, 044/17 od 06.07.2017, 078/17 od 23.11.2017, 024/18 od 18.04.2018), čl. 3 i 6 Odluka o određivanju naknade za priključenje na distributivni sistem električne energije ("Sl. list CG" br. 090/17 od 29.12.2017, 024/18 od 18.04.2018) i Ovlašćenja br. 10-10-_____ od _____ godine, rješavajući po zahtjevu za izdavanje saglasnosti za priključenje broj _____ od _____ 20__ . godine, podnosioca _____, donosim

RJEŠENJE
o izdavanju saglasnosti za priključenje
(za nestandardni priključak, kada priključak izvodi CEDIS)

1. Usvaja se zahtjev _____ broj ____ . od _____ 20__ god., i izdaje saglasnost za priključenje za _____ u _____ ul. _____, koji se sastoji od sledećih prostora:

Redni broj	Podaci o prostorima u okviru objekta	Odobrena priključna snaga (kW)	Kategorija kupca
1.			
2.			
Odobrena priključna snaga za svih _____ prostora iznosi _____ (kW)			

Saglasnost za priključenje se izdaje pod sledećim elektroenergetskim i tehničkim uslovima koje _____ treba da ispuni da bi objekat mogao biti priključen na distributivni sistem električne energije:

1.1. Podaci o priključku:

- tip priključka: _____
- jednovremena snaga: _____ kW
- mesto priključka korisnika: _____
- spoljni priključak: _____
- unutrašnji priključak: _____
- rok priključenja korisnika: _____
- trafo reon: _____
- izvod iz trafostanice: _____

1.2. Mesto predaje i mesto merenja: _____

- Vrsta mjernog uređaja: _____
- Mjerni transformatori (tip, klasa, prenosni odnos, snaga): _____
- Ograničavač opterećenja: _____
- Zaštitni i upravljački uređaji: _____

1.3. Predviđeni sistemi zaštite od direktnog i indirektnog dodira i prenapona:

- zaštita od direktnog dodira _____
- zaštita od indirektnog dodira _____
- zaštita od prenapona _____

1.4. Ostali uslovi:

- korisnik je dužan ugraditi opremu i koristiti tehnologiju kojom neće ugroziti sigurnost i kvalitet napajanja električnom energijom drugih korisnika.

1.5. Mjerni uređaj ugrađuje CEDIS kao svoje sredstvo.

2. Podnosilac zahtjeva je dužan platiti naknadu za priključenje koja se sastoji od:

- 2.1. dijela za izvođenje priključka na sistem u iznosu od _____ eura, za tip _____, kao i PDV obračunat po opštoj stopi od 21%, u iznosu od _____ eura.
- 2.2. dijela za stvaranje tehničkih uslova u sistemu u iznosu od _____ eura, kao i PDV obračunat po opštoj stopi od 21%, u iznosu od _____ eura. Shodno navedenom, naknada za stvaranje tehničkih uslova u sistemu, koja je određena na osnovu čl. 6 Odluke o određivanju naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije ("Sl. list CG" br. 090/17 od 29.12.2017, 024/18 od 18.04.2018), koja se plaća prilikom izdavanja ovog rješenja, sa uračunatim PDV-om, ukupno iznosi _____ eura.

3. Radove na izgradnji priključka izvešće CEDIS na osnovu ugovora o međusobnim pravima i obavezama za izvođenje priključka.
4. Naknadu iz tačke 2.1. ovog rješenja, podnosilac zahtjeva je obavezan platiti prilikom zaključivanja ugovora o međusobnim pravima i obavezama o izradi priključka na distributivni sistem električne energije.
5. Naknadu iz tačke 2.2. ovog rješenja, podnosilac zahtjeva je obavezan platiti prilikom izdavanja ovog rješenja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana pravosnažnosti rješenja.
6. Plaćanje naknade iz tačke 2.2. ovog rješenja je uslov od koga zavisi pravno dejstvo ovog rješenja.
7. Ukoliko podnosilac zahtjeva ne plati naknadu iz tačke 2.2. ovog rješenja u propisanom roku, CEDIS može ukinuti ovo rješenje.
8. Ovo rješenje važi do _____.
9. Korisnik je obavezan trajno čuvati ovo rješenje.

Obrazloženje

_____ iz _____ obratio se DOO "Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu" Podgorica, Službi za pristup mreži Regiona _____ zahtjevom broj _____ od _____ za izdavanje saglasnosti za priključenje, radi _____, za objekat _____, koji se nalazi na katastarskoj parceli broj _____ KO _____, ul. _____, u _____.

Uz zahtjev su priloženi _____.

U sprovedenom postupku na osnovu činjeničnog stanja na terenu, konstatovanom u tehničkom izvještaju broj _____ od _____, sa kojim je podnosilac zahtjeva upoznat na usmenoj raspravi održanoj dana _____ u _____ časova, o kojoj je sačinjen zapisnik i na koji isti nije imao primjedbi, dokumentacije koja je podnešena uz zahtjev, rezultata ispitnog postupka o kojima je podnosilac zahtjeva obaviješten u skladu sa zakonom, a na koje nije imao primjedbi, CEDIS je utvrdio da podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za izdavanje tražene saglasnosti.

U postupku je takođe utvrđeno da se podnosilac zahtjeva saglasio, da će radove na izvođenju priključka izvesti CEDIS, u skladu sa uslovima iz ovog rješenja i zaključenog ugovora o međusobnim pravima i obavezama za izvođenje priključka.

Obzirom da se podnosilac zahtjeva izjasnio da će radove na izgradnji priključka izvesti CEDIS, ovim rješenjem je u skladu sa čl.180 Zakona o energetici ("Sl.list CG" br. 5/16 i 51/17), čl.3, 6, 8, 9 i 11 Metodologije za utvrđivanje naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije ("Sl.list CG" br. 007/17 od 31.01.2017, 044/17 od 06.07.2017, 078/17 od 23.11.2017, 024/18 od 18.04.2018), čl. 3 i 6 Odluka o određivanju naknade za priključenje na distributivni sistem električne energije ("Sl.list CG" br. 090/17 od 29.12.2017, 024/18 od 18.04.2018) propisana naknada za izvođenje priključka na sistem u iznosu od _____ eura bez obračunatog PDV-a, odnosno _____ eura sa obračunatim PDV-om po opštoj stopi od 21%. i stvaranja tehničkih uslova u sistemu u iznosu od _____ eura, bez obračunatog PDV-a, odnosno _____ eura sa obračunatim PDV-om po opštoj stopi od 21%. Iznos navedene naknade bez obračunatog PDV-a, određen je na način, što je zbir odobrenih snaga po pojedinačnim mjernim mjestima, koji iznosi _____ kW, pomnožen sa naknadom za stvaranje tehničkih uslova u sistemu koja se obračunava po 1 kW i koja za priključke na _____ kV naponski nivo iznosi _____ eura.

Podnosilac zahtjeva je na usmenoj raspravi i u obavještenju o rezultatima ispitnog postupka upoznat sa visinom naknade za priključenje iz izreke ovog rješenja i rokovima u kojima je dužan platiti naknadu, kao i pravnim posljedicama neplaćanja naknade iz tačke 2.2. izreke ovog rješenja, u smislu čl. 141 st.1 tač.2 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17).

Sa izloženog, riješeno je kao u izreci.

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja podnosilac zahtjeva može uložiti žalbu Regulatornoj agenciji za energetiku u roku od 15 dana od dana

prijema rješenja. Žalba se predaje preko CEDIS-a.

Rješenje obradio:

CEDIS
Sektor za pristup mreži
Šef Službe za pristup mreži Regiona X,

Crnogorski elektrodistributivni sistem
Rukovodilac Sektora za pristup mreži,

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Sektor za pristup mreži - Službi za pristup mreži Regiona X
- CEDIS - Sektor za pristup mreži
- Sektoru za komercijalne poslove
- a/a

 Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Ul. I. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me	Sektor za pristup mreži Služba za pristup mreži Regiona X Ul. _____ tel: +382 _____ fax: +382 _____ Br. _____ U _____, _____ 20__ godine
	Obrazac br. 21	

Na osnovu člana 18 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), čl. 176, 177, 180 i 181 Zakona o energetici ("Sl. list CG" br. 05/16 i 51/17), čl. 82 i 83 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije ("Sl. list CG" br. 15/17), čl. 3 i 11 Metodologije za utvrđivanje naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije ("Sl. list CG" br. 007/17 od 31.01.2017, 044/17 od 06.07.2017, 078/17 od 23.11.2017, 024/18 od 18.04.2018), čl. 3 i 6 Odluka o određivanju naknade za priključenje na distributivni sistem električne energije ("Sl. list CG" br. 090/17 od 29.12.2017, 024/18 od 18.04.2018) i Ovlašćenja br. 10-10-_____ od _____ godine, rješavajući po zahtjevu za izdavanje saglasnosti za priključenje broj _____ od _____ 20__ godine, podnosioca _____, donosim

RJEŠENJE

o izdavanju saglasnosti za priključenje (za standardne priključke, kada priključak izvodi investitor)

1. Usvaja se zahtjev _____ broj _____ od _____ 201__ god., i izdaje saglasnost za priključenje za _____ u _____ ul. _____, koji se sastoji od sledećih prostora:

Redni broj	Podaci o prostorima u okviru objekta	Odobrena priključna snaga (kW)	Kategorija kupca
1.			
2.			
Odobrena priključna snaga za svih _____ prostora iznosi _____ (kW)			

Saglasnost za priključenje se izdaje pod sledećim elektroenergetskim i tehničkim uslovima koje _____ treba da ispuni da bi objekat mogao biti priključen na distributivni sistem električne energije:

1.1. Podaci o priključku:

- tip priključka: _____
- jednovremena snaga: _____ kW
- mesto priključka korisnika: _____
- spoljni priključak: _____
- unutrašnji priključak: _____
- rok priključenja korisnika: _____
- trafo reon: _____
- izvod iz trafostanice: _____

1.2. Mesto predaje i mesto mjerenja: _____

- Vrsta mjernog uređaja: _____
- Ograničavač opterećenja: _____
- Zaštitni i upravljački uređaji: _____

1.3. Predviđeni sistemi zaštite od direktnog i indirektnog dodira i prenapona:

- zaštita od direktnog dodira _____
- zaštita od indirektnog dodira _____
- zaštita od prenapona _____

1.4. Ostali uslovi:

- korisnik je dužan ugraditi opremu i koristiti tehnologiju kojom neće ugroziti sigurnost i kvalitet napajanja električnom energijom drugih korisnika.

1.5. Mjerni uređaj ugrađuje CEDIS kao svoje sredstvo.

- Podnosilac zahtjeva je dužan platiti naknadu za stvaranje tehničkih uslova u sistemu u iznosu od _____ eura, kao i PDV obračunat po opštoj stopi od 21%, u iznosu od _____ eura. Shodno navedenom, naknada za stvaranje tehničkih uslova u sistemu, koja je određena na osnovu čl. 6 Odluke o određivanju naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije ("Sl. list CG" br. 090/17 od 29.12.2017, 024/18 od 18.04.2018), koja se plaća prilikom izdavanja ovog rješenja, sa uračunatim PDV-om, ukupno iznosi _____ eura.
- Podnosilac zahtjeva je dužan radove na izgradnji priključka izvesti u skladu sa uslovima iz ovog rješenja.
- Podnosilac zahtjeva je obavezan riješiti imovinsko pravne odnose ako su potrebni za izvođenje radova na priključku i pribaviti sve potrebne saglasnosti i odobrenje za izvođenje radova na priključku.
- Podnosilac zahtjeva je dužan izgrađeni priključak, umjesto plaćanja dijela naknade za izvođenje priključka na sistem, prenijeti u svojину CEDIS-a, na osnovu posebnog ugovora.
- Nakon izgrađenog priključka, u skladu sa uslovima iz ovog rješenja, podnosilac zahtjeva je dužan zaključiti ugovor o prenosu u osnovna sredstva CEDIS-a i ugovor o priključenju na distributivni sistem električne energije. Zahtjev za zaključivanje ugovora o prenosu u

osnovna sredstva i ugovora o priključenju podnosi se na obrascu koji propisuje CEDIS. Uz zahtjev za zaključivanje navedenih ugovora podnosilac zahtjeva je dužan dostaviti dokumentaciju propisanu obrascem.

7. Plaćanje naknade iz tačke 2 ovog rješenja, podnosilac zahtjeva je obavezan platiti prilikom izdavanja ovog rješenja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana pravosnažnosti rješenja.
8. Plaćanje naknade iz tačke 2 ovog rješenja je uslov od koga zavisi pravno dejstvo ovog rješenja.
9. Ukoliko podnosilac zahtjeva ne plati naknadu iz tačke 2 ovog rješenja u propisanom roku, CEDIS može ukinuti ovo rješenje.
10. Ovo rješenje važi do _____.
11. Korisnik je obavezan trajno čuvati ovo rješenje.

Obrazloženje

_____ iz _____ obratio se DOO "Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu" Podgorica, Službi za pristup mreži Regiona _____ zahtjevom broj _____ od _____ za izdavanje saglasnosti za priključenje, radi _____, za objekat _____, koji se nalazi na katastarskoj parceli broj _____ KO _____, ul. _____, u _____.

Uz zahtjev su priloženi _____.

U sprovedenom postupku na osnovu činjeničnog stanja na terenu, konstatovanom u tehničkom izvještaju broj _____ od _____, sa kojim je podnosilac zahtjeva upoznat na usmenoj javnoj raspravi održanoj dana _____ u _____ časova, o kojoj je sačinjen zapisnik i na koji isti nije imao primjedbi, dokumentacije koja je podnešena uz zahtjev, rezultata ispitnog postupka o kojima je podnosilac zahtjeva obaviješten u skladu sa zakonom, a na koje nije imao primjedbi, CEDIS je utvrdio da podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za izdavanje tražene saglasnosti.

U postupku je takođe utvrđeno da se podnosilac zahtjeva saglasio, da će radove na izvođenju priključka, u skladu sa uslovima iz ove saglasnosti, izvesti samostalno, te da će u smislu člana 181 stav 3 Zakona o energetici ("Sl.list CG" br.5/16 i 51/17), umjesto plaćanja naknade za izvođenje priključka na sistem prenijeti u svojinu CEDIS-a.

Obzirom da se podnosilac zahtjeva izjasnio da će radove na izgradnji priključka izvesti o svom trošku, ovim rješenjem je u skladu sa čl. 3, 6 i 11 Metodologije za utvrđivanje naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije ("Sl.list CG" br. 007/17 od 31.01.2017, 044/17 od 06.07.2017, 078/17 od 23.11.2017, 024/18 od 18.04.2018), čl. 3 i 6 Odluka o određivanju naknade za priključenje na distributivni sistem električne energije ("Sl.list CG" br. 090/17 od 29.12.2017, 024/18 od 18.04.2018) propisana naknada u dijelu stvaranja tehničkih uslova u sistemu u iznosu od _____ eura, bez obračunatog PDV-a, odnosno _____ eura sa obračunatim PDV-om po opštoj stopi od 21%. Iznos navedene naknade bez obračunatog PDV-a, određen je na način, što je zbir odobrenih snaga po pojedinačnim mjernim mjestima, koji iznosi _____ kW, pomnožen sa naknadom za stvaranje tehničkih uslova u sistemu koja se obračunava po 1 kW i koja za priključke na _____ kV naponski nivo iznosi _____ eura.

Podnosilac zahtjeva je na usmenoj raspravi i u obavještenju o rezultatima ispitnog postupka upoznat sa visinom naknade za priključenje iz izreke ovog rješenja i rokovima u kojima je dužan platiti naknadu, kao i pravnim posljedicama neplaćanja naknade iz tačke 2 izreke ovog rješenja, u smislu čl. 141 st.1 tač.2 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17).

Osnovom čl. 181 Zakona o energetici („Sl.list CG“ br.5/16 i 51/17) ovim rješenjem je takođe propisano da će podnosilac zahtjeva umjesto plaćanja dijela naknade za izvođenje priključka na sistem, izgrađeni priključak prenijeti u svojinu CEDIS-a, sa čime je podnosilac zahtjeva upoznat na usmenoj raspravi i u obavještenju o rezultatima ispitnog postupka.

Sa izloženog, riješeno je kao u izreci.

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja podnosilac zahtjeva može uložiti žalbu Regulatornoj agenciji za energetiku u roku od 15 dana od dana

prijema rješenja. Žalba se predaje preko CEDIS-a.

Rješenje obradio:

Crnogorski elektrodistributivni sistem
Sektor za pristup mreži
Šef Službe za pristup mreži Regiona X,

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Sektor za pristup mreži - Službi za pristup mreži Regiona X
- Sektoru za komercijalne poslove
- a/a

 Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Ul. I. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me Br. 30-20 - _____ U Podgorici _____ 20__ godine
--	--

Obrazac br. 22

Na osnovu člana 18 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), čl. 176, 177, 180 i 181 Zakona o energetici ("Sl. list CG" br. 05/16 i 51/17), čl. 82 i 83 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije ("Sl. list CG" br. 15/17), čl. 3 i 11 Metodologije za utvrđivanje naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije ("Sl. list CG" br. 007/17 od 31.01.2017, 044/17 od 06.07.2017, 078/17 od 23.11.2017, 024/18 od 18.04.2018), čl. 3 i 6 Odluka o određivanju naknade za priključenje na distributivni sistem električne energije ("Sl. list CG" br. 090/17 od 29.12.2017, 024/18 od 18.04.2018) i Ovlašćenja br. 10-10-_____ od _____ godine, rješavajući po zahtjevu za izdavanje saglasnosti za priključenje broj _____ od _____ 20__ godine, podnosioca _____, donosim

RJEŠENJE
o izdavanju saglasnosti za priključenje
(za nestandardne priključke, kada priključak izvodi investitor)

1. Usvaja se zahtjev _____ broj _____ od _____ 20__ god., i izdaje saglasnost za priključenje za _____ u _____ ul. _____, koji se sastoji od sledećih prostora:

Redni broj	Podaci o prostorima u okviru objekta	Odobrena priključna snaga (kW)	Kategorija kupca
1.			
Odobrena priključna snaga za svih _____ prostora iznosi _____ (kW)			

Saglasnost za priključenje se izdaje pod sledećim elektroenergetskim i tehničkim uslovima koje _____ treba da ispuni da bi objekat mogao biti priključen na distributivni sistem električne energije:

1.1. Podaci o priključku:

- tip priključka: _____
- jednovremena snaga: _____ kW
- mesto priključka korisnika: _____
- spoljni priključak: _____
- unutrašnji priključak: _____
- rok priključenja korisnika: _____
- trafo reon: _____
- izvod iz trafostanice: _____

1.2. Mesto predaje i mesto mjerenja: _____

- Vrsta mjernog uređaja: _____
- Mjerni transformatori (tip, klasa, prenosni odnos, snaga): _____
- Ograničavač opterećenja: _____
- Zaštitni i upravljački uređaji: _____

1.3. Predviđeni sistemi zaštite od direktnog i indirektnog dodira i prenapona:

- zaštita od direktnog dodira _____
- zaštita od indirektnog dodira _____
- zaštita od prenapona _____

a. Ostali uslovi:

- korisnik je dužan ugraditi opremu i koristiti tehnologiju kojom neće ugroziti sigurnost i kvalitet napajanja električnom energijom drugih korisnika.

b. Mjerni uređaj ugrađuje CEDIS kao svoje sredstvo.

2. Podnosilac zahtjeva je dužan platiti naknadu za stvaranje tehničkih uslova u sistemu u iznosu od _____ eura, kao i PDV obračunat po opštoj stopi od 21%, u iznosu od _____ eura. Shodno navedenom, naknada za stvaranje tehničkih uslova u sistemu, koja je određena na osnovu čl. 6 Odluke o određivanju naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije ("Sl. list CG" br. 090/17 od 29.12.2017, 024/18 od 18.04.2018), koja se plaća prilikom izdavanja ovog rješenja, sa uračunatim PDV-om, ukupno iznosi _____ eura.
3. podnosilac zahtjeva je dužan platiti naknadu za stvaranje tehničkih uslova u sistemu u iznosu od _____ eura, koja je određena na osnovu čl. 6 Odluke o određivanju naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije ("Sl. list CG" br. 090/17 od 29.12.2017, 024/18 od 18.04.2018), koja se plaća prilikom izdavanja ovog rješenja.
4. Podnosilac zahtjeva je dužan radove na izgradnji priključka izvesti u skladu sa uslovima iz ovog rješenja.
5. Podnosilac zahtjeva je obavezan riješiti imovinsko pravne odnose ako su potrebni za izvođenje radova na priključku i pribaviti sve potrebne saglasnosti i odobrenje za izvođenje radova na priključku.
6. Podnosilac zahtjeva je dužan izgraditi priključak, umjesto plaćanja dijela naknade za izvođenje priključka na sistem, prenijeti u svojину CEDIS-a, na osnovu posebnog ugovora.
7. Nakon izgrađenog priključka, u skladu sa uslovima iz ovog rješenja, podnosilac zahtjeva je dužan zaključiti ugovor o prenosu u osnovna sredstva CEDIS-a i ugovor o priključenju na distributivni sistem električne energije. Zahtjev za zaključivanje ugovora o prenosu u osnovna

- sredstva i ugovora o priključenju podnosi se na obrascu koji propisuje CEDIS. Uz zahtjev za zaključivanje navedenih ugovora podnosilac zahtjeva je dužan dostaviti dokumentaciju propisanu obrascem.
8. Plaćanje naknade iz tačke 2 ovog rješenja, podnosilac zahtjeva je obavezan platiti prilikom izdavanja ovog rješenja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana pravosnažnosti rješenja.
 9. Plaćanje naknade iz tačke 2 ovog rješenja je uslov od koga zavisi pravno dejstvo ovog rješenja.
 10. Ukoliko podnosilac zahtjeva ne plati naknadu iz tačke 2 ovog rješenja u propisanom roku, CEDIS može ukinuti ovo rješenje.
 11. Ovo rješenje važi do _____.
 12. Korisnik je obavezan trajno čuvati ovo rješenje.

Obrazloženje

_____ iz _____ obratio se DOO "Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu" Podgorica, Službi za pristup mreži Regiona _____ zahtjevom broj _____ od _____ za izdavanje saglasnosti za priključenje, radi _____, za objekat _____, koji se nalazi na katastarskoj parceli broj _____ KO _____, ul. _____, u _____.

Uz zahtjev su priloženi _____.

U sprovedenom postupku na osnovu činjeničnog stanja na terenu, konstatovanom u tehničkom izvještaju broj _____ od _____, sa kojim je podnosilac zahtjeva upoznat na usmenoj javnoj raspravi održanoj dana _____ u _____ časova, o kojoj je sačinjen zapisnik i na koji isti nije imao primjedbi, dokumentacije koja je podnešena uz zahtjev, rezultata ispitnog postupka o kojima je podnosilac zahtjeva obaviješten u skladu sa zakonom, a na koje nije imao primjedbi, CEDIS je utvrdio da podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za izdavanje tražene saglasnosti.

U postupku je takođe utvrđeno da se podnosilac zahtjeva saglasio, da će radove na izvođenju priključka, u skladu sa uslovima iz ove saglasnosti, izvesti samostalno, te da će u smislu člana 181 stav 3 Zakona o energetici ("Sl.list CG" br. 5/16 i 51/17), umjesto plaćanja naknade za izvođenje priključka na sistem prenijeti u svojinu CEDIS-a.

Obzirom da se podnosilac zahtjeva izjasnio da će radove na izgradnji priključka izvesti o svom trošku, ovim rješenjem je u skladu sa čl. 3, 6 i 11 Metodologije za utvrđivanje naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije ("Sl.list CG" br. 007/17 od 31.01.2017, 044/17 od 06.07.2017, 078/17 od 23.11.2017, 024/18 od 18.04.2018), čl. 3 i 6 Odluka o određivanju naknade za priključenje na distributivni sistem električne energije ("Sl.list CG" br. 090/17 od 29.12.2017, 024/18 od 18.04.2018) propisana naknada u dijelu stvaranja tehničkih uslova u sistemu u iznosu od _____ eura, bez obračunatog PDV-a, odnosno _____ eura sa obračunatim PDV-om po opštoj stopi od 21%. Iznos navedene naknade bez obračunatog PDV-a, određen je na način, što je zbir odobrenih snaga po pojedinačnim mjernim mjestima, koji iznosi _____ kW, pomnožen sa naknadom za stvaranje tehničkih uslova u sistemu koja se obračunava po 1 kW i koja za priključke na _____ kV naponski nivo iznosi _____ eura.

Podnosilac zahtjeva je na usmenoj raspravi i u obavještenju o rezultatima ispitnog postupka upoznat sa visinom naknade za priključenje iz izreke ovog rješenja i rokovima u kojima je dužan platiti naknadu, kao i pravnim posljedicama neplaćanja naknade iz tačke 2 izreke ovog rješenja, u smislu čl. 141 st.1 tač.2 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17).

Osnovom čl. 181 Zakona o energetici ("Sl.list CG" br. 05/16 i 51/17) ovim rješenjem je takođe propisano da će podnosilac zahtjeva umjesto plaćanja dijela naknade za izvođenje priključka na sistem, izgrađeni priključak prenijeti u svojinu CEDIS-a, sa čime je podnosilac zahtjeva upoznat na usmenoj raspravi i u obavještenju o rezultatima ispitnog postupka.

Sa izloženog, riješeno je kao u izreci.

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja podnosilac zahtjeva može uložiti žalbu Regulatornoj agenciji za energetiku u roku od 15 dana od dana

prijema rješenja. Žalba se predaje preko CEDIS-a.

Rješenje obradio:

CEDIS
Sektor za pristup mreži
Šef Službe za pristup mreži Regiona X,

Crnogorski elektrodistributivni sistem
Rukovodilac Sektora za pristup mreži,

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Sektor za pristup mreži - Službi za pristup mreži Regiona X
- CEDIS - Sektor za pristup mreži
- Sektor za komercijalne poslove
- a/a

 Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Ul.I. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me Br. 30-20 - _____ U Podgorici _____ 20__ . godine

Obrazac br. 23

Na osnovu člana 18 Zakona o upravnom postupku ("Sl.list CG" br. 37/17), člana 184 Zakona o energetici ("Sl.list CG" br. 5/16 i 51/17), člana 85 Pravila o funkcionisanju distributivnog sistema ("Sl.list CG" br. 15/17), rješavajući po zahtjevu za izdavanje saglasnosti za izgradnju energetske infrastrukture broj _____ od _____ godine, podnosioca _____ iz _____ DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica, *d o n o s i*

RJEŠENJE

o izdavanju saglasnosti za izgradnju energetske infrastrukture u skladu sa članom 184 ZoE

1. Usvaja se zahtjev _____ iz _____, broj _____ od _____ godine i izdaje saglasnost za izgradnju energetske infrastrukture za priključenje objekata _____, koju će podnosilac zahtjeva izgraditi o svom trošku i to:

- _____
- _____

2. Saglasnost se izdaje pod sledećim elektroenergetskim i tehničkim uslovima:

- _____
- _____

3. Nakon sticanja uslova za izgradnju energetske infrastrukture iz tačke 1 izreke ovog rješenja, u smislu Zakona o planiranju i izgradnji objekata, a prije početka izgradnje, podnosilac zahtjeva je dužan sa DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica, zaključiti ugovor o međusobnim pravima i obavezama.

4. DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica i podnosilac zahtjeva će najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana puštanja u pogon objekata podnosioca zahtjeva zaključiti ugovor o otkupu infrastrukture iz tačke 1 ovog rješenja u skladu sa zakonom.

5. Ova saglasnost važi do _____ . godine.

Obrazloženje

_____ iz _____, podnio je zahtjev broj _____ od _____ godine, za izdavanje saglasnosti za izgradnju energetske infrastrukture za objekat _____.

Uz zahtjev je priložio:

- _____
- _____

U postupku koji je prethodio donošenju ovog rješenja utvrđeno je da u dijelu distributivnog sistema, na lokalitetu na kojem je planirana izgradnja objekata podnosioca zahtjeva postoje tehnička ograničenja zbog kojih nije moguće priključenje objekata podnosioca zahtjeva na distributivni sistem električne energije, te da planom razvoja DOO "Crnogorskog elektrodistributivnog sistema" Podgorica nije predviđena izgradnja energetske infrastrukture iz tačke 1 izreke ovog rješenja.

Takodje je utvrđeno da je u smislu člana 184 stav 2 Zakona o energetici ("Sl.list CG" br. 5/16 i 51/17) podnosilac zahtjeva pribavio dokaz da se njegov objekat izgrađuje _____.

_____, pa je opravdano i u skladu sa članom 184 stav 2 tačka _____ Zakona o energetici ("Sl.list CG" br. 5/16 i 51/17) i članom 85 Pravila o funkcionisanju distributivnog sistema ("Sl.list CG" br. 15/17), radi obezbjeđenja tehničko tehnološkog jedinstva, sigurnosti funkcionisanja sistema, obezbjeđenja sigurnosti snabdijevanja i očuvanja prostora, odobriti podnosiocu zahtjeva da navedenu energetska infrastrukturu za priključenje svojih objekata izgradi o svom trošku.

Odredbom člana 184 stav 2 tačka __ Zakona o energetici ("Sl.list CG" br. 5/16 i 51/17) propisano je da će operator sistema izdati saglasnost investitoru da o svom trošku izgradi infrastrukturu potrebnu za priključenje investitora na sistem i da je preda operatoru u skladu sa zakonom u slučaju kada se objekat investitora gradi u okviru projekta za koji je

Odredbom člana 184 stav 5 Zakona o energetici ("Sl.list CG" br. 5/16 i 51/17) propisano je da su investitor i operator distributivnog sistema dužni zaključiti ugovor o međusobnim pravima i obavezama kojim će urediti međusobna prava i obaveze u vezi izgradnje infrastrukture, a naročito početak i rok izgradnje infrastrukture, uključujući plan izvođenja radova, učešće operatora sistema i način praćenja pripreme i izgradnje infrastrukture, naročito u dijelu nabavke opreme i radova, rok i način vršenja konačnog finansijskog obračuna i utvrđivanja vrijednosti ostvarenog investicionog ulaganja, obavezu preuzimanja infrastrukture od operatora sistema.

Odredbom člana 185 stav 1 Zakona o energetici ("Sl.list CG" br. 5/16 i 51/17) propisano je da operator sistema preuzima infrastrukturu iz člana 184 stav 1 ovog Zakona na osnovu ugovora o otkupu koji se zaključuje najkasnije u roku od šest mjeseci, od dana puštanja u pogon objekta investitora koji se priključuje.

Sa izloženog, riješeno je kao u izreci.

Pravna pouka: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Regulatornoj agenciji za energetiku u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko CEDIS-a.

Obradio
Sektor za pristup mreži
Šef Službe za pristup mreži Regiona X,

Crnogorski elektrodistributivni sistem
Izvršni direktor

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Regulatorna agencija za energetiku
- CEDIS - Sektor za pristup mreži
- a/a

 Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Ul. I. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me Br. 30-20 - _____ U Podgorici _____ 20__ godine

Obrazac br. 24

Na osnovu člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“ br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), člana 134 Zakona o energetici („Sl. list CG“ br. 05/16 i 51/17), člana 53 stav 3 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije („Sl. list CG“ br. 15/17) i Ovlašćenja broj _____ od _____ 20__ godine, rješavajući po zahtjevu za izdavanje saglasnosti za priključenje broj _____ godine, podnosioca _____, DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, *d o n o s i*

RJEŠENJE

**o odbijanju zahtjeva za izdavanje saglasnosti za priključenje na distributivni sistem električne energije
(za nestandardni priključak)**

Odbija se zahtjev broj _____ od _____ podnosioca _____, za izdavanje saglasnosti za priključenje na distributivni sistem električne energije, objekta _____, zbog nedostatka kapaciteta u distributivnom sistemu električne energije.

Obrazloženje

_____ podnio je zahtjev broj _____ od _____ za izdavanje saglasnosti za priključenje na distributivni sistem el.energije, objekta _____ koji se nalazi u _____, na katastarskoj parceli broj _____, upisanoj u LN broj _____ KO _____.

Uz zahtjev je priložio sledeću dokumentaciju:

-
-

Iz zahtjeva broj _____ od _____ i priložene dokumentacije utvrđuje se da podnosilac zahtjeva radi priključenja svog objekta zahtijeva električnu snagu od _____.

U postupku rješavanja po zahtjevu stranke, a na osnovu postojeće energetske-tehničke i planske dokumentacije, kao i energetske prilike, na dijelu distributivnog sistema kome pripada objekat podnosioca zahtjeva, provjerenih na licu mjesta, utvrđeno je da postoje tehnička ograničenja za priključenje predmetnog objekta na distributivni sistem električne energije, odnosno da nedostaju kapaciteti potrebni za priključenje objekta podnosioca zahtjeva.

Nedostatak kapaciteta za priključenje utvrđen je na sledeći način:

(detaljno obrazložiti način na koji je u konkretnom slučaju utvrđen nedostatak kapaciteta)

Ovakvo činjenično stanje konstatovano je u tehničkom izvještaju br. _____ od _____ godine.

Takođe je utvrđeno da je odredbom člana 54 stav 1 tačka _____ Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije („Sl. list CG“ br. 15/17) propisano da nedostatak kapaciteta u distributivnom sistemu postoji ako je:

(citirati odgovarajuću tačku iz člana 54 stav 1 Pravila koja se odnosi na konkretni slučaj)

Nadalje je utvrđeno da planom investicija DOO „Crnogorskog elektrodistributivnog sistema“ Podgorica za 201__ godinu nije planirana izgradnja energetske infrastrukture koja bi obezbijedila priključenje objekta podnosioca zahtjeva na distributivni sistem električne energije.

U daljem toku postupka, a u cilju utvrđivanja svih odlučnih činjenica koje su od značaja za rješavanje u konkretnoj upravnoj stvari, dana _____, organizovana je i usmena rasprava na kojoj je podnosilac zahtjeva upoznat sa svim gore iznijetim tehničkim ograničenjima.

Uzimajući u obzir sve navedeno, a rukovodeći se načelom zaštite prava građana i javnog interesa, utvrđenog članom 8 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“ br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), te rukovodeći se obavezom organa da stranci omogući što lakše ostvarivanje svojih prava i pravnih interesa, podnosilac zahtjeva je na usmenoj raspravi upoznat o mjerama koje su potrebne i koje će DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica sprovesti na unaprijeđenju distributivnog sistema radi priključenja njegovog objekta na distributivni sistem električne energije, te da će mu shodno članu 134 stav 3 Zakona o energetici („Sl. list CG“ br. 05/16 i 51/17), o tome dostaviti obavještenje u pisanoj formi.

Konačno, donosilac Rješenja je prije donošenja rješenja cijenio i odredbe člana 184 Zakona o energetici („Sl. list CG“ br. 05/16 i 51/17), kojim je propisano da Operator distributivnog sistema ima ovlašćenja da investitoru, budućem korisniku sistema izda saglasnost da o svom trošku izgradi infrastrukturu potrebnu za priključenje objekta na sistem (koju je investitor dužan da preda nadležnom operateru sistema), kada zbog tehničkih ograničenja nije moguće priključenje objekta korisnika na sistem, a u slučaju da planom razvoja nije predviđena izgradnja potrebne infrastrukture ili je planirana za kasniji period, ali samo u slučaju kada se objekat investitora gradi u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorom; kada se objekat investitora gradi u okviru projekta za koji je izdata koncesija; kada je izgradnja objekta investitora prema mišljenju Vlade, od značaja za razvoj države i kada izgradnju infrastrukture potrebnu za objekat investitora, Agencija ne odobri prilikom davanja saglasnosti na ažurirani plan iz člana 116 stav 1 tačka 6 Zakona o energetici („Sl. list CG“ br. 05/16 i 51/17).

Dakle, cijeneći svu podnijetu dokumentaciju, energetske i tehničke prilike na traženom mjestu priključenja, tehnički izvještaj broj _____ od _____ godine, zapisnik o raspravi broj _____ od _____, činjenicu da u distributivnom sistemu električne energije nema kapaciteta u smislu člana 54 stav 1 tačka ____ Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema („Sl. list CG“ br. 15/17), kao i činjenicu da u konkretnoj upravnoj stvari nijesu ispunjeni uslovi za primjenu člana 184 Zakona o energetici („Sl. list CG“ br. 05/16 i 51/17), na osnovu člana 134 stav 2 Zakona o energetici („Sl. list CG“ br. 5/16 i 51/17) i člana 53 stav 3 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije („Sl. list CG“ br. 15/17), riješeno je kao u izreci.

Pravna pouka: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Regulatornoj agenciji za energetiku, u roku od 15 dana od dana prijema.

Žalba se predaje preko DOO „Crnogorskog elektrodistributivnog sistema“ Podgorica.

Rješenje obradio:

CEDIS
Sektor za pristup mreži
Šef Služba za pristup mreži Regiona X

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Službi za pristup mreži Regiona X
- CEDIS - Sektoru za pristup mreži
- a/a

Crnogorski elektrodistributivni sistem
Rukovodilac Sektora za pristup mreži

 CEDIS Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Ul. I. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me	Sektor za pristup mreži Služba za pristup mreži Regiona X Ul. _____ tel: +382 _____ fax: +382 _____ Br. _____ U _____, _____ 20__ . godine
	Obrazac br. 25	

Na osnovu člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“ br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), člana 134 Zakona o energetici („Sl. list CG“ br. 05/16 i 51/17), člana 53 stav 3 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije („Sl. list CG“ br. 15/17) i Ovlašćenja broj _____ od _____ 20__ . godine, rješavajući po zahtjevu za izdavanje saglasnosti za priključenje broj _____ godine, podnosioca _____, DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, *d o n o s i*

RJEŠENJE

o odbijanju zahtjeva za izdavanje saglasnosti za priključenje na distributivni sistem električne energije (za standardne priključke)

Odbija se zahtjev broj _____ od _____ podnosioca _____, za izdavanje saglasnosti za priključenje na distributivni sistem električne energije, objekta _____, zbog nedostatka kapaciteta u distributivnom sistemu električne energije.

Obrazloženje

_____ podnio je zahtjev broj _____ od _____ za izdavanje saglasnosti za priključenje na distributivni sistem el.energije, objekta _____ koji se nalazi u _____, na katastarskoj parceli broj _____, upisanoj u LN broj _____ KO _____.

Uz zahtjev je priložio sledeću dokumentaciju:

-
-

Iz zahtjeva broj _____ od _____ i priložene dokumentacije utvrđuje se da podnosilac zahtjeva radi priključenja svog objekta zahtijeva električnu snagu od _____.

U postupku rješavanja po zahtjevu stranke, a na osnovu postojeće energetske-tehničke i planske dokumentacije, kao i energetske prilike, na dijelu distributivnog sistema kome pripada objekat podnosioca zahtjeva, provjerenih na licu mjesta, utvrđeno je da postoje tehnička ograničenja za priključenje predmetnog objekta na distributivni sistem električne energije, odnosno da nedostaju kapaciteti potrebni za priključenje objekta podnosioca zahtjeva.

Nedostatak kapaciteta za priključenje utvrđen je na sledeći način:

(detaljno obrazložiti način na koji je u konkretnom slučaju utvrđen nedostatak kapaciteta)

Ovakvo činjenično stanje konstatovano je u tehničkom izvještaju br. _____ od _____ godine.

Takođe je utvrđeno da je odredbom člana 54 stav 1 tačka _____ Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije („Sl. list CG“ br. 15/17) propisano da nedostatak kapaciteta u distributivnom sistemu postoji ako je:

_____ (citirati odgovarajuću tačku iz člana 54 stav 1 Pravila koja se odnosi na konkretni slučaj)

Nadalje je utvrđeno da planom investicija DOO „Crnogorskog elektrodistributivnog sistema“ Podgorica za 20__ . godinu nije planirana izgradnja energetske infrastrukture koja bi obezbijedila priključenje objekta podnosioca zahtjeva na distributivni sistem električne energije.

U daljem toku postupka, a u cilju utvrđivanja svih odlučnih činjenica koje su od značaja za rješavanje u konkretnoj upravnoj stvari, dana _____, organizovana je i usmena rasprava na kojoj je podnosilac zahtjeva upoznat sa svim gore iznijetim tehničkim ograničenjima.

Uzimajući u obzir sve navedeno, a rukovodeći se načelom zaštite prava građana i javnog interesa, utvrdjenog članom 8 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), te rukovodeći se obavezom organa da stranci omogući što lakše ostvarivanje svojih prava i pravnih interesa, podnosilac zahtjeva je na usmenoj raspravi upoznat o mjerama koje su potrebne i koje će DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica sprovesti na unaprijeđenju distributivnog sistema radi priključenja njegovog objekta na distributivni sistem električne energije, te da će mu shodno članu 134 stav 3 Zakona o energetici ("Sl. list CG" br. 05/16 i 51/17), o tome dostaviti obavještenje u pisanoj formi.

Konačno, donosilac Rješenja je prije donošenja rješenja cijenio i odredbe člana 184 Zakona o energetici ("Sl. list CG" br. 05/16 i 51/17), kojim je propisano da Operator distributivnog sistema ima ovlašćenja da investitoru, budućem korisniku sistema izda saglasnost da o svom trošku izgradi infrastrukturu potrebnu za priključenje objekta na sistem (koju je investitor dužan da preda nadležnom operateru sistema), kada zbog tehničkih ograničenja nije moguće priključenje objekta korisnika na sistem, a u slučaju da planom razvoja nije predviđena izgradnja potrebne infrastrukture ili je planirana za kasniji period, ali samo u slučaju kada se objekat investitora gradi u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorom; kada se objekat investitora gradi u okviru projekta za koji je izdata koncesija; kada je izgradnja objekta investitora prema mišljenju Vlade, od značaja za razvoj države i kada izgradnju infrastrukture potrebnu za objekat investitora, Agencija ne odobri prilikom davanja saglasnosti na ažurirani plan iz člana 116 stav 1 tačka 6 Zakona o energetici ("Sl. list CG" br. 05/16 i 51/17).

Dakle, cijeneći svu podnijetu dokumentaciju, energetske i tehničke prilike na traženom mjestu priključenja, tehnički izvještaj broj _____ od _____ godine, zapisnik o raspravi broj _____ od _____, činjenicu da u distributivnom sistemu električne energije nema kapaciteta u smislu člana 54 stav 1 tačka ____ Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema („Sl. list CG“ br. 15/17), kao i činjenicu da u konkretnoj upravnoj stvari nijesu ispunjeni uslovi za primjenu člana 184 Zakona o energetici ("Sl. list CG" br. 05/16 i 51/17), na osnovu člana 134 stav 2 Zakona o energetici („Sl. list CG“ br. 5/16 i 51/17) i člana 53 stav 3 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije („Sl. list CG“ br. 15/17), riješeno je kao u izreci.

Pravna pouka: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Regulatornoj agenciji za energetiku, u roku od 15 dana od dana prijema.

Žalba se predaje preko DOO „Crnogorskog elektrodistributivnog sistema“ Podgorica.

Rješenje obradio:

Crnogorski elektrodistributivni sistem
Sektor za pristup mreži
Šef Službe za pristup mreži Regiona X,

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Službi za pristup mreži Regiona X
- a/a

 CEDIS Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Ul.I. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me	Sektor za pristup mreži Služba za pristup mreži Regiona X Ul. _____ tel: +382 _____ fax: +382 _____ Br. _____ U _____, _____ 20__ godine
---	--	--

Obrazac br. 25a

Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica, na osnovu člana 141 stav 2 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG” br. 56/14,20/15 i 40/16 i 37/17), po Ovlašćenju broj _____ od _____, d o n i o j e

RJEŠENJE

Ukida se Rješenje o izdavanju saglasnosti za priključenje br. _____ od _____.

Obrazloženje

Rješenjem o izdavanju saglasnosti za priključenje br. _____ od _____, usvojen je zahtjev _____ iz _____ za priključenje _____.

Ostvarivanje prava utvrdjenog dispozitivom spornog rješenja, uslovljeno je obavezom koju je podnosilac zahtjeva dužan da ispuni u naloženom roku.

Naime, stavom 2 navedenog Rješenja obavezan je _____ da plati naknadu za stvaranje tehničkih uslova u sistemu u iznosu od _____, a stavom 7 istog rješenja utvrdjeno je da je naknadu obavezan da plati prilikom izdavanja rješenja o izdavanju saglasnosti, a najkasnije u roku od 8 dana od njegove pravosnažnosti.

Stavom 9 nadalje se utvrđuje da u slučaju da podnosilac zahtjeva ne plati naknadu u propisanom roku, CEDIS može ukinuti predmetno rješenje.

Konačno, u postupku koji je prethodio donošenju ovog Rješenja nesporno je utvrdjeno da je Rješenje o izdavanju saglasnosti br- _____ od _____, postalo pravosnažno dana _____. Takodje je utvrdjeno da _____ nije ispunio utvrdjenu obavezu u naloženom roku.

Na osnovu iznijetog, a shodno odredbama člana 141 stav 2 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG” br. 56/14, 20/15 i 40/16 i 37/17), odlučeno je kao u izreci.

Pravna pouka: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Regulatornoj agenciji za energetiku u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko CEDIS-a.

Rješenje obradio:

Crnogorski elektrodistributivni sistem
Sektor za pristup mreži
Šef Službe za pristup mreži Regiona X,

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Službi za pristup mreži Regiona X
- a/a

 CEDIS Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Ul. I. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me Br. 30-20 - _____ U Podgorici _____ 20__ godine

Obrazac br. 26

DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistema“ Podgorica na osnovu čl. 18 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“ br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17),, čl. 176 Zakona o energetici („Sl.list CG“ br. 05/16 i 51/17), čl. 51 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije („Sl.list CG“ br. 15/17) i Ovlašćenja broj _____ od _____, rješavajući po zahtjevu za promjenu kategorije potrošnje kupca _____ broj _____ od _____ godine, *donosim*

RJEŠENJE
o izdavanju saglasnosti za priključenje
(kod promjene kategorije potrošnje)

1. Utvrđuje se da je zahtjev _____ iz _____ broj _____ od _____ godine za promjenu kategorije potrošnje za objekat: _____ u _____, na katastarskoj parceli broj _____ KO _____, osnovan i da su ispunjeni uslovi za promjenu iz kategorije kupca _____ u kategoriju kupca _____.
2. Ovim Rješenjem mijenja se kategorija potrošnje za kupca _____, čiji se objekat nalazi u bazi legalnih potrošača električne energije Operatora distributivnog sistema, pod pretplatnim brojem _____, utvrđena rješenjem o izdavanju saglasnosti za priključenje broj _____ od _____.
3. Ostali djelovi Rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje iz tačke 2 ovog Rješenja ostaju neizmijenjeni.
4. Utrošena električna energija i snaga mjeriti će se preko brojala br. _____, a obračun vršiti po obračunskim elementima koji važe za kategoriju potrošnje _____.
5. Obračun gubitaka u transformaciji utvrđen je posebnim ugovorom između _____ i CEDIS-a br. _____ od _____.
6. Na osnovu ovog rješenja i ugovora o priključenju na distributivni sistem električne energije iz tačke 5, kupac _____ ima pravo podnijeti zahtjev javnom snabdijevaču radi svrstavanja u kategoriju potrošnje _____.

Obrazloženje

_____ iz _____ podnio je zahtjev broj _____ od _____ za promjenu kategorije potrošnje, za objekat _____.

Uz zahtjev je priložio: _____

Rješavajući po predmetnom zahtjevu DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Služba za pristup mreži Regiona X utvrdila je da se objekat vlasništvo _____ nalazi u bazi legalnih potrošača električne energije CEDIS-a, pod pretplatničkim brojem _____, te da je bio svrstan u kategoriju potrošnje _____.

U daljem toku postupka je utvrđeno da je kupac iz izreke ovog rješenja podnio dokumentaciju propisanu članom 83 stav 5 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije („Sl.list CG“ br. 15/17), te da ispunjava uslove za promjenu kategorije potrošnje.

Sa izloženog, a osnovom člana 176 Zakona o energetici („Sl.list CG“ br. 05/16 i 51/17) i člana 51 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije („Sl.list CG“ br. 15/17), riješeno je kao u izreci.

Pravna pouka: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Regulatornoj agenciji za energetiku u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko CEDIS-a.

Rješenje obradio:

Crnogorski elektrodistributivni sistem
Rukovdilac Sektora za pristup mreži

Dostavljeno:
- Podnosiocu zahtjeva
- FC Snabdijevanje
- Službi za pristup mreži Regiona X
- CEDIS - Sektoru za pristup mreži
- a/a

 CEDIS Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Ul.I. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me Br. 30-20 - _____ U Podgorici _____ 20__ godine

Obrazac br. 27

Na osnovu čl. 176 i 177 Zakona o energetici („Sl. list CG“ br. 05/16 i 51/17), Čl. 82 i 83 Pravila o funkcionisanju distributivnog sistema („Sl. list CG“ br. 15/17.), člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“ br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) i Ovlašćenja br. _____ od _____ godine, rješavajući po zahtjevu za izdavanje saglasnosti za priključenje broj _____ od _____ 20__ god., podnosioca _____ donosim

RJEŠENJE o izdavanju saglasnosti za priključenje

(za trafostanice i energetske vodove)

1. Usvaja se zahtjev _____ broj _____ od _____ 20__ godine i izdaje saglasnost za priključenje za _____ i _____ u _____ ul _____ pod sledećim elektroenergetskim i tehničkim uslovima:

1.1. Podaci o trafostanici:

Tip i naziv (lokacija) trafostanice: _____
 Odobrena snaga trafostanice: _____ (kVA)
 Mjesto priključka: _____
 Pripadajući traforeon: _____
 Način priključenja trafostanice: _____
 Mjesto mjerenja: _____
 Vrste mjernih uređaja:
 • brojilo el. energije _____
 • mjerni transformatori (tip, klasa, prenosni odnos, snaga) : _____
 • ampermetri: _____
 • voltmetri: _____
 Zaštitni uređaji:
 • zaštita od kratkog spoja: _____
 • zaštita od preopterećenja: _____
 • zaštita od zemljospoja: _____
 • zaštita od unutrašnjih kvarova: _____
 Predviđeni sistemi zaštite od direktnog i indirektnog dodira i prenapona:
 • zaštita od direktnog dodira: _____
 • zaštita od indirektnog dodira: _____
 • zaštita od prenapona: _____

1.2. Podaci o energetskom vodu:

Naponski nivo energetskog voda: _____
 Tip i presjek energetskog voda: _____
 Dužina energetskog voda: _____
 Mjesto priključenja voda na distributivni sistem: _____
 Pripadajući trafo reon: _____

2. Vrijeme priključenja: _____
3. Investitor je obavezan da TS 10/0.4 kV izgradi u skladu sa propisima koji regulišu gradnju objekata i Preporukom TP-1b (odnosno TP-II za STS).
4. Investitor je obavezan ugraditi opremu kojom neće ugroziti kvalitet električne energije i kojom će obezbijediti sigurnost napajanja korisnika.
5. Ova saglasnost važi do _____ 20__ godine.
6. Investitor je obavezan na trajno čuvanje ovog Rješenja.

Obrazloženje

_____ iz _____ podnio je zahtjev broj _____ od _____ 20__ godine, za izdavanje saglasnosti za priključenje za objekat _____ u _____.

Uz zahtjev je priložio:

U postupku koji je prethodio donošenju ovog rješenja utvrđeno je da je podnositelj zahtjeva podnio potpunu dokumentaciju, te da je zahtjev osnovan.

Ova saglasnost važi do ____ 20__ . godine.

Sa izloženog, osnovom člana 18 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), čl. 175 i 176 Zakona o energetici ("Sl. list CG" br. 05/16 i 51/17), čl. 82 i 83 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije ("Sl. list CG" br. 15/17)) i Ovlašćenja br. _____ od _____ . godine, riješeno je kao u izreci.

Pravna pouka: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Regulatornoj agenciji za energetiku u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko CEDIS-a.

Rješenje obradio:

CEDIS
Sektor za pristup mreži
Šef Službe za pristup mreži Regiona X,

Crnogorski elektrodistributivni sistem
Rukovodilac Sektora za pristup mreži,

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Sektor za pristup mreži - Službi za pristup mreži Regiona X
- CEDIS - Sektor za pristup mreži
- a/a



Obrazac br. 28

Broj: _____
Od: _____

(Ime i prezime/Naziv stranke)

Shodno odredbama člana 134, stav 3 Zakona o energetici („Sl.list CG“ br. 5/16 i 51/17), dostavljamo vam sledeće:

OBAVJEŠTENJE
O
MJERAMA NA UNAPREĐENJU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA

DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica, dana _____, donio je Rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje saglasnosti za priključenje na distributivni sistem električne energije za _____, zbog nedostatka kapaciteta u distributivnom sistemu.

S tim u vezi, a u skladu sa važećim zakonskim odredbama, ovim putem vas informišemo da će CEDIS, u cilju unapredjenja distributivnog sistema i obezbedjenja mogućnosti pristupa distributivnom sistemu vašeg predmetnog objekta, preduzeti sledeće mjere i aktivnosti:

Istovremeno Vas obavještavamo da će Vas DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica nakon okončanja navedenih aktivnosti naknadno obavijestiti o Vašem pravu da podnesete ponovni zahtjev za izdavanje saglasnosti za priključenje.

S poštovanjem,

Crnogorski elektrodistributivni sistem,
Sektor za pristup mreži
Šef Službe za pristup mreži Regiona X

Dostaviti:
- Naslovu
- Službi za pristup mreži Region X
- a/a

DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica

Broj: _____
(upisuje se broj zahtjeva za izdavanje saglasnosti za priključenje)

Datum: _____
(upisuje se datum sačinjavanja zapisnika)

Obrazac br. 29

ZAPISNIK

Sačinjen dana _____ u _____, ul. _____, br. _____ u _____ časova, povodom zahtjeva stranke za davanje izjave o odricanju prava na žalbu.

Prisutni:

Za DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, službeno lice _____

Za Podnosioca: Podnosilac zahtjeva _____ (lično) ili

Punomoćnik: _____
(ako prisustvuje)

Stranka izjavljuje da se u smislu čl.122 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“ br.37/17) odriče prava na žalbu na rješenje o saglasnosti za priključenje br. _____ od _____ koje je CEDIS donio nakon sprovedenog upravnog postupka po njenom zahtjevu.

Stranka je upoznata sa pravnim posljedicama odricanja od žalbe.

(potpis podnosioca zahtjeva)
jmbg: _____
(za fizičko lice)

ZA DOO „CEDIS“Podgorica

(potpis zaposlenog koji je učestvovao u vršenju službenih radnji)

(potpis predstavnika pravnog lica ili preduzetnika)

jmbg: _____

**UGOVOR
O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBAVEZAMA O IZRADI PRIKLJUČKA NA
DISTRIBUTIVNI SISTEM ELEKTRIČNE ENERGIJE**

Zaključen dana _____, u _____, između:

1. **NAZIV INVESTITORA, (u daljem tekstu: Investitor)**
2. **DOO „CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM“ PODGORICA, koga zastupa
Izvršni direktor _____ (u daljem tekstu: CEDIS)**

BUDUĆI DA

- je CEDIS izdao Investitoru rješenje o saglasnosti za priključenje broj _____ od _____, u kome je propisao uslove za priključenje, mjesto priključenja, iznos naknade za priključenje u dijelu stvaranja tehničkih uslova u distributivnom sistemu potrebnih za priključenje objekta Investitora, način priključenja, tehničke uslove, rok priključenja, kao i mjesto i način mjerenja isporučene el.energije za objekat Investitora, koji se nalazi u _____,
- se Investitor u toku postupka izdavanja rješenja o saglasnosti za priključenje opredijelio da projektovanje i izvođenje priključka izvrši CEDIS, u skladu sa važećim propisima i tehničkim preporukama, po cijenama iz Odluke o određivanju naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije ("Sl.list CG" br. 090/17 od 29.12.2017, 024/18 od 18.04.2018),
- je rješenjem o saglasnosti za priključenje broj _____ od _____ propisano da, priključak na distributivni sistem električne energije, koji će izgraditi CEDIS, pripada tipu priključka iz člana _____ Odluke o određivanju naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije ("Sl.list CG" br. 090/17 od 29.12.2017, 024/18 od 18.04.2018 godine), te da je navedenim rješenjem propisana naknada za izvođenje priključka u iznosu od _____ eura koju je Investitor dužan platiti prilikom zaključenja ovog ugovora, osim naknade za rješavanje imovinsko pravnih odnosa koju je dužan platiti prilikom zaključivanja ugovora o priključenja po stvarnim troškovima rješavanja imovinsko pravnih odnosa,

to su ugovorne strane saglasne da zaključe ovaj Ugovor kako slijedi

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je uređenje međusobnih odnosa ugovornih stran u postupku izrade projekta za priključak i izrade priključka na distributivni sistem objekta Investitora.

Objekat Investitora nalazi se na lokaciji _____, a bliži podaci o objektu i načinu priključenja objekta na distributivni sistem električne energije propisani su u rješenju o saglasnosti za priključenje broj _____ od _____, koja je data u prilogu i čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 2

U skladu sa uslovima iz rješenja o saglasnosti za priključenje iz člana 1 ovog Ugovora, objekat Investitora se priključuje na distributivnu mrežu na naponskom nivou _____ kW, a odobrena priključna snaga iznosi _____ kW.

Član 3

Ugovorne strane su saglasne da CEDIS u skladu sa uslovima iz rješenja o saglasnosti za priključenje broj _____ od _____ izradi projekat priključka, riješi imovinsko pravne odnose, obezbijedi potrebna odobrenja i uslove

za izradu priključka u skladu sa zakonom i izvede radove na priključku i to:

Član 4

Ugovorne strane su saglasne da Investitor na ime naknade za priključenje uplati CEDIS-u iznos od _____ eura i to:

- na ime troškova izrade priključka tip _____ iznos od _____ eura.

Ugovorne strane su saglasne da će Investitor troškove rješavanja imovinsko pravnih odnosa na izradi priključka platiti CEDIS-u prilikom zaključivanja Ugovora o priključenju prema stvarnim troškovima postupka rješavanja imovinsko pravnih odnosa.

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da CEDIS radove na izradu priključka izvede u roku od _____ dana, nakon što obezbijedi potrebna odobrenja za građenje u smislu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br. 64/17), pri čemu će postupak pribavljanja potrebnih odobrenja za izvođenje priključka pokrenuti u roku ne dužem od 15 dana od dana kada Investitor plati troškove naknade za priključenje iz člana 4 ovog Ugovora.

Član 6

Ugovorne strane su saglasne da će CEDIS priključenje objekta podnosioca zahtjeva na distributivni sistem električne energije izvršiti u roku od 7 dana od dana prijema obavještenje odnosno prijave ugovor o snadbijevanju električnom energijom potpisanim sa podnosiocem zahtjeva.

VIŠA SILA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da viša sila isključuje odgovornost za neispunjenje ugovorenih obaveza ako je nastupila nakon zaključenja ovog ugovora.

OSTALE ODREDBE

Član 8

Ugovorne strane su saglasne da Investitor nema pravo zahtijevati da pojedine radove nabavku opreme i materijala za izvođenje priključka izvede o svom trošku.

Član 9

Ugovorne strane su saglasne da se nakon realizacije ugovorenih radova sačini i obostrano potpiše zapisnik o izvršenim radovima na izradi priključka, čime se potvrđuje da su radovi izvedeni u svemu prema ugovoru i rješenju o saglasnosti za priključenje.

Ukoliko se u toku izvođenja radova na izradi priključka izvrše izmjene tehničkih uslova priključenja u odnosu na ugovorene radove iz čl. _____ ovog ugovora, sve izvršene izmjene unose se u zapisnik iz stava 1 ovog člana.

RASKID UGOVORA

Član 10

Ovaj ugovor može biti raskinut iz sledećih razloga:

- a) na zahtjev jedne od ugovornih strana uslučaju da druga ugovorna strana ne ispunjava obaveze iz ugovora u utvrdjenim rokovima,
- b) ako poslije zaključenja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveza jedne od ugovornih strana ili ako se zbog njih ne može ostvariti predmet ugovora,
- c) u slučaju smrti krajnjeg kupca, prestanka pravnog lica u svojstvu krajnjeg kupca ili nastupa drugih okolnosti za prestanak ugovora prema odredbama zakona i opštih uslova za isporuku električne energije.

Ugovorna strana koja pokreće postupak za raskid ugovora, obavezna je prije podnošenja pismenog zahtjeva za raskid ugovora dostaviti pismenu opomenu drugoj strani o neizvršavanju obaveza sa dodatnim rokom za ispunjenje tih obaveza.

Otkazni rok za raskid ovog Ugovora iznosi 30 (trideset) dana od dana podnošenja pismenog zahtjeva za raskid ugovora.

Član 11

Raskidom ovog ugovora ugovorne strane su oslobođene svojih obaveza izuzev obaveze za naknadu eventualne štete.

Član 12

Ugovorne strane su saglasne da izgradjeni priključak iz člana 3 ovog ugovora postaje osnovno sredstvo CEDIS-a i sastavni dio distributivnog sistema električne energije.

CEDIS preuzima sve obaveze eksploatacije, upravljanja i održavanja izgradjenog priključka u skladu sa tehničkim propisima iz ove oblasti.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13

U slučaju povećanja priključne snage objekta investitora iznad propisane u rješenju o saglasnosti za priključenje i ovim ugovorom, investitor ima obavezu da zatraži izdavanje novog rješenja o saglasnosti za priključenje.

Član 14

Nakon izvršenih ugovornih obaveza po ovom ugovoru, investitor je obavezan potpisati ugovor o priključenju i ugovor o snabdijevanju električnom energijom sa snabdjevačem nakon čega stiče uslov za priključenje na distributivni sistem električne energije.

Član 15

U slučaju spora po ovom ugovoru, ugovorne strane su saglasne da je za rješavanje istih stvarno nadležan sud u _____.

Član 16

Sve izmjene ovog ugovora mogu se vršiti isključivo i samo uz pisanu saglasnost ugovornih strana.

Član 17

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih lica ugovornih strana.

Član 18

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po 2(dva) primjerka.

ZA INVESTITORA,

ZA DOO „CEDIS“

 Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Ul.I. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me	Sektor za pristup mreži Služba za pristup mreži Regiona X Ul. _____ tel:+382 _____ fax:+382 _____ Br. _____ U _____, _____ 20__ . godine
---	--	--

Obrazac br. 31

ZAHTEJ EV

za zaključenje ugovora o priključenju na distributivni sistem i zaključenje ugovora o prenosu priključka u osnovna sredstva operatora distributivnog sistema – kupci kod kojih se snaga ne mjeri (ukoliko je radove na izradi priključka izveo investitor o svom trošku)

Na osnovu člana 178 i 181 stava 3 Zakona o energetici („Sl.list CG“ br. 5/16 i 51/17), i članova 16 i 89 Pravila o funkcionisanju distributivnog sistema („Sl.list CG“ br. 15/17), podnosim zahtjev za zaključenje Ugovora o priključenju na distributivni sistem za objekat:

Objekat:

(tačan naziv i adresa predmetnog objekta)

Vlasnik objekta:

(ime i prezime, adresa stanovanja, br. l.karte, matični broj)

Vrsta objekta-postrojenja

i zahtjev za zaključenje ugovora o prenosu u osnovna sredstva operatora distributivnog sistema elektroenergetskog priključka za navedeni objekat.

Uz zahtjev za zaključenje ugovora o priključenju na distributivni sistem dostavljam sledeću dokumentaciju:

- rješenje o izdavanju saglasnosti za priključenje ;
- odobrenje za građenje (građevinska dozvola ili odobrenje za građenje i postavljanje, tj. dokaz o legalnosti gradnje);
- izjava ovlašćenog izvođača radova i stručnog nadzora za elektroenergetiku da su objekat i elektroenergetski priključak za njega izgrađeni u skladu sa građevinskom dozvolom i glavnim projektom;
- izjava ovlašćenog izvođača radova i stručnog nadzora da električne instalacije korisnika sistema i priključak ispunjavaju propisane tehničke uslove kojima se obezbeđuje sigurnost ljudi i imovine;
- dokaz o plaćenju naknadi za stvaranje tehničkih uslova u distributivnom sistemu;
- upotrebnu dozvolu za energetske objekte koje je podnosilac zahtjeva izgradio radi priključenja objekta;

Uz zahtjev za zaključenje ugovora o prenosu priključka u osnovna sredstva operatora distributivnog sistema dostavljam sledeću dokumentaciju:

- idejno rešenje elektroenergetskog priključka za predmetni objekat;
- geodetski elaborat trase priključka za predmetni objekat;
- dokaz o riješenim imovinsko pravnim odnosima u vezi izgradnje priključka;
- geodetski snimak trase priključnog kabla, u papirnoj i elektronskoj formi (dwg ili kml format).

Obavijestavam vas da su ispunjeni uslovi iz rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje za predmetni objekat, br. _____ od _____ 20__ . godine.

U _____, dana _____ 20__ . godine

Podnosilac zahtjeva:

 CEDIS Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Ul.I. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me	Sektor za pristup mreži Služba za pristup mreži Regiona X Ul. _____ tel:+382 _____ fax:+382 _____ Br. _____ U _____, _____ 20__ godine
	Obrazac br. 32	

ZAHTJEV

za zaključenje ugovora o priključenju na distributivni sistem i zaključenje ugovora o prenosu priključka u osnovna sredstva operatora distributivnog sistema – kupci kod kojih se snaga mjeri
(ukoliko je radove na izradi priključka izveo investitor o svom trošku)

Na osnovu člana 178 i 181 stava 3 Zakona o energetici („Sl.list CG“ br. 5/16 i 51/17), i članova 16 i 89 Pravila o funkcionisanju distributivnog sistema („Sl.list CG“ br. 15/17), podnosim zahtjev za zaključenje Ugovora o priključenju na distributivni sistem za objekat :

Objekat: _____
(tačan naziv i adresa predmetnog objekta)

Vlasnik objekta: _____
(ime i prezime, adresa stanovanja, br. l.karte, matični broj)

Vrsta objekta-postrojenja _____

i zahtjev za zaključenje ugovora o prenosu u osnovna sredstva operatora distributivnog sistema elektroenergetskog priključka za navedeni objekat.

Predlažem da ugovorimo snage od:

MJESEC	Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	Jul	Avgust	Septembar	Oktobar	Novembar	Decembar
P (kW)												

pri čemu sam upoznat da je ugovorena snaga obavezan elemenat ugovora o priključenju te da je odredbom člana 21 Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije koju je donijela RAE („Sl.list CG“ br. 43/16) propisan način obračuna u slučaju odstupanja od ugovorene snage.

Uz zahtjev za zaključenje ugovora o priključenju na distributivni sistem dostavljam sledeću dokumentaciju:

- rješenje o izdavanju saglasnosti za priključenje ;
- odobrenje za građenje (građevinska dozvola ili odobrenje za građenje i postavljanje, tj. dokaz o legalnosti gradnje);
- izjava ovlašćenog izvođača radova i stručnog nadzora za elektroenergetiku da su objekat i elektroenergetski priključak za njega izgrađeni u skladu sa građevinskom dozvolom i glavnim projektom;
- izjava ovlašćenog izvođača radova i stručnog nadzora da električne instalacije korisnika sistema i priključak ispunjavaju propisane tehničke uslove kojima se obezbeđuje sigurnost ljudi i imovine;
- dokaz o plaćenju naknadi za stvaranje tehničkih uslova u distributivnom sistemu;
- upotrebnu dozvolu za energetske objekte koje je podnosilac zahtjeva izgradio radi priključenja objekta;

Uz zahtjev za zaključenje ugovora o prenosu priključka u osnovna sredstva operatora distributivnog sistema dostavljam sledeću dokumentaciju:

- idejno rešenje elektroenergetskog priključka za predmetni objekat;
- geodetski elaborat trase priključka za predmetni objekat;
- dokaz o riješenim imovinsko pravnim odnosima u vezi izgradnje priključka;
- geodetski snimak trase priključnog kabla, u papirnoj i elektronskoj formi (dwg ili kml format).

Obaviještavam vas da su ispunjeni uslovi iz rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje za predmetni objekat, br. _____ od _____ 20__ godine.

U _____, dana _____ 20__ godine

Podnosilac zahtjeva:

U G O V O R
O PRENOSU IZGRADJENOG PRIKLJUČKA U SVOJINU DOO "CRNOGORSKOG
ELEKTRODISTRIBUTIVNOG SISTEMA" PODGORICA BEZ NAKNADE

Zaključen dana _____, u _____, između:

1. **NAZIV INVESTITORA**, kao Investitora priključka na distributivni sistem električne energije (u daljem tekstu: Investitor)
2. **DOO „CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM“ PODGORICA**, koga zastupa Izvršni direktor _____ (u daljem tekstu: CEDIS)

BUDUĆI DA

- je Investitor, umjesto plaćanja dijela naknade za izvodjenje priključka, samostalno o svom trošku, u skladu sa uslovima iz rješenja o saglasnosti za priključenje broj _____ od _____ izgradio priključak na distributivni sistem električne energije za objekat _____.
- izgradjeni priključak, u skladu sa članom 186 stav 6 Zakona o energetici („Sl.list CG“ br. 5/16 i 51/17) postaje osnovno sredstvo CEDIS-a i sastavni dio distributivnog sistema električne energije,
- je Investitoru u skladu sa članom 181 stav 3 ZoE i člana 11 stav 6 Metodologije za utvrđivanje naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije („Sl.list CG“ br. 007/17 od 31.01.2017, 044/17 od 06.07.2017, 078/17 od 23.11.2017, 024/18 od 18.04.2018) obavezan da izgradjeni priključak bez naknade prenese u svojinu CEDIS-a, prije zaključivanja ugovora o priključenju,
- izvedeni priključak pripada tipu _____ u skladu sa uslovima iz rješenja o saglasnosti za priključenje broj _____ od _____ i člana _____ Odluke o određivanju naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije („Sl.list CG“ br. 090/17 od 29.12.2017, 024/18 od 18.04.2018).

to su ugovorne strane saglasne da zaključe ovaj Ugovor kako slijedi

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je prenos u svojinu CEDIS-a priključka na distributivni sistem električne energije objekta investitora _____ koji se nalazi u _____, a koji se sastoji od:

Član 2

Ugovorne strane su saglasne da izgradjeni priključak iz člana 1 ovog ugovora pripada tipu priključka iz člana _____ Odluke o određivanju naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije („Sl.list CG“ br. 090/17 od 29.12.2017, 024/18 od 18.04.2018) i čija vrijednost iznosi _____ eura, što

predstavlja ekvivalent naknade za izvodjenje priključka koji bi investitor bio dužan da plati na ime naknade za izvodjenje priključka, da je radove na izvodjenju priključka izvodio CEDIS.

Član 3

Ugovorne strane su saglasne da Investitor bez naknade izvedeni priključak iz člana 1 ovog ugovora, umjesto plaćanja dijela naknade za izvodjenje priključka, prenese u svojinu CEDIS-a.

Član 4

Ugovorne strane su saglasne da danom zaključivanja ovog ugovora izgradjeni priključak iz člana 1 ovog ugovora postaje svojina CEDIS-a i sastavni dio distributivnog sistema električne energije, te da CEDIS preuzima obaveze eksploatacije, upravljanja i održavanja izgradjenog priključka, u skladu sa tehničkim propisima.

Član 5

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih lica ugovornih strana.

Član 6

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po 2 (dva) primjerka.

ZA INVESTITORA,

ZA DOO „CEDIS“

 CEDIS Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Ul.I. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me	Sektor za pristup mreži Služba za pristup mreži Regiona X Ul. _____ tel: +382 _____ fax: +382 _____ Br. _____ U _____ 20__ . godine

Obrazac br. 34

U G O V O R
O PRIKLJUČENJU NA DISTRIBUTIVNI SISTEM ELEKTRIČNE ENERGIJE
(za standardni priključak za fizička lica)

Zaključen dana _____ . godine u Podgorici.

I UGOVORNE STRANE

1. Operator distributivnog sistema – Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica – Sektor za pristup mreži, koga zastupa Šef Službe za pristup mreži Regiona _____, dipl.el.ing., (u daljem tekstu CEDIS)

Žiro račun	535-15969-90 - Prva banka Crne Gore
PIB	03099873
PDV registracioni broj	30/31-16162-1

2.Korisnik distributivnog sistema (u daljem tekstu: Korisnik) (za fizička lica)

Prezime, ime oca i ime Korisnika	
Jedinstveni matični broj	
Adresa stanovanja	
Adresa objekta koji se priključuje	
Šifra mjernog mjesta	
POD - Jedinstveni broj mjernog mjesta	
Potrošački broj	
Kontakt telefon	

II PREDMET UGOVORA

Član 1

(1) Predmet ovog ugovora je:

- 1) priključenje objekta Korisnika na distributivni sistem električne energije, pod uslovima koji su utvrđeni u Rješenju o izdavanju saglasnosti za priključenje, broj _____ od _____ godine, koje je sastavni dio ovog ugovora (Dodatak I),
- 2) uređivanje međusobnih prava i obaveza između ugovornih strana u odnosu na priključenje objekta Korisnika na distributivni sistem i održavanje priključnog uređaja.

Član 2

- (1) Rješenjem iz stava 1 tačka 1 ovog člana odobrena je priključna snaga koja iznosi _____ kW.
- (2) Ugovorne strane su saglasne da je:
 - 1) Korisnik u svemu ispunio uslove iz rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje iz člana 1 ovog ugovora,
 - 2) izvještajem o izvršenom internom tehničkom pregledu mjernog mjesta, spoljašnjeg i unutrašnjeg priključka objekta Korisnika (Dodatak II) utvrđena ispravnost mjernog mjesta i priključka, i
 - (3) Korisnik na ime naknade za priključenje, uplatio CEDIS-u iznos od _____ € (bez PDV-a), na žiro račun broj _____, u skladu sa metodologijom kojom se utvrđuje naknada za priključenje na distributivni sistem.

III OBAVEZE I PRAVA UGOVORNIH STRANA

Član 3

(1) CEDIS ima pravo da:

- 1) nesmetano pristupi mjernim uređajima i instalacijama, kao i mjestu priključka radi očitavanja, provjere ispravnosti, otklanjanja kvarova, zamjene i održavanja uređaja, ugradnje i izmještanja mjernih mjesta van objekta tj. na granicu vlasništva, ili obustave isporuke energije u slučajevima kada vlasnik ili stanar neovlašteno koristi električnu energiju ili ne plati račun za isporučenu električnu energiju u skladu sa utvrđenim rokovima i uslovima;
- 2) naplati od Korisnika nestandardne usluge u skladu sa Pravilima za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije i pravilima mjerenja u distributivnom sistemu električne energije;
- 3) zahtijeva i naplati štetu od Korisnika u slučajevima korišćenja električne energije protivno ovome ugovoru, Pravilima za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije, pravilima mjerenja električne energije u distributivnom sistemu, a u skladu sa Metodologijom za obračunavanje i naplatu neovlašteno preuzete električne energije;
- 4) kontroliše stanje podešenosti sistema zaštite i po potrebi nalaže usklađivanje parametara podešenosti;
- 5) izvrši ograničenje snage, potrošnje i napona sa ciljem da se izbjegnu operativni problemi u prenosnom ili distributivnom sistemu (u cjelini ili u pojedinim djelovima), a da pri tom ne dođe do diskriminisanja Korisnika uz prethodno obavještenje Korisnika;
- 6) isključi objekat Korisnika sa distributivnog sistema u slučajevima predviđenim Zakonom o energetici i aktima donijetim u skladu sa zakonom;
- 7) isključi objekat Korisnika sa distributivnog sistema električne energije kada Korisnik odbije da isključi uređaje koje koristi, a čije djelovanje na sistem nije u skladu sa najmanje jednim nacionalnim standardom za oblast elektrotehnike, a naročito kada rad takvih uređaja ometa rad bilo kojeg dijela distributivnog sistema ili drugih korisnika.
- 8) da ukoliko iz bilo kog razloga nije izvršeno mjesečno očitavanje brojila (nedostupno mjerno mjesto, Korisnik nije dostavio stanje, kvar na mjernom uređaju, viša sila i dr.), izvrši procjenu potrošnje prema ostvarenoj potrošnji i obračunatoj snazi u istom periodu prethodne godine, ili prema prosječnoj godišnjoj potrošnji i ostvarenoj snazi za istu kategoriju potrošnje, a da se korekcija izvrši u narednom obračunskom periodu.

Član 4

(1) CEDIS je dužan da:

- 1) priključenje objekta Korisnika izvrši na način i pod uslovima utvrđenim u rješenju o izdavanju saglasnosti za priključenje u roku od sedam dana od dana zaključivanja ugovora o snabdijevanju električnom energijom;
- 2) u slučaju prekida napajanja usljed kvara na distributivnom sistemu, u najkraćem mogućem roku otkloni uzrok prekida i ponovo priključi objekat Korisnika;
- 3) obavijesti 24 časa unaprijed o svim planiranim prekidima napajanja putem sredstava javnog informisanja;
- 4) odgovara za štetu koju Korisnik pretrpi usljed nepropisno izvedenih radova na priključenju objekta Korisnika na distributivni sistem, kao i drugu štetu nastalu krivicom operatora;
- 5) obezbijedi mjerni uređaj i ugradnju o svom trošku, održava mjerni uređaj i vrši mjerenje isporučene električne energije;
- 6) obezbijedi čuvanje povjerljivih informacija i podataka o Korisniku u skladu sa zakonom;
- 7) blagovremeno izvještava Korisnika o preduzimanju mjera na redukciji u isporuci električne energije radi izbjegavanja operativnih problema u prenosnom i distributivnom sistemu;
- 8) obezbijedi razmjenu informacija u vezi sa manipulacijama ili događajima u prenosnom ili distributivnom sistemu ili sistemu Korisnika koji mogu imati operativni uticaj na njihov rad;

- 9) vrši ispitivanje, praćenje i nadgledanje uticaja rada električnih aparata potrošača na distributivni sistem električne energije;
- 10) izdaje odobrenja i uputstva o mjerama sigurnosti koje je neophodno sprovesti u slučaju izvođenja radova na djelovima distributivnog sistema ili sistema Korisnika na mjestu priključenja ili na drugom mjestu kada bi ti radovi mogli uticati na sigurnost u sistemima ugovornih strana;
- 11) obezbijedi sigurnost i kvalitet električne energije, u skladu sa Pravilima za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije i Pravilima o minimumu kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom;
- 12) u slučaju raskida ovog ugovora o tome odmah obavijesti nadležnog snabdjevača električnom energijom;
- 13) održava priključak ukoliko je njegovo osnovno sredstvo ili je sa Korisnikom zaključio ugovor o održavanju.

Član 5

- (1) Korisnik ima pravo da :
 - 1) kao novi korisnik bude priključen na distributivni sistem, u skladu sa ovim ugovorom nakon potpisivanja ugovora o snabdijevanju, kao i da prisustvuje prvom priključenju;
 - 2) koristi distributivni sistem u skladu sa ovim ugovorom;
 - 3) bude obaviješten od starne CEDIS-a 24 časa unaprijed o svim planiranim prekidima napajanja putem sredstava javnog informisanja;
 - 4) zahtijeva naplatu štete od CEDIS-a u slučajevima kada je šteta uzrokovana nepropisno izvedenim radovima na priključenju objekta na distributivni sistem;
 - 5) bude obaviješten o aktivnostima CEDIS-a na sprovođenju mjera redukcije isporuke električne energije i redukcije napona;
 - 6) raskine ugovor u slučaju prestanka potrebe za daljim priključenjem na distributivni sistem električne energije;
 - 7) bude sigurno i kvalitetno snabdjeven električnom energijom u skladu sa Pravilima za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije i Pravilima o minimumu kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom.

Član 6

- (1) Korisnik ima obaveze da:
 - 1) održava u tehnički ispravnom stanju priključak, instalacije i uređaje koji su u njegovom vlasništvu;
 - 2) obezbijedi ovlaštenim licima CEDIS-a pristup mjernim uređajima i instalacijama, kao i mjestu priključka radi očitavanja, provjere ispravnosti, otklanjanja kvarova, zamjene i održavanja uređaja, ugradnje i izmještanja mjernih mjesta van objekta tj. na granicu vlasništva, ili obustave isporuke električne energije u slučajevima kada vlasnik ili stanar neovlašteno koristi električnu energiju ili ne plati račun za isporučenu električnu energiju u skladu sa utvrđenim rokovima i uslovima;
 - 3) ne dozvoli priključenje objekata drugih Korisnika sa sopstvene instalacije;
 - 4) o svakom poremećaju rada zaštitnih i mjernih uređaja odmah obavijesti CEDIS i snabdjevača;
 - 5) koristi električnu energiju isključivo u skladu sa ovim ugovorom;
 - 6) u svemu poštuje odredbe Zakona o energetici i akata donijetih u skladu sa zakonom;
 - 7) pribavi i primjeni odobrenja ili uputstva o mjerama sigurnosti koje je neophodno sprovesti u slučaju izvođenja radova na svom sistemu (na mjestu priključenja ili na drugom mjestu), kada bi ti radovi mogli uticati na sigurnost u sistemima ugovornih strana;
 - 8) u roku od 30 dana po zahtjevu CEDIS-a dostavi podatke potrebne za ažuriranje desetogodišnjih planova;
 - 9) blagovremeno dostavlja informacije o izmjenama u angažovanoj snazi i potrošnji električne energije u skladu sa ovim ugovorom;
 - 10) sprovodi uputstva CEDIS-a u slučaju redukcije u isporuci el.energije i napona;
 - 11) održava infrastrukturu za priključenje, ako je istu izgradio o svom trošku, sve do zaključenja Ugovora o otkupu sa CEDIS-om.

IV IZUZEĆE I OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

Član 7

Ugovorne strane se oslobađaju izvršenja obaveza i odgovornosti po ovom ugovoru za vrijeme trajanja više sile (poplave, zemljotresi, požari atmosferska pražnjenja, jaki vjetrovi, prekomjerni snijeg, led i sl.), kao i kvarova na elementima distributivnog sistema električne energije i uređaja Korisnika do kojih nije došlo krivicom ugovornih strana, odnosno koje ugovorne strane nijesu mogle predvidjeti ili spriječiti razumnim mjerama predostrožnosti.

V TRAJANJE I RASKID UGOVORA

Član 8

- (1) Ovaj ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme.
- (2) U slučaju potrebe za promjenom priključne snage, promjene na priključku, spajanja više obračunskih mjernih mjesta u jedno, odnosno dijeljenja jednog obračunskog mjernog mjesta na istoj lokaciji, Korisnik je dužan da podnese zahtjev za izdavanje nove saglasnosti za priključenje, odnosno zaključenje aneksa ili novog ugovora o priključenju na distributivni sistem.

Član 9

- (1) Ugovorne strane su saglasne da se ovaj ugovor može raskinuti na zahtjev jedne ugovorne strane u slučaju da druga ugovorna strana ne ispunjava obaveze iz ugovora.
- (2) Postupak za raskid ugovora pokreće se pisanim obavještenjem o namjeri raskida.
- (3) Ugovor se smatra raskinutim po isteku roka od 60 dana od dana prijema obavještenja iz stava 2 ovog člana, ukoliko ugovorna strana koja ne ispunjava svoje obaveze ne počne da ih ispunjava ili ne dokaže da je do nemogućnosti ispunjenja došlo usled dejstva više sile.
- (4) Korisnik sa kojim je raskinut ugovor o priključenju stiče pravo na zaključivanje novog ugovora o priključenju nakon otklanjanja razloga zbog kojih je ugovor raskinut.
- (5) U slučaju raskida ugovora o priključenju CEDIS će obavijestiti nadležnog snabdjevača u roku od tri dana od dana raskida ugovora.

Član 10

- (1) Korisnik koji je otklonio razloge zbog kojih je raskinut ugovor o priključenju stiče pravo na ponovno priključenje na distributivni sistem električne energije kada zaključi nove ugovore o priključenju i snabdijevanju.
- (2) Priključenje iz stava 1 ovog člana CEDIS će izvršiti najkasnije u roku od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva za priključenje sa dokazima iz stava 1 ovog člana.

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11

Ugovorne strane su saglasne da ukoliko za vrijeme važenja ovog ugovora dodje do promjene zakonskih ili drugih propisa, koji se mogu neposredno primjeniti, primjenjuju tako izmijenjene propise, a u suprotnom, da svoja međusobna prava i obaveze regulišu aneksom ovog ugovora.

Član 12

Ugovorne strane su saglasne da će se na međusobne odnose koji nijesu regulisani ovim ugovorom primjenjivati odredbe Zakona o energetici, Zakona o obligacionim odnosima, Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije, Pravila mjerenja električne energije u distributivnom sistemu, Metodologije za obračun i naplatu neovlašćeno preuzete električne energije, Opštih uslova za snabdijevanje električnom energijom, propisi Regulatorne agencije za energetiku, kao i važeći tehnički propisi i standardi.

Član 13

- (1) Ugovorne strane su saglasne da će eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavati sporazumno, u suprotnom sporove će rješavati nadležni Sud.
- (2) Ugovorne strane mogu, sporazumno, povjeriti rješavanje spora Regulatornoj agenciji za energetiku.
- (3) Postupak iz stava 2 ovog člana se sprovodi u skladu sa pravilima za rješavanje sporova putem arbitraže iz člana 43 stav 4 tačka 1 Zakona o energetici.

Član 14

Ovaj ugovor je zaključen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih se Korisniku uručuju 2 (dva) primjerka, a CEDIS-u 4 (četiri) primjerka.

KORISNIK:

CEDIS
Sektor za pristup mreži
Šef Službe za pristup mreži Regiona _

M.P.

 CEDIS Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Ul. I. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me	Sektor za pristup mreži Služba za pristup mreži Regiona X Ul. _____ tel: +382 _____ fax: +382 _____ Br. _____ U _____, _____ 20__ godine
--	--	---

Obrazac br. 35

U G O V O R

O PRIKLJUČENJU NA DISTRIBUTIVNI SISTEM ELEKTRIČNE ENERGIJE (za standardni priključak za privredna društva, pravna lica i preduzetnike)

Zaključen dana _____. godine u Podgorici.

I UGOVORNE STRANE

2. Operator distributivnog sistema – Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica – Sektor za pristup mreži, koga zastupa Šef Službe za pristup mreži Regiona _____, dipl.el.ing., (u daljem tekstu CEDIS)

Žiro račun	535-15969-90 - Prva banka Crne Gore
PIB	03099873
PDV registracioni broj	30/31-16162-1

2. Korisnik distributivnog sistema (u daljem tekstu: Korisnik) (za pravna lica)

Puni naziv i sjedište pravnog lica odnosno preduzetnika	
Adresa za prijem službene pošte	
Adresa objekta koji se priključuje	
Ime i prezime odgovornog lica	
Šifra mjernog mjesta	
POD - Jedinstveni broj mjernog mjesta	
Potrošački broj	
Broj žiro računa i naziv poslovne banke	
PIB	
Registracioni broj	
Kontakt telefon	

II PREDMET UGOVORA

Član 1

(2) Predmet ovog ugovora je:

- 1) priključenje objekta Korisnika na distributivni sistem električne energije, pod uslovima koji su utvrđeni u Rješenju o izdavanju saglasnosti za priključenje, broj _____ od _____ godine, koje je sastavni dio ovog ugovora (Dodatak I),
- 2) uređivanje međusobnih prava i obaveza između ugovornih strana u odnosu na priključenje objekta Korisnika na distributivni sistem i održavanje priključnog uređaja.

Član 2

(4) Rješenjem iz stava 1 tačka 1 ovog člana odobrena je priključna snaga koja iznosi _____ kW.

- (5) Ugovorne strane su saglasne da je:
- 3) Korisnik u svemu ispunio uslove iz rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje iz člana 1 ovog ugovora,
- 4) izvještajem o izvršenom internom tehničkom pregledu mjernog mjesta, spoljašnjeg i unutrašnjeg priključka objekta Korisnika (Dodatak II) utvrđena ispravnost mjernog mjesta i priključka, i
- (6) Korisnik na ime naknade za priključenje, uplatio CEDIS-u iznos od _____ € (bez PDV-a), na žiro račun broj _____, u skladu sa metodologijom kojom se utvrđuje naknada za priključenje na distributivni sistem.

III OBAVEZE I PRAVA UGOVORNIH STRANA

Član 3

- (2) CEDIS ima pravo da:
- 9) nesmetano pristupi mjernim uređajima i instalacijama, kao i mjestu priključka radi očitavanja, provjere ispravnosti, otklanjanja kvarova, zamjene i održavanja uređaja, ugradnje i izmještanja mjernih mjesta van objekta tj. na granicu vlasništva, ili obustave isporuke energije u slučajevima kada vlasnik ili stanar neovlašćeno koristi električnu energiju ili ne plati račun za isporučenu električnu energiju u skladu sa utvrđenim rokovima i uslovima;
- 10) naplati od Korisnika nestandardne usluge u skladu sa Pravilima za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije i pravilima mjerenja u distributivnom sistemu električne energije;
- 11) zahtijeva i naplati štetu od Korisnika u slučajevima korišćenja električne energije protivno ovome ugovoru, Pravilima za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije, pravilima mjerenja električne energije u distributivnom sistemu, a u skladu sa Metodologijom za obračunavanje i naplatu neovlašćeno preuzete električne energije;
- 12) kontroliše stanje podešenosti sistema zaštite i po potrebi nalaže usklađivanje parametara podešenosti;
- 13) izvrši ograničenje snage, potrošnje i napona sa ciljem da se izbjegnu operativni problemi u prenosnom ili distributivnom sistemu (u cjelini ili u pojedinim djelovima), a da pri tom ne dođe do diskriminisanja Korisnika uz prethodno obavještenje Korisnika;
- 14) isključi objekat Korisnika sa distributivnog sistema u slučajevima predviđenim Zakonom o energetici i aktima donijetim u skladu sa zakonom;
- 15) isključi objekat Korisnika sa distributivnog sistema električne energije kada Korisnik odbije da isključi uređaje koje koristi, a čije djelovanje na sistem nije u skladu sa najmanje jednim nacionalnim standardom za oblast elektrotehnike, a naročito kada rad takvih uređaja ometa rad bilo kojeg dijela distributivnog sistema ili drugih korisnika.
- 16) da ukoliko iz bilo kog razloga nije izvršeno mjesečno očitavanje brojila (nedostupno mjerno mjesto, Korisnik nije dostavio stanje, kvar na mjernom uređaju, viša sila i dr.), izvrši procjenu potrošnje prema ostvarenoj potrošnji i obračunatoj snazi u istom periodu prethodne godine, ili prema prosječnoj godišnjoj potrošnji i ostvarenoj snazi za istu kategoriju potrošnje, a da se korekcija izvrši u narednom obračunskom periodu.

Član 4

- (2) CEDIS je dužan da:
- 14) priključenje objekta Korisnika izvrši na način i pod uslovima utvrđenim u rješenju o izdavanju saglasnosti za priključenje u roku od sedam dana od dana zaključivanja ugovora o snabdijevanju električnom energijom;
- 15) u slučaju prekida napajanja usljed kvara na distributivnom sistemu, u najkraćem mogućem roku otkloni uzrok prekida i ponovo priključi objekat Korisnika;
- 16) obavijesti 24 časa unaprijed o svim planiranim prekidima napajanja putem sredstava javnog informisanja;
- 17) odgovara za štetu koju Korisnik pretrpi usljed nepropisno izvedenih radova na priključenju objekta Korisnika na distributivni sistem, kao i drugu štetu nastalu krivicom operatora;

- 18) obezbijedi mjerni uređaj i ugradnju o svom trošku, održava mjerni uređaj i vrši mjerenje isporučene električne energije;
- 19) obezbijedi čuvanje povjerljivih informacija i podataka o Korisniku u skladu sa zakonom;
- 20) blagovremeno izvještava Korisnika o preduzimanju mjera na redukciji u isporuci električne energije radi izbjegavanja operativnih problema u prenosnom i distributivnom sistemu;
- 21) obezbijedi razmjenu informacija u vezi sa manipulacijama ili događajima u prenosnom ili distributivnom sistemu ili sistemu Korisnika koji mogu imati operativni uticaj na njihov rad;
- 22) vrši ispitivanje, praćenje i nadgledanje uticaja rada električnih aparata potrošača na distributivni sistem električne energije;
- 23) izdaje odobrenja i uputstva o mjerama sigurnosti koje je neophodno sprovesti u slučaju izvođenja radova na djelovima distributivnog sistema ili sistema Korisnika na mjestu priključenja ili na drugom mjestu kada bi ti radovi mogli uticati na sigurnost u sistemima ugovornih strana;
- 24) obezbijedi sigurnost i kvalitet električne energije, u skladu sa Pravilima za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije i Pravilima o minimumu kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom;
- 25) u slučaju raskida ovog ugovora o tome odmah obavijesti nadležnog snabdjevača električnom energijom;
- 26) održava priključak ukoliko je njegovo osnovno sredstvo ili je sa Korisnikom zaključio ugovor o održavanju.

Član 5

(2) Korisnik ima pravo da :

- 8) kao novi korisnik bude priključen na distributivni sistem, u skladu sa ovim ugovorom nakon potpisivanja ugovora o snabdijevanju, kao i da prisustvuje prvom priključenju;
- 9) koristi distributivni sistem u skladu sa ovim ugovorom;
- 10) bude obaviješten od starne CEDIS-a 24 časa unaprijed o svim planiranim prekidima napajanja putem sredstava javnog informisanja;
- 11) zahtijeva naplatu štete od CEDIS-a u slučajevima kada je šteta uzrokovana nepropisno izvedenim radovima na priključenju objekta na distributivni sistem;
- 12) bude obaviješten o aktivnostima CEDIS-a na sprovođenju mjera redukcije isporuke električne energije i redukcije napona;
- 13) raskine ugovor u slučaju prestanka potrebe za daljim priključenjem na distributivni sistem električne energije;
- 14) bude sigurno i kvalitetno snabdjeven električnom energijom u skladu sa Pravilima za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije i Pravilima o minimumu kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom.

Član 6

(2) Korisnik ima obaveze da:

- 12) održava u tehnički ispravnom stanju priključak, instalacije i uređaje koji su u njegovom vlasništvu;
- 13) obezbijedi ovlaštenim licima CEDIS-a pristup mjernim uređajima i instalacijama, kao i mjestu priključka radi očitavanja, provjere ispravnosti, otklanjanja kvarova, zamjene i održavanja uređaja, ugradnje i izmještanja mjernih mjesta van objekta tj. na granicu vlasništva, ili obustave isporuke električne energije u slučajevima kada vlasnik ili stanar neovlašteno koristi električnu energiju ili ne plati račun za isporučenu električnu energiju u skladu sa utvrđenim rokovima i uslovima;
- 14) ne dozvoli priključenje objekata drugih Korisnika sa sopstvene instalacije;
- 15) o svakom poremećaju rada zaštitnih i mjernih uređaja odmah obavijesti CEDIS i snabdjevača;
- 16) koristi električnu energiju isključivo u skladu sa ovim ugovorom;
- 17) u svemu poštuje odredbe Zakona o energetici i akata donijetih u skladu sa zakonom;
- 18) pribavi i primjeni odobrenja ili uputstva o mjerama sigurnosti koje je neophodno sprovesti u slučaju izvođenja radova na svom sistemu (na mjestu priključenja ili na drugom mjestu), kada bi ti radovi mogli uticati na sigurnost u sistemima ugovornih strana;

- 19) u roku od 30 dana po zahtjevu CEDIS-a dostavi podatke potrebne za ažuriranje desetogodišnjih planova;
- 20) blagovremeno dostavlja informacije o izmjenama u angažovanoj snazi i potrošnji električne energije u skladu sa ovim ugovorom;
- 21) sprovodi uputstva CEDIS-a u slučaju redukcije u isporuci el.energije i napona;
- 22) održava infrastrukturu za priključenje, ako je istu izgradio o svom trošku, sve do zaključenja Ugovora o otkupu sa CEDIS-om.

IV IZUZEĆE I OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

Član 7

Ugovorne strane se oslobađaju izvršenja obaveza i odgovornosti po ovom ugovoru za vrijeme trajanja više sile (poplave, zemljotresi, požari atmosferska pražnjenja, jaki vjetrovi, prekomjerni snijeg, led i sl.), kao i kvarova na elementima distributivnog sistema električne energije i uređaja Korisnika do kojih nije došlo krivicom ugovornih strana, odnosno koje ugovorne strane nijesu mogle predvidjeti ili spriječiti razumnim mjerama predostrožnosti.

V TRAJANJE I RASKID UGOVORA

Član 8

- (3) Ovaj ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme.
- (4) U slučaju potrebe za promjenom priključne snage, promjene na priključku, spajanja više obračunskih mjernih mjesta u jedno, odnosno dijeljenja jednog obračunskog mjernog mjesta na istoj lokaciji, Korisnik je dužan da podnese zahtjev za izdavanje nove saglasnosti za priključenje, odnosno zaključenje aneksa ili novog ugovora o priključenju na distributivni sistem.

Član 9

- (6) Ugovorne strane su saglasne da se ovaj ugovor može raskinuti na zahtjev jedne ugovorne strane u slučaju da druga ugovorna strana ne ispunjava obaveze iz ugovora.
- (7) Postupak za raskid ugovora pokreće se pisanim obavještenjem o namjeri raskida.
- (8) Ugovor se smatra raskinutim po isteku roka od 60 dana od dana prijema obavještenja iz stava 2 ovog člana, ukoliko ugovorna strana koja ne ispunjava svoje obaveze ne počne da ih ispunjava ili ne dokaže da je do nemogućnosti ispunjenja došlo usled dejstva više sile.
- (9) Korisnik sa kojim je raskinut ugovor o priključenju stiče pravo na zaključivanje novog ugovora o priključenju nakon otklanjanja razloga zbog kojih je ugovor raskinut.
- (10) U slučaju raskida ugovora o priključenju CEDIS će obavijestiti nadležnog snabdjevača u roku od tri dana od dana raskida ugovora.

Član 10

- (3) Korisnik koji je otklonio razloge zbog kojih je raskinut ugovor o priključenju stiče pravo na ponovno priključenje na distributivni sistem električne energije kada zaključi nove ugovore o priključenju i snabdijevanju.
- (4) Priključenje iz stava 1 ovog člana CEDIS će izvršiti najkasnije u roku od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva za priključenje sa dokazima iz stava 1 ovog člana.

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11

Ugovorne strane su saglasne da ukoliko za vrijeme važenja ovog ugovora dodje do promjene zakonskih ili drugih propisa, koji se mogu neposredno primjeniti, primjenjuju tako izmijenjene propise, a u suprotnom, da svoja međusobna prava i obaveze regulišu aneksom ovog ugovora.

Član 12

Ugovorne strane su saglasne da će se na međusobne odnose koji nijesu regulisani ovim ugovorom primjenjivati odredbe Zakona o energetici, Zakona o obligacionim odnosima, Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije, Pravila mjerenja električne energije u distributivnom sistemu, Metodologije za obračun i naplatu neovlašćeno preuzete električne energije, Opštih uslova za snabdijevanje električnom energijom, propisi Regulatorne agencije za energetiku, kao i važeći tehnički propisi i standardi.

Član 13

- (4) Ugovorne strane su saglasne da će eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavati sporazumno, u suprotnom sporove će rješavati nadležni Sud.
- (5) Ugovorne strane mogu, sporazumno, povjeriti rješavanje spora Regulatornoj agenciji za energetiku.
- (6) Postupak iz stava 2 ovog člana se sprovodi u skladu sa pravilima za rješavanje sporova putem arbitraže iz člana 43 stav 4 tačka 1 Zakona o energetici.

Član 14

Ovaj ugovor je zaključen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih se Korisniku uručuju 2 (dva) primjerka, a CEDIS-u 4 (četiri) primjerka.

KORISNIK:

CEDIS

Sektor za pristup mreži

Šef Službe za pristup mreži Regiona _

M.P.

M.P.

 Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica Ulica Ivana Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 308 fax: +382 20 241 012 www.cedis.me Br. 30-20 - _____ U Podgorici _____ godine
---	---

Obrazac br. 36

U G O V O R
O PRIKLJUČENJU NA DISTRIBUTIVNI SISTEM ELEKTRIČNE ENERGIJE
(za nestandardni priključak za fizička lica)

Zaključen dana _____ godine u Podgorici.

I UGOVORNE STRANE

3. Operator distributivnog sistema – Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, koga zastupa Rukovodilac Sektora za pristup mreži, _____, dipl.el.ing.(u daljem tekstu CEDIS)

Žiro račun	535-15969-90 - Prva banka Crne Gore
PIB	03099873
PDV registracioni broj	30/31-16162-1

2.Korisnik distributivnog sistema (u daljem tekstu: Korisnik) (za fizička lica)

Prezime, ime oca i ime Korisnika	
Jedinstveni matični broj	
Adresa stanovanja	
Adresa objekta koji se priključuje	
Šifra mjernog mjesta	
POD - Jedinstveni broj mjernog mjesta	
Potrošački broj	
Kontakt telefon	

II PREDMET UGOVORA

Član 1

(3) Predmet ovog ugovora je:

- 1) priključenje objekta Korisnika na distributivni sistem električne energije, pod uslovima koji su utvrđeni u Rješenju o izdavanju saglasnosti za priključenje, broj _____ od _____ godine, koje je sastavni dio ovog ugovora (Dodatak I),
- 2) uređivanje međusobnih prava i obaveza između ugovornih strana u odnosu na priključenje objekta Korisnika na distributivni sistem i održavanje priključnog uređaja.

Član 2

(7) Rješenjem iz stava 1 tačka 1 ovog člana odobrena je priključna snaga koja iznosi _____ kW.

(8) Ugovorne strane su saglasne da je:

- 5) Korisnik u svemu ispunio uslove iz rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje iz člana 1 ovog ugovora,
- 6) izvještajem o izvršenom internom tehničkom pregledu mjernog mjesta, spoljašnjeg i unutrašnjeg priključka objekta Korisnika (Dodatak II) utvrđena ispravnost mjernog mjesta i priključka, i
- (9) Korisnik na ime naknade za priključenje, uplatio CEDIS-u iznos od _____ € (bez PDV-a), na žiro račun broj _____, u skladu sa metodologijom kojom se utvrđuje naknada za priključenje na distributivni sistem.

III OBAVEZE I PRAVA UGOVORNIH STRANA

Član 3

- (3) CEDIS ima pravo da:
- 17) nesmetano pristupi mjernim uređajima i instalacijama, kao i mjestu priključka radi očitavanja, provjere ispravnosti, otklanjanja kvarova, zamjene i održavanja uređaja, ugradnje i izmještanja mjernih mjesta van objekta tj. na granicu vlasništva, ili obustave isporuke energije u slučajevima kada vlasnik ili stanar neovlašteno koristi električnu energiju ili ne plati račun za isporučenu električnu energiju u skladu sa utvrđenim rokovima i uslovima;
- 18) naplati od Korisnika nestandardne usluge u skladu sa Pravilima za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije i pravilima mjerenja u distributivnom sistemu električne energije;
- 19) zahtijeva i naplati štetu od Korisnika u slučajevima korišćenja električne energije protivno ovome ugovoru, Pravilima za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije, pravilima mjerenja električne energije u distributivnom sistemu, a u skladu sa Metodologijom za obračunavanje i naplatu neovlašćeno preuzete električne energije;
- 20) kontroliše stanje podešenosti sistema zaštite i po potrebi nalaže usklađivanje parametara podešenosti;
- 21) izvrši ograničenje snage, potrošnje i napona sa ciljem da se izbjegnu operativni problemi u prenosnom ili distributivnom sistemu (u cjelini ili u pojedinim djelovima), a da pri tom ne dođe do diskriminisanja Korisnika uz prethodno obavještenje Korisnika;
- 22) isključi objekat Korisnika sa distributivnog sistema u slučajevima predviđenim Zakonom o energetici i aktima donijetim u skladu sa zakonom;
- 23) isključi objekat Korisnika sa distributivnog sistema električne energije kada Korisnik odbije da isključi uređaje koje koristi, a čije djelovanje na sistem nije u skladu sa najmanje jednim nacionalnim standardom za oblast elektrotehnike, a naročito kada rad takvih uređaja ometa rad bilo kojeg dijela distributivnog sistema ili drugih korisnika.
- 24) da ukoliko iz bilo kog razloga nije izvršeno mjesečno očitavanje brojila (nedostupno mjesto, Korisnik nije dostavio stanje, kvar na mjernom uređaju, viša sila i dr.), izvrši procjenu potrošnje prema ostvarenoj potrošnji i obračunatoj snazi u istom periodu prethodne godine, ili prema prosječnoj godišnjoj potrošnji i ostvarenoj snazi za istu kategoriju potrošnje, a da se korekcija izvrši u narednom obračunskom periodu.

Član 4

- (3) CEDIS je dužan da:
- 27) priključenje objekta Korisnika izvrši na način i pod uslovima utvrđenim u rješenju o izdavanju saglasnosti za priključenje u roku od sedam dana od dana zaključivanja ugovora o snabdijevanju električnom energijom;
- 28) u slučaju prekida napajanja usljed kvara na distributivnom sistemu, u najkraćem mogućem roku ukloni uzrok prekida i ponovo priključi objekat Korisnika;
- 29) obavijesti 24 časa unaprijed o svim planiranim prekidima napajanja putem sredstava javnog informisanja;
- 30) odgovara za štetu koju Korisnik pretrpi usljed nepropisno izvedenih radova na priključenju objekta Korisnika na distributivni sistem, kao i drugu štetu nastalu krivicom operatora;

- 31) obezbijedi mjerni uređaj i ugradnju o svom trošku, održava mjerni uređaj i vrši mjerenje isporučene električne energije;
- 32) obezbijedi čuvanje povjerljivih informacija i podataka o Korisniku u skladu sa zakonom;
- 33) blagovremeno izvještava Korisnika o preduzimanju mjera na redukciji u isporuci električne energije radi izbjegavanja operativnih problema u prenosnom i distributivnom sistemu;
- 34) obezbijedi razmjenu informacija u vezi sa manipulacijama ili događajima u prenosnom ili distributivnom sistemu ili sistemu Korisnika koji mogu imati operativni uticaj na njihov rad;
- 35) vrši ispitivanje, praćenje i nadgledanje uticaja rada električnih aparata potrošača na distributivni sistem električne energije;
- 36) izdaje odobrenja i uputstva o mjerama sigurnosti koje je neophodno sprovesti u slučaju izvođenja radova na djelovima distributivnog sistema ili sistema Korisnika na mjestu priključenja ili na drugom mjestu kada bi ti radovi mogli uticati na sigurnost u sistemima ugovornih strana;
- 37) obezbijedi sigurnost i kvalitet električne energije, u skladu sa Pravilima za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije i Pravilima o minimumu kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom;
- 38) u slučaju raskida ovog ugovora o tome odmah obavijesti nadležnog snabdjevača električnom energijom;
- 39) održava priključak ukoliko je njegovo osnovno sredstvo ili je sa Korisnikom zaključio ugovor o održavanju.

Član 5

- (3) Korisnik ima pravo da :
- 15) kao novi korisnik bude priključen na distributivni sistem, u skladu sa ovim ugovorom nakon potpisivanja ugovora o snabdijevanju, kao i da prisustvuje prvom priključenju;
- 16) koristi distributivni sistem u skladu sa ovim ugovorom;
- 17) bude obaviješten od starne CEDIS-a 24 časa unaprijed o svim planiranim prekidima napajanja putem sredstava javnog informisanja;
- 18) zahtijeva naplatu štete od CEDIS-a u slučajevima kada je šteta uzrokovana nepropisno izvedenim radovima na priključenju objekta na distributivni sistem;
- 19) bude obaviješten o aktivnostima CEDIS-a na sprovođenju mjera redukcije isporuke električne energije i redukcije napona;
- 20) raskine ugovor u slučaju prestanka potrebe za daljim priključenjem na distributivni sistem električne energije;
- 21) bude sigurno i kvalitetno snabdjeven električnom energijom u skladu sa Pravilima za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije i Pravilima o minimumu kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom.

Član 6

- (3) Korisnik ima obaveze da:
- 23) održava u tehnički ispravnom stanju priključak, instalacije i uređaje koji su u njegovom vlasništvu;
- 24) obezbijedi ovlaštenim licima CEDIS-a pristup mjernim uređajima i instalacijama, kao i mjestu priključka radi očitavanja, provjere ispravnosti, otklanjanja kvarova, zamjene i održavanja uređaja, ugradnje i izmještanja mjernih mjesta van objekta tj. na granicu vlasništva, ili obustave isporuke električne energije u slučajevima kada vlasnik ili stanar neovlašćeno koristi električnu energiju ili ne plati račun za isporučenu električnu energiju u skladu sa utvrđenim rokovima i uslovima;
- 25) ne dozvoli priključenje objekata drugih Korisnika sa sopstvene instalacije;
- 26) o svakom poremećaju rada zaštitnih i mjernih uređaja odmah obavijesti CEDIS i snabdjevača;
- 27) koristi električnu energiju isključivo u skladu sa ovim ugovorom;
- 28) u svemu poštuje odredbe Zakona o energetici i akata donijetih u skladu sa zakonom;
- 29) pribavi i primjeni odobrenja ili uputstva o mjerama sigurnosti koje je neophodno sprovesti u slučaju izvođenja radova na svom sistemu (na mjestu priključenja ili na drugom mjestu), kada bi ti radovi mogli uticati na sigurnost u sistemima ugovornih strana;

- 30) u roku od 30 dana po zahtjevu CEDIS-a dostavi podatke potrebne za ažuriranje desetogodišnjih planova;
- 31) blagovremeno dostavlja informacije o izmjenama u angažovanoj snazi i potrošnji električne energije u skladu sa ovim ugovorom;
- 32) sprovodi uputstva CEDIS-a u slučaju redukcije u isporuci el.energije i napona;
- 33) održava infrastrukturu za priključenje, ako je istu izgradio o svom trošku, sve do zaključenja Ugovora o otkupu sa CEDIS-om.

IV IZUZEĆE I OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

Član 7

Ugovorne strane se oslobađaju izvršenja obaveza i odgovornosti po ovom ugovoru za vrijeme trajanja više sile (poplave, zemljotresi, požari atmosferska pražnjenja, jaki vjetrovi, prekomjerni snijeg, led i sl.), kao i kvarova na elementima distributivnog sistema električne energije i uređaja Korisnika do kojih nije došlo krivicom ugovornih strana, odnosno koje ugovorne strane nijesu mogle predvidjeti ili spriječiti razumnim mjerama predostrožnosti.

V TRAJANJE I RASKID UGOVORA

Član 8

- (5) Ovaj ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme.
- (6) U slučaju potrebe za promjenom priključne snage, promjene na priključku, spajanja više obračunskih mjernih mjesta u jedno, odnosno dijeljenja jednog obračunskog mjernog mjesta na istoj lokaciji, Korisnik je dužan da podnese zahtjev za izdavanje nove saglasnosti za priključenje, odnosno zaključenje aneksa ili novog ugovora o priključenju na distributivni sistem.

Član 9

- (11) Ugovorne strane su saglasne da se ovaj ugovor može raskinuti na zahtjev jedne ugovorne strane u slučaju da druga ugovorna strana ne ispunjava obaveze iz ugovora.
- (12) Postupak za raskid ugovora pokreće se pisanim obavještenjem o namjeri raskida.
- (13) Ugovor se smatra raskinutim po isteku roka od 60 dana od dana prijema obavještenja iz stava 2 ovog člana, ukoliko ugovorna strana koja ne ispunjava svoje obaveze ne počne da ih ispunjava ili ne dokaže da je do nemogućnosti ispunjenja došlo usled dejstva više sile.
- (14) Korisnik sa kojim je raskinut ugovor o priključenju stiče pravo na zaključivanje novog ugovora o priključenju nakon otklanjanja razloga zbog kojih je ugovor raskinut.
- (15) U slučaju raskida ugovora o priključenju CEDIS će obavijestiti nadležnog snabdjevača u roku od tri dana od dana raskida ugovora.

Član 10

- (5) Korisnik koji je otklonio razloge zbog kojih je raskinut ugovor o priključenju stiče pravo na ponovno priključenje na distributivni sistem električne energije kada zaključi nove ugovore o priključenju i snabdjevanju.
- (6) Priključenje iz stava 1 ovog člana CEDIS će izvršiti najkasnije u roku od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva za priključenje sa dokazima iz stava 1 ovog člana.

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11

Ugovorne strane su saglasne da ukoliko za vrijeme važenja ovog ugovora dodje do promjene zakonskih ili drugih propisa, koji se mogu neposredno primjeniti, primjenjuju tako izmijenjene propise, a u suprotnom, da svoja međusobna prava i obaveze regulišu aneksom ovog ugovora.

Član 12

Ugovorne strane su saglasne da će se na međusobne odnose koji nijesu regulisani ovim ugovorom primjenjivati odredbe Zakona o energetici, Zakona o obligacionim odnosima, Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije, Pravila mjerenja električne energije u distributivnom sistemu, Metodologije za obračun i naplatu neovlašćeno preuzete električne energije, Opštih uslova za snabdijevanje električnom energijom, propisi Regulatorne agencije za energetiku, kao i važeći tehnički propisi i standardi.

Član 13

(7) Ugovorne strane su saglasne da će eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavati sporazumno, u suprotnom sporove će rješavati nadležni Sud.

(8) Ugovorne strane mogu, sporazumno, povjeriti rješavanje spora Regulatornoj agenciji za energetiku.

(9) Postupak iz stava 2 ovog člana se sprovodi u skladu sa pravilima za rješavanje sporova putem arbitraže iz člana 43 stav 4 tačka 1 Zakona o energetici.

Član 14

Ovaj ugovor je zaključen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih se Korisniku uručuju 2 (dva) primjerka, a CEDIS-u 4 (četiri) primjerka.

KORISNIK

**Crnogorski elektrodistributivni sistem
Rukovodilac Sektora za pristup mreži,**

M.P.

 Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica Ulica Ivana Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 308 fax: +382 20 241 012 www.cedis.me Br. 30-20 - _____ U Podgorici _____ . godine
---	---

Obrazac br. 37

U G O V O R
PRIKLJUČENJU NA DISTRIBUTIVNI SISTEM ELEKTRIČNE ENERGIJE
 (za nestandardni priključak za privredna društva, pravna lica i preduzetnike)

Zaključen dana _____ . godine u Podgorici.

I UGOVORNE STRANE

1. Operator distributivnog sistema – Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, koga zastupa Rukovodilac Sektora za pristup mreži, _____, dipl.el.ing.(u daljem tekstu CEDIS)

Žiro račun	535-15969-90 - Prva banka Crne Gore
PIB	03099873
PDV registracioni broj	30/31-16162-1

2. Korisnik distributivnog sistema (u daljem tekstu: Korisnik) (za pravna lica)

Puni naziv i sjedište pravnog lica odnosno preduzetnika	
Adresa za prijem službene pošte	
Adresa objekta koji se priključuje	
Ime i prezime odgovornog lica	
Šifra mjernog mjesta	
POD - Jedinstveni broj mjernog mjesta	
Potrošački broj	
Broj žiro računa i naziv poslovne banke	
PIB	
Registracioni broj	
Kontakt telefon	

II PREDMET UGOVORA

Član 1

(4) Predmet ovog ugovora je:

- 1) priključenje objekta Korisnika na distributivni sistem električne energije, pod uslovima koji su utvrđeni u Rješenju o izdavanju saglasnosti za priključenje, broj _____ od _____ godine, koje je sastavni dio ovog ugovora (Dodatak I),
- 2) uređivanje međusobnih prava i obaveza između ugovornih strana u odnosu na priključenje objekta Korisnika na distributivni sistem i održavanje priključnog uređaja.

Član 2

- (10) Rješenjem iz stava 1 tačka 1 ovog člana odobrena je priključna snaga koja iznosi _____ kW.
- (11) Ugovorne strane su saglasne da je:
- 7) Korisnik u svemu ispunio uslove iz rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje iz člana 1 ovog ugovora,
- 8) izvještajem o izvršenom internom tehničkom pregledu mjernog mjesta, spoljašnjeg i unutrašnjeg priključka objekta Korisnika (Dodatak II) utvrđena ispravnost mjernog mjesta i priključka, i
- (12) Korisnik na ime naknade za priključenje, uplatio CEDIS-u iznos od _____ € (bez PDV-a), na žiro račun broj _____, u skladu sa metodologijom kojom se utvrđuje naknada za priključenje na distributivni sistem.

III OBAVEZE I PRAVA UGOVORNIH STRANA

Član 3

- (4) CEDIS ima pravo da:
- 25) nesmetano pristupi mjernim uređajima i instalacijama, kao i mjestu priključka radi očitavanja, provjere ispravnosti, otklanjanja kvarova, zamjene i održavanja uređaja, ugradnje i izmještanja mjernih mjesta van objekta tj. na granicu vlasništva, ili obustave isporuke energije u slučajevima kada vlasnik ili stanar neovlašćeno koristi električnu energiju ili ne plati račun za isporučenu električnu energiju u skladu sa utvrđenim rokovima i uslovima;
- 26) naplati od Korisnika nestandardne usluge u skladu sa Pravilima za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije i pravilima mjerenja u distributivnom sistemu električne energije;
- 27) zahtijeva i naplati štetu od Korisnika u slučajevima korišćenja električne energije protivno ovome ugovoru, Pravilima za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije, pravilima mjerenja električne energije u distributivnom sistemu, a u skladu sa Metodologijom za obračunavanje i naplatu neovlašćeno preuzete električne energije;
- 28) kontroliše stanje podešenosti sistema zaštite i po potrebi nalaže usklađivanje parametara podešenosti;
- 29) izvrši ograničenje snage, potrošnje i napona sa ciljem da se izbjegnu operativni problemi u prenosnom ili distributivnom sistemu (u cjelini ili u pojedinim djelovima), a da pri tom ne dođe do diskriminisanja Korisnika uz prethodno obavještenje Korisnika;
- 30) isključi objekat Korisnika sa distributivnog sistema u slučajevima predviđenim Zakonom o energetici i aktima donijetim u skladu sa zakonom;
- 31) isključi objekat Korisnika sa distributivnog sistema električne energije kada Korisnik odbije da isključi uređaje koje koristi, a čije djelovanje na sistem nije u skladu sa najmanje jednim nacionalnim standardom za oblast elektrotehnike, a naročito kada rad takvih uređaja ometa rad bilo kojeg dijela distributivnog sistema ili drugih korisnika.
- 32) da ukoliko iz bilo kog razloga nije izvršeno mjesečno očitavanje brojila (nedostupno mjerno mjesto, Korisnik nije dostavio stanje, kvar na mjernom uređaju, viša sila i dr.), izvrši procjenu potrošnje prema ostvarenoj potrošnji i obračunatoj snazi u istom periodu prethodne godine, ili prema prosječnoj godišnjoj potrošnji i ostvarenoj snazi za istu kategoriju potrošnje, a da se korekcija izvrši u narednom obračunskom periodu.

Član 4

- (4) CEDIS je dužan da:
- 40) priključenje objekta Korisnika izvrši na način i pod uslovima utvrđenim u rješenju o izdavanju saglasnosti za priključenje u roku od sedam dana od dana zaključivanja ugovora o snabdijevanju električnom energijom;
- 41) u slučaju prekida napajanja usljed kvara na distributivnom sistemu, u najkraćem mogućem roku otkloni uzrok prekida i ponovo priključi objekat Korisnika;

- 42) obavijesti 24 časa unaprijed o svim planiranim prekidima napajanja putem sredstava javnog informisanja;
- 43) odgovara za štetu koju Korisnik pretrpi usljed nepropisno izvedenih radova na priključenju objekta Korisnika na distributivni sistem, kao i drugu štetu nastalu krivicom operatora;
- 44) obezbijedi mjerni uređaj i ugradnju o svom trošku, održava mjerni uređaj i vrši mjerenje isporučene električne energije;
- 45) obezbijedi čuvanje povjerljivih informacija i podataka o Korisniku u skladu sa zakonom;
- 46) blagovremeno izvještava Korisnika o preduzimanju mjera na redukciji u isporuci električne energije radi izbjegavanja operativnih problema u prenosnom i distributivnom sistemu;
- 47) obezbijedi razmjenu informacija u vezi sa manipulacijama ili događajima u prenosnom ili distributivnom sistemu ili sistemu Korisnika koji mogu imati operativni uticaj na njihov rad;
- 48) vrši ispitivanje, praćenje i nadgledanje uticaja rada električnih aparata potrošača na distributivni sistem električne energije;
- 49) izdaje odobrenja i uputstva o mjerama sigurnosti koje je neophodno sprovesti u slučaju izvođenja radova na djelovima distributivnog sistema ili sistema Korisnika na mjestu priključenja ili na drugom mjestu kada bi ti radovi mogli uticati na sigurnost u sistemima ugovornih strana;
- 50) obezbijedi sigurnost i kvalitet električne energije, u skladu sa Pravilima za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije i Pravilima o minimumu kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom;
- 51) u slučaju raskida ovog ugovora o tome odmah obavijesti nadležnog snabdjevača električnom energijom;
- 52) održava priključak ukoliko je njegovo osnovno sredstvo ili je sa Korisnikom zaključio ugovor o održavanju.

Član 5

(4) Korisnik ima pravo da :

- 22) kao novi korisnik bude priključen na distributivni sistem, u skladu sa ovim ugovorom nakon potpisivanja ugovora o snabdijevanju, kao i da prisustvuje prvom priključenju;
- 23) koristi distributivni sistem u skladu sa ovim ugovorom;
- 24) bude obaviješten od starne CEDIS-a 24 časa unaprijed o svim planiranim prekidima napajanja putem sredstava javnog informisanja;
- 25) zahtijeva naplatu štete od CEDIS-a u slučajevima kada je šteta uzrokovana nepropisno izvedenim radovima na priključenju objekta na distributivni sistem;
- 26) bude obaviješten o aktivnostima CEDIS-a na sprovođenju mjera redukcije isporuke električne energije i redukcije napona;
- 27) raskine ugovor u slučaju prestanka potrebe za daljim priključenjem na distributivni sistem električne energije;
- 28) bude sigurno i kvalitetno snabdjeven električnom energijom u skladu sa Pravilima za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije i Pravilima o minimumu kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom.

Član 6

(4) Korisnik ima obaveze da:

- 34) održava u tehnički ispravnom stanju priključak, instalacije i uređaje koji su u njegovom vlasništvu;
- 35) obezbijedi ovlaštenim licima CEDIS-a pristup mjernim uređajima i instalacijama, kao i mjestu priključka radi očitavanja, provjere ispravnosti, otklanjanja kvarova, zamjene i održavanja uređaja, ugradnje i izmještanja mjernih mjesta van objekta tj. na granicu vlasništva, ili obustave isporuke električne energije u slučajevima kada vlasnik ili stanar neovlašćeno koristi električnu energiju ili ne plati račun za isporučenu električnu energiju u skladu sa utvrđenim rokovima i uslovima;
- 36) ne dozvoli priključenje objekata drugih Korisnika sa sopstvene instalacije;
- 37) o svakom poremećaju rada zaštitnih i mjernih uređaja odmah obavijesti CEDIS i snabdjevača;
- 38) koristi električnu energiju isključivo u skladu sa ovim ugovorom;
- 39) u svemu poštuje odredbe Zakona o energetici i akata donijetih u skladu sa zakonom;

- 40) pribavi i primjeni odobrenja ili uputstva o mjerama sigurnosti koje je neophodno sprovesti u slučaju izvođenja radova na svom sistemu (na mjestu priključenja ili na drugom mjestu), kada bi ti radovi mogli uticati na sigurnost u sistemima ugovornih strana;
- 41) u roku od 30 dana po zahtjevu CEDIS-a dostavi podatke potrebne za ažuriranje desetogodišnjih planova;
- 42) blagovremeno dostavlja informacije o izmjenama u angažovanoj snazi i potrošnji električne energije u skladu sa ovim ugovorom;
- 43) sprovodi uputstva CEDIS-a u slučaju redukcije u isporuci el.energije i napona;
- 44) održava infrastrukturu za priključenje, ako je istu izgradio o svom trošku, sve do zaključenja Ugovora o otkupu sa CEDIS-om.

IV IZUZEĆE I OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

Član 7

Ugovorne strane se oslobađaju izvršenja obaveza i odgovornosti po ovom ugovoru za vrijeme trajanja više sile (poplave, zemljotresi, požari atmosferska pražnjenja, jaki vjetrovi, prekomjerni snijeg, led i sl.), kao i kvarova na elementima distributivnog sistema električne energije i uređaja Korisnika do kojih nije došlo krivicom ugovornih strana, odnosno koje ugovorne strane nijesu mogle predvidjeti ili spriječiti razumnim mjerama predostrožnosti.

V TRAJANJE I RASKID UGOVORA

Član 8

- (7) Ovaj ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme.
- (8) U slučaju potrebe za promjenom priključne snage, promjene na priključku, spajanja više obračunskih mjernih mjesta u jedno, odnosno dijeljenja jednog obračunskog mjernog mjesta na istoj lokaciji, Korisnik je dužan da podnese zahtjev za izdavanje nove saglasnosti za priključenje, odnosno zaključenje aneksa ili novog ugovora o priključenju na distributivni sistem.

Član 9

- (16) Ugovorne strane su saglasne da se ovaj ugovor može raskinuti na zahtjev jedne ugovorne strane u slučaju da druga ugovorna strana ne ispunjava obaveze iz ugovora.
- (17) Postupak za raskid ugovora pokreće se pisanim obavještenjem o namjeri raskida.
- (18) Ugovor se smatra raskinutim po isteku roka od 60 dana od dana prijema obavještenja iz stava 2 ovog člana, ukoliko ugovorna strana koja ne ispunjava svoje obaveze ne počne da ih ispunjava ili ne dokaže da je do nemogućnosti ispunjenja došlo usled dejstva više sile.
- (19) Korisnik sa kojim je raskinut ugovor o priključenju stiče pravo na zaključivanje novog ugovora o priključenju nakon otklanjanja razloga zbog kojih je ugovor raskinut.
- (20) U slučaju raskida ugovora o priključenju CEDIS će obavijestiti nadležnog snabdjevača u roku od tri dana od dana raskida ugovora.

Član 10

- (7) Korisnik koji je otklonio razloge zbog kojih je raskinut ugovor o priključenju stiče pravo na ponovno priključenje na distributivni sistem električne energije kada zaključi nove ugovore o priključenju i snabdijevanju.
- (8) Priključenje iz stava 1 ovog člana CEDIS će izvršiti najkasnije u roku od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva za priključenje sa dokazima iz stava 1 ovog člana.

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11

Ugovorne strane su saglasne da ukoliko za vrijeme važenja ovog ugovora dodje do promjene zakonskih ili drugih propisa, koji se mogu neposredno primjeniti, primjenjuju tako izmijenjene propise, a u suprotnom, da svoja međusobna prava i obaveze regulišu aneksom ovog ugovora.

Član 12

Ugovorne strane su saglasne da će se na međusobne odnose koji nijesu regulisani ovim ugovorom primjenjivati odredbe Zakona o energetici, Zakona o obligacionim odnosima, Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije, Pravila mjerenja električne energije u distributivnom sistemu, Metodologije za obračun i naplatu neovlašćeno preuzete električne energije, Opštih uslova za snabdijevanje električnom energijom, propisi Regulatorne agencije za energetiku, kao i važeći tehnički propisi i standardi.

Član 13

- (10) Ugovorne strane su saglasne da će eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavati sporazumno, u suprotnom sporove će rješavati nadležni Sud.
- (11) Ugovorne strane mogu, sporazumno, povjeriti rješavanje spora Regulatornoj agenciji za energetiku.
- (12) Postupak iz stava 2 ovog člana se sprovodi u skladu sa pravilima za rješavanje sporova putem arbitraže iz člana 43 stav 4 tačka 1 Zakona o energetici.

Član 14

Ovaj ugovor je zaključen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih se Korisniku uručuju 2 (dva) primjerka, a CEDIS-u 4 (četiri) primjerka.

KORISNIK

Crnogorski elektrodistributivni sistem
Rukovodilac Sektora za pristup mreži,

M.P.

M.P.

 Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica Ulica Ivana Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 308 fax: +382 20 241 012 www.cedis.me Br. 30-20 - _____ U Podgorici _____ . godine
---	---

Obrazac br. 38

UGOVOR
PRIKLJUČENJU NA DISTRIBUTIVNI SISTEM ELEKTRIČNE ENERGIJE
 (za korisnike sa mjerenjem snage za fizička lica)

Zaključen dana _____ . godine u Podgorici.

I UGOVORNE STRANE

1. Operator distributivnog sistema – Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, koga zastupa Rukovodilac Sektora za pristup mreži, _____, dipl.el.ing.(u daljem tekstu CEDIS)

Žiro račun	535-15969-90 - Prva banka Crne Gore
PIB	03099873
PDV registracioni broj	30/31-16162-1

2. Korisnik distributivnog sistema (u daljem tekstu: Korisnik) (za fizička lica)

Prezime, ime oca i ime Korisnika	
Jedinstveni matični broj	
Adresa stanovanja	
Adresa objekta koji se priključuje	
Šifra mjernog mjesta	
POD - Jedinstveni broj mjernog mjesta	
Potrošački broj	
Kontakt telefon	

II PREDMET UGOVORA

Član 1

(5) Predmet ovog ugovora je:

- 1) priključenje objekta Korisnika na distributivni sistem električne energije, pod uslovima koji su utvrđeni u Rješenju o izdavanju saglasnosti za priključenje, broj _____ od _____ godine, koje je sastavni dio ovog ugovora (Dodatak I);
- 2) uređivanje međusobnih prava i obaveza između ugovornih strana u odnosu na priključenje objekta Korisnika na distributivni sistem i održavanje priključnog uređaja.

Član 2

- (1) Rješenjem iz stava 1 tačka 1 ovog člana odobrena je priključna snaga koja iznosi _____ kW.
- (2) Ugovorne strane su saglasne da je:

- 1) Korisnik u svemu ispunio uslove iz rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje iz člana 1 ovog ugovora;
- 2) izvještajem o izvršenom internom tehničkom pregledu mjernog mjesta, spoljašnjeg i unutrašnjeg priključka objekta Korisnika (Dodatak II) utvrđena ispravnost mjernog mjesta i priključka, i
- 3) Korisnik na ime naknade za priključenje, uplatio CEDIS-u iznos od _____ € (bez PDV-a), na žiro račun broj _____, u skladu sa metodologijom kojom se utvrđuje naknada za priključenje na distributivni sistem.
- (3) Ugovorne strane su saglasne da na prijedlog Korisnika, ugovore angažovanu snagu na godišnjem nivou po mjesecima kako slijedi:

MJESEC	januar	februar	mart	april	maj	jun	jul	avgust	septembar	oktobar	novembar	decembar
P (KW)												

- (4) Ugovorne strane su saglasne da Korisnik ima pravo zahtijevati za narednu godinu izmjenu ugovorenih snaga iz stava 3 ovog člana, podnošenjem zahtjeva CEDIS-u najkasnije do 30. novembra tekuće godine.
- (5) Ugovorne strane su saglasne da ukoliko Korisnik ne podnese zahtjev za izmjenu ugovorenih snaga do roka iz stava 4 ovog člana, da će se ugovorene snage iz stava 3 ovog člana primjenjivati i za naredni period.

III OBAVEZE I PRAVA UGOVORNIH STRANA

Član 3

- (5) CEDIS ima pravo da:
- 33) nesmetano pristupi mjernim uređajima i instalacijama, kao i mjestu priključka radi očitavanja, provjere ispravnosti, otklanjanja kvarova, zamjene i održavanja uređaja, ugradnje i izmještanja mjernih mjesta van objekta tj. na granicu vlasništva, ili obustave isporuke energije u slučajevima kada vlasnik ili stanar neovlašćeno koristi električnu energiju ili ne plati račun za isporučenu električnu energiju u skladu sa utvrđenim rokovima i uslovima;
- 34) naplati od Korisnika nestandardne usluge u skladu sa Pravilima za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije i pravilima mjerenja u distributivnom sistemu električne energije;
- 35) zahtijeva i naplati štetu od Korisnika u slučajevima korišćenja električne energije protivno ovome ugovoru, Pravilima za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije, pravilima mjerenja električne energije u distributivnom sistemu, a u skladu sa Metodologijom za obračunavanje i naplatu neovlašćeno preuzete električne energije;
- 36) kontroliše stanje podešenosti sistema zaštite i po potrebi nalaže usklađivanje parametara podešenosti;
- 37) izvrši ograničenje snage, potrošnje i napona sa ciljem da se izbjegnu operativni problemi u prenosnom ili distributivnom sistemu (u cjelini ili u pojedinim djelovima), a da pri tom ne dođe do diskriminisanja Korisnika uz prethodno obavještenje Korisnika;
- 38) isključi objekat Korisnika sa distributivnog sistema u slučajevima predviđenim Zakonom o energetici i aktima donijetim u skladu sa zakonom;
- 39) isključi objekat Korisnika sa distributivnog sistema električne energije kada Korisnik odbije da isključi uređaje koje koristi, a čije djelovanje na sistem nije u skladu sa najmanje jednim nacionalnim standardom za oblast elektrotehnike, a naročito kada rad takvih uređaja ometa rad bilo kojeg dijela distributivnog sistema ili drugih korisnika;
- 40) da ukoliko iz bilo kog razloga nije izvršeno mjesečno očitavanje brojila (nedostupno mjerno mjesto, Korisnik nije dostavio stanje, kvar na mjernom uređaju, viša sila i dr.), izvrši procjenu potrošnje prema ostvarenoj potrošnji i obračunatoj snazi u istom periodu prethodne godine, ili prema prosječnoj godišnjoj potrošnji i ostvarenoj snazi za istu kategoriju potrošnje, a da se korekcija izvrši u narednom obračunskom periodu.

Član 4

- (5) CEDIS je dužan da:

- 53) priključenje objekta Korisnika izvrši na način i pod uslovima utvrđenim u rješenju o izdavanju saglasnosti za priključenje u roku od sedam dana od dana zaključivanja ugovora o snabdijevanju električnom energijom;
- 54) u slučaju prekida napajanja usljed kvara na distributivnom sistemu, u najkraćem mogućem roku otkloni uzrok prekida i ponovo priključi objekat Korisnika;
- 55) obavijesti 24 časa unaprijed o svim planiranim prekidima napajanja putem sredstava javnog informisanja;
- 56) odgovara za štetu koju Korisnik pretrpi usljed nepropisno izvedenih radova na priključenju objekta Korisnika na distributivni sistem, kao i drugu štetu nastalu krivicom operatora;
- 57) obezbijedi mjerni uređaj i ugradnju o svom trošku, održava mjerni uređaj i vrši mjerenje isporučene električne energije;
- 58) obezbijedi čuvanje povjerljivih informacija i podataka o Korisniku u skladu sa zakonom;
- 59) blagovremeno izvještava Korisnika o preduzimanju mjera na redukciji u isporuci električne energije radi izbjegavanja operativnih problema u prenosnom i distributivnom sistemu;
- 60) obezbijedi razmjenu informacija u vezi sa manipulacijama ili događajima u prenosnom ili distributivnom sistemu ili sistemu Korisnika koji mogu imati operativni uticaj na njihov rad;
- 61) vrši ispitivanje, praćenje i nadgledanje uticaja rada električnih aparata potrošača na distributivni sistem električne energije;
- 62) izdaje odobrenja i uputstva o mjerama sigurnosti koje je neophodno sprovesti u slučaju izvođenja radova na djelovima distributivnog sistema ili sistema Korisnika na mjestu priključenja ili na drugom mjestu kada bi ti radovi mogli uticati na sigurnost u sistemima ugovornih strana;
- 63) obezbijedi sigurnost i kvalitet električne energije, u skladu sa Pravilima za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije i Pravilima o minimumu kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom;
- 64) u slučaju raskida ovog ugovora o tome odmah obavijesti nadležnog snabdjevača električnom energijom;
- 65) održava priključak ukoliko je njegovo osnovno sredstvo ili je sa Korisnikom zaključio ugovor o održavanju.

Član 5

- (5) Korisnik ima pravo da :
- 29) kao novi korisnik bude priključen na distributivni sistem, u skladu sa ovim ugovorom nakon potpisivanja ugovora o snabdijevanju, kao i da prisustvuje prvom priključenju;
- 30) koristi distributivni sistem u skladu sa ovim ugovorom;
- 31) bude obaviješten od starne CEDIS-a 24 časa unaprijed o svim planiranim prekidima napajanja putem sredstava javnog informisanja;
- 32) zahtijeva naplatu štete od CEDIS-a u slučajevima kada je šteta uzrokovana nepropisno izvedenim radovima na priključenju objekta na distributivni sistem;
- 33) bude obaviješten o aktivnostima CEDIS-a na sprovođenju mjera redukcije isporuke električne energije i redukcije napona;
- 34) raskine ugovor u slučaju prestanka potrebe za daljim priključenjem na distributivni sistem električne energije;
- 35) bude sigurno i kvalitetno snabdjeven električnom energijom u skladu sa Pravilima za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije i Pravilima o minimumu kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom.

Član 6

- (5) Korisnik ima obaveze da:
- 45) održava u tehnički ispravnom stanju priključak, instalacije i uređaje koji su u njegovom vlasništvu;
- 46) obezbijedi ovlaštenim licima CEDIS-a pristup mjernim uređajima i instalacijama, kao i mjestu priključka radi očitavanja, provjere ispravnosti, otklanjanja kvarova, zamjene i održavanja uređaja, ugradnje i izmještanja mjernih mjesta van objekta tj. na granicu vlasništva, ili obustave isporuke

električne energije u slučajevima kada vlasnik ili stanar neovlašćeno koristi električnu energiju ili ne plati račun za isporučenu električnu energiju u skladu sa utvrđenim rokovima i uslovima;

- 47) ne dozvoli priključenje objekata drugih Korisnika sa sopstvene instalacije;
- 48) o svakom poremećaju rada zaštitnih i mjernih uređaja odmah obavijesti CEDIS i snabdjevača;
- 49) koristi električnu energiju isključivo u skladu sa ovim ugovorom;
- 50) u svemu poštuje odredbe Zakona o energetici i akata donijetih u skladu sa zakonom;
- 51) pribavi i primjeni odobrenja ili uputstva o mjerama sigurnosti koje je neophodno sprovesti u slučaju izvođenja radova na svom sistemu (na mjestu priključenja ili na drugom mjestu), kada bi ti radovi mogli uticati na sigurnost u sistemima ugovornih strana;
- 52) u roku od 30 dana po zahtjevu CEDIS-a dostavi podatke potrebne za ažuriranje desetogodišnjih planova;
- 53) blagovremeno dostavlja informacije o izmjenama u angažovanoj snazi i potrošnji električne energije u skladu sa ovim ugovorom;
- 54) sprovodi uputstva CEDIS-a u slučaju redukcije u isporuci el.energije i napona;
- 55) održava infrastrukturu za priključenje, ako je istu izgradio o svom trošku, sve do zaključenja Ugovora o otkupu sa CEDIS-om.

IV IZUZEĆE I OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

Član 7

Ugovorne strane se oslobađaju izvršenja obaveza i odgovornosti po ovom ugovoru za vrijeme trajanja više sile (poplave, zemljotresi, požari atmosferska pražnjenja, jaki vjetrovi, prekomjerni snijeg, led i sl.), kao i kvarova na elementima distributivnog sistema električne energije i uređaja Korisnika do kojih nije došlo krivicom ugovornih strana, odnosno koje ugovorne strane nijesu mogle predvidjeti ili spriječiti razumnim mjerama predostrožnosti.

V TRAJANJE I RASKID UGOVORA

Član 8

- (9) Ovaj ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme.
- (10) U slučaju potrebe za promjenom priključne snage, promjene na priključku, spajanje više obračunskih mjernih mjesta u jedno odnosno dijeljenja jednog obračunskog mjernog mjesta, na istoj lokaciji, Korisnik je dužan da podnese zahtjev za izdavanje novog rješenja o saglasnosti za priključenje, odnosno zaključenje aneksa ili novog ugovora o priključenju na distributivni sistem.

Član 9

- (21) Ugovorne strane su saglasne da se ovaj ugovor može raskinuti na zahtjev jedne ugovorne strane u slučaju da druga ugovorna strana ne ispunjava obaveze iz ugovora.
- (22) Postupak za raskid ugovora pokreće se pisanim obavještenjem o namjeri raskida.
- (23) Ugovor se smatra raskinutim po isteku roka od 60 dana od dana prijema obavještenja iz stava 2 ovog člana, ukoliko ugovorna strana koja ne ispunjava svoje obaveze ne počne da ih ispunjava ili ne dokaže da je do nemogućnosti ispunjenja došlo usled dejstva više sile.
- (24) Korisnik sa kojim je raskinut ugovor o priključenju stiče pravo na zaključivanje novog ugovora o priključenju nakon otklanjanja razloga zbog kojih je ugovor raskinut.
- (25) U slučaju raskida ugovora o priključenju CEDIS će obavijestiti nadležnog snabdjevača u roku od tri dana od dana raskida ugovora.

Član 10

- (9) Korisnik koji je otklonio razloge zbog kojih je raskinut ugovor o priključenju stiče pravo na ponovno priključenje na distributivni sistem električne energije kada zaključi nove ugovore o priključenju i snabdjevanju.
- (10) Priključenje iz stava 1 ovog člana CEDIS će izvršiti najkasnije u roku od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva za priključenje sa dokazima iz stava 1 ovog člana.

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11

Ugovorne strane su saglasne da ukoliko za vrijeme važenja ovog ugovora dodje do promjene zakonskih ili drugih propisa, koji se mogu neposredno primjeniti, primjenjuju tako izmijenjene propise, a u suprotnom, da svoja međusobna prava i obaveze regulišu aneksom ovog ugovora.

Član 12

Ugovorne strane su saglasne da će se na međusobne odnose koji nijesu regulisani ovim ugovorom primjenjivati odredbe Zakona o energetici, Zakona o obligacionim odnosima, Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije, Pravila mjerenja električne energije u distributivnom sistemu, Metodologije za obračun i naplatu neovlašćeno preuzete električne energije, Opštih uslova za snabdijevanje električnom energijom, propisi Regulatorne agencije za energetiku, kao i važeći tehnički propisi i standardi.

Član 13

(13) Ugovorne strane su saglasne da će eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavati sporazumno, u suprotnom sporove će rješavati nadležni Sud.

(14) Ugovorne strane mogu, sporazumno, povjeriti rješavanje spora Regulatornoj agenciji za energetiku.

(15) Postupak iz stava 2 ovog člana se sprovodi u skladu sa pravilima za rješavanje sporova putem arbitraže iz člana 43 stav 4 tačka 1 Zakona o energetici.

Član 14

Ovaj ugovor je zaključen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih se Korisniku uručuju 2 (dva) primjerka, a CEDIS-u 4 (četiri) primjerka.

KORISNIK

Crnogorski elektrodistributivni sistem
Rukovodilac Sektora za pristup mreži,

M.P.

 Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica Ulica Ivana Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 308 fax: +382 20 241 012 www.cedis.me Br. 30-20 - _____ U Podgorici _____ . godine
---	---

Obrazac br. 39

UGOVOR

PRIKLJUČENJU NA DISTRIBUTIVNI SISTEM ELEKTRIČNE ENERGIJE

(za korisnike sa mjerenjem snage za privredna društva, pravna lica i preduzetnike)

Zaključen dana _____ . godine u Podgorici.

I UGOVORNE STRANE

4. Operator distributivnog sistema – Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, koga zastupa Rukovodilac Sektora za pristup mreži, _____, dipl.el.ing.(u daljem tekstu CEDIS)

Žiro račun	535-15969-90 - Prva banka Crne Gore
PIB	03099873
PDV registracioni broj	30/31-16162-1

2. Korisnik distributivnog sistema (u daljem tekstu: Korisnik) (za pravna lica)

Puni naziv i sjedište pravnog lica odnosno preduzetnika	
Adresa za prijem službene pošte	
Adresa objekta koji se priključuje	
Ime i prezime odgovornog lica	
Šifra mjernog mjesta	
POD - Jedinstveni broj mjernog mjesta	
Potrošački broj	
Broj žiro računa i naziv poslovne banke	
PIB	
Registracioni broj	
Kontakt telefon	

II PREDMET UGOVORA

Član 1

(6) Predmet ovog ugovora je:

1) priključenje objekta Korisnika na distributivni sistem električne energije, pod uslovima koji su utvrđeni u Rješenju o izdavanju saglasnosti za priključenje, broj _____ od _____ godine, koje je sastavni dio ovog ugovora (Dodatak I);

2) uređivanje međusobnih prava i obaveza između ugovornih strana u odnosu na priključenje objekta Korisnika na distributivni sistem i održavanje priključnog uređaja.

Član 2

(6) Rješenjem iz stava 1 tačka 1 ovog člana odobrena je priključna snaga koja iznosi _____ kW.

(7) Ugovorne strane su saglasne da je:

4) Korisnik u svemu ispunio uslove iz rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje iz člana 1 ovog ugovora;

5) izvještajem o izvršenom internom tehničkom pregledu mjernog mjesta, spoljašnjeg i unutrašnjeg priključka objekta Korisnika (Dodatak II) utvrđena ispravnost mjernog mjesta i priključka, i

6) Korisnik na ime naknade za priključenje, uplatio CEDIS-u iznos od _____ € (bez PDV-a), na žiro račun broj _____, u skladu sa metodologijom kojom se utvrđuje naknada za priključenje na distributivni sistem.

(8) Ugovorne strane su saglasne da na prijedlog Korisnika, ugovore angažovanu snagu na godišnjem nivou po mjesecima kako slijedi:

MJESEC	januar	februar	mart	april	maj	jun	jul	avgust	septembar	oktobar	novembar	decembar
P (KW)												

(9) Ugovorne strane su saglasne da Korisnik ima pravo zahtijevati za narednu godinu izmjenu ugovorenih snaga iz stava 3 ovog člana, podnošenjem zahtjeva CEDIS-u najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

(10) Ugovorne strane su saglasne da ukoliko Korisnik ne podnese zahtjev za izmjenu ugovorenih snaga do roka iz stava 4 ovog člana, da će se ugovorene snage iz stava 3 ovog člana primjenjivati i za naredni period.

III OBAVEZE I PRAVA UGOVORNIH STRANA

Član 3

(6) CEDIS ima pravo da:

41) nesmetano pristupi mjernim uređajima i instalacijama, kao i mjestu priključka radi očitavanja, provjere ispravnosti, otklanjanja kvarova, zamjene i održavanja uređaja, ugradnje i izmještanja mjernih mjesta van objekta tj. na granicu vlasništva, ili obustave isporuke energije u slučajevima kada vlasnik ili stanar neovlašćeno koristi električnu energiju ili ne plati račun za isporučenu električnu energiju u skladu sa utvrđenim rokovima i uslovima;

42) naplati od Korisnika nestandardne usluge u skladu sa Pravilima za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije i pravilima mjerenja u distributivnom sistemu električne energije;

43) zahtijeva i naplati štetu od Korisnika u slučajevima korišćenja električne energije protivno ovome ugovoru, Pravilima za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije, pravilima mjerenja električne energije u distributivnom sistemu, a u skladu sa Metodologijom za obračunavanje i naplatu neovlašćeno preuzete električne energije;

44) kontroliše stanje podešenosti sistema zaštite i po potrebi nalaže usklađivanje parametara podešenosti;

45) izvrši ograničenje snage, potrošnje i napona sa ciljem da se izbjegnu operativni problemi u prenosnom ili distributivnom sistemu (u cjelini ili u pojedinim djelovima), a da pri tom ne dođe do diskriminisanja Korisnika uz prethodno obavještenje Korisnika;

46) isključi objekat Korisnika sa distributivnog sistema u slučajevima predviđenim Zakonom o energetici i aktima donijetim u skladu sa zakonom;

47) isključi objekat Korisnika sa distributivnog sistema električne energije kada Korisnik odbije da isključi uređaje koje koristi, a čije djelovanje na sistem nije u skladu sa najmanje jednim nacionalnim standardom za oblast elektrotehnike, a naročito kada rad takvih uređaja ometa rad bilo kojeg dijela distributivnog sistema ili drugih korisnika;

48) da ukoliko iz bilo kog razloga nije izvršeno mjesečno očitavanje brojila (nedostupno mjereno mjesto, Korisnik nije dostavio stanje, kvar na mjernom uređaju, viša sila i dr.), izvrši procjenu potrošnje prema ostvarenoj potrošnji i obračunatoj snazi u istom periodu prethodne godine, ili prema prosječnoj godišnjoj potrošnji i ostvarenoj snazi za istu kategoriju potrošnje, a da se korekcija izvrši u narednom obračunskom periodu.

Član 4

(6) CEDIS je dužan da:

- 66) priključenje objekta Korisnika izvrši na način i pod uslovima utvrđenim u rješenju o izdavanju saglasnosti za priključenje u roku od sedam dana od dana zaključivanja ugovora o snabdijevanju električnom energijom;
- 67) u slučaju prekida napajanja usljed kvara na distributivnom sistemu, u najkraćem mogućem roku otkloni uzrok prekida i ponovo priključi objekat Korisnika;
- 68) obavijesti 24 časa unaprijed o svim planiranim prekidima napajanja putem sredstava javnog informisanja;
- 69) odgovara za štetu koju Korisnik pretrpi usljed nepropisno izvedenih radova na priključenju objekta Korisnika na distributivni sistem, kao i drugu štetu nastalu krivicom operatora;
- 70) obezbijedi mjerni uređaj i ugradnju o svom trošku, održava mjerni uređaj i vrši mjerenje isporučene električne energije;
- 71) obezbijedi čuvanje povjerljivih informacija i podataka o Korisniku u skladu sa zakonom;
- 72) blagovremeno izvještava Korisnika o preduzimanju mjera na redukciji u isporuci električne energije radi izbjegavanja operativnih problema u prenosnom i distributivnom sistemu;
- 73) obezbijedi razmjenu informacija u vezi sa manipulacijama ili događajima u prenosnom ili distributivnom sistemu ili sistemu Korisnika koji mogu imati operativni uticaj na njihov rad;
- 74) vrši ispitivanje, praćenje i nadgledanje uticaja rada električnih aparata potrošača na distributivni sistem električne energije;
- 75) izdaje odobrenja i uputstva o mjerama sigurnosti koje je neophodno sprovesti u slučaju izvođenja radova na djelovima distributivnog sistema ili sistema Korisnika na mjestu priključenja ili na drugom mjestu kada bi ti radovi mogli uticati na sigurnost u sistemima ugovornih strana;
- 76) obezbijedi sigurnost i kvalitet električne energije, u skladu sa Pravilima za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije i Pravilima o minimumu kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom;
- 77) u slučaju raskida ovog ugovora o tome odmah obavijesti nadležnog snabdjevača električnom energijom;
- 78) održava priključak ukoliko je njegovo osnovno sredstvo ili je sa Korisnikom zaključio ugovor o održavanju.

Član 5

(6) Korisnik ima pravo da :

- 36) kao novi korisnik bude priključen na distributivni sistem, u skladu sa ovim ugovorom nakon potpisivanja ugovora o snabdijevanju, kao i da prisustvuje prvom priključenju;
- 37) koristi distributivni sistem u skladu sa ovim ugovorom;
- 38) bude obaviješten od starne CEDIS-a 24 časa unaprijed o svim planiranim prekidima napajanja putem sredstava javnog informisanja;
- 39) zahtijeva naplatu štete od CEDIS-a u slučajevima kada je šteta uzrokovana nepropisno izvedenim radovima na priključenju objekta na distributivni sistem;
- 40) bude obaviješten o aktivnostima CEDIS-a na sprovođenju mjera redukcije isporuke električne energije i redukcije napona;
- 41) raskine ugovor u slučaju prestanka potrebe za daljim priključenjem na distributivni sistem električne energije;
- 42) bude sigurno i kvalitetno snabdjeven električnom energijom u skladu sa Pravilima za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije i Pravilima o minimumu kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom.

Član 6

(6) Korisnik ima obaveze da:

- 56) održava u tehnički ispravnom stanju priključak, instalacije i uređaje koji su u njegovom vlasništvu;
- 57) obezbijedi ovlaštenim licima CEDIS-a pristup mjernim uređajima i instalacijama, kao i mjestu priključka radi očitavanja, provjere ispravnosti, otklanjanja kvarova, zamjene i održavanja uređaja,

- ugradnje i izmještanja mjernih mjesta van objekta tj. na granicu vlasništva, ili obustave isporuke električne energije u slučajevima kada vlasnik ili stanar neovlašćeno koristi električnu energiju ili ne plati račun za isporučenu električnu energiju u skladu sa utvrđenim rokovima i uslovima;
- 58) ne dozvoli priključenje objekata drugih Korisnika sa sopstvene instalacije;
 - 59) o svakom poremećaju rada zaštitnih i mjernih uređaja odmah obavijesti CEDIS i snabdjevača;
 - 60) koristi električnu energiju isključivo u skladu sa ovim ugovorom;
 - 61) u svemu poštuje odredbe Zakona o energetici i akata donijetih u skladu sa zakonom;
 - 62) pribavi i primjeni odobrenja ili uputstva o mjerama sigurnosti koje je neophodno sprovesti u slučaju izvođenja radova na svom sistemu (na mjestu priključenja ili na drugom mjestu), kada bi ti radovi mogli uticati na sigurnost u sistemima ugovornih strana;
 - 63) u roku od 30 dana po zahtjevu CEDIS-a dostavi podatke potrebne za ažuriranje desetogodišnjih planova;
 - 64) blagovremeno dostavlja informacije o izmjenama u angažovanoj snazi i potrošnji električne energije u skladu sa ovim ugovorom;
 - 65) sprovodi uputstva CEDIS-a u slučaju redukcije u isporuci el.energije i napona;
 - 66) održava infrastrukturu za priključenje, ako je istu izgradio o svom trošku, sve do zaključenja Ugovora o otkupu sa CEDIS-om.

IV IZUZEĆE I OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

Član 7

Ugovorne strane se oslobađaju izvršenja obaveza i odgovornosti po ovom ugovoru za vrijeme trajanja više sile (poplave, zemljotresi, požari atmosferska pražnjenja, jaki vjetrovi, prekomjerni snijeg, led i sl.), kao i kvarova na elementima distributivnog sistema električne energije i uređaja Korisnika do kojih nije došlo krivicom ugovornih strana, odnosno koje ugovorne strane nijesu mogle predvidjeti ili spriječiti razumnim mjerama predostrožnosti.

V TRAJANJE I RASKID UGOVORA

Član 8

- (11) Ovaj ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme.
- (12) U slučaju potrebe za promjenom priključne snage, promjene na priključku, spajanje više obračunskih mjernih mjesta u jedno odnosno dijeljenja jednog obračunskog mjernog mjesta, na istoj lokaciji, Korisnik je dužan da podnese zahtjev za izdavanje novog rješenja o saglasnosti za priključenje, odnosno zaključenje aneksa ili novog ugovora o priključenju na distributivni sistem.

Član 9

- (26) Ugovorne strane su saglasne da se ovaj ugovor može raskinuti na zahtjev jedne ugovorne strane u slučaju da druga ugovorna strana ne ispunjava obaveze iz ugovora.
- (27) Postupak za raskid ugovora pokreće se pisanim obavještenjem o namjeri raskida.
- (28) Ugovor se smatra raskinutim po isteku roka od 60 dana od dana prijema obavještenja iz stava 2 ovog člana, ukoliko ugovorna strana koja ne ispunjava svoje obaveze ne počne da ih ispunjava ili ne dokaže da je do nemogućnosti ispunjenja došlo usled dejstva više sile.
- (29) Korisnik sa kojim je raskinut ugovor o priključenju stiče pravo na zaključivanje novog ugovora o priključenju nakon otklanjanja razloga zbog kojih je ugovor raskinut.
- (30) U slučaju raskida ugovora o priključenju CEDIS će obavijestiti nadležnog snabdjevača u roku od tri dana od dana raskida ugovora.

Član 10

- (11) Korisnik koji je otklonio razloge zbog kojih je raskinut ugovor o priključenju stiče pravo na ponovno priključenje na distributivni sistem električne energije kada zaključi nove ugovore o priključenju i snabdjevanju.

(12) Priključenje iz stava 1 ovog člana CEDIS će izvršiti najkasnije u roku od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva za priključenje sa dokazima iz stava 1 ovog člana.

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11

Ugovorne strane su saglasne da ukoliko za vrijeme važenja ovog ugovora dodje do promjene zakonskih ili drugih propisa, koji se mogu neposredno primjeniti, primjenjuju tako izmijenjene propise, a u suprotnom, da svoja međusobna prava i obaveze regulišu aneksom ovog ugovora.

Član 12

Ugovorne strane su saglasne da će se na međusobne odnose koji nijesu regulisani ovim ugovorom primjenjivati odredbe Zakona o energetici, Zakona o obligacionim odnosima, Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije, Pravila mjerenja električne energije u distributivnom sistemu, Metodologije za obračun i naplatu neovlašćeno preuzete električne energije, Opštih uslova za snabdijevanje električnom energijom, propisi Regulatorne agencije za energetiku, kao i važeći tehnički propisi i standardi.

Član 13

(16) Ugovorne strane su saglasne da će eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavati sporazumno, u suprotnom sporove će rješavati nadležni Sud.

(17) Ugovorne strane mogu, sporazumno, povjeriti rješavanje spora Regulatornoj agenciji za energetiku.

(18) Postupak iz stava 2 ovog člana se sprovodi u skladu sa pravilima za rješavanje sporova putem arbitraže iz člana 43 stav 4 tačka 1 Zakona o energetici.

Član 14

Ovaj ugovor je zaključen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih se Korisniku uručuju 2 (dva) primjerka, a CEDIS-u 4 (četiri) primjerka.

KORISNIK

Crnogorski elektrodistributivni sistem
Rukovodilac Sektora za pristup mreži,

M.P.

M.P.

 Crnogorski elektrodistributivni sistem	Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Ul. I. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me Br. 10-10 - _____ U Podgorici _____ 20__ . godine

Obrazac br. 40

UGOVOR

O OBRAČUNU GUBITAKA U TRANSFORMACIJI

Zaključen dana _____ 20__ . godine u Podgorici, između:

1. DOO „Crnogorskog elektrodistributivnog sistema“ Podgorica, ul. Ivana Milutinovića br. 12, koga zastupa Izvršni direktor, _____ (u daljem tekstu CEDIS) i
2. Korisnika distributivnog sistema: _____ ul. _____ koga zastupa _____ (u daljem tekstu korisnik)

Član 1

Ugovorne strane su saglasne da je mjesto predaje električne energije korisniku na 10 kV strani objekta _____ na adresi _____, POD _____, a mjerenje električne energije na strani 0,4 kV transformatora.

Član 2

Između ugovornih strana je nesporno da se električna energija kod korisnika mjeri na 0,4 kV strani transformatora a obračunava prema tarifnim stavima koji važe za kupce na 10 kV nivou, te da je korisnik obavezan plaćati gubitke u transformaciji 10/0,4 kV saglasno svom učešću u njima u skladu sa važećom Odlukom Regulatorne agencije za energetiku o odobravanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema.

Član 3

Ugovorne strane su saglasne da se količina gubitaka električne energije u transformaciji utvrđuje na osnovu količine električne energije izmjerene na mjernom mjestu kupca i lociranih gubitaka na odgovarajućem naponskom nivou uvećanih za preračunatu stopu koja se vezuje za predatu energiju na naponskom nivou na kojem se vrši mjerenje, u skladu sa Odlukom Regulatorne agencije za energetiku o odobravanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema, koja važi na dan obračuna.

Član 4

Ugovorne strane su saglasne da na dan zaključenja ovog Ugovora iznos gubitaka u transformaciji iznosi _____ % te da će se ovaj iznos gubitaka primjenjivati u prvom narednom obračunskom periodu nakon što korisnik zaključi Ugovor o snabdijevanju.

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da će se iznos gubitaka u transformaciji iz člana 4 ovog Ugovora mijenjati u skladu sa promjenama Odluke Regulatorne agencije za energetiku o odobravanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema, koja važi na dan obračuna, bez obaveze zaključivanja novog Ugovora, odnosno Aneksa ovog Ugovora.

Član 6

Ugovorne strane su saglasne da se iznos gubitaka u transformaciji iskaže kao posebna stavka u računu za utrošenu električnu energiju, čime je korisnik obaviješten o promjenama procenta gubitaka u smislu člana 5 ovog Ugovora.

Član 7

U slučaju spora po ovom Ugovoru nadležna je Regulatorna agencija za energetiku – Podgorica, odnosno nadležni Sud.

Član 8

Ovaj Ugovor sačinjen je u šest (6) primjeraka od kojih se ugovornim stranama uručuju po tri (3) primjerka.

KORISNIK

Crnogorski elektrodistributivni sistem
Izvršni direktor