



Broj: 23/3420-11

Podgorica, 25.12.2023. godine

DOO „CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM“ PODGORICA

Vladimir Čađenović, izvršni direktor

Ivana Milutinovića 12

81000 Podgorica

Crna Gora

U prilogu dostavljamo Odluku Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti broj 23/3420-10 od 25.12.2023. godine.

S poštovanjem,

IZVRŠNI DIREKTOR

Igor Teleba



REGAGEN Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96, 81000 Podgorica, **Crna Gora**

T: 00 382 20 229 615. 00 382 20 229 616 F: 00 382 20 229 755 E: regagen@t-com.me www.regagen.co.me

PIB: 02396491 ŽR: 520-34372-70. 510-4171-40. 520-34498-80

Broj: 23/3420-10

Podgorica, 25.12.2023. godine

Na osnovu člana člana 116 stav 6 Zakona o energetici („Službeni list CG”, br. 5/16, 51/17, 82/20, 29/22 i 152/22), člana 13 stav 4 Pravila za izradu i praćenje realizacije desetogodišnjih planova razvoja distributivnog sistema električne energije („Službeni list CG”, broj 51/21) i člana 15 tačka 10 Statuta Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti („Službeni list CG”, broj 135/21), postupajući u predmetu davanja saglasnosti na Ažurirani investicioni plan za period 2024-2025. godina i Program otkupa elektroenergetske infrastrukture u vlasništvu trećih lica za period 2024-2026. godina, po Zahtjevu "Crnogorskog elektrodistributivnog sistema" DOO Podgorica, Odbor Agencije na sjednici od 25. decembra 2023. godine, donio je

ODLUKU

1. Daje se saglasnost na Ažurirani investicioni plan za period 2024-2025. godina, utvrđen Odlukom Odbora direktora "Crnogorskog elektrodistributivnog sistema" DOO Podgorica, broj 10-01-34971, od 19.10.2023. godine, koji obuhvata sredstva za investicije u vrijednosti od 36.362.898 € u 2024. godini i vrijednosti od 29.854.954 € u 2025. godini.
2. Pregled investicija iz tačke 1 ovog dispozitiva dat je u Prilogu I, koji je sastavni dio ove odluke.
3. Daje se saglasnost na Program otkupa elektroenergetske infrastrukture u vlasništvu trećih lica za period 2024-2026. godina, u vrijednosti od 17.061.203,86 € u 2024. godini i vrijednosti od 15.973.950,99 € u 2025. godini.
4. Pregled elektroenergetske infrastrukture iz tačke 3 ovog dispozitiva, dat je u Prilogu II, koji je sastavni dio ove odluke.
5. „Crnogorski elektrodistributivni sistem” DOO Podgorica dužan je da ovu odluku objavi na svojoj internet stranici.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 46 stav 1 tačka 4 Zakona o energetici („Službeni list CG”, br. 5/16, 51/17, 82/20, 29/22 i 152/22), (u daljem tekstu: Zakon), propisano je da Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne

djelatnosti (u daljem tekstu: Agencija) daje saglasnost na trogodišnji investicioni plan operatora distributivnog sistema električne energije. Zakonom, članom 116 stav 1 tačka 6, normirano je da je operator dužan da utvrdi investicioni plan za period koji odgovara dužini regulatornog perioda i dostavi Agenciji na davanje saglasnosti, a stavom 6 istog člana propisano je da ako se predmetni plan ažurira u toku regulatornog perioda, operator distributivnog sistema dostavlja Agenciji ažurirani plan na davanje saglasnosti po proceduri propisanoj Pravilima za izradu i praćenje realizacije desetogodišnjeg plana razvoja distributivnog sistema električne energije „Službeni list CG”, broj 51/21) (u daljem tekstu: Pravila), najkasnije do 1. septembra godine koja prethodi prvoj godini perioda na koji se ažuriranje odnosi.

Članom 13 stav 2 Pravila propisano je da operator može da ažurira investicioni plan nezavisno od plana razvoja ako promjene u investicionom planu ne iziskuju promjene u planu razvoja, te da je, u tom slučaju, operator dužan da predlog ažuriranog investicionog plana dostavi Agenciji na davanje saglasnosti najkasnije do 1. septembra godine koja prethodi prvoj godini perioda na koji se ažuriranje odnosi (član 13 stav 4 Pravila).

„Crnogorski elektrodistributivni sistem” DOO Podgorica (u daljem tekstu: CEDIS) je Agenciji 31.08.2023. godine, uz dopis broj 10-10-29411 (u Agenciji zaveden istog dana pod brojem 23/3420-1) dostavio Ažurirani investicioni plan za period 2024-2025. godina, utvrđen Odlukom Odbora direktora CEDIS, broj 10-01-29236 od 29.08.2023. godine.

I. AŽURIRANI INVESTICIONI PLAN

Nakon analize predmetnog akta, Agencija je CEDIS-u uputila dopis, broj 23/3420-2 od 22.09.2023. godine, u kojem su date primjedbe i zatražena pojašnjenja, neophodna u postupku davanja saglasnosti u konkretnoj pravnoj stvari.

CEDIS je uz akt, broj 10-10-35101 od 20.10.2023. godine (nakon što mu je prethodno odobreno produženje roka za postupanje po dopisu Agencije, broj 23/3420-2 od 22.09.2023. godine), u kome je dao odgovore po primjedbama Agencije i tražena pojašnjenja, dostavio Odluku Odbora direktora CEDIS o utvrđivanju Ažuriranog investicionog plana za period 2024-2025. godina, broj 10-01-34971, od 19.10.2023. godine, *Ažurirani investicioni plan za period 2024-2025. godina* (u daljem tekstu: Ažurirani investicioni plan) i *Program otkupa elektroenergetske infrastrukture u vlasništvu trećih lica za*

period 2024-2026. godina. Saglasno članu 10 Pravila investicioni plan naročito sadrži: pravni okvir za donošenje investicionog plana, kategorije neophodnih investicija u planskom periodu, popunjen Obrazac za tehno-ekonomsku analizu iz Priloga 1 Pravila, za svaku investiciju pojedinačno koja ima vrijednost veću od 100.000 EUR, popunjen Obrazac plana investicija iz Priloga 1 Pravila, planirana sredstva, namijenjena za realizaciju investicija koje nije moguće predvidjeti u momentu izrade plana, a za čiju realizaciju se može javiti potreba tokom planskog perioda usljed nepredviđenih okolnosti, obrazloženje predloženog iznosa i podatke o investicijama koje su realizovane usljed nepredviđenih okolnosti u tri godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva za davanje saglasnosti na investicioni plan. U skladu sa stavom 7 navedenog člana, uz investicioni plan se dostavlja amortizacioni plan za osnovna sredstva koja će biti izgrađena i program otkupa elektroenergetske infrastrukture.

Članom 11 Pravila propisano je da Agencija daje saglasnost na investicioni plan ako: sadrži elemente iz člana 10 ovih pravila; su ispunjeni kriterijumi iz člana 7 ovih pravila; je usklađen sa planom razvoja, i ako je usklađen sa Prilogom 1, koji je sastavni dio ovih pravila.

Članom 3 tačkom 4 Pravila propisano je da se metodološki pristup planiranja distributivnog sistema sastoji iz tehničkih i ekonomskih kriterijuma za odabir investicija.

Navedeni tehnički kriterijumi, saglasno članu 7 stav 1 Pravila, obuhvataju zahtjeve i ograničenja koji proizilaze iz pravila koja uređuju rad distributivnog sistema i odnose se na rad sistema u normalnim, kao i otežanim pogonskim uslovima, dok u odnosu na ekonomske kriterijume, stav 2 navedenog člana propisuje da oni podrazumijevaju kriterijum minimalnih troškova za postizanje ciljeva i kriterijum uticaja na ukupne troškove poslovanja. Pomenuti ekonomski kriterijumi primjenjuju se prilikom pripreme i izbora tehničkog rješenja na način da se između mogućih tehničkih rješenja (varijantna rješenja) koja ispunjavaju ciljeve, zahtjeve i ograničenja izabere: rješenje koje za postizanje ciljeva prouzrokuje minimalne troškove investicije, i rješenje koje omogućava umanjivanje ukupnih troškova poslovanja operatora ili, ako to nije moguće, prouzrokuje najmanje uvećanje ovih troškova (član 7 stav 3 Pravila).

Članom 13 stav 1 Pravila propisano je da operator, u slučaju potrebe, ažurira investicioni plan na način što: uključuje eventualne promjene nastale iz objektivnih razloga, i razrađuje dinamiku realizacije investicija po godinama do kraja regulatornog perioda, za svaku investiciju pojedinačno.

Kod prethodnog utvrđivanja nesporne činjenice da je ispunjen uslov iz člana 13 stav 2 Pravila, to jest da ažuriranje Investicionog plana CEDIS-a za period 2023-2025. godina, u odnosu na koji je Agencija dala saglasnost (Djelimična odluka, broj 22/1306-23 od 28.12.2022. godine) ne iziskuje promjene u Planu razvoja distributivnog sistema električne energije za period 2023-2032. godina, na koji je Agencija dala saglasnost (Odluka, broj 22/1306-22 od 28.12.2022. godine), odnosno da Ažurirani investicioni plan ispunjava uslov iz člana 11 tačka 3 Pravila, pristupilo se ocjeni ispunjenosti uslova iz člana 11 tač. 1, 2 i 4 Pravila.

Uvidom u Ažurirani investicioni plan utvrđeno je da on sadrži elemente iz člana 10 Pravila.

Naime, pored toga što sadrži pravni okvir za donošenje, Ažurirani investicioni plan predviđa kategorije neophodnih investicija u planskom periodu. S tim u vezi, u predmetnom aktu sredstva za njegovu realizaciju podijeljena su na sljedeće grupe osnovnih sredstava: primarna mreža, sekundarna mreža, AMR i mjerna sredstva i ostala osnovna sredstva. Dodatno, predmetnim aktom planirana su i sredstva namijenjena za realizaciju investicija koje nije moguće predvidjeti u momentu izrade plana, a za čiju realizaciju se može javiti potreba tokom planskog perioda usljed nepredviđenih okolnosti (contingency plan). Zahtijevana ukupna predviđena finansijska sredstva za realizaciju Ažuriranog investicionog plana iznose 36.362.898 € u 2024. godini i 29.854.954 € u 2025. godini, a što je prikazano u tabeli 1.

Tabela 1. Pregled Ažuriranog investicionog plana za period 2024-2025. godina

Plan investicija	2024. (€)	2025. (€)
1. PLANIRANE INVESTICIJE	35.207.268	28.699.324
1.1. PRIMARNA MREŽA	743.500	4.406.223
1.2. SEKUNDARNA MREŽA	17.875.871	17.884.878
1.3. AMR i MJERNA SREDSTVA	8.326.988	3.230.223
1.4. OSTALA OSNOVNA SREDSTVA	8.260.909	3.178.000
2. CONTINGENCY PLAN	1.155.629	1.155.629
U K U P N O:	36.362.898	29.854.954

Od ukupno planiranih ulaganja za 2024. godinu, za ulaganje u primarnu mrežu je planirano 2,04 %, u sekundarnu mrežu 49,16%, u AMR i mjerna mjesta 22,90%, u ostala osnovna sredstva 22,72%, dok je za contingency plan planirano 3,18%. Od ukupno planiranih ulaganja za 2025. godinu, za ulaganje u primarnu mrežu je planirano 14,76%, u sekundarnu mrežu 59,91%, u AMR i mjerna mjesta 10,82%, u ostala osnovna sredstva 10,64%, dok je za contingency plan planirano 3,87%.

Za investicije vrijednosti preko 100.000 € je, saglasno članu 10 stav 1 tačka 3, dostavljen popunjen obrazac tehno-ekonomske analize iz Priloga Pravila, a obrazac plana investiranja iz Priloga 1 Pravila, u skladu sa članom 10 stav 1 tačka 4 Pravila, sadrži sve predložene investicije sa pripadajućim identifikacionim brojevima, finansijskim izvorima, ukupnim vrijednostima investicija i dinamikom njihove realizacije, kao i planiranim datumom stavljanja sredstava u funkciju, na osnovu čega je zaključeno da Ažurirani investicioni plan ispunjava uslov iz člana 11 tačka 4 Pravila.

Redosljed investicija je, saglasno ovlašćenju iz člana 10 stav 2 Pravila, odredio CEDIS, vodeći računa, kako je istakao, o prioritetima.

Amortizacioni plan za osnovna sredstva koja će biti izgrađena i program otkupa infrastrukture je dostavljen uz predmetni plan, u skladu sa članom 10 stav 7 Pravila. Na narednim stranicama je, po kategorijama, dat pregled novih investicija koje imaju vrijednost veću od 100.000 €, sa izvodima iz

tehno-ekonomskih analiza, čija je ocjena, sa aspekta ispunjavanja uslova za davanje saglasnosti na investicioni plan iz člana 11 tačka 2 Pravila, data u nastavku:

1) Primarna mreža

Ažuriranim investicionim planom za period 2024-2025. godina predviđena su ulaganja u primarnu mrežu u ukupnom iznosu od **5.149.723 €**, koja obuhvataju sljedeće investicije:

1.1. Zamjena kablovskog voda 35 kV TS Bistrica - TS Trebjesa

Identifikacioni broj investicije: 4708

Vrijednost projekta: 166.600 €

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: *„Zbog lošeg stanja postojećeg 35kV kablovskog voda sa uljnom izolacijom, na kojem je ugrađen veliki broj spojnice, neophodna je njegova zamjena novim, polaganjem u istom rovu dužine cca 2,380 m.“*

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: *„obezbjedenje stalno rastuće i promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje pouzdanosti napajanja i poboljšanje karakteristika voda čime će se smanjiti kako broj, tako i trajanje prekida i omogućiti kvalitetnije i sigurnije napajanje električnom energijom postojećih korisnika“.*

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2026. godinu.

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.

1.2. Zamjena kablovskog voda 35kV TS Podgorica 1 - TS Gorica /G2/

Identifikacioni broj investicije: 4710

Vrijednost investicije: 143.500 €

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: *„Zbog lošeg stanja postojećeg 35kV kablovskog voda od TS 220/110/35 kV „Podgorica 1“ (Zagorič) do TS 35/10kV „Gorica / G2“ izgrađenog 1984. godine, sa uljnom izolacijom, na kojem je ugrađen veliki broj spojnice, neophodna je njegova zamjena novim, polaganjem u istom rovu dužine cca 2,050 m.“*

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: *"obezbjedenje stalno rastuće i promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje pouzdanosti napajanja i poboljšanje karakteristika voda čime će se smanjiti kako broj, tako i trajanje prekida i omogućiti kvalitetnije i sigurnije napajanje električnom energijom postojećih korisnika".*

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2026. godinu.

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.

1.3. Zamjena kablovskog voda 35kV TS Podgorica 1 - TS Gorica /G1/

Identifikacioni broj investicije: 4711

Vrijednost investicije: 142.100 €

Opis tehničkog rješenja CEDIS: *"Zbog lošeg stanja postojećeg 35kV kablovskog voda od TS 220/110/35 kV „Podgorica 1“ (Zagorič) do TS 35/10kV „Gorica / G1“ izgrađenog 1971. godine, sa uljnom izolacijom, na kojem je ugrađen veliki broj spojnika, neophodna je njegova zamjena novim, polaganjem u istom rovu dužine cca 2,030 m."*

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: *"obezbjedenje stalno rastuće i promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje pouzdanosti napajanja i poboljšanje karakteristika voda čime će se smanjiti kako broj tako i trajanje prekida i omogućiti kvalitetnije i sigurnije napajanje električnom energijom postojećih korisnika".*

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2026. godinu.

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.

1.4. Zamjena kablovskog voda 35kV TS Centar - TS Gorica A

Identifikacioni broj investicije: 4712

Vrijednost investicije: 150.500 €

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja : *"Zbog lošeg stanja postojećeg 35kV kablovskog voda od TS 35/10kV „Centar“ do TS 35/10kV „Gorica A“ izgrađenog 1971. godine, sa uljnom*

izolacijom, na kojem je ugrađen veliki broj spojnica, neophodna je njegova zamjena novim, polaganjem u istom rovu dužine cca 2,150 m."

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: *"obezbjedenje stalno rastuće i promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje pouzdanosti napajanja i poboljšanje karakteristika voda čime će se smanjiti kako broj tako i trajanje prekida i omogućiti kvalitetnije i sigurnije napajanje električnom energijom postojećih korisnika".*

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2026. godinu.

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.

1.5. Kabliranje dionice DV35kV TS35/10kV "Vranjina 1" do TS35/10kV "Virpazar" na dionici preko Skadarskog jezera - od TS "Vranjina 1" do SM 11

Identifikacioni broj investicije: 4713

Vrijednost investicije: 160.000 €

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: *"U cilju očuvanja kulturne baštine i zaštite područja te valorizacije pejzažne cjeline i estetskog sklada a na zahtjev broj 10-10-9428 od 23.03.2022. godine Nacionalnih parkova Crne Gore neophodno je uklanjanje 35 kV dalekovodnog stuba sa ostrva Lesendro u području Nacionalnog parka Skadarsko jezero a samim tim i užadi u susjednim poljima. Uklanjanje pomenutog stuba moguće je polaganjem 35 kV kablovskog voda duž magistrale Podgorica - Bar u dijelu između Vranjine i Tankog rta. Polaganjem kabla povećala bi se pouzdanost elektroenergetskog sistema u smislu smanjena broja ispada te mogućnosti većeg rezerviranja."*

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: *"obezbjedenje stalno rastuće i promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje pouzdanosti napajanja i poboljšanje karakteristika voda čime će se smanjiti kako broj tako i trajanje prekida i omogućiti kvalitetnije i sigurnije napajanje električnom energijom postojećih korisnika".*

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2026. godinu.

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.

1.6. Rekonstrukcija 10kV postrojenja u TS 35/10kV "Velika Plaža 2"

Identifikacioni broj investicije: 4714

Vrijednost investicije: 413.223 €

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „U postojećem 10 kV postrojenju trafostanice TS 35/10 kV "Velika plaza 2" u Ulcinju su sve 10 kV ćelije opremljene. Već su položena tri 10 kV kablovska voda u pravcu Ade Bojane i to ka TS 10/0,4kV "Madžo 2", ka TS 10/0,4kV "Bratstvo i jedinstvo" i ka KZ stubu Rastavljač SV Nikola i koji su spremni za priključenje, ali nema neophodnih slobodnih vodnih ćelija. Planirana je demontaža postojećeg 10 kV postrojenja i montaža novog, oklopljenog postrojenja, vazduhom izolovanog sa vakuumskim prekidačima. CEDIS je u prethodnom periodu u skladu sa Planom Investicija za period 2017-2019 započeo investiciju 2929-Izgradnja (opremanje) tri ćelije 10 kV u ZTS "Velika Plaža 2". U okviru ove investicije je izvršeno opremanje jedne već postojeće ćelije 10kV. Za ostale dvije je bilo neophodno da se radionički izrade kućišta za smještaj opreme u skladu sa već postojećim ćelijama u TS. Kako se radi o tipovima ćelija koje više niko ne proizvodi, nije moguća izrada istih koja bi zadovoljila savremene tehničke propise i Standarde neophodna je zamjena kompletnog 10kV postrojenja savremenim rješenjem (metalom oklopljeno i vazduhom izolovano postrojenje) sa pratećom sekundarnom opremom.“

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: " obezbjeđenje stalno rastuće i promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje pouzdanosti napajanja, kao i stvaranje mjesta priključenja na distributivni sistem, obezbjeđenje kapaciteta za priključenje novih korisnika i povećanje mogućnosti rezerviranja u slučaju ispada elemenata“.

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2025. godinu.

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.

1.7. Nabavka i ugradnja transformatora snage 8 MVA u TS 35/10kV "Grbalj"

Identifikacioni broj investicije: 4715

Vrijednost investicije: 120.000 €

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „U TS 35/10kV „Grbalj“ trenutno su u pogonu dva transformatora, T1 snage 8 MVA i T2 snage 4 MVA. Obzirom na uočeni trend porasta opterećenja TS „Grbalj“ potrebno je zamijeniti postojeći transformator T2 novim snage 8MVA.“

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „*obezbjedenje stalno rastuće i promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje pouzdanosti napajanja, kao i stvaranje mjesta priključenja na distributivni sistem, obezbijedenje kapaciteta za priključenje novih korisnika i povećanje mogućnosti rezerviranja u slučaju ispada elemenata*“.

Projekat je jednogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2025. godinu.

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.

1.8. Nabavka i ugradnja dva transformatora snage 12,5 MVA u TS 35/10kV "Tivat"

Identifikacioni broj investicije: 4717

Vrijednost investicije: 460.000 €

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „U TS 35/10kV „Tivat“ trenutno su u pogonu dva transformatora snage 8 MVA. Kako je maksimalno opterećenje predmetne trafostanice dostiglo 15.92 MW, neophodno je povećanje instalisane snage trafostanice, odnosno nabavka i ugradnja dva transformatora 35/10kV snage 12.5 MVA.“

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „*obezbjedenje stalno rastuće i promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje pouzdanosti napajanja, kao i stvaranje mjesta priključenja na distributivni sistem, obezbijedenje kapaciteta za priključenje novih korisnika i povećanje mogućnosti rezerviranja u slučaju ispada elemenata*“.

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2026. godinu.

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.

1.9. Izgradnja 35 kV postrojenja u okviru mHE "Rijeka Mušovića"

Identifikacioni broj investicije: 4718

Vrijednost investicije: 800.000 €

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „Na lokaciji u neposrednoj blizini mHE "Rijeka Mušovića" planirano je novo 35kV postrojenje za uklapanje iste u distributivnu mrežu. Povod za planiranje Investicije su planovi EPCG za proširenje kapaciteta postojeće mHE kao i zakonska obaveza CEDIS-a da bude vlasnik elektrodistributivne infrastrukture neophodne za nesmetano funkcionisanje distributivnog sistema. Postojeće postrojenje 35kV je amortizovano i nije u vlasništvu CEDIS-a, a preko njega se napajaju potrošači u Kolašinu, sa novim postrojenjem omogućava se rekonstrukcija i povećanje proizvodnih kapaciteta mHE "Rijeka Mušovića" a takođe i povezivanje Jezerina i Lubnice 35 kV kablom što će višestruko povećati pouzdanost napajanja potrošača sa područja Kolašina i Berana. Postrojenje će biti smješteno u posebnom građevinskom objektu, što će pojednostaviti rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Postrojenje će se sastojati od 5 vodnih ćelija, jedne mjerne i jedne za kućni trafo.“

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „obezbjedenje stalno rastuće i promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti i poboljšanje pouzdanosti napajanja“.

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2026. godinu.

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.

2) Sekundarna mreža

Ažuriranim investicionim planom za period 2024-2025. godina predviđena su ulaganja u sekundarnu mrežu u ukupnom iznosu od **35.760.750 €, koja obuhvataju sljedeće investicije:**

2.1. Izgradnja infrastrukture za priključenje korisnika na naponskom nivou 0,4 kV na osnovu Ugovora o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju (kada CEDIS gradi infrastrukturu za priključenje)

Identifikacioni broj investicije: 4720

Vrijednost investicije: 800.000 €

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „U skladu sa Zakonom o energetici i Pravilima o funkcionisanju distributivnog sistema CEDIS sa korisnikom potpisuje Ugovor o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju. U slučaju kada se korisnik odluči da infrastrukturu gradi CEDIS, CEDIS je dužan da sprovede investicione aktivnosti na izgradnji iste u skladu sa obavezama iz Ugovora.

U cilju izgradnje 0,4kV infrastrukture za 2024-2026, kroz stavku izgradnja infrastrukture za priključenje korisnika na naponskom nivou 0,4 kV na osnovu Ugovora o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju (kada CEDIS gradi infrastrukturu za priključenje) CEDIS planira da predvidi sredstva kroz program u iznosu od 400.000 € godišnje. Predviđeni iznos je određen na osnovu procjene budućih troškova u skladu sa vrijednostima izgrađene infrastrukture za priključenje na 0,4kV naponskom nivou u prethodnom periodu. U periodu 2020-2022 je na osnovu Ugovora o prenosu izgrađenog priključka u osnovna sredstva CEDIS-a bez naknade, a u skladu sa Odlukom o određivanju naknade za priključenje na distributivni sistem električne energije broj 10-01-53953 od 01.12.2017. u osnovna sredstva CEDIS-a (Sl. List CG br. 90/17) preneseno 339 priključaka ukupne vrijednosti 2,537,673€ bez PDV-a. Prosječna vrijednost svih priključaka po godini iznosi iznosi cca 850,000€ bez PDV-a. Kako je u međuvremenu na snagu stupio novi „Cjenovnik za otkup izgrađene infrastrukture na naponskom nivou 0,4 kv“ ("Službeni list Crne Gore", br. 072/22 od 11.07.2022) očekuje se uvećanje vrijednosti izgrađene infrastrukture od min 25% te je ovim Ažuriranim investicionim planom i Programom otkupa procijenjena godišnja vrijednost od 400,000€ za izgradnju infrastrukture na 0,4kV naponskom nivou, kao i 650,000€ godišnje za otkup.“

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako navodi CEDIS: „obezbjedenje stalno rastuće i promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti i poboljšanje pouzdanosti napajanja“.

Program će započeti 2024. godine, a završetak njegove realizacije nije moguće definisati jer se radi o kontinuiranoj investiciji.

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.

2.2. Izgradnja STS 10/0,4 kV "Bagač" sa priključnim 10kV kablovskim vodom

Identifikacioni broj investicije: 4730

Vrijednost investicije: 113.450 €

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „U cilju rješavanja problema sa kvalitetom napajanja potrošača na području MZ „Vranj“, opština Tuzi, CEDIS je prepoznao potrebu izgradnje STS 10/0,4kV „Bagač“, kao i STS 10/0,4kV „Zbelja“, koja je predmet posebne investicije. Predmetna investicija obuhvata izgradnju STS 10/0,4 kV „Bagač“ snage 160 kVA sa priključnim podzemnim 10 kV vodom od postojeće STS 10/0,4 kV „Vranj“ do planirane STS 10/0,4 kV „Bagač“. Dužina trase je cca 1,650 m. Napojni dalekovod je DV 10 kV „Dušići“ iz TS 35/10 kV „Tuzi“. Izgradnja STS 10/0,4 kV „Bagač“ planirana je na KP 1626 KO Vranj.“

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „*obezbjedenje stalno rastuće i promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje pouzdanosti napajanja i takođe, realizacija investicije je neophodna kako bi se obezbijedili preduslovi za nesmetano napajanje električnom energijom potrošača MZ „Vranj“, čime se dodatno stvaraju uslovi i za priključenje novih potrošača.*“

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2026. godinu.

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.

2.3. Izgradnja NDTS 10/0,4 kV 2x1000kVA „Ranžirna stanica 4 Nova“, prema DUP-u „Servisno skladišna zona sa ranžirnom stanicom“

Identifikacioni broj investicije: 4104**Vrijednost investicije: 207.400 €**

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „DUP-om „Servisno skladišna zona sa ranžirnom stanicom“ predviđena je izgradnja NDTS 10/0,4 kV „Ranžirna stanica 4 Nova“ snage 1(2)x1000 kVA. SN blok – 3V+2T, NN blok - 2000A; 8x400A+4x630A+JR+Komp. Uklapanje u 10 kV mrežu predviđeno je polaganjem dvostrukog podzemnog 10 kV voda od planirane NDTS 10/0,4 kV „Ranžirna stanica 4 Nova“ do mjesta uklapanja na postojeći 10 kV podzemni vod MBTS 10/0,4 kV „Zabjelo 12“ – MBTS 10/0,4 kV „Zetatrans“. Dužina trase je cca 915 m. Izgradnja NDTS „Ranžirna stanica 4 Nova“ planirana je na KP 1348/38, KO Dajbabe.“

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „*obezbjedenje stalno rastuće i promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje*

pouzdanosti napajanja i nadalje, izgradnja predmetne trafostanice je neophodna u skladu sa važećom planskom dokumentacijom za priključenje novih korisnika kojima je izdata saglasnost na projektnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata – objekat Gradskog groblja na KP 1348/1, 1348/48, 1348/58 i 1348/60, KO Dajbabe, investitora Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice”.

Projekat je jednogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2024. godinu.

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.

2.4. Izgradnja TS 10/0,4 kV 2x1000kVA "3"(Nova) prema DUP-u "Zabjelo 8" sa uklapanjem u 10kV mrežu

Identifikacioni broj investicije: 4733

Vrijednost investicije: 124.250 €

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „U cilju sigurnog i kvalitetnog napajanja budućih potrošača na zone TR 5 DUP Zabjelo 8 a na osnovu izdate saglasnosti 30-20-02-7883 na tehničku dokumentaciju investitora D.O.O. "NIVEL" po zahtjevu D.O.O. "CRTA" potrebno je izgraditi MBTS 10/0.4kV „3" (Nova) DUP Zabjelo 8 2x1000 kVA i uklopiti je podzemnim vodovima 10kV u postojeću 10kV mrežu. MBTS 10/0.4kV „3" (Nova) DUP Zabjelo 8, 2x1000 kVA je potrebno izgraditi na k.p. 3798/9 KO Podgorica III na lokaciji UP B3 5 predviđenoj DUP-om. MBTS 10/0.4kV „3" (Nova) je potrebno spojiti na postojeću 10kV mrežu i to u MBTS Zabjelo 3 i MBTS Zabjelo 8. Dužina planiranog 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV "3" (Nova) do postojeće MBTS 10/0,4kV "Zabjelo 3" je cca 120 m, a do MBTS 10/0,4 kV "Zabjelo 8" cca 230 m .”

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „obezbjedenje stalno rastuće i promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje pouzdanosti napajanja i nadalje, izgradnja predmetne trafostanice neophodna je u skladu sa važećom planskom dokumentacijom za priključenje novih korisnika kojima je izdato pozitivno mišljenje na projektnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata – objekat mješovite namjene na UP B 3.3, DUP "Zabjelo 8", investitora D.O.O. "NIVEL"”.

Projekat je jednogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2025. godinu.

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.

2.5. Izgradnja TS 10/0,4kV, 2x1000kVA "Broj 2 - NOVA" sa uklapanjem u VN mrežu DUP "Gornja Gorica 2 - dio zone B", UP 62b

Identifikacioni broj investicije: 4667

Vrijednost investicije: 144.300 €

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „U cilju sigurnog i kvalitetnog napajanja budućih potrošača u dijelu DUP-a Gornja Gorica 2 - dio zone B a na osnovu izdate saglasnosti 30-20-02-7733 na tehničku dokumentaciju investitora D.O.O. "LD GROUP" - Nikšić po zahtjevu D.O.O. "ArhiBox" - Nikšić potrebno je izgraditi TS 10/0.4kV „Br. 2 - NOVA" DUP Gornja Gorica 2 - dio zone B 2x1000 kVA i uklopiti je podzemnim vodovima 10kV u postojeću 10kV mrežu. TS 10/0.4kV „Br. 2 - NOVA" 2x1000 kVA je potrebno izgraditi na dijelu k.p. 1430/2 KO Podgorica I na lokaciji UP 62b predviđenoj DUP-om. MBTS 10/0.4kV „Br. 2 - NOVA" je potrebno spojiti na postojeću 10kV mrežu i to po principu "ulaz-izlaz" na kablovski vod 10 kV "Toplana A - Tološka šuma" kao i polaganjem novog 10 kV kabla do postojeće TS 10/0,4kV "Dvorana Univerziteta" kako je i predviđenom DUP-om. Dužina trase planiranog dvostrukog 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV "Broj 2 – NOVA" do postojećeg kablovskog voda 10 kV "Toplana A - Tološka šuma" je cca 90 m, a do TS 10/0,4 kV "Dvorana Univerziteta" cca 240 m.“

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „obezbjedenje stalno rastuće i promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje pouzdanosti napajanja i nadalje, izgradnja predmetne trafostanice neophodna je u skladu sa važećom planskom dokumentacijom za priključenje novih korisnika kojima je izdata saglasnost na projektnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata –stambeno-poslovni objekte (A I B) na KP 1387/15 i 1387/16, KO Podgorica I, UP 87 I 91, zona B, blok 3, DUP "Gornja Gorica 2 – dio zone B", investitora D.O.O. "LD GROUP" Nikšić“.

Projekat je jednogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2025. godinu.

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.

2.6. Izgradnja MBTS 10/0,4kV 2x1000kVA "Nova 2 uz prugu" na UP1 DUP „Servisno skladišna zona uz željezničku prugu – Stari Aerodrom“ - izmjene i dopune

Identifikacioni broj investicije: 4693

Vrijednost investicije: 116.000 €

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „U cilju sigurnog i kvalitetnog napajanja budućih potrošača na UP 1 Servisno skladišne zone uz željezničku prugu - Stari aerodrom a na osnovu izdate saglasnosti 30-20-02-13045 po zahtjevu "SPITFAJTER" d.o.o. na gravni projekat elektroinstalacija jake struje investitora "MHG DADI" d.o.o. potrebno je izgraditi MBTS 10/0.4kV „Nova 2 uz prugu“ 2x1.000kVA i uklopiti je podzemnim vodovima 10kV u postojeću 10kV mrežu. MBTS 10/0.4kV „Nova 2 uz prugu“, 2x1.000 kVA je potrebno izgraditi na k.p. 2082/26 KO Podgorica III na lokaciji predviđenoj DUP-om bliže željezničkoj pruzi. MBTS 10/0.4kV „Nova 2 uz prugu“, 2x1.000 kVA je potrebno spojiti na postojeću 10kV mrežu raskidanjem postojećeg podzemnog voda 10kV TS 110/10kV "Podgorica 3" - Rasklopište Elektro Crna Gora i spajanjem MBTS „Nova 2 uz prugu“, 2x1.000 kVA po principu "Ulaz - Izlaz". Dužina trase planiranog dvostrukog 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV "Nova 2 uz prugu" do postojećeg kablovskog voda 10 kV " PG3 - Rasklopište Elektro Crna Gora" je cca 85 m."

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „obezbjedenje stalno rastuće i promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje pouzdanosti napajanja i nadalje, izgradnja predmetne trafostanice neophodna je u skladu sa važećom planskom dokumentacijom za priključenje novih korisnika kojima je izdata saglasnost na projektnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata – stambeno-poslovni objekat – II faza na dijelu UP 1, DUP "Servisno skladišna zona uz željezničku prugu – Stari Aerodrom" - izmjene i dopune", investitora D.O.O. "MHG DADI".

Projekat je jednogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2025. godinu.

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.

2.7. Izgradnja NDTs 10/0,4kV 1x630kVA „Nova 2“ sa uklapanjem u 10kV mrežu, DUP „Dahna 1“

Identifikacioni broj investicije: 4691

Vrijednost investicije: 115.750 €

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „U cilju sigurnog i kvalitetnog napajanja budućih potrošača zone D DUP-a Dahna 1 a na osnovu pozitivnog mišljenja na glavni projekat elektroinstalacija jake struje broj 30-20-02-3122 po zahtjevu revidenta "OLIVER-ING" D.O.O. za investitora Bigović Radovana potrebno je izgraditi MBTS 10/0.4kV „Nova 2“ DUP Dahna 1 1x630kVA i uklopiti je podzemnim vodovima 10kV u postojeću 10kV mrežu. MBTS 10/0.4kV „Nova 2“ DUP Dahna 1, 1x630 kVA je potrebno izgraditi na k.p. 3654/1 KO Podgorica III na lokaciji predviđenoj DUP-om. Obzirom da nije u potpunosti izgrađena putna infrastruktura MBTS 10/0.4kV „Nova 2“ DUP Dahna 1, 1x630 kVA je potrebno povezati 10kV kablovskim vodovima do TS "Dahna Kolovrat" i TS "Nova 4" DUP Dahna 1 čija je izgradnja u toku. Dužina planiranog 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV "Nova 2" do postojeće MBTS 10/0,4kV "Dahna Kolovrat" je cca 750 m, a do buduće TS 10/0,4 kV "Nova 4" DUP "Dahna 1" cca 420 m ."

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „obezbjedenje stalno rastuće i promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje pouzdanosti napajanja i nadalje, izgradnja predmetne trafostanice neophodna je u skladu sa važećom planskom dokumentacijom za priključenje novih korisnika kojima je izdato pozitivno mišljenje na projektnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata – porodični stambeni objekat na KP 3662/10, KO Podgorica II, UP 79, DUP "Dahna 1", investitora Bigović Radovana".

Projekat je jednogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2025. godinu.

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.

2.8. Izgradnja TS 10/0,4kV, 1x1000kVA "Nova 2" sa uklapanjem u VN mrežu, na UP TS 2, u zahvatu DUP-a „Dajbabska Gora“**Identifikacioni broj investicije: 4700****Vrijednost investicije: 151.500 €**

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „U cilju sigurnog i kvalitetnog napajanja potrošača sa područja Dajbabske gore a na osnovu izdatih saglasnosti 30-20-02-6335 i 30-20-02-6336 na tehničku dokumentaciju investitora D.O.O. "KOVING" po zahtjevima D.O.O. "REVING" za jednovremenom snagom 113,16 kVA odnosno 126,32 kVA potrebno je izgraditi MBTS 10/0.4kV „Nova

2" DUP Dajbabska gora 1x1000kVA i uklopiti je podzemnim vodovima 10kV u postojeću 10kV mrežu. MBTS 10/0.4kV „Nova 2" je potrebno izgraditi na dijelu k.p. 178/2 KO Dajbabe na lokaciji UP TS 2 predviđenoj DUP-om. MBTS 10/0.4kV „Nova 2" je potrebno spojiti na postojeću 10kV mrežu do MBTS "Vojislavljevića" i STS "Dahna 2" u skladu sa planovima DUP-a uz mogućnost budućeg priključenja MBTS "Nova 3" DUP Dahna 2. Dužina planiranog 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV "Nova 2" do postojeće MBTS 10/0,4kV "Vojislavljevića" je cca 455 m, a do STS 10/0,4 kV "Dahna 2" cca 1,060 m."

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „*obezbjedenje stalno rastuće i promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje pouzdanosti napajanja i nadalje, izgradnja predmetne trafostanice neophodna je u skladu sa važećom planskom dokumentacijom za priključenje novih korisnika kojima je izdato pozitivno mišljenje na projektnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata –stambeni objekat na UP 83 i UP 84, KP 5015/5 i 5015/6, KO Podgorica III, DUP "Dajbabska gora", investitora D.O.O. 'KOVING'.*

Projekat je jednogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2025. godinu.

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.

2.9. Izgradnja NDTS 10/0,4kV 1x1000kVA "Nova 1" sa uklapanjem u 10kV mrežu, DUP "Dahna 1"

Identifikacioni broj investicije: 4739

Vrijednost investicije: 116.000 €

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „*U cilju sigurnog i kvalitetnog napajanja budućih potrošača DUP-a Dahna 1 a na osnovu pozitivnog mišljenja na glavni projekat elektroinstalacija jake struje broj 30-20-02-7038 po zahtjevu revidenta "ARHILINE" D.O.O. za investitora Budisavljević Igora potrebno je izgraditi MBTS 10/0.4kV „Nova 1" DUP Dahna 1 1x1000kVA i uklopiti je podzemnim vodovima 10kV u postojeću 10kV mrežu. MBTS 10/0.4kV „Nova 1" DUP Dahna 1, 1x1000 kVA je potrebno izgraditi na k.p. 11/1 KO Dajbabe na lokaciji predviđenoj DUP-om UP TS1. MBTS 10/0.4kV „Nova 1" DUP Dahna 1, 1x1000 kVA je potrebno povezati 10kV kablovskim vodovima do postojećih MBTS 10/0,4kV "Dahna Kolovrat" i MBTS 10/0,4kV "Dahna 1". Dužina planiranog 10kV*

kablovskog voda od TS 10/0,4kV "Nova 1" do postojeće MBTS 10/0,4kV "Dahna Kolovrat" je cca 350 m, a do MBTS 10/0,4 kV "Dahna 1" cca 450 m."

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: *„obezbjedenje stalno rastuće i promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje pouzdanosti napajanja i nadalje, izgradnja predmetne trafostanice neophodna je u skladu sa važećom planskom dokumentacijom za priključenje novih korisnika kojima je izdato pozitivno mišljenje na projektnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata –individualni stambeni objekat na dijelu KP 62/1, KO Dajbabe, UP 92a, DUP "Dahna 1", investitora Budisavljević Igora".*

Projekat je jednogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2025. godinu.

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.

2.10. Kabliranje dijela DV10kV "Donji Kokoti" iz TS35/10kV "Barutana"

Identifikacioni broj investicije: 4740

Vrijednost investicije: 141.900 €

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: *„Zbog velike dužine i velikog broja ispada na postojećem DV 10kV "Donji Kokoti" iz TS 35/10kV "Barutana", planira se kabliranje na dionici od TS 35/10kV "Barutana" do SM 140. Dalekovod je dodatno ugrožen i gradnjom objekata duž trase dalekovoda. Na određenim dionicama je dalekovod već kabliran. Trasa budućeg kabla se najvećim dijelom poklapa sa lokalnim saobraćajnicama na KP: 2217/2, 888, 886, 965/3, 965/2, 965/1, 2795/1, 2803/1, 2795/2, 2796/1, 2323, 2304, 2796/1, 522/1, 728/3, 748/1 KO LJESNJE, Podgorica."*

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su: *„obezbjedenje stalno rastuće i promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje pouzdanosti napajanja i poboljšanje karakteristika voda čime će se smanjiti kako broj tako i trajanje prekida i omogućiti kvalitetnije i sigurnije napajanje električnom energijom postojećih korisnika".*

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2026. godinu.

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.

2.11. Izgradnja NDTS 10/0,4 kV 2x630 kVA "Nova 1" , prema DUP-u "Cijevna 2 – dio A" sa uklapanjem u 10 kV mrežu

Identifikacioni broj investicije: 4741

Vrijednost investicije: 207.650 €

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „U cilju sigurnog i kvalitetnog napajanja budućih potrošača u dijelu DUP-a "Cijevna 2 – dio A" a na osnovu izdate saglasnosti 30-20-02-15711 na tehničku dokumentaciju investitora D.O.O. "VELETEX" po zahtjevu D.O.O. "ING-INVEST", potrebno je izgraditi TS 10/0.4kV „Nova 1" DUP "Cijevna 2 – dio A" 2x630 kVA i uklopiti je podzemnim vodovima 10kV u postojeću 10kV mrežu. TS 10/0.4kV „Nova 1" 2x630 kVA je potrebno izgraditi na dijelu k.p. 1752 KO Cijevna na lokaciji UP E1 predviđenoj DUP-om. MBTS 10/0.4kV „Nova 1" je potrebno spojiti na postojeću 10kV mrežu i to polaganjem podzemnih 10kV vodova do TS 35/10kV "Gornja Zeta" i do MBTS 10/0,4kV "Bulevar Cijevna". Dužina trase planiranog 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV "Nova 1" do postojeće TS 35/10kV "Gornja Zeta" je cca 940 m, a do MBTS 10/0,4 kV "Bulevar Cijevna" cca 1,300 m."

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „obezbjedenje stalno rastuće i promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje pouzdanosti napajanja i nadalje, izgradnja predmetne trafostanice neophodna je u skladu sa važećom planskom dokumentacijom za priključenje novih korisnika kojima je izdata saglasnost na projektnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata – hale-skladišta, čija je izgradnja planirana na UP 98 I dijelu UO 99, DUO "Cijevna 2 – dio A", investitora D.O.O. "VELETEX".

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2026. godinu.

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.

2.12. Izgradnja TS 10/0,4kV 1x1000kVA "Zlatica 3 - nova" sa uklapanjem u 10kV mrežu LSL „Doljani"

Identifikacioni broj investicije: 4663

Vrijednost investicije: 110.500 €

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „U cilju sigurnog i kvalitetnog napajanja budućih potrošača na području Doljana a na osnovu izdate saglasnosti 30-20-02-5386 na tehničku dokumentaciju investitora D.O.O. "I-WINE" potrebno je izgraditi MBTS 10/0.4kV „Zlatica 3 nova“ LSL Doljani 1x1000kVA i uklopiti je podzemnim vodovima 10kV u postojeću 10kV mrežu. MBTS 10/0.4kV „Zlatica 3 nova“ 1x1000 kVA je potrebno izgraditi na k.p. 1464 KO Doljani na lokaciji predviđenoj LSL-om. Obzirom da nije izgrađena planirana putna infrastruktura a u cilju budućeg uklapanja u skladu sa planovima MBTS 10/0.4kV „Zlatica 3 nova“ 1x1000 kVA je potrebno spojiti na postojeću 10kV mrežu na DV 10 kV Vojni logor na SM 119 i na STS Zlatica 3B. Dužina trase planiranog 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV "Zlatica 3 -nova" do postojeće STS 10/0,4kV "Zlatica 3B je cca 280 m, a do SM 119 DV10kV "Vojni Logor" cca 265 m.“

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „obezbjedenje stalno rastuće i promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje pouzdanosti napajanja i nadalje, izgradnja predmetne trafostanice neophodna je u skladu sa važećom planskom dokumentacijom za priključenje novih korisnika kojima je izdata Saglasnost na projektnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata – objekte 1, 2 i 3 u funkciji gazdovanja poljoprivrednim gazdinstvom, urbanistička zona S23, LSL "Doljani", investitora D.O.O. 'I-WINE'."

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2026. godinu.

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.

2.13. Izgradnja MBTS 10/0,4 kV 1(2)x1000kVA "Br. 7 Mihinje" na UP1 LSL "Mihinja" sa uklapanjem u 10kV mrežu

Identifikacioni broj investicije: 4742

Vrijednost investicije: 205.600 €

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „U cilju sigurnog i kvalitetnog napajanja budućih potrošača na UP 1 LSL "Mihinja" a na osnovu izdate saglasnosti 30-20-02-7893 na tehničku dokumentaciju po zahtjevu "MONTENEGRO projekt" d.o.o. investitora "VERDE VILLAGE" d.o.o. potrebno je izgraditi MBTS 10/0.4kV „Br. 7 Mihinje“ 2x1.000kVA i uklopiti je podzemnim vodovima 10kV u postojeću 10kV mrežu. MBTS 10/0.4kV „Br. 7 Mihinje“, 2x1.000 kVA je potrebno izgraditi na k.p.

142/7 KO FARMACI na lokaciji predviđenoj LSL "Mihinja". MBTS 10/0.4kV „Br 7 Mihinje“, 2x1.000 kVA je potrebno spojiti na postojeću 10kV mrežu jednim kablom u MBTS "Farmegra" i drugim kablom u MBTS "Južna obilaznica 2" pri čemu je već položen 10kV kabl od MBTS "Južna obilaznica 2" do mosta na Sitnici. Obzirom da je tražena snaga 36,8 kW, predviđena je faznost izgradnje na način da se izgradi MBTS 2x1000 u prvoj fazi opremi SN blokom 3V+2T, jednim transformatorom 1000 kVA i jednim NN blokom 1000 kVA. Dužina trase planiranog 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV "Br. 7 Mihinje" do postojeće MBTS 10/0,4kV "Farmegra" je cca 1,500 m, a do mjesta priključenja na 10kV kablovski vod ka MBTS 10/0,4kV "Južna Obilaznica 2" takođe cca 1,500 m."

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „*obezbjedenje stalno rastuće i promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje pouzdanosti napajanja i nadalje, izgradnja predmetne trafostanice neophodna je u skladu sa važećom planskom dokumentacijom za priključenje novih korisnika kojima je izdata saglasnost na projektnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata – objekti mješovite namjene u naselju "Verde Village" – stambena vila sa 3 stana, na UP 1, blok 1, LSL "Mihinja", investitora D.O.O. "VERDE VILLAGE"*“.

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2026. godinu.

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.

2.14. Izgradnja MBTS 10/0,4kV, 2x1000kVA "Nova 17" sa priključnim 10kV kablovskim vodovima DUP "Radoje Dakić" – izmjene i dopune

Identifikacioni broj investicije: 4743

Vrijednost investicije: 123.350 €

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „*U cilju sigurnog i kvalitetnog napajanja budućih potrošača na UP 13 DUP Radoje Dakić a na osnovu odgovora na zahtjev 30-20-02-12144 investitoru A.D. "SAMBIC" kojim se definišu uslovi za izradu tehničke dokumentacije potrebno je izgraditi MBTS 10/0.4kV „Nova 17“ DUP Radoje Dakić 2x1000kVA i uklopiti je podzemnim vodovima 10kV u postojeću 10kV mrežu. MBTS 10/0.4kV „Nova 17“ DUP Radoje Dakić, 2x1000 kVA je potrebno izgraditi na k.p. 1503/12 KO Podgorica I na lokaciji predviđenoj DUP-om. MBTS 10/0.4kV „Nova 17“*“

DUP Radoje Dakić, 2x1000 kVA je potrebno spojiti na postojeću 10kV mrežu do postojećih TS 10/0,4 kV Radoje Dakić i Kruševac 15 kako je predviđeno DUP-om dok bi se treća vodna ćelija iskoristila za kasnije povezivanje sa budućim trafostanicama kako bi se obezbijedio "n-1" kriterijum obzirom da je postojeći vod radijalan. Dužina trase planiranog 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV "Nova 17" do postojeće MBTS 10/0,4kV "Radoje Dakić" je cca 245 m, a do MBTS 10/0,4kV "Kruševac 15" cca 125 m."

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „*obezbjedenje stalno rastuće i promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje pouzdanosti napajanja i nadalje, izgradnja predmetne trafostanice neophodna je u skladu sa važećom planskom dokumentacijom za priključenje novih korisnika kojima je izdata Saglasnost na projektnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata – investitora D.O.O. 'SAMBIC'.*

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2026. godinu.

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.

2.15. Izgradnja TS 10/0,4 kV 1x1000kVA "C3(2) (Đuričine Vode)" sa priključnim 10 kV vodom, DUP "Sutomore - Centar" - izmjene i dopune

Identifikacioni broj investicije: 4392

Vrijednost investicije: 123.000 €

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „Potrošači naselja "Đuričine Vode" se napajaju sa dva trafo-reona: Vinogradi i Zagrađe 2. Zbog velike udaljenosti konzumnog područja od postojećih trafostanica dolazi do loših naponskih prilika, koje su naročito izražene u ljetnjim mjesecima. DUP-om "Sutomore – Centar" - izmjene i dopune predviđena je izgradnja trafostanice C3 snage 1x1000kVA, na UP TS 19. U cilju trajnog rješenja problema sa adekvatnim napajanjem potrošača, novu TS je potrebno izgraditi u samom centru naselja, te bi u slučaju složenosti situacije na terenu, trebalo planirati izgradnju TS "C2" u skladu sa istim DUP-om. Napajanje planirane trafostanice predviđeno je polaganjem 10kV kablovskog voda od postojeće MBTS 10/0,4kV "Vinogradi", koja se napaja iz TS 35/10kV "Sutomore".

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „*obezbjedenje stalno rastuće i promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje*

pouzdanosti napajanja i nadalje, izgradnja predmetne trafostanice neophodna je kako bi se obezbijedili preduslovi za nesmetano napajanje električnom energijom potrošača naselja "Đuričine Vode", a dodatno se stvaraju uslovi i za priključenje novih potrošača".

Projekat je jednogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2024. godinu.

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.

2.16. Izgradnja STS 10/0,4kV 250kVA Mali Mikulići sa uklapanjem u 10kV mrežu

Identifikacioni broj investicije: 4800

Vrijednost investicije: 174.739 €

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „*Opština Bar planira saobraćajnicu koja će povezati Male i Velike Mikuliće. Planirano je da se sa trasom ove saobraćajnice izvede i javna rasvjeta. Radi napajanja javne rasvjete novo planiranog puta, kao i postojećih vjerskih objekata, te postojećih i budućih domaćinstava na ovom području, potrebno je izgraditi dvije TS 10/0.4kV od 250 kVA (jedna u Velikim, druga u Malim Mikulićima) i uklopiti ih u postojeću 10 kV mrežu. Uklapanje je predviđeno iz postojeće TS-Z 10/0,4kV Tuđemili, vazdušnom mrežom po mogućnosti da prati postojeće (buduće) saobraćajnice, ili eventualno drugo rešenje koje se pokaže kao povoljnije nakon ocjene pristupačnosti terena. Predviđa se vazдушna 10 kV veza između Malih i Velikih Mikulića, tako da trasa prati planiranu saobraćajnicu. Predmetnom investicijom obuhvaćen je DV 10kV od postojeće TS-Z 10/0,4kV "Tuđemili" do planirane STS 10/0,4kV "Mali Mikulići", dužine cca 4,200 m.*

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „*obezbjedenje stalno rastuće i promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje pouzdanosti napajanja i nadalje, izgradnjom navedene infrastrukture ovo područje, koje se nalazi u podnožju planine Rumije, postaje atraktivno za turističke i ostale privredne djelatnosti*”.

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2026. godinu.

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.

2.17. Izgradnja STS 10/0,4kV 250kVA Mali Mikulići sa uklapanjem u 10kV mrežu

Identifikacioni broj investicije: 4801

Vrijednost investicije: 392.842 €

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „Opština Bar planira saobraćajnicu koja će povezati Male i Velike Mikuliće. Planirano je da se sa trasom ove saobraćajnice izvede i javna rasvjeta. Radi napajanja javne rasvjete novo planiranog puta, kao i postojećih vjerskih objekata, te postojećih i budućih domaćinstava na ovom području, potrebno je izgraditi dvije TS 10/0.4kV od 250 kVA (jedna u Velikim, druga u Malim Mikulićima) i uklopiti ih u postojeću 10 kV mrežu. Uklapanje je predviđeno iz postojeće TS-Z 10/0,4kV Tuđemili, vazdušnom mrežom po mogućnosti da prati postojeće (buduće) saobraćajnice, ili eventualno drugo rešenje koje se pokaže kao povoljnije nakon ocjene pristupačnosti terena. Predviđa se vazдушna 10 kV veza između Malih i Velikih Mikulića, tako da trasa prati planiranu saobraćajnicu. Predmetnom investicijom obuhvaćen je DV 10kV od buduće STS 10/0,4kV "Mali Mikulići" do STS 10/0,4kV "Veliki Mikulići", dužine cca 10 km.”

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „obezbjedenje stalno rastuće i promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje pouzdanosti napajanja i nadalje, izgradnjom navedene infrastrukture ovo područje, koje se nalazi u podnožju planine Rumije, postaje atraktivno za turističke i ostale privredne djelatnosti”.

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2026. godinu.

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.

2.18. Izgradnja STS „Rujevo“ 160kVA sa uklapanjem u 10kV i 0,4kV mrežu

Identifikacioni broj investicije: 4837

Vrijednost investicije: 155.900 €

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „U cilju sigurnog i kvalitetnog napajanja potražaća sela Pestorići, Glogovik, Rujevo, Obalica u Kutima, Herceg Novi potrebno je izgraditi novu STS 10/0.4kV "Rujevo" 160kVA. STS 10/0.4kV "Rujevo" je potrebno priključiti na 10kV mrežu podzemnim vodom 10kV od DTS 10/0.4kV "Kamenje". Za uklapanje u postrojeću 0,4kV mrežu je potrebno ugraditi novi AB stub 9/1000 neposredno pored planirane STS 10/0.4kV "Rujevo" i preko tog

stuba spojiti postojeću 0,4kV mrežu sa planiranom STS. STS 10/0.4kV "Rujevo" je potrebno izgraditi na k.p. 1883 KO Kutina. Podzemni vod 10kV je potrebno ugraditi uz postojeću saobraćajnicu u Kutima (k.p. 376/2, 820, 368, 3805, 1883 KO Kutina). Novi stub 0,4kV mreže je potrebno ugraditi na k.p. 1883 KO Kutina."

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „*osiguravanje stalno rastuće i promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje pouzdanosti napajanja i nadalje, realizacija navedene investicije neophodna je kako bi se osigurali preduslovi za nesmetano napajanje električnom energijom potrošača MZ "Zelenika Kutina", i dodatno, stvaraju se uslovi i za priključenje novih potrošača*”.

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2026. godinu.

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.

2.19. Projektovanje i nabavka opreme i izvođenje radova na uzemljenju neutralne tačke 10 kV mreže TS 35/10 kV Škaljari

Identifikacioni broj investicije: 4851

Vrijednost investicije: 110.000 €

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „*Potreba za uzemljavanjem neutralnih tačaka 35 i 10 kV distributivnih mreža proističe iz odredbi Pravilnika o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova (Sl.list SRJ. br. 41/93), tehničkih preporuka i pozitivne prakse. Prema navedenom propisu, pogon mreže sa izolovanom neutralnom tačkom može da se odvija ako kapacitivna struja zemljospoja te mreže nije suviše velika. Dozvoljene vrednosti kapacitivne struje zemljospoja su 20 A za mrežu nazivnog napona 10 kV i 10 A za mrežu nazivnog napona 35 kV. Ako kapacitivna struja zemljospoja pređe navedene vrednosti, mreža se razdvaja ili se primjenjuje uzemljenje neutralne tačke da bi se spriječile prenaponske pojave pri zemljospoju.*

Godine 1995. urađena je Studija uzemljenja neutralnih tačaka mreža 35 i 10 kV u elektroenergetskom sistemu Crne Gore, koja je dala principijelno rešenje da se u svim mrežama 35 kV i 10 kV u kojima su se stekli uslovi za to, izvrši prelazak sa izolovane na uzemljenu neutralnu tačku preko niskoomskog otpornika za ograničavanje struje jednofaznog zemljospoja na 300 A.

Ovim rješenjem se postižu pozitivni efekti:

- *struja jednopolnog kratkog spoja se ograničava na 5-25% struje trolejnog ks čime se izbjegavaju termička oštećenja kablova i druge opreme,*
- *prigušuju se prolazni prenaponi pri nastanku i isključenju jednofaznih zemljospojeva. pri višestrukom povratnom paljenju luka u prekidačima i pri intermitentnom luku na mjestu kvara, što smanjuje naprezanje izolacije i ukupan broj kvarova, posebno dvostrukih zemljospojeva, čime se popravljaju ukupna pouzdanost mreže,*
- *omogućava se primjena jednostavne prekostrujne zaštite,*
- *omogućava se postizanje uslova bezopasnosti na uzemljivačima trafostanica 10/0.4 kV i u instalacijama potrošača, kao i uticaja na tk vodove na dopušteni nivo uz prihvatljiva tehno-ekonomska rješenja.*
- *omogućava se priključenje novih potrošača izgradnjom 10kV kablovske mreže.*

Proračunata kapacitivna struja zemljispoja u TS 35/10kV Škaljari iznosi 141.8 A i u skladu sa Pravilnikom neophodno je izvršiti ugradnju otpornika za uzemljavanje neutralne tačke, zajedno sa potrebnim pratećim građevinskim radovima i radovima na podešavanju parametara zaštite i relejima na postojećem 10kV postrojenju."

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „*obezbjedenje stalno rastuće i promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje pouzdanosti napajanja i nadalje, stvara se preduslov za ispunjenje zakonske obaveze za prelazak na režim rada sa uzemljenom neutralnom tačkom galvanski povezane 10kV mreže*”.

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2026. godinu.

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.

2.20. Zamjena 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV "Poljo Dobro" do TS 35/10kV "Račica"

Identifikacioni broj investicije: 4857

Vrijednost investicije: 198.000 €

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „*U cilju kvalitetnijeg napajanja potrošača sa područja opštine Tivat, planira se zamjena postojećeg amortizovanog, uljnog 10kV*

kablovskog voda od TS 35/10kV "Račica" do TS 10/0,4kV "Poljo Dobro" tipa IPO 13-AS 150 mm², novim 10kV vodom tipa 3x(XHE 49-A 1x240/25 mm²), čijom će se izgradnjom značajno poboljšati pouzdanost napajanja i omogućiti rezerviranje 10kV mreže napajane iz TS 35/10kV "Tivat" sa TS 35/10kV "Račica". Trasa planiranog kablovskog voda dužine je cca 3,600 m. Velikim dijelom trase, predmetni kablovski vod biće položen u istom rovu sa 10kV kablovskim vodom "Račica – Kukuljina" i 35kV kablovskim vodom "Gradiošnica (Tivat) – Račica". Planirano je izvođenje radova paralelno sa radovima na izgradnji Bulevara od Krtoljske raskrsnice do Aerodroma, kao prva dionica budućeg Bulevara Jaz – Tivat."

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „*obezbjedenje stalno rastuće i promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje pouzdanosti napajanja, kao i stvaranje uslova za sigurnije i kvalitetnije napajanje postojećih korisnika, obezbjeđivanje kapaciteta za priključenje novih korisnika i povećanje mogućnosti rezerviranja u slučaju ispada elemenata*”.

Projekat je jednogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2024. godinu.

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.

2.21. Izgradnja 10kV kablovskog voda od TS 35/10kV "Račica" do TS 10/0,4kV "Kukuljina"

Identifikacioni broj investicije: 4858

Vrijednost investicije: 200.000 €

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „*U cilju kvalitetnijeg napajanja potrošača sa područja opštine Tivat, planira se izgradnja 10kV kablovskog voda od TS 35/10kV "Račica" do TS 10/0,4kV "Kukuljina". TS 10/0,4kV "Kukuljina" trenutno se napaja iz gradske TS 35/10kV "Tivat". Izgradnjom predmetnog 10kV kablovskog voda značajno će se poboljšati pouzdanost napajanja i omogućiti rezerviranje 10kV mreže napajane iz TS 35/10kV "Tivat" sa TS 35/10kV "Račica". Trasa planiranog kablovskog voda dužine je cca 3,700 m. Velikim dijelom trase, predmetni kablovski vod biće položen u istom rovu sa 10kV kablovskim vodom "Račica – Poljo Dobro" i 35kV kablovskim vodom "Gradiošnica (Tivat) – Račica". Planirano je izvođenje radova paralelno sa radovima na izgradnji Bulevara od Krtoljske raskrsnice do Aerodroma, kao prva dionica budućeg Bulevara Jaz – Tivat.*”

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „*obezbjedenje stalno rastuće i promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje pouzdanosti napajanja, kao i stvaranje uslova za sigurnije i kvalitetnije napajanje postojećih korisnika, obezbjeđivanje kapaciteta za priključenje novih korisnika i povećanje mogućnosti rezerviranja u slučaju ispada elemenata*”.

Projekat je jednogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2024. godinu.

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.

2.22. Izgradnja MBTS 10/0,4kV 2x1000kVA "D2.1" DUP "Centar Kolašin - izmjene i dopune" sa uklapanjem u 10kV mrežu

Identifikacioni broj investicije: 4874

Vrijednost investicije: 110.000 €

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „*U cilju sigurnog i kvalitetnog napajanja budućih potrošača zone D, DUP-a "Centar Kolašin – izmjene I dopune", a na osnovu izdatog Pozitivnog mišljenja 30-20-06-1103 na tehničku dokumentaciju investitora D.O.O. "INVESTMENT GROUP"* po zahtjevu D.O.O. "CRTA" potrebno je izgraditi MBTS 10/0.4kV „D.2.1" DUP "Centa Kolašin – izmjene i dopune" 2x1000 kVA i uklopiti je podzemnim vodovima 10kV u postojeću 10kV mrežu. Uklapanje u 10kV mrežu planirano je polaganjem dvostrukog kablovskog voda od planirane TS do mjesta uklapanja po sistemu "ulaz-izlaz" na postojeći 10kV kablovski vod "MBTS Osnovna i Muzička Škola – Hotel Bjanka", trasom dužine cca 100 m.”

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „*obezbjedenje stalno rastuće i promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje pouzdanosti napajanja, i nadalje, izgradnja predmetne trafostanice neophodna je u skladu sa važećom planskom dokumentacijom za priključenje novih korisnika kojima je izdato pozitivno mišljenje na projektnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata – poslovni objekat – Hotel 5***** na UP 27 i UP 28, DUP "Centar Kolašin – izmjene i dopune", investitora D.O.O. "INVESTMENT GROUP"*”.

Projekat je jednogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2025. godinu.

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.

2.23. Izgradnja MBTS 10/0,4 kV 1x630 nova (Grotulja) prema DUP Podbišće 2 prva faza realizacije Grotulja sa uklapanjem u 10 kV mrežu

Identifikacioni broj investicije: 4880

Vrijednost investicije: 120.000 €

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „Područje prigradskog naselja Grotulja napaja se sa PSTS „Donje Selo – Podbišće“, čiji kapaciteti nisu dovoljni obzirom da se u predmetnom naselju povećala naseljenost i izgradnja poslovnih prostora. Prostorno-planskim dokumentom DUP „Podbišće 2 prva faza realizacije Grotulja“ predviđena je izgradnja nove TS 10/0,4kV. U skladu sa prethodno navedenim, planirana je izgradnja MBTS 10/0,4kV, 1x630kVA „Grotulja“, na lokaciji predviđenoj DUP-om, na KP 224, KO Podbišće, UP TS. Uklapanje MBTS 10/0,4kV „Grotulja“ u 10kV mrežu predviđeno je polaganjem podzemnih 10kV vodova do postojećih TS-O 10/0,4kV „Hotel“ dužine cca 850m i do MBTS 10/0,4kV „Ćetkovići“ dužine cca 850 m.”

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „obezbjedenje stalno rastuće i promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje pouzdanosti napajanja, i nadalje, izgradnja predmetne trafostanice neophodna je kako bi se obezbijedili preduslovi za nesmetano napajanje električnom energijom potrošača naselja „Grotulja“ i dodatno, stvaraju se uslovi za priključenje novih potrošača”.

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2026. godinu.

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.

3) AMR i mjerna sredstva

Ažuriranim investicionim planom za period 2024-2025. godina predviđena su ulaganja u kategoriju investicija AMR i mjerna mjesta u ukupnom iznosu od **11.557.211 €**.

3.1. Rekonstrukcija i povećanje kapaciteta ispitne laboratorije

Identifikacioni broj investicije: 4898

REGAGEN Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96, 81000 Podgorica, **Crna Gora**

T: 00 382 20 229 615. 00 382 20 229 616 F: 00 382 20 229 755 E: regagen@t-com.me www.regagen.co.me

PIB: 02396491 ŽR: 520-34372-70. 510-4171-40. 520-34498-80

Vrijednost investicije: 450.000 €

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „*Rekonstrukcija i povećanje kapaciteta ispitne laboratorije se sastoji iz osposobljavanja postojećeg ispitnog stola koji nije u funkciji (čiji je izvor napajanja proizveden 2004. i za koga više ne postoji mogućnost servisiranja) i nabavci novog ispitnog stola, čime bi duplirali postojeće kapacitete za rad u ispitnoj laboratoriji. Ova investicija se izvodi radi pokretanja procedure kako bi se CEDIS ovlastio za pripremu brojila za ovjeravanje, a da Zavod za metrologiju (ZZMCG) na osnovu rezultata pregleda vrši njihovo žigosanje. Jedan od glavnih motiva za ovu investiciju ogleda se u činjenici da nas, shodno rokovima redovne ovjere brojila, u narednom periodu očekuje podnošenje zahtjeva za ovjeravanje značajne količine brojila ENEL Distribuzione SpA tipa GISM, GISS i GIST, kao i brojila ostalih proizvođača koje posjedujemo u našem DS-u. Samo za približno 9000 brojila rok ovjere ističe već ove godine, dok je za 2024. godinu problem znatno izraženiji, budući da za približno 140 000 brojila ističe rok ovjere. Glavni benefiti ove investicije sadržani su u:*

- *Boljoj evaluaciji ponuda novih brojila.*
- *Lakšem otkrivanju i dokazivanju neovlašćenog djelovanja na konstruktivne i meterološke karakteristike mjernih uređaja (brojila).*
- *Smanjenju troškova usled izvjesne potrebe za slanjem na ovjeravanja brojila u neku od inostranih ispitnih laboratorija zbog malih kapaciteta ZZMCG (cijena je u prosjeku 30 € po brojilu). Zavod za metrologiju ima pravo saglasno članu 15, stavu 5, da naloži u slučaju ograničenih kapaciteta da se ovjera brojila izvrši u inostranoj laboratoriji u roku od osam dana kada dobijemo obavještenja od Zavoda. Glavna ušteda ove investicije (K1 koeficijent) se ogleda u ovoj tački*
- *Povećanju kapaciteta za ispitivanje i ovjeru brojila.*
- *Mogućnosti da vršimo pripremu za ovjere brojila za druge subjekte.*

Opremanje nove ispitne laboratorije CEDIS-a bi se baziralo na Pravilniku o tehničkim i meterološkim uslovima i postupku ovlašćivanja lica za pripremu brojila električne energije za ovjeravanje (Pravilnik), kojim se u članu 1. propisuju tehnički i meterološki uslovi, potreban stručni kadar i postupak ovlašćivanja privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica za vršenje poslova pripreme brojila električne energije za ovjeravanje.

Novčana sredstva za nabavku opreme za novi Ispitnu laboratoriju (bez građevinskih radova) obuhvataju:

1. *Za osposobljavanje postojećeg ispitnog stola – cca 110,000 €*

2. *Za nabavku novog ispitnog stola – cca 310,000 €*
3. *Ostala oprema (termometar, higrometar, police, kolica, odnosno paneli za smještaj brojila koja se ispituju,...) – cca 30,000 €.*
4. *Naknada za pokriće troškova postupka ovlašćivanja za pripremu mjerila za ovjeravanje u iznosu od 450.00 € (prema članu 3, stav 3 Uredbe o visini i načinu plaćanja naknada iz oblasti meterologije - šifra posla: A103)."*

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „*minimalni gubici snage i energije; predmetnu investiciju potrebno je realizovati radi tačnog i preciznog mjerenja utrošene električne energije kroz postupak ispitivanja i ovjeravanja brojila. Dobijanjem ovlašćenja (sertifikata) za pripremu za ovjeravanja brojila, smanjili bi se troškovi ovjere brojila usled izvjesne potrebe da se, zbog malih kapaciteta ZZMCG, brojila šalju na ispitivanje u neku inostranu laboratoriju, a imali bi i benefite bolje evaluacije ponuda za sve buduće nabavke brojila, kao i sertifikovane (sertifikat za ispravnost etalona) izvještaje (ispitne kartone) za ispitivanje oštećenih brojila*“.

Projekat je jednogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2024. godinu.

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.

4) Ostala osnovna sredstva

Ažuriranim investicionim planom za period 2024-2025. godina predviđena su ulaganja u ostala osnovna sredstva u ukupnom iznosu od **11.438.909 €**.

4.1. Rekonstrukcija i povećanje kapaciteta ispitne laboratorije

Identifikacioni broj investicije: 4900

Vrijednost investicije: 240.000 €

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „*Aplikativno rješenje za upravljanje investicijama je proces koji prati sve investicije odobrene od strane Regulatorne Agencije za Energetiku i komunalne djelatnosti (uključujući i neplanirane). Podaci o projektima (investicijama) se ažuriraju informacijama iz zasebnih zadataka (koji se formiraju za svaku investiciju zasebno, npr. obezbjeđivanje potrebnih dozvola, status radova, finansijski izvještaji,...), pomoćnih procesa navedenih u stavkama*

iznad kao i ERP sistema kompanije (eBS) kako bi se dobila kompletna slika. Proces je projektno orijentisan i dozvoljava fazno praćenje, sa informacijom o odgovornoj osobi, alarmima i notifikacijama i izvještavanje u skladu sa zahtjevima korisnika. Zbog velikog broja investicionih projekata u toku i planiranih, kao i zbog velike dinamike promjena na investicionim projektima, a u cilju ispunjenja zakonske obaveze o izvještavanju o statusu istih, CEDIS planira da sa postojećim kadrovskim kapacitetima uz upotrebu navedenog softvera nastavi sa izvještavanjem bez povećanja broja angažovanih zaposlenika na ovom poslu.

Software će biti modularnog tipa i sastojće se od sledećih Modula:

- *Modul za planiranje*
- *Modul za vođenje Investicionih projekata,*
- *Modul za Izvještavanje.*

Ovako postavljeno softversko rješenje predstavlja osnovu za upravljanje imovinom i osnovnim sredstvima (Asset management)."

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je navedeno u dopisu CEDIS-a, broj 10-10-35101 od 20.10.2023. godine (u Agenciji zaveden istog dana pod brojem 23/3420-8) sljedeći: „U cilju obezbjeđenja stalno rastuće i promjenljive potražnje za električnom energijom na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti i poboljšanja pouzdanosti napajanja CEDIS od 2011. u skladu sa Zakonom izrađuje investicione planove, čija realizacija zahtjeva intenzivnu uključenost velikog broja učesnika, kako unutar kompanije, tako i trećih lica, od čijih aktivnosti zavisi i realizacija investicija i poboljšanje kako naponskih prilika, tako i pouzdanosti napajanja novih i budućih korisnika. Od formiranja CEDIS-a prosječan broj planiranih investicionih projekata je iznosio cca 220 po godini. Efikasna realizacija i izvještavanje o ovolikom broju projekata predstavlja ozbiljan izazov te je neophodna nabavka aplikativnog rješenja koje bi integrisalo funkcionalnosti navedene u obrascu tehno-ekonomske analize."

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2025. godinu.

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.

4.2. Finansijsko-poslovni informacioni sistem

Identifikacioni broj investicije: 4591

REGAGEN Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96, 81000 Podgorica, **Crna Gora**

T: 00 382 20 229 615. 00 382 20 229 616 F: 00 382 20 229 755 E: regagen@t-com.me www.regagen.co.me

PIB: 02396491 ŽR: 520-34372-70. 510-4171-40. 520-34498-80

Vrijednost investicije: 296.000 €

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „*Finansijsko-poslovni informacioni sistem sa pratećim aplikacijama je finansijski sistem kompanije koji pokriva ključne finansijske procese: Glavna knjiga, Nabavka, Nabavni ugovori, Upravljanje zalihama, Interna prodaja-prodaja, Upravljanje obavezama, Upravljanje stalnim sredstvima, Upravljanje potraživanjima, Upravljanje novčanim tokovima, Upravljanje ljudskim resursima, Upravljanje Projektima, Putni nalozi, Blagajna, Dati krediti, Primljeni krediti, HelpDesk, Kancelarijsko poslovanje, Sistem poslovnih registara (Registri), Utuženja neovlaštene potrošnje, Elektronska plaćanja.*

U planu je razvoj softvera kroz:

- *Projekat migracije Informacionog sistema na infrastrukturu CEDIS-a što podrazumijeva instalaciju virtuelnih servera, migracije baze podataka i aplikativnih server, podešavanje rada eBS-a u novom okruženju, podešavanje integracija međusoftverskih rješenja kao i upgrade baze za razvojnu, testnu i produkcionu instancu*
- *Migraciju određenih modula na APEX platformu u cilju poboljšanja i optimizacije sistema.*

Dodatno, postojeći sistem je potrebno nadograditi u cilju unapređenja i optimizacije poslovnih procesa kroz: Unapređenje procesa elektronskog plaćanja, Reorganizacija kompanije – nova organizaciona struktura kompanije, nova definicija radnih mjesta, novi rasporedi zaposlenih i povezanost sa radnim mjestima, Revalorizacija dugotrajne imovine, Unapređenje procesa upravljanja investicionim projektima i projektima investicionog ulaganja, Razvoj novih servisa koji će funkcionisati na podaktovnjoj sabirnici, Unapređenje modula za izvještavanje o investicijama. Planirano je da se u finansijsko-poslovni informacioni sistem ulaže kontinuirano 148,000 € godišnje."

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „*praćenje i poboljšanje svih finansijskih poslovnih procesa, osnovnih sredstava, elektronskih plaćanja, organizacione strukture, dugotrajne imovine itd. "*

Program je planiran da se započne 2024. godine, a završetak njegove realizacije nije moguće definisati jer se radi o kontinuiranoj investiciji.

Postupajući po primjedbi Agencije da je za ovu investiciju potrebno kvantifikovati korist K1 u tehnokonomskoj analizi (dopis Agencije, broj 23/3420-2 od 22.09.2023. godine), CEDIS je u dopisu broj 10-10-35101 od 20.10.2023. godine (u Agenciji zaveden istog dana pod brojem 23/3420-8), naveo sljedeće: „*Finansijsko-informacioni poslovni sistem (eBS) je osnovni operativni sistem koji CEDIS koristi*

i preko kojeg su pokriveni skoro svi finansijski procesi. U skladu sa razvojem kompanije potrebna je i nadogradnja i razvoj istog. Predmetne nadogradnje su neophodne u cilju praćenja novih procesa za kojima se svakodnevno ukazuje potreba. Ukidanje, to jest prekid razvoja softvera, doveo bi do nemogućnosti praćenja određenih procesa te samim tim i nemogućnošću finansijskog praćenja i izvještavanja. Ekonomsku kvantifikaciju koristi K2, tj. Izbjegnete troškove poslovanja nije moguće dati na traženi način."

Uvažavajući dato obrazloženje, ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.

Kao što je već navedeno, u Ažuriranom investicionom planom su, uz dato obrazloženje predloženog iznosa saglasno članu 10 stav 5 Pravila, planirana sredstva, namijenjena za realizaciju investicija koje nije moguće predvidjeti u momentu izrade plana, a za čiju realizaciju se može javiti potreba tokom planskog perioda usljed nepredviđenih okolnosti (*contingency plan*), u iznosu od 1.155.629 € u 2024. godini i 2025. godini. Nakon ocjene datog obrazloženja kao utemeljenog, utvrđeno je da predloženi iznos ispunjava i uslov iz člana 10 stav 4 Pravila kojim je propisano da se navedena sredstva mogu planirati u iznosu koji ne može biti veći od prosječne vrijednosti investicija koje su realizovane usljed nepredviđenih okolnosti u tri godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva za davanje saglasnosti na investicioni plan. Naime, u obrazloženju predloženog iznosa se navodi da je za 2020. godinu realizovano 962.443 €, u 2021. godini 1.009.563 €, u 2022. godini 1.494.882 €, odnosno u ukupnom iznosu 3.466.888 €. Dakle, prosječna vrijednost investicija koje su realizovane usljed nepredviđenih okolnosti u periodu 2020 – 2022. godina iznosi 1.155.629 €.

Na osnovu izvršene analize Ažuriranog investicionog plana, kojima su planirana ulaganja od 36.362.898 € za 2024. godinu i 29.854.954 € za 2025. godinu i činjenice da se ulaganja u distributivni sistem moraju odvijati u kontinuitetu da bi CEDIS ostvario svoju osnovnu funkciju – pružanje usluge distribucije električne energije na siguran, bezbjedan i kvalitetan način, ocijenjeno je da je realizacija investicija na koje je data saglasnost neophodna za obezbjeđivanje funkcionisanja distributivnog sistema električne energije.

Primjenom citiranih odredaba Pravila na ovako utvrđeno činjenično stanje, odlučeno je kao u tač. 1 i 2 dispozitiva ove odluke.

II. PROGRAM OTKUPA ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE

U skladu sa članom 186 stav 3 Zakona, operator sistema dužan je da utvrđuje trogodišnje programe otkupa infrastrukture iz člana 175 i člana 186 stav 2 ovog zakona, po vrstama sredstava i lokacijama i da infrastrukturu uključi u razvojni, odnosno investicioni plan.

CEDIS je uz dopis broj 10-10-29411 od 31.08.2023. godine dostavio na davanje saglasnosti i Program otkupa elektroenergetske infrastrukture u vlasništvu trećih lica, koji je bio sastavni dio Ažuriranog investicionog plana, utvrđenog Odlukom Odbora direktora CEDIS, broj 10-01-29236 od 29.08.2023. godine. Nakon toga, CEDIS je u dopisu broj 10-10-35101 od 20.10.2023. godine, dostavio odgovore po primjedbama Agencije na navedeni akt, (akt Agencije, broj 23/3420-2 od 22.09.2023. godine), kao i *Program otkupa elektroenergetske infrastrukture u vlasništvu trećih lica za period 2024-2026. godina*, koji je sastavni dio Ažuriranog investicionog plana, utvrđenog Odlukom Odbora direktora CEDIS, broj 10-01-34971, od 19.10.2023. godine.

U navedenom aktu CEDIS ističe sljedeće: *„Programom otkupa je predviđeno da se u periodu 2024–2026. godina izvrši otkup elektroenergetskih objekata koji nisu u vlasništvu CEDIS a služe za distribuciju električne energije, u cilju obezbjeđivanja tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti funkcionisanja distributivnog sistema, obezbjeđenja sigurnosti snabdijevanja i očuvanja prostora u skladu sa prostorno planskim dokumentom. Predmet otkupa su elektroenergetski objekti koji služe za distribuciju električne energije, ako iste osim vlasnika koriste i druga pravna i fizička lica na osnovu izdate elektroenergetske saglasnosti, ili ako bi bez tih objekata bilo narušeno jedinstvo elektroenergetskog sistema. Predmet otkupa, pored trafostanice, je i priključni 10kV vod ukoliko je isti sastavni dio građevinske i upotrebne dozvole. CEDIS će svima vlasnicima elektroenergetske infrastrukture uputiti pismo namjere o otkupu sa utvrđenim minimumom dokumentacije koju će vlasnici elektroenergetske infrastrukture, uz Zahtjev, biti u obavezi da dostave u postupku otkupa. Uredno podnešeni Zahtjevi za otkup od strane vlasnika elektro energettskoh objekata sa dostavljenom propisanom dokumentacijom biće predmet razmatranja, pri čemu će se lista otkupa sačiniti uzimajući u obzir redosljed priključenja na elektroenergetsku mrežu u nadležnosti CEDIS, kao uslova u određivanju prioriteta otkupa. Vrijednost elektroenergetske infrastrukture planirane otkupom biće određena od strane nezavisnog procjenitelja (angažovan o trošku CEDIS), koji će u postupku*

utvrđivanja korigovane vrijednosti elektroenergetske infrastrukture primjeniti stopu amortizacije koju koristi CEDIS za svoja sredstva. Danom potpisivanja Ugovora o otkupu elektroenergetske infrastrukture će u skladu sa Zakonom biti evidentirana kao osnovno sredstvo u poslovnim knjigama CEDIS. Finansiranje cjelokupnog otkupa elektroenergetske infrastrukture u vlasništvu trećih lica biće obezbjeđeno iz vlastitih sredstava CEDIS."

Članom 186 stav 1 Zakona je propisano da su nadležni operator sistema i vlasnik infrastrukture koja služi za prenos ili distribuciju električne energije radi obezbjeđenja tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti funkcionisanja sistema, obezbjeđenja sigurnosti snabdijevanja, funkcionisanja tržišta i očuvanja prostora u skladu sa prostorno-planskim dokumentima, dužni da međusobna prava i obaveze urede ugovorom o otkupu, čiji je obavezni element, saglasno članu 185 stav 2 Zakona i iznos naknade za otkup infrastrukture. Stavom 2 navedenog člana precizirano je da se smatra da infrastruktura iz stava 1 ovog člana služi za prenos, odnosno distribuciju električne energije ako infrastrukturu, osim vlasnika koriste druga pravna ili fizička lica odnosno, novi korisnici na osnovu ugovora iz člana 175 ovog zakona, ili ako bi bez te infrastrukture bilo narušeno funkcionisanje sistema.

Nakon analize navedenog akta, polazeći od navedenih odredaba Zakona, a uvažavajući dato obrazloženje CEDIS-a, odlučeno je kao u tač. 3 i 4 dispozitiva ove odluke.

Imajući u vidu odredbu člana 46 stav 1 tačka 4 i člana 116 stav 6 Zakona, Ažurirani investicioni plan, utvrđen Odlukom Odbora direktora CEDIS, broj 10-01-34971 od 19.10.2023. godine, može proizvoditi pravno dejstvo tek nakon dobijanja predmetne saglasnosti Agencije na navedeni akt, zbog čega je odlučeno kao u tački 5 dispozitiva ove odluke.

Predsjednik Odbora
Branislav Prelević



Prikaz pojedinačnih odobrenih investicija

ID Broj	Vrsta investicije	Naziv investicije	Plan za 2024	Plan za 2025	Godina početka realizacije	Godina kraja realizacije
4708	Projekat	Zamjena kablovskog voda 35 kV TS Bistrica - TS Trebjesa		5.000	2025	2026
4709	Projekat	Izgradnja TS 35/0,4kV "Krstac" sa priključnim DV 35kV na T-spoju, GUR "Njeguši"		5.000	2025	2026
3741	Projekat	Zamjena kablovskog voda 35 kV Cetinje-Noví Obod /Cetinje 4/		5.000	2025	2026
3742	Projekat	Rekonstrukcija TS 35/0,4 kV Njegusi 1		5.000	2025	2026
4548	Projekat	Projektovanje i nabavka opreme i izvođenje radova na uzemljenju 35kV neutralne tačke transformatora u TS 110/35 kV Podgorica 1 i distributivne 35kV mreže Podgorica 1- TRAFO 2	75.000		2024	2024
4096	Projekat	10 kV postrojenje u TS 110/10kV "Podgorica 7"	100.000	1.300.000	2024	2025
4710	Projekat	Zamjena kablovskog voda 35kV TS Podgorica 1 - TS Gorica /G2/		5.000	2025	2026
4711	Projekat	Zamjena kablovskog voda 35kV TS Podgorica 1 - TS Gorica /G1/		5.000	2025	2026
4712	Projekat	Zamjena kablovskog voda 35kV TS Centar - TS Gorica A		5.000	2025	2026
4713	Projekat	Kabliranje dionice DV35kV TS35/10kV "Vranjina 1" do TS35/10kV "Virpazar" na dionici preko Skadarskog jezera - od TS "Vranjina 1" do SM 11		10.000	2025	2026
3744	Projekat	Kabliranje dionice DV 35kV Rudeš - Polica iz TS 35/10 kV Rudeš, Berane	70.000		2024	2024
3747	Projekat	Rekonstrukcija TS 35/10 kV Polica. Rekonstrukcija zaštite, ugradnja glavnog upravljačkog ormara sa RTU uređajem i ožičenjem u TS 35/10 kV Polica, PV	55.000		2024	2024
4549	Projekat	Nabavka transformatora 35/10 kV u RP Buče, BA		8.000	2025	2026
3749	Projekat	Rekonstrukcija komplet zaštite, ugradnja glavnog upravljačkog ormara sa RTU uređajem i ožičenje u TS 35/10kV Rožaje, RO	50.000		2024	2024
4098	Projekat	Izgradnja 10 kV postrojenja u TS 110/10 kV "Bečići" i uklapanje u 10 kV mrežu	100.000	1.700.000	2024	2025

4075	Projekat	Rekonstrukcija TS 35/10kV Buljarica (Realizacija u periodu 2025-2026, ukupan planirani iznos 300,000€)		50.000	2025	2026
4714	Projekat	Rekonstrukcija 10kV postrojenja u TS 35/10kV "Velika Plaža 2"	30.000	383.223	2024	2025
4550	Projekat	Rekonstrukcija 10 kV postrojenja u TS 35/10 kV Grad	30.000	345.000	2024	2025
4097	Projekat	Izgradnja TS 35/10 kV Velika Plaža 3 (Realizacija u periodu 2025-2026, ukupan planirani iznos 1,700,000€)		100.000	2025	2026
4551	Projekat	Izgradnja (dvostrukog) 35 kV kablovskog voda od TS 110/35kV "Kodre" do TS 35/10kV "Velika plaža 1"		20.000	2025	2026
4552	Projekat	Izgradnja (dvostrukog) 35 kV kablovskog voda od TS 35/10 "Velika Plaža 1" do TS 35/10kV "Velika Plaža 2"		20.000	2025	2026
4553	Projekat	Izgradnja (dvostrukog) 35 kV kablovskog voda od TS 35/10 "Velika Plaža 2" do TS 35/10kV "Velika Plaža 3"		20.000	2025	2026
4554	Projekat	Rekonstrukcija TS 35/10 kV "Velika Plaža 1" - zamjena 35 kV postrojenja		5.000	2025	2026
4099	Projekat	Izgradnja 35 kV postrojenja u TS 110/35 kV Buljarica (Realizacija u periodu 2025-2026, ukupan planirani iznos 1,100,000€)		100.000	2025	2026
4555	Projekat	Izgradnja dvostrukog podzemnog voda 35kV TS 110/35kV "Podi" - TS 35/10kV "Topla"		10.000	2025	2026
4556	Projekat	Izgradnja dvostrukog podzemnog voda 35kV TS 35/10kV "Topla" – TS 35/10kV "Igalo"		10.000	2025	2026
4715	Projekat	Nabavka i ugradnja transformatora snage 8 MVA u TS 35/10kV "Grbalj"		120.000	2025	2025
4716	Projekat	Opremanje dvije 35kV ćelije u TS 35/10kV "Grbalj"	60.000		2024	2024
3752	Projekat	Rekonstrukcija ćelije Spojna u TS 35/10 kV Grbalj	25.000		2024	2024
4557	Projekat	Izgradnja TS 35/10kV "Tivat 3" sa uklapanjem u postojeću 35kV mrežu (Realizacija u periodu 2025-2026, ukupan planirani iznos 1,719,000€)	50.000	50.000	2024	2026
4717	Projekat	Nabavka i ugradnja dva transformatora snage 12,5 MVA u TS 35/10kV "Tivat"		60.000	2025	2026
3756	Projekat	Rekonstrukcija TS 35/0,4 kV Kos 1		10.000	2025	2026
4718	Projekat	Izgradnja 35kV rasklopnog postrojenja "Rijeka Mušovića" sa uklapanjem u 35kV mrežu		50.000	2025	2026
4600	Projekat	Uklapanje TS 35/10 kV Žabljak u buduću TS 110/X kV Žabljak	98.500		2024	2024

3159	Projekat	REVITALIZACIJA 10kV MREŽE (Faza II - period 2022-2024, ukupan iznos: 14,800,000eura)	4.300.000		2022	2024
3160	Projekat	REVITALIZACIJA NN MREŽE (Faza II - period 2022-2024, ukupan iznos: 17,700,000eura)	5.100.000		2022	2024
4720	Program	Izgradnja infrastrukture za priključenje Korisnika na naponskom nivou 0,4 kV na osnovu Ugovora o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju (kada CEDIS gradi infrastrukturu za priključenje)	400.000	400.000	2024	kontinuirano
4559	Projekat	REVITALIZACIJA 10kV MREŽE (Faza III - period 2025-2027, ukupan iznos: 15,000,000eura)		5.000.000	2025	2027
4560	Projekat	REVITALIZACIJA NN MREŽE (Faza III - period 2025-2027, ukupan iznos: 12,000,000eura)		4.000.000	2025	2027
4719	Projekat	Uklapanje MBTS 10/0,4kV "Vir 1" u 10kV i NN mrežu	55.000		2024	2024
3775	Projekat	Rekonstrukcija TS Dragova Luka Dom (SN Blok 3+1, NN Blok)	14.000		2024	2024
3779	Projekat	Rekonstrukcija TS Dragova Luka Jablan (SN Blok 3+1, NN Blok)	14.000		2024	2024
3782	Projekat	Rekonstrukcija TS Ćemena 2 (SN Blok 3+1, NN Blok)	14.000		2024	2024
3784	Projekat	Rekonstrukcija TS br.18 (SN blok 4+2, 2xNN Blok)	31.000		2024	2024
3792	Projekat	Rekonstrukcija TS br. 39 (Zamjena SN i NN postrojenja)	14.000		2024	2024
4161	Projekat	Rekonstrukcija TS br. 1, (BTS Mehanizacija EPCG - 150001), SN i NN blok	13.000		2024	2024
4163	Projekat	Rekonstrukcija TS br. 3 (BTS Mrkošnica - 150003), SN i NN blok	13.000		2024	2024
4165	Projekat	Rekonstrukcija TS br. 12 (TS-O Ul. 29 Novembar (Zgrada Pejton) - 150012), SN i NN blok	21.000		2024	2024
4171	Projekat	Rekonstrukcija TS br. 14 (TS-O Ul. 2. Dalmatinska - 150014), SN i NN blok	13.000		2024	2024
4173	Projekat	Rekonstrukcija TS br. 104 (MBTS Dragova Luka - Šišovik - 150104), SN i NN blok	17.000		2024	2024
4175	Projekat	Izgradnja STS 250kVA, Kličevo Bunar Gaševića 2	16.500		2024	2024
3787	Projekat	Rekonstrukcija TS br. 320 (Zamjena SN postrojenja)	8.500		2024	2024
3789	Projekat	Rekonstrukcija TS br. 70 (Zamjena SN i NN postrojenja)	31.000		2024	2024
3791	Projekat	Rekonstrukcija TS br. 43 (Zamjena SN i NN postrojenja)	19.500		2024	2024

3794	Projekat	Rekonstrukcija TS br. 32 (Zamjena SN i NN postrojenja)	14.000		2024	2024
4140	Projekat	Rekonstrukcija TS br. 18 (TS-O Hotel Onogošt - 150018) - zamjena TR	14.300		2024	2024
4142	Projekat	Rekonstrukcija TS br. 25 (BTS Stara Varoš - 150025), SN i NN blok	13.000		2024	2024
4145	Projekat	Rekonstrukcija TS br. 21 (BTS Pedagoška (Ul. Danila Bojovića) - 150021), SN i NN blok	13.000		2024	2024
4148	Projekat	Rekonstrukcija TS br. 27 (TS-O UI Alekse Backovića - 150027), 2xNN blok	14.000		2024	2024
4150	Projekat	Rekonstrukcija TS br. 28 (BTS Karađorđeva - 150028), SN i NN blok	13.000		2024	2024
4152	Projekat	Rekonstrukcija TS br. 34 (BTS Naselje Blaža Jovanovića - 150034), SN i NN blok	13.000		2024	2024
4154	Projekat	Rekonstrukcija TS br. 40 (MBTS Ul. Peta Proleterska - 150040), SN i NN blok	13.000		2024	2024
3760	Projekat	Izgradnja STS 10/0.4 kV 250kVA Grahovo Brana 2 sa uklapanjem		16.000	2025	2025
4138	Projekat	Izgradnja DV 10 kV STS Orah (150733) - STS Jasen (150748) sa izmještanjem STS Jasen, PŽ		85.600	2025	2025
3799	Projekat	Izgradnja TS 10/0.4 kV 630kVA Kličevo-kod groblja pod Trebjesom sa priključnim KV 10kV i uklapanjem u NNM		75.000	2025	2025
4721	Projekat	Izgradnja STS 10/0,4kV, 250kVA "Grahovo Bara" sa uklapanjem u VN i NN mrežu		400	2025	2026
4722	Projekat	Izgradnja DV 10kV od STS 10/0,4kV "Jasikovica" do STS 10/0,4kV "Srijede 3"		500	2025	2026
4723	Projekat	Izgradnja STS 10/0,4kV "Srijede 3" sa uklapanjem u VN i NN mrežu		500	2025	2026
4604	Projekat	Priključni 10 kV vodovi za STS Brijeg II - Plužine	65.000		2024	2024
4561	Projekat	Rekonstrukcija TS-O 10/0,4 kV "Plužine 2" - 150702, SN blok	8.500		2024	2024
3801	Projekat	Rekonstrukcija TS 10/0.4kV "Pobjeda" 1x630 kVA - zamjena SN bloka-CT	12.500		2024	2024
4447	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4 kV 1x630kVA "broj 3", prema DUP-u "Gruda - Donje polje (zona D)" sa uklapanjem u 10 kV mrežu	58.000		2024	2024
4724	Projekat	Izgradnja NN mreže STS "Čavori" - elektrifikacija sela Podi		16.000	2025	2025
4725	Projekat	Ugradnja reklozera na DV 10 kV "Lovćen" – CT		50.000	2025	2025

3803	Projekat	Izgradnja 10 kV kablovskog voda između TS 10/0,4 kV "Rezidencija" i TS 10/0,4 kV "Vladin Dom"		21.000	2025	2025
4726	Projekat	Izgradnja STS 10/0,4 kV "Gruda 2" sa priključnim 10 kV vodom	65.050		2024	2024
4727	Projekat	Izgradnja STS 10/0,4kV 100kVA "Kujava - Nova" sa priključnim 10kV vodom	21.000		2024	2024
3847	Projekat	Izgradnja STS 10/0,4 kV Baloče 2 sa uklapanjem u VN i NN mrežu – Komani, Danilovgrad	25.000		2024	2024
4186	Projekat	Izgradnja KV 10 kV nova MBTS Grlić 2 - MBTS Filendar, DG		63.520	2025	2025
3806	Projekat	Izgradnja podzemnog voda 10kV kabal MBTS Grlić-STG Grlić		33.000	2025	2025
4184	Projekat	Izgradnja nove MBTS 10/0,4 kV Kopito (Mlin Šajo), Spuž		85.900	2025	2025
3810	Projekat	Zamjena BTS Mahala 5 novom TS, Golubovci	85.500		2024	2024
4024	Projekat	Rekonstrukcija TS Vujačića Mahala 1 - zamjena transformatora	9.300		2024	2024
3851	Projekat	Nova MBTS za naselje Cijevna, Golubovci		72.500	2025	2025
4191	Projekat	Izgradnja DTS 10/0,4 kV 1x630kVA "Benzinska pumpa Senić nova", prema DUP-u "Mahala"		5.000	2025	2026
4728	Projekat	Rekonstrukcija TS-O 400+1000 kVA "Pozorište" - povećanje snage na 2x1000 kVA - zamjena transformatora i NN bloka	35.900		2024	2024
4664	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4kV 1x1000kVA "D2" sa uklapanjem u 10kV mrežu DUP "Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i Južne obilaznice" - izmjene i dopune	88.500		2024	2024
4729	Projekat	Izgradnja STS 10/0,4 kV "Zbelja" sa priključnim 10kV kablovskim vodom		77.700	2025	2025
4730	Projekat	Izgradnja STS 10/0,4 kV "Bagač" sa priključnim 10kV kablovskim vodom		10.000	2025	2026
4731	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4kV 1x1000kVA "7", prema DUP-u "Zabjelo 8"	75.120		2024	2024
4732	Projekat	Izgradnja 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV "Farmaci 1 - Škola" do TS 10/0,4kV "Takovo"	44.000		2024	2024
4104	Projekat	Izgradnja NDTG 10/0,4 kV 2x1000kVA "Ranžirna stanica 4 Nova", prema DUP-u "Servisno skladišna zona sa ranžirnom stanicom"	207.400		2024	2024
3834	Projekat	Izgradnja podzemnog voda 10kV kabal Komanski most-TS Beri 4	132.000		2024	2024

4209	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4 kV Br. 7 DUP Gornja Gorica	74.900		2024	2024
4223	Projekat	Rekonstrukcija MBTS Konik, SN blok	8.500		2024	2024
4225	Projekat	Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV 13. Jul , SN blok	8.500		2024	2024
4228	Projekat	Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV A - 13, SN blok	12.500		2024	2024
4230	Projekat	Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Lenjinov bulevar 8, SN blok	12.500		2024	2024
4232	Projekat	Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Opštinski sud, SN blok	8.500		2024	2024
4239	Projekat	Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV STŠ Stambena, SN blok	12.500		2024	2024
4243	Projekat	Izgradnja NDTs 10/0,4 kV 1x1000kVA "NOVA 5", prema DUP-u "Zagorič 5"	90.850		2024	2024
4245	Projekat	Izgradnja STS 10/0,4 kV Građen 2 u Orahovu, Kučka Korita	20.250		2024	2024
4252	Projekat	Izgradnja nove MBTS 10/0,4 kV 630 kVA Vranićima, Gornji Vranići	79.300		2024	2024
4265	Projekat	Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Bartolića, SN blok	8.500		2024	2024
4267	Projekat	Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Drina Goražde, SN blok	10.000		2024	2024
4271	Projekat	Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Lenjinov bulevar 5, SN blok	8.500		2024	2024
4277	Projekat	Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Soliteri Pobrežje, SN blok	8.500		2024	2024
4279	Projekat	Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Škola Maksim Gorki , SN blok	12.500		2024	2024
4289	Projekat	Izgradnja nove TS 10/0,4 kV umjesto postojeće BTS Dom zdravlja Golubovci	47.400		2024	2024
4446	Projekat	Izgradnja DTS 10/0,4 kV 2x1000kVA "Nova 2" , prema DUP-u "Momišići B" sa uklapanjem u 10 kV mrežu	125.560		2024	2024
4564	Projekat	Izgradnja MBTS 10/0,4 kV "Komanski most" umjesto postojeće BTS	55.000		2024	2024
4449	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4kV 2x630kVA (1x630kVA u I fazi) "Nova br. 4", prema DUP-u Titex	75.000		2024	2024
4601	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4kV 1x630kVA „Nova 1“ sa priključnim 10kV kablovskim vodovima, na UP 195, DUP „Naselje 1. Maj“		50.000	2025	2025

4680	Projekat	Izgradnja NDTS 10/0,4kV 2x630kVA „Nova 1 - Dahna“ sa uklapanjem u 10kV mrežu, DUP „Dahna 2“ – Podgorica	176.500	2025	2025
4733	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4 kV 2x1000kVA "3"(Nova) prema DUP-u "Zabjelo 8" sa uklapanjem u 10kV mrežu	124.250	2025	2025
4667	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4kV, 2x1000kVA "Broj 2 - NOVA" sa uklapanjem u VN mrežu DUP "Gornja Gorica 2 - dio zone B", UP 62b	144.300	2025	2025
4734	Projekat	Izgradnja MBTS 10/0,4kV, 1x630kVA "Dajbabska Gora" sa priključnim 10kV vodom	83.600	2025	2025
4693	Projekat	Izgradnja MBTS 10/0,4kV 2x1000kVA "Nova 2 uz prugu" na UP1 DUP „Servisno skladišna zona uz željezničku prugu – Stari Aerodrom“ - izmjene i dopune	116.000	2025	2025
4691	Projekat	Izgradnja NDTS 10/0,4kV 1x630kVA „Nova 2“ sa uklapanjem u 10kV mrežu, DUP „Dahna 1“	115.750	2025	2025
4735	Projekat	Izgradnja MBTS 10/0,4kV, 1x1000kVA "BR 4" na UP 2b.36 sa uklapanjem u VN mrežu, prema DUP "Gorica C"	90.000	2025	2025
4700	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4kV, 1x1000kVA "Nova 2" sa uklapanjem u VN mrežu, na UP TS 2, u zahvatu DUP-a „Dajbabska Gora“	151.500	2025	2025
4736	Projekat	Izgradnja 10kV kablovskog voda od MBTS 10/0,4kV "Masline 9" do buduće MBTS 10/0,4kV "Kakaritska Gora - Vodovod"	65.000	2025	2025
4737	Projekat	Izgradnja 10kV kablovskog voda od MBTS 10/0,4kV "Rehabilitacioni Centar" do buduće MBTS 10/0,4kV "Kakaritska Gora - Vodovod"	76.500	2025	2025
4738	Projekat	Rekonstrukcija MBTS 10/0,4kV "Masline 9" - zamjena SN bloka	12.000	2025	2025
4739	Projekat	Izgradnja NDTS 10/0,4kV 1x1000kVA "Nova 1" sa uklapanjem u 10kV mrežu, DUP "Dahna 1"	116.000	2025	2025
4248	Projekat	Izgradnja MBTS 10/0,4 kV 630 kVA "Vrela 14"	91.400	2025	2025
4565	Projekat	Uklapanje TS 110/10 kV "Podgorica 7" u 10 kV mrežu Pravac 1 - 6 x 10kV kablovskih vodova (Period realizacije 2025-2026, ukupan iznos 1,200,000€)	100.000	2025	2026
4566	Projekat	Uklapanje TS 110/10 kV "Podgorica 7" u 10 kV mrežu Pravac 2 - 9 x 10kV kablovskih vodova (Period realizacije 2025-2026, ukupan iznos 800,000€)	100.000	2025	2026
4567	Projekat	Uklapanje TS 110/10 kV "Podgorica 7" u 10 kV mrežu Pravac 3 - 9 x 10kV kablovskih vodova (Period realizacije 2025-2026, ukupan iznos 1,500,000€)	100.000	2025	2026

4568	Projekat	Uklapanje TS 110/10 kV "Podgorica 7" u 10 kV mrežu Pravac 4 - 6 x 10kV kablovskih vodova (Period realizacije 2025-2026, ukupan iznos 940,000€)		100.000	2025	2026
4740	Projekat	Kabliranje dijela DV10kV "Donji Kokoti" iz TS35/10kV "Barutana"		500	2025	2026
4741	Projekat	Izgradnja NDTs 10/0,4 kV 2x630 kVA "Nova 1" , prema DUP-u "Cijevna 2 – dio A" sa uklapanjem u 10 kV mrežu		500	2025	2026
4663	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4kV 1x1000kVA "Zlatica 3 - nova" sa uklapanjem u 10kV mrežu LSL „Doljani“		500	2025	2026
4742	Projekat	Izgradnja MBTS 10/0,4 kV 1(2)x1000kVA "Br. 7 Mihinja" na UP1 LSL "Mihinja" sa uklapanjem u 10kV mrežu		500	2025	2026
4743	Projekat	Izgradnja MBTS 10/0,4kV, 2x1000kVA "Nova 17" sa priključnim 10kV kablovskim vodovima DUP "Radoje Dakić" – izmjene i dopune		500	2025	2026
3821	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4 kV 2x1000 kVA „ Br.1 - NOVA „u zahvatu UP-a "Duvanski kombinat" – izmjene i dopune		5.000	2025	2026
3822	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4 kV 2x1000kVA "N5", prema DUP-u "Pobrežje – zone A,B,C"		5.000	2025	2026
3824	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4 kV 2x1000 kVA „ Br.4 - NOVA „u zahvatu UP-a "Duvanski kombinat" – izmjene i dopune		5.000	2025	2026
4193	Projekat	Izgradnja DTS 10/0,4 kV 2x1000kVA "Nova br. 5" , prema DUP-u "Titex"		5.000	2025	2026
4744	Projekat	Izgradnja MBTS 10/0,4kV "Sukuruć 4 Nova" i uklapanje u VN mrežu, KO Vuksan Lekići, Tuzi		72.375	2025	2025
4569	Projekat	Izgradnja nove MBTS 10/0.4 kV, 2x1000 kVA u naselju Kuće Rakića sa priključnim 10 kV kablom iz TS 110/10 kV "Podgorica 5"		100.000	2025	2026
4307	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4 "Ulotina 1"	24.000		2024	2024
4301	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4 "Bojoviće 1"	35.900		2024	2024
4305	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4 "Gračanica 1"		24.200	2025	2025
4303	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4 "Đuliće 1"		19.500	2025	2025
4299	Projekat	Izgradnja KB 10kV od TS 35/10kV Andrijevića do SM br.1 na novom DV 10kV Seoce-STS 10/0,4 Gornje Luge - faza II		82.353	2025	2025

4297	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4 "Konjuhe - Brod"		500	2025	2026
4745	Projekat	Izgradnja NDTS 10/0.4 kV "Luge I"	60.000		2024	2024
4746	Projekat	Izgradnja STS 10/0.4kV Zagorje II	45.700		2024	2024
4315	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4 "Buče 1"	25.900		2024	2024
4319	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4 "Vinicka 1"	24.200		2024	2024
4324	Projekat	Projektovanje i nabavka opreme i izvođenje radova na uzemljenju 10kV neutralne tačke transformatora u TS 35/10kV "Rudeš" – Berane	95.000		2024	2024
4747	Projekat	Izgradnja STS 10/0.4kV Jelovica 3		81.000	2025	2025
4322	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4 "Pilana 1"		47.400	2025	2025
4570	Projekat	Uklapanje TS 35/10kV Buče u 10kV mrežu (Realizacija u periodu 2025-2026, ukupan planirani iznos 503,250€)		30.000	2025	2026
4317	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4 "Lubnice 1"		500	2025	2026
4748	Projekat	STS 10/0,4 kV "Dosuđe" Gusinje, potpuna rekonstrukcija sa zamjenom trafoa i ugradnjom novog od 160 kVA	12.600		2024	2024
3887	Projekat	Ugradnja reklozera na DV 10kV "Grnčar"-PL	70.000		2024	2024
4326	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4 "Grnčar 1 - Bucelj"	12.100		2024	2024
4328	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4 "Grnčar 2 - Vjeternik"	12.100		2024	2024
4330	Projekat	STS 10/0,4 kV "Godilja" sa priključnim DV 10 kV – Grnčar		57.000	2025	2025
4749	Projekat	Izgradnja STS 10/0,4 kV Dosuđe 2 (Cirikče) 160 kVA i priključnog DV 10 kV za STS Dosuđe 2 (Cirikače)		500	2025	2026
4750	Projekat	Izgradnja STS 10/0,4 kV Kruševo 4 (Višnjevo) 160 kVA		500	2025	2026
4751	Projekat	Izgradnja STS 10/0,4 kV Ada 160 kV		500	2025	2026
4332	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4 "Petnjica 1"	25.900		2024	2024
4334	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4 "Trpezi 1"		500	2025	2026

4336	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4 "Vrbica 1"		500	2025	2026
3888	Projekat	Ugradnja reklozera na DV 10kV "Meteh"-PL	70.000		2024	2024
4752	Projekat	Izgradnja dvostrukog DV 10kV od TS 35/10kV Plav do 35. stubnog mjesta na DV 10kV Meteh		99.500	2025	2025
4343	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4 "Rudo Polje"		54.600	2025	2025
3866	Projekat	Izgradnja priključnog DV 10 kV za STS 10/0,4 kV "Budovice" i STS 10/0,4 kV 160 kVA "Budovice" Plav sa uklapanjem u NN mrežu		68.000	2025	2025
3868	Projekat	Rekonstrukcija/Izgradnja nove BTS 10/0,4 kV "Baza 1" Rožaje, potpuna rekonstrukcija sa zamjenom transformatora postojećeg 250kVA novim 630kVA	50.000		2024	2024
4753	Projekat	STS 10/0,4 kV "Kalački Most" Rožaje, zamjena transformatora od 100 kVA novim od 160 kVA	12.600		2024	2024
4754	Projekat	STS 10/0,4 kV "Gornja Lovnica" Rožaje, zamjena transformatora od 100 kVA novim od 160 kVA	12.600		2024	2024
4755	Projekat	STS 10/0,4 kV "Bubovići" Rožaje, zamjena transformatora od 100 kVA novim od 160 kVA	12.600		2024	2024
4756	Projekat	Izgradnja NDTs 10/0,4 kV "Rožaje I"		56.500	2025	2025
4757	Projekat	Ugradnja reklozera na DV 10 kV "Petnjica" - PT		70.000	2025	2025
4758	Projekat	Izgradnja MBTS 10/0,4kV, 1x630kVA "Perčobić Zaljevo 2 - Nova" umjesto postojeće STS	59.150		2024	2024
4759	Projekat	Izgradnja MBTS 10/0,4kV, 1x630kVA "Z-5" DUP "Polje - Zaljevo" umjesto postojeće STS "Miljanov Most"	59.150		2024	2024
4760	Projekat	Izgradnja 10kV kablovskog voda od TS 35/10kV "Popovići" do TS 10/0,4kV "Čeluga 1"	82.500		2024	2024
4761	Projekat	Izgradnja 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV "Čeluga 1" do TS 10/0,4kV "Džamija"		5.000	2025	2026
4762	Projekat	Izgradnja kablovske NN mreže od TS 10/0,4kV "Šušanj 2 - Izbor"	33.375		2024	2024
4763	Projekat	Rekonstrukcija STS 10/0,4kV 160kVA "Alkovića Brijeg" - povećanje snage na 250kVA		200	2025	2026
4764	Projekat	Rekonstrukcija MBTS 10/0,4kV "Nova Ahmetov Brijeg 2" - zamjena SN bloka		200	2025	2026
4765	Projekat	Izgradnja MBTS 10/0,4kV, 1x630kVA "Sustaš - Nova" umjesto postojeće STS	59.150		2024	2024

4766	Projekat	Rekonstrukcija MBTS 10/0,4kV, 1x630kVA "Leković - Lavrović" - povećanje snage na 1x1000kVA - zamjena transformatora i NN bloka		200	2025	2026
4767	Projekat	Rekonstrukcija MBTS 10/0,4kV "Br.1" - zamjena SN i NN bloka		200	2025	2026
4768	Projekat	Rekonstrukcija TS-O 10/0,4kV "Lučka" - zamjena SN i NN bloka		200	2025	2026
4769	Projekat	Rekonstrukcija MBTS 10/0,4kV "Škola - Vir" - zamjena SN bloka i uklapanje u 10kV mrežu		200	2025	2026
4770	Projekat	Rekonstrukcija MBTS 10/0,4kV "Vojvođanka" - zamjena NN bloka		200	2025	2026
4392	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4 kV 1x1000kVA "C3(2) (Đuričine Vode)" sa priključnim 10 kV vodom, DUP "Sutomore - Centar" - izmjene i dopune	123.000		2024	2024
4771	Projekat	Zamjena kablovskog voda 10 kV TS 35/10kV "Rade Končar" - MBTS 10/0,4kV "BH BAU"	41.250		2024	2024
4772	Projekat	Izgradnja 10kV kablovskog voda od TS 35/10kV "Popovići" do MBTS 10/0,4kV "Vojvođanka" - II faza	16.500		2024	2024
4773	Projekat	Izgradnja 10kV kablovskog voda od TS 35/10kV "Popovići" do MBTS 10/0,4kV "Zetogradnja (A3)" - II faza	60.500		2024	2024
4774	Projekat	Rekonstrukcija MBTS 10/0,4kV "Zetogradnja (A3)" - zamjena SN bloka		200	2025	2026
4775	Projekat	Rekonstrukcija MBTS 10/0,4kV, 2x630kVA "Vinogradi" - povećanje snage na 2x1000kVA - zamjena dva transformatora		25.000	2025	2026
4385	Projekat	Rekonstrukcija 10kV kablovskih vodova iz TS 35/10kV "Topolica" prema TS 10/0,4kV "Rumija (HDL Laković)" i TS 10/0,4kV "Distribucija" - do kružnog toka	62.300		2024	2024
3955	Projekat	Opremanje dvije 10 kV ćelije u TS 35/10 kV Čanj	50.000		2024	2024
4378	Projekat	Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Stari Bar, NN blok	6.500		2024	2024
4379	Projekat	Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Crveni Krst, zamjena TR	14.300		2024	2024
4380	Projekat	Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Južno more, SN blok	8.500		2024	2024
4120	Projekat	MBTS 10/0,4 kV "Br 4 - Ilinden", rekonstrukcija na 1000 kVA.	21.000		2024	2024
4363	Projekat	TS 10/0,4 kV "Hotel Nikšić", 400 kV, rekonstrukcija na 1000 kVA, zamjena SN i NN bloka	51.200		2024	2024

4373	Projekat	Rekonstrukcija TS 10/0,4kV Prekoškeanska Grupa F, SN blok	17.500		2024	2024
4402	Projekat	Izgradnja 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV "Polje 2" do TS 10/0,4kV "Miljanov Most"		33.000	2025	2025
4776	Projekat	Izgradnja 10kV kablovskog voda od MBTS 10/0,4kV "Davidovići" do MBTS "Nova Ahmetov Brijeg 2"		5.000	2025	2026
4777	Projekat	Izgradnja 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV "Čeluga 1" do TS 10/0,4kV "Čeluga 3"		36.300	2025	2025
4778	Projekat	Izgradnja 10kV kablovskog voda od MBTS 10/0,4kV "Marovići" do TS 10/0,4kV "Sustaš"		55.000	2025	2025
4779	Projekat	Izgradnja 10kV kablovskog voda od TS10/0,4kV "Miljanov Most" do TS10/0,4kV "Perčobić Zaljevo 2"		5.000	2025	2026
4780	Projekat	Izgradnja 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV "Perčobić Zaljevo 2" do TS 10/0,4kV "Zaljevo - Viva Šped"		5.000	2025	2026
4781	Projekat	Rekonstrukcija TS-O 10/0,4kV "Lamela 27" - zamjena SN i NN bloka		200	2025	2026
4782	Projekat	Rekonstrukcija TS-O 10/0,4kV "Lamela 15" - zamjena SN i NN bloka		200	2025	2026
4783	Projekat	Rekonstrukcija TS-O 10/0,4kV "Izbor" - zamjena SN i NN bloka		200	2025	2026
4784	Projekat	Rekonstrukcija TS-Z 10/0,4kV "Vodovod -ZIB" - zamjena SN bloka		200	2025	2026
4785	Projekat	Rekonstrukcija MBTS 10/0,4kV "Davidovići" - zamjena SN i NN bloka		200	2025	2026
4367	Projekat	Dvostruki kablovski vod od TS 35/10 kV "Đurmani" do stuba na KP 1520/1, KO Mišići (2x750 m). Sekvencionisanje nadzemnog voda Sutomore-Čanj, smanjenje opterećenja TS 35/10 kV Sutomore.		82.500	2025	2025
4397	Projekat	Izgradnja STS Gornji Šušanj sa priključnim 10 kV vodom		71.500	2025	2025
3985	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4kV "UP 20", DUP Topolica Bar sa priključnim podzemnim vodom 10kV		96.000	2025	2025
4107	Projekat	NDTS 10/0,4 kV "Br. 3 - Nova, 2x1000 kVA prema DUP "Brca-Zelen", sa uklapanjem po sistemu ulaz-izlaz na SN kabal od TS 10/0,4 kV "Južno More" do MBTS 10/0,4 kV "Brca - Zelen" (2x80 m)		112.800	2025	2025
4786	Projekat	Izgradnja 10kV kablovskog voda od MBTS 10/0,4kV "Davidovići" do MBTS "Bjeliši 1"		5.000	2025	2026
4787	Projekat	Zamjena 10kV kablovskog voda od TS-Z 10/0,4kV "Polje 1" do spojnice na kablovskom vodu "Polje 1 - Polje 3 BarTrade"		500	2025	2026

4788	Projekat	Zamjena 10kV kablovskog voda od MBTS 10/0,4kV "Vojvođanka" do spojnice na kablovskom vodu "Vojvođanka - HDL Laković"	500	2025	2026
4789	Projekat	Izgradnja 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV "Milanović" do TS 10/0,4kV "RAP"	500	2025	2026
4790	Projekat	Izgradnja 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV "Čeluga 3" do TS 10/0,4kV "Milanović"	500	2025	2026
4791	Projekat	Izgradnja MBTS 10/0,4kV, 1x630kVA "Glavanovići - Nova" umjesto postojeće BTS	500	2025	2026
4792	Projekat	Izgradnja MBTS 10/0,4kV, 1x630kVA "Mišići - Nova" umjesto postojeće BTS	500	2025	2026
4793	Projekat	Izgradnja MBTS 10/0,4kV, 1x630kVA "Bartula - Nova" umjesto postojeće STS	500	2025	2026
4794	Projekat	Rekonstrukcija TS-O 10/0,4kV "Lamela 4 Zlatibor" - zamjena SN i NN bloka	200	2025	2026
4795	Projekat	Rekonstrukcija MBTS 10/0,4kV "Br.15 Pelagonija" - zamjena SN i NN bloka	200	2025	2026
4796	Projekat	Rekonstrukcija MBTS 10/0,4kV "Br.3" - zamjena SN i NN bloka	200	2025	2026
4797	Projekat	Rekonstrukcija MBTS 10/0,4kV "D-5" - zamjena SN bloka	200	2025	2026
4798	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4kV, 1x630kVA "Rena 2" sa uklapanjem u 10kV i NN mrežu	500	2025	2026
4799	Projekat	Izgradnja 10kV kablovskog voda od TS 35/10kV "Popovići" do MBTS 10/0,4kV "Tržnica" - II faza	500	2025	2026
4800	Projekat	Izgradnja STS 10/0,4kV 250kVA Mali Mikulići sa uklapanjem u 10kV mrežu	500	2025	2026
4801	Projekat	Izgradnja STS 10/0,4kV 250kVA Veliki Mikulići sa uklapanjem u 10kV mrežu	500	2025	2026
4359	Projekat	MBTS 10/0,4 kV "Stadion", 630 kVA sa uklapanjem po sistemu ulaz-izlaz na SN kabal od TS 35/10 kV "Topolica" do MBTS 10/0,4 kV "Pod lozom" (2x60 m) i sa priključnim SN vodom iz TS 10/0,4 kV "Sportska dvorana" (380 m)	5.000	2025	2026
4396	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4 kV Polje-Jankovići sa uklapanjem u SN i NN mrežu	5.000	2025	2026
3941	Projekat	Izgradnja NDTS 10/0,4 kV "Čanj II - br.20", 1000 kVA DUP Čanj II	5.000	2025	2026
3953	Projekat	Izgradnja DTS 10/0,4 kV "A 2", 2x630 kVA (1x630kVA u I fazi), DUP Sutomore centar	5.000	2025	2026

4802	Projekat	NNM Komoševina- polaganje novih niskonaponskih vodova pp00 4x240mm ² u dužini 150m i pp00 4x70mm ² dužine 10m	5.250		2024	2024
4803	Projekat	NNM Komgrap- polaganje dva nova niskonaponska voda pp00 4x240mm ² u dužini od 200m i 420m	21.700		2024	2024
4804	Projekat	NNM Dom Zdravlja- polaganje dva nova niskonaponska voda pp00 4x240mm ² u dužini od 350m	21.700		2024	2024
4805	Projekat	NNM Blok 11- polaganje dva nova niskonaponska voda pp00 4x240mm ² u dužini od 200m i 420m	18.200		2024	2024
3943	Projekat	Rekonstrukcija TS Buljarica, zamjena TR 1000kVA, BD	11.500		2024	2024
4126	Projekat	Ugradnja reklozera na DV 10 kV "Brajčići" - Budva	50.000		2024	2024
4128	Projekat	Rekonstrukcija TS Hotel As, SN blok	12.500		2024	2024
4129	Projekat	Rekonstrukcija TS Topliš, SN blok	17.500		2024	2024
4143	Projekat	Zamjena SN bloka u TS 10/0,4 kV Vodeni grad	15.500		2024	2024
4703	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4 kV, 1x1000 kVA "Br. 7" sa priključnim 10kV kablovskim vodovima, KO Budva, DUP „Babin do“		98.260	2025	2025
4130	Projekat	TS 10/04 kV,1000 KVA , "Blok 47B"		84.500	2025	2025
4132	Projekat	TS10/04kV,2x1000 kVA"blok.106D"-DUP Bečići		99.000	2025	2025
4139	Projekat	TS10/04kV,3x1000 kVA "blok.13" -DUP"Bečići"		131.000	2025	2025
3928	Projekat	Izgradnja NDTs 10/04kV,1000 kVA,"Blok 5"-LSL"Seoca"		76.000	2025	2025
3965	Projekat	Izgradnja TS 10/04 kV,1000 KVA , "Blok 86" DUP"Bečići"		78.750	2025	2025
4124	Projekat	TS 10/04kV ,630 kVA"br.1"DUP""Pržno-Kamenovo-II dio Vrijesno dio Šipkov KRš"		74.900	2025	2025
4133	Projekat	TS10/04kV,2x630 kVA"MK1"-DUP"Podkošljun"		95.800	2025	2025
4806	Projekat	KV 10 kV Fabrika vagona - STS Golubovići - polaganje jednožilnog 10 kV voda tipa XHE 49-A 3x1x240mm ² u dužini od 1700m		500	2025	2026
4807	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4 kV „br.18“ 2x630kVA, DUP „Rozino I“, sa uklapanjem u 10kV mrežu		80.000	2025	2025

3982	Projekat	Projektovanje i nabavka opreme i izvođenje radova na uzemljenju 10kV neutralne tačke transformatora u TS 35/10 kV "Veliki Pijesak"	80.000		2023	2024
4808	Projekat	Izgradnja 10 kV kablovskog voda TS 35/10 kV "Grad"-TS 10/0,4 kV "Komunalno"	44.000		2024	2024
4809	Projekat	Izgradnja 10 kV kablovskog voda TS 35/10 kV "Velika Plaža 1"-TS 10/0,4 kV "Radio centar 1"	66.000		2024	2024
3994	Projekat	Izgradnja NDTs 10/0,4 kV 1000 kVA "B-2", LIMAN 1 sa uklapanjem u SN i NN mrežu	99.000		2024	2024
4144	Projekat	Uklapanje kablovske NN mreže Đerane 1 i Đerane 3 u traforeon B-3	11.900		2024	2024
4183	Projekat	Ugradnja reklozera na DV 10 kV "Krute" - UL	50.000		2024	2024
4185	Projekat	Ugradnja reklozera na DV 10 kV "Mavrijan" - UL	50.000		2024	2024
4188	Projekat	Ugradnja reklozera na DV 10 kV "Šas" - UL	50.000		2024	2024
4433	Projekat	Zamjena SN bloka u MBTS Pinješ 4 (Subašić)	7.000		2024	2024
3977	Projekat	Izgradnja TS10/0,4kV "Nova 5" (UL5_DP3) sa priključnim 10kV podzemnim vodom	82.724		2024	2024
3981	Projekat	Izgradnja kablovskog voda 10kV NDTs 10/0,4kV "Nova1" - NDTs 10/0,4kV "Nova2" (KB 10kV UL3_DP3).	34.135		2024	2024
3978	Projekat	Izgradnja NDTs 10/0,4kV 2x630 kVA "Nova 2" (UL2_DP3)	77.267		2024	2024
4168	Projekat	Ugradnja reklozera na DV 10 kV "Gač" - UL	70.000		2024	2024
4196	Projekat	Izgradnja STS 10/0,4 kV "Krute Čaprići", 250 kVA (umjesto TS-K 10/0,4 kV "Vladimirske Krute") sa uklapanjem u 10 kV i NN mrežu	16.500		2024	2024
4573	Projekat	Izgradnja MBTS 10/0,4 kV Ada parking umjesto postojeće STS Ada parking sa uklapanjem u 10 kV i NN mrežu	72.000		2024	2024
4177	Projekat	Izgradnja MBTS 10/0,4 kV Kuzmani 2, 1000 kVA sa uklapanjem u 10 kV i NN mrežu umjesto STS Kuzmani 2		74.500	2025	2025
4176	Projekat	Izgradnja MBTS 10/0,4 kV Kuzmani, 1000 kVA sa uklapanjem u 10 kV i NN mrežu umjesto postojeće STS Kuzmani		74.500	2025	2025
4198	Projekat	Izgradnja MBTS Hotel Lion umjesto postojeće STS sa uklapanjem u 10 kV mrežu		74.500	2025	2025

4179	Projekat	Izgradnja MBTS 10/0,4 kV Paratuk sa uklapanjem u 10 kV i NN mrežu umjesto postojeće STS Paratuk		74.500	2025	2025
4810	Projekat	Izgradnja 10 kV kablovskog voda TS 35/10 kV "Velika Plaža 1"-TS 10/0,4 kV "Otrant"		49.500	2025	2025
4811	Projekat	Izgradnja 10 kV kablovskog voda TS 4 10/0,4kV (TS po DUP-u Đerane 1) - TS 10/0,4 kV "Đerane 3"		52.250	2025	2025
4812	Projekat	Izgradnja MBTS 10/0,4 kV Kodre 2, 1x1000 kVA umjesto postojeće BTS od 250 kVA		74.500	2025	2025
3975	Projekat	Izgradnjom NDTs 10/0,4kV 2x630 kVA "Nova 1" (UL1_DP3)		71.720	2025	2025
3992	Projekat	Izgradnja NDTs 10/0,4 kV 1000 kVA "AUTOBUSKA STANICA 2" sa uklapanjem u SN i NN mrežu, TOTOŠI		114.000	2025	2025
4166	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4 kV Ura Sarajit sa priključnim 10 kV vodom i uklapanjem u NN mrežu		91.760	2025	2025
4574	Projekat	Izgradnja STS Kaliman sa priključnim 10 kV vodom i uklapanjem u NN mrežu		75.000	2025	2025
4157	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4 kV Plaže 2, 630 kVA		500	2025	2026
4902	Projekat	Izgradnja 10kV kablovskog voda TS 10/0,4 kV "Plaže 1" - TS 10/0,4kV "Plaže 2"		500	2025	2026
4158	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4 kV Plaže 3, 630 kVA sa priključnim 10 kV vodom		500	2025	2026
4813	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4 kV Plaže 4, 630 kVA		500	2025	2026
4814	Projekat	Izgradnja 10kV kablovskog voda TS 10/0,4 kV "Plaže 3" - TS 10/0,4kV "Plaže 4"		500	2025	2026
4815	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4 kV Plaže 5, 630 kVA		500	2025	2026
4816	Projekat	Izgradnja 10kV kablovskog voda TS 10/0,4 kV "Plaže 4" - TS 10/0,4kV "Plaže 5"		500	2025	2026
4817	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4 kV Plaže 6, 630 kVA		500	2025	2026
4818	Projekat	Izgradnja 10kV kablovskog voda TS 10/0,4 kV "Plaže 5" - TS 10/0,4kV "Plaže 6"		500	2025	2026
4819	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4 kV Plaže 7, 630 kVA		500	2025	2026
4820	Projekat	Izgradnja 10kV kablovskog voda TS 10/0,4 kV "Plaže 6" - TS 10/0,4kV "Plaže 7"		500	2025	2026
4821	Projekat	Izgradnja 10 kV kablovskog voda TS 10/0,4 kV "Plaže 7"-STS 10/0,4 kV "Ada parking"		500	2025	2026
4822	Projekat	Izgradnja 10 kV kablovskog voda TS 10/0,4 kV "Femići"-TS 10/0,4 kV "Femići 3"		500	2025	2026

4194	Projekat	Izgradnja 10 kV kablovskog voda TS 10/0,4 kV "Femići 3"-TS 10/0,4 kV "Bregvija 2"		500	2025	2026
4823	Projekat	Izgradnja 10 kV kablovskog voda TS 10/0,4 kV "Madžo 2"-TS 10/0,4 kV "Kuzmani 2"		500	2025	2026
4824	Projekat	Izgradnja 10 kV kablovskog voda TS 10/0,4 kV "Kuzmani"-TS 10/0,4 kV "Hotel Lion"		500	2025	2026
4200	Projekat	Izgradnja 10 kV kablovskog voda TS 10/0,4 kV "Bratstvo i jedinstvo"-TS 10/0,4 kV "Paratuk"		500	2025	2026
4174	Projekat	Izgradnja MBTS 4.jul sa uklapanjem u postojeću 10 kV i NN mrežu umjesto postojeće STS 4. Jul		500	2025	2026
4181	Projekat	Izgradnja 10 kV kablovskog voda TS 10/0,4 kV "Paratuk"-TS 10/0,4 kV "4.jul"		500	2025	2026
4192	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4 kV Bijela Gora sa priključnim 10 kV vodom i uklapanjem u 10 kV i 0,4 kV mrežu		500	2025	2026
4825	Projekat	Izgradnja TS 4 10/0,4kV, 2x1000 kVA (TS po DUP-u Đerane 1)		500	2025	2026
4826	Projekat	Izgradnja 10 kV kablovskog voda TS Đerane 2 10/0,4kV - TS 4 10/0,4kV (TS po DUP-u Đerane 1)		500	2025	2026
3997	Projekat	Izgradnja NDTS 10/0,4 kV 630 kVA "br.3", MERAJA 2		5.000	2025	2026
3995	Projekat	Izgradnja NDTS 10/0,4 kV 2x630 kVA "Br 3", PRISTAN		5.000	2025	2026
3989	Projekat	Izgradnja NDTS 10/0,4 kV 2x1000 kVA "NOVA 5", PINJEŠ 3		5.000	2025	2026
3984	Projekat	Izgradnja NDTS 10/0,4 kV 2x1000 kVA "TS6 NOVA", DONJI ŠTOJ - I faza 1x1000 kVA		5.000	2025	2026
3991	Projekat	Izgradnja NDTS 10/0,4kV 2x1000 kVA "NOVA 4", PINJEŠ 3		5.000	2025	2026
4827	Projekat	Rekonstrukcija DTS Bazan Igalo, zamjena trafoa novim snage 1000 kVA	26.100		2024	2024
4828	Projekat	Rekonstrukcija trafostanice BTS Žager, zamjena nn bloka i transformatora novim snage 630kVA	26.700		2024	2024
4829	Projekat	Rekonstrukcija trafostanice MBTS Sremska Mitrovica 2 zamjena nn bloka i transformatora novim snage 1000kVA	35.900		2024	2024
4830	Projekat	Rekonstrukcija TS Topla 1 Obrad Radović (zamjena SN bloka)		200	2025	2026
4831	Projekat	Rekonstrukcija MBTS 10/0.4 kV Đenovići 1 - zamjena TR i NN bloka	35.900		2024	2024
4832	Projekat	Izgradnja 10kV kablovskog voda TS 35/10kV Kumbor - TS 10/0.4kV Zelenika Kovačevići	70.000		2024	2024

3938	Projekat	Rekonstrukcija DTS Bazen - zamjena NN bloka	8.000		2024	2024
3918	Projekat	Rekonstrukcija MBTS Pijavica	21.000		2024	2024
3915	Projekat	Izgradnja NN kablovskog voda iz MBTS "Zmijica 2"	12.000		2024	2024
3859	Projekat	Rekonstrukcija BTS Golubijera	23.500		2024	2024
4201	Projekat	Rekonstrukcija STS Klinci (zamjena transformatora)	13.100		2024	2024
3087	Projekat	Izgradnja KB 10kV "TS 35/10 kV Klinci- STS 10/0,4kV Zabrdje-Petrovići"-HN	30.000		2024	2024
3905	Projekat	Kabal 35/10 Kumbor - MBTS Zmijica	82.500		2024	2024
4833	Projekat	Izgradnja 10 kV kablovskog voda od buduće NDTs Žager do BTS Žager		16.500	2025	2025
4834	Projekat	Izgradnja trafostanice NDTs 10/0,4kV "Autobuska stanica" 1x1000kVA, prema DUP-u "Igalo-Bare" sa uklapanjem u 10kV mrežu		96.750	2025	2025
4224	Projekat	Izgradnja 10 kV kabla DTS Topla 6 Rostović - TS Topla Krušo		22.000	2025	2025
4208	Projekat	Izgradnja KV 10 kV TS 10/0,4 kV Kamenje - TS 10/0,4 kV Selev		38.500	2025	2025
4226	Projekat	Izgradnja DTS BRAJKOVINA sa priključnim vodom		23.900	2025	2026
4575	Projekat	Izgradnja MBTS 10/0,4 kV, 1000 kVA "Br. 8 NOVA" sa uklapanjem u 10 kV mrežu, DUP "Bijela - centar"		90.000	2025	2025
4835	Projekat	Izgradnja MBTS Kumbor 2 sa uklapanjem u VN i NN mrežu		500	2025	2026
4836	Projekat	Izgradnja 10 kV Kabal TS topla 1 Obrad Radović – TS Topla 3 Savo Bulajić		500	2025	2026
4837	Projekat	Izgradnja STS „Rujevo“ 160kVA sa uklapanjem u 10kV i 0,4kV mrežu		500	2025	2026
4838	Projekat	Izgradnja NDTs 10/0.4kV „Mali raj“, 2x630 (2x1.000)kVA sa uklapanjem u 10kV mrežu		500	2025	2026
4108	Projekat	Trafostanica "N1" Bijela stijena-Luštica		5.000	2025	2026
3912	Projekat	Izgradnja TS "Optimist" sa priključnim 10 kV kablom		5.000	2025	2026
4839	Projekat	Rekonstrukcija STS 10/0,4kV 50kVA "Vrbanj 3" - povećanje snage na 100kVA	8.100		2024	2024

4212	Projekat	Izgradnja 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV "Petrovići" do TS 10/0,4kV "Krašići II/2"		75.900	2025	2025
4840	Projekat	Ugradnja reklozera na DV 10 kV "Kameno" - HN		50.000	2025	2025
4841	Projekat	Izgradnja KB od TS 35/10kV "Herceg Novi" – spojica na postojećem 10kV kablovskom vodu TS 35/10kV „Herceg Novi” – TS 10/0,4kV „Srbina 2”		9.500	2025	2025
4842	Projekat	Izgradnja KB od TS 35/10kV "Herceg Novi" – TS 10/0,4kV "Španjola"		18.000	2025	2025
4843	Projekat	Izgradnja KB TS 35/10kV "Herceg Novi" – novi UZ stub u trasi postojećeg DV 10kV "Kameno" – postojeće SM br. 279		65.000	2025	2025
4844	Projekat	Izgradnja KB od TS 35/10kV "Herceg Novi" – TS 10/0,4kV "Turion"		82.000	2025	2025
4845	Projekat	Rekonstrukcija MBTS Tunel Kotor (zamjena SN bloka)		200	2025	2026
4846	Projekat	Rekonstrukcija STS Pićani (zamjena transformatora i usponskih vodova)	25.900		2024	2024
4847	Projekat	Rekonstrukcija STS Popova Ulica (zamjena transformatora i usponskih vodova)	25.900		2024	2024
3956	Projekat	Rekonstrukcija TS SP-90 (Zamjena SN i NN postrojenja)	14.500		2024	2024
3925	Projekat	Rekonstrukcija MBTS Jugooceanija (Zamjena NN postrojenja)	6.500		2024	2024
3892	Projekat	Rekonstrukcija MBTS Sv. Matija (Zamjena NN postrojenja)	6.500		2024	2024
3889	Projekat	Rekonstrukcija MBTS Sv. Stasije 2 (Zamjena NN postrojenja)	5.000		2024	2024
3886	Projekat	Rekonstrukcija MBTS Novo naselje Risan (Zamjena SN i NN postrojenja)	14.500		2024	2024
3839	Projekat	Rekonstrukcija kablovskog voda od BTS Bujković do BTS Marinović Baza	44.000		2024	2024
3833	Projekat	Rekonstrukcija TS Kavač kula		5.000	2025	2026
3823	Projekat	Rekonstrukcija TS Dobrota (Bujković) (Zamjena SN i NN postrojenja)	13.000		2024	2024
4227	Projekat	Rekonstrukcija KDV 10 kV TS Rivijera-TS Toplana	19.085		2024	2024
4231	Projekat	Rekonstrukcija 10kV voda dužine 430m od TS-O Daido Metal (130602) do MBTS Toplana (130614), industrijska zona Grbalj	20.000		2024	2024
4848	Projekat	Rekonstrukcija MBTS Risan 6 Arilje (zamjena transformatora)		200	2025	2026

4849	Projekat	Rekonstrukcija MBTS Tripković (zamjena SN bloka)		200	2025	2026
4850	Projekat	Rekonstrukcija TS Rasklopište (zamjena dva NN bloka)		200	2025	2026
3845	Projekat	Izgradnja TS 10/0.4kV "br. 11" sa uklapanjem u SN i NN mrežu, KO		125.000	2025	2025
4283	Projekat	Izgradnja MBTS 10/0,4 kV 630 kVA Svinji potok		94.300	2025	2025
4235	Projekat	Izgradnja 10kV podzemnog voda od postojećeg stuba na DV "Morinj" do TS 10/0,4kV "Morinj centar", dužine cca 400m, KO		22.000	2025	2025
4237	Projekat	Izgradnja 10kV podzemnog voda od planirane TS 10/0.4kV "Morinj centar" do DTS 10/0.4kV "Morinj/Kobilje", dužine cca 600m, KO		33.000	2025	2025
4578	Projekat	Izgradnja kablovskog 10 kV voda od TS-K 10/0.4kV "Kula Lastva" do MBTS 10/0.4 kV "Kruleks"		41.250	2025	2025
4579	Projekat	Izgradnja kablovskog 10 kV voda od MBTS 10/0.4kV "Labud" do PSTS 10/0.4 kV "Čeren"		46.750	2025	2025
3841	Projekat	Rekonstrukcija BTS Markov RT		27.000	2025	2025
4576	Projekat	Izgradnja kablovskog 10 kV voda od TS 35/10 kV "Grbalj 2" do stubnog mjesta br. 942 DV 10 kV Grbalj 2		339.625	2025	2025
4577	Projekat	Izgradnja kablovskog 10 kV voda od TS 35/10 kV "Grbalj 2" do TS 10/0.4 kV "Jaz 1"		213.125	2025	2025
4851	Projekat	Projektovanje i nabavka opreme i izvođenje radova na uzemljenju neutralne tačke 10 kV mreže TS 35/10 kV Škaljari		500	2025	2026
4852	Projekat	Rekonstrukcija Risan 8 Park (zamjena NN bloka)		200	2025	2026
4853	Projekat	Rekonstrukcija TS-O Dobojska (zamjena NN bloka)		200	2025	2026
4854	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4kV 1x1000kVA "br. 3" u okviru DSL "Sektor 38 Bigova"		500	2025	2026
4855	Projekat	Izgradnja 10kV kablovskog voda od tačke račvanja za prsten (kreće iz TS 35/10kV Bigova) do TS 10/0,4kV "br. 3" u okviru DSL "Sektor 38 Bigova"		500	2025	2026
4856	Projekat	Izgradnja dvostrukog 10kV kablovskog voda od TS 35/10kV "Bigova" do tačke račvanja za prsten u okviru DSL "Sektor 38 Bigova"		500	2025	2026
4857	Projekat	Zamjena 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV "Poljo Dobro" do TS 35/10kV "Račica"	198.000		2024	2024

4858	Projekat	Izgradnja 10kV kablovskog voda od TS 35/10kV "Račica" do TS 10/0,4kV "Kukuljina"	200.000		2024	2024
4859	Projekat	Rekonstrukcija MBTS 10/0,4kV 1x630kVA "Mažina 2" - povećanje snage na 2x630kVA - ugradnja TR i NN bloka	29.400		2024	2024
3878	Projekat	Rekonstrukcija TS DONJA LASTVA - zamjena transformatora i NN bloka	21.000		2024	2024
3877	Projekat	Rekonstrukcija MBTS KRAŠIĆI 2/2 - dodatni NN blok i zamjena transformatora	18.000		2024	2024
3870	Projekat	Rekonstrukcija TS 10/0.4 kV "Dumidran"- trafo, Tivat	11.500		2024	2024
3867	Projekat	Rekonstrukcija TS 10/0.4 kV "M. Peć 1"- NN blok, Tivat	6.500		2024	2024
3865	Projekat	Rekonstrukcija TS 10/0.4 kV "Krašići II/1"- NN blok i trafo, Tivat	16.500		2024	2024
3831	Projekat	Rekonstrukcija TS 10/0.4 kV "Marići"- NN blok, Tivat	6.500		2024	2024
3829	Projekat	Rekonstrukcija TS 10/0.4 kV "Gradiošnica" - NN blok, Tivat	6.500		2024	2024
3827	Projekat	Rekonstrukcija TS 10/0.4 kV "M. Peć 2"- NN blok, Tivat	6.500		2024	2024
3825	Projekat	Rekonstrukcija MBTS 10/0.4 kV "Tomičići"- NN blok i trafo, Tivat	16.500		2024	2024
4244	Projekat	Izgradnja TS „Sektor 22“, 1x630kVA koja je predviđena DSL za „dio Sektora 22“, TV	68.100		2024	2024
4240	Projekat	Izgradnja TS5 630 kVA, DUP Donja Lastva	77.400		2024	2024
4860	Projekat	Izgradnja 10/0.4kV DTS Seljanovo 5 1x630kVA u skladu sa DUP Seljanovo sa uklapanjem u 10kV mrežu		90.600	2025	2025
4861	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4kV Gornji Dumidran sa uklapanjem u 10kV mrežu		93.390	2025	2025
4692	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4kV 1x630kVA "Broj 6" sa uklapanjem u VN mrežu, na UP 2004 u zahvatu DUP-a "Gradiošnica"		99.500	2025	2025
3920	Projekat	Izgradnja TS 10/0.4kV "Plavi Horizonti 2" sa priključnim podzemnim vodom 10kV		62.000	2025	2025
4862	Projekat	Izgradnja DTS 10/0,4kV Kostići, 1x630kVA sa uklapanjem u 10kV mrežu, DUP Gošići		500	2025	2026
4863	Projekat	Izgradnja MBTS 10/0,4 kV 1x630 "Ravna Rijeka" umjesto postojeće TS-Z		500	2025	2026

4864	Projekat	Izgradnja 10 kV kablovskog voda od BTS Gimnazija do MBTS Rasadnik		500	2025	2026
4865	Projekat	Rekonstrukcija STS 10/0,4kV - 160kVA "Manastir - Bliškovo" sa priključnim DV10kV	30.000		2024	2024
3805	Projekat	Rekonstrukcija ZTS Nedakusi	50.000		2024	2024
3781	Projekat	Rekonstrukcija BTS Skola Rasovo	50.000		2024	2024
3780	Projekat	Rekonstrukcija BTS Solidarnost	50.000		2024	2024
3751	Projekat	DTS "NIKOLJAC-S GRADSNJA COMERC" -630kVA	90.000		2024	2024
3748	Projekat	Izgradnja 10 kV kablovskog voda od KZ stuba kod Becirovica AB stuba preko pruge u dužini od 200 m	11.000		2024	2024
3746	Projekat	Izgradnja dijela 10 kV kablovskog voda veza MBTS Rasadnik -NDTS Klanac(dio kabla od magistralnog puta do MBTS Klanac u dužini od 200 m	11.000		2024	2024
4247	Projekat	Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Dom Zdravlja	13.000		2024	2024
4249	Projekat	Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Robna Kuća	26.000		2024	2024
4251	Projekat	Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV 3x12 stanova	24.400		2024	2024
4253	Projekat	Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Konfekcija Jekon	26.000		2024	2024
4255	Projekat	Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Distribucija	17.000		2024	2024
4256	Projekat	Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Rasadnik	26.000		2024	2024
4268	Projekat	Ugradnja reklozera na DV 10kV "Slijepač most", BP	50.000		2024	2024
4270	Projekat	Ugradnja reklozera na DV 10 kV "Žurena", BP	50.000		2024	2024
4278	Projekat	Izgradnja MBTS 10/0,4kV "Sportski Centar 2", 1000(630)kVA, DUP Nikoljac	70.200		2024	2024
3777	Projekat	Rekonstrukcija BTS Bole Nacic	50.000		2024	2024
3776	Projekat	Rekonstrukcija BTS Posta	50.000		2024	2024
3774	Projekat	Rekonstrukcija ZTS Rasovo	50.000		2024	2024

3772	Projekat	Rekonstrukcija ZTS Gubavac	50.000		2024	2024
3770	Projekat	Rekonstrukcija ZTS Pruska	50.000		2024	2024
3767	Projekat	Rekonstrukcija ZTS Kovren	50.000		2024	2024
3765	Projekat	Rekonstrukcija ZTS Lozna	50.000		2024	2024
3764	Projekat	Rekonstrukcija ZTS Pavino Polje	50.000		2024	2024
3762	Projekat	Rekonstrukcija ZTS Cokrlije	50.000		2024	2024
4281	Projekat	Projektovanje i nabavka opreme i izvođenje radova na uzemljenju 10kV neutralne tačke transformatora u TS 35/10 kV Medanovici	15.000	80.000	2024	2025
4282	Projekat	Projektovanje i nabavka opreme i izvođenje radova na uzemljenju 10kV neutralne tačke transformatora u TS 35/10 kV Nedakusi	15.000	80.000	2024	2025
3788	Projekat	izgradnja 10 kV kablovskog voda od TS 35/10 kV Nedakusi (10 kV izvod Gubavac) do AB stuba u dužini od 500 m		27.500	2025	2025
4280	Projekat	STS 160 kVA "Žaljevo 2" sa priključnim dalekovodom (1.6km) i NNM (0.3km), Potrk, Bijelo Polje		5.000	2025	2026
4866	Projekat	Ugradnja rekozera na DV 10 kV Trebaljevo	40.000		2024	2024
4867	Projekat	Ugradnja rekozera na DV 10 kV Lipovo	40.000		2024	2024
4868	Projekat	Ugradnja rekozera na DV 10 kV Prekobrđe	40.000		2024	2024
4869	Projekat	Ugradnja rekozera na DV 10 kV Crkvine	40.000		2024	2024
4870	Projekat	Rekonstrukcija MBTS Selišta - zamjena SN i NN bloka		200	2025	2026
4871	Projekat	Rekonstrukcija MBTS SM Polje - zamjena SN i NN bloka		200	2025	2026
4872	Projekat	Rekonstrukcija BTS S4 - zamjena SN i NN bloka		200	2025	2026
4582	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4kV 1x630kVA br.2 Kolašin 1600 sa uklapanjem u postojeću 10kV mrežu, KO Smrčje	60.000		2024	2024
4583	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4kV 1x630kVA br.2 Kolašin 1450 sa uklapanjem u 10 kV mrežu, KO Smrčje	60.000		2024	2024

4284	Projekat	Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Policija 1	28.400		2024	2024
4288	Projekat	Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Spomen Dom	15.400		2024	2024
3820	Projekat	Projektovanje i nabavka opreme i izvođenje radova na uzemljenju 10kV neutralne tačke transformatora u TS 35/10 kV "Jezerine"	15.000	80.000	2024	2025
4302	Projekat	Izgradnja STS Katun Javorje 1 i 10 kV priključnog DV		15.000	2025	2026
4688	Projekat	Izgradnja MBTS 10/0,4kV 2x630kVA "H6.1" sa uklapanjem u VN mrežu, DUP „Centar Kolašin – izmjene i dopune“		93.250	2025	2025
4873	Projekat	Izgradnja TS broj 16 10/0,4 kV 1x630kVA i priključnog 10kV kabla (DUP "Breza" Opština Kolašin)		90.750	2025	2025
4874	Projekat	Izgradnja MBTS 10/0,4kV 2x1000kVA "D2.1" DUP "Centar Kolašin - izmjene i dopune" sa uklapanjem u 10kV mrežu		110.000	2025	2025
3793	Projekat	Izgradnja STS 10/0,4kV 1x160kVA "Jezerca"- sa uklapanjem u SN i NN mrežu, KL		55.000	2025	2025
4110	Projekat	Izgradnja STS 10/0,4 kV 100 kVA Granica, Rovca		40.000	2025	2026
4292	Projekat	Izgradnja MBTS 10/0,4kV 630 kVA "broj 4", DUP Breza, KL		91.400	2025	2025
4875	Projekat	Izgradnja TS 10/0,4kV, 1x630kVA "H2.1" sa uklapanjem u VN mrežu, DUP "Centar Kolašin - izmjene i dopune"		500	2025	2026
4876	Projekat	Izgradnja TS J1.1 10/0,4kV, 1x630kVA, prema DUP-u "Centar Kolašin - izmjene i dopune" sa uklapanjem u 10kV mrežu		500	2025	2026
4877	Projekat	Uklapanje TS Vatrogasni dom (Mojkovac 2) u NN mrežu (izgradnja podzemnog i nadzemnog voda)	99.500		2024	2024
4878	Projekat	Rekonstrukcija MBTS Školski centar - zamjena SN i NN bloka		200	2025	2026
4879	Projekat	Izgradnja kablovskog 10 kV voda MBTS Ambarine-MBTS Željeznička stanica	19.800		2024	2024
4304	Projekat	Izgradnja 10 kV kablovskog voda od RP 10 kV "Rasklopište Hotel" do stubnog mjesta br. 20 10 kV DV "Štitatica", Mojkovac	51.000		2024	2024
3753	Projekat	Izgradnja STS Delici sa priključnim vazдушnim vodom u dužini 1 km		53.000	2025	2025
4306	Projekat	Izgradnja NDTs 10/0,4kV 630kVA "NOVA 3", DUP Centar Mojkovac		52.900	2025	2025

4586	Projekat	Projektovanje i nabavka opreme i izvođenje radova na uzemljenju neutralne tačke 10 kV mreže TS 35/10 Mojkovac		110.000	2025	2025
4880	Projekat	Izgradnja MBTS 10/0,4 kV 1x630 nova (Grotulja) prema DUP Podbišće 2 prva faza realizacije Grotulja sa uklapanjem u 10 kV mrežu		500	2025	2026
4881	Projekat	Izgradnja nadzemne 10kV veze DV Slatina-DV Polja		500	2025	2026
4882	Projekat	Izgradnja STS 10/0,4 kV 250 kVA Vrioca sa priključnim DV 10kV		500	2025	2026
4883	Projekat	Izgradnja STS 10/0,4 kV 160 kVA Zakršnjica sa priključnim DV 10kV		500	2025	2026
4884	Projekat	Zamjena podzemnog voda 10 kV od RP Hotel do MBTS Babića Polje		500	2025	2026
4885	Projekat	Zamjena kablovskog voda 10kV MBTS "Krstata Kasarna" - TS-O "GM - 6"	13.750		2024	2024
4886	Projekat	Zamjena kablovskog voda 10kV TS-O "GM - 6" - MBTS "GM - 6"	13.750		2024	2024
4887	Projekat	Zamjena kablovskog voda 10kV MBTS "Zelengora" - MBTS "Omladinska"	24.750		2024	2024
4603	Projekat	Izgradnja STS 10/0,4kV-160kVA "Klađe 2" sa priključnim DV 10kV, KO Ljutići - Pljevlja	24.000		2024	2024
4888	Projekat	Izgradnja MBTS 10/0,4kV, 1x630kVA "Odžak - Nova" umjesto postojeće TS-K sa uklapanjem u 10kV i NN mrežu	68.500		2024	2024
4889	Projekat	Izgradnja STS 10/0,4kV, 100kVA za napajanje Graničnog prelaza "Čemerno"	18.000		2024	2024
4890	Projekat	Izgradnja priključnog DV 10kV za STS "Granični prelaz Čemerno"	91.000		2024	2024
4316	Projekat	Ugradnja reklozera na DV 10 kV "Boljanići" - PV	70.000		2024	2024
4320	Projekat	Ugradnja reklozera na DV "Pupovići"-PV	70.000		2024	2024
4321	Projekat	Izgradnja STS Kozica 3 sa priključnim DV 10 kV	25.575		2024	2024
4329	Projekat	Ugradnja reklozera na DV 10 kV "Komini" - PV	70.000		2024	2024
4331	Projekat	Ugradnja reklozera na DV 10 kV "Zekavice" - PV	70.000		2024	2024
4314	Projekat	Ugradnja reklozera na DV 10 kV "Krupice" - PV	50.000		2024	2024
4323	Projekat	Ugradnja reklozera na DV 10 kV "Bobovo" - PV	50.000		2024	2024

4325	Projekat	Ugradnja reklozera na DV 10 kV "Crljenice" - PV	50.000		2024	2024
4587	Projekat	Izgradnja STS 10/0,4 kV "Ivanovo Polje" sa uklapanjem u NN mrežu		14.500	2025	2025
4891	Projekat	Izgradnja STS 10/0,4kV, 160kVA "Kakmuže 2" sa priključnim DV 10kV		500	2025	2026
4892	Projekat	Izgradnja STS 10/0,4 kV Borovica 2 sa priključnim DV 10kV		500	2025	2026
4335	Projekat	Ugradnja reklozera na DV 10 kV "Uskoci" - ŠN	70.000		2024	2024
4337	Projekat	Ugradnja reklozera na DV 10kV "Grabovica"-ŠN	70.000		2024	2024
4893	Projekat	Izgradnja STS 10/0,4kV Vukodo 2 sa priključnim 10 kV vodom i uklapanjem u NN mrežu		500	2025	2026
4340	Projekat	Izgradnja KV 10 kV MBTS Stanovi - TS-O Razvršje, ŽB	7.480		2024	2024
4588	Projekat	Izgradnja 10kV voda od MBTS Sportski Centar do BTS Hotel Durmitor		10.000	2025	2026
4111	Projekat	Izgradnja 10kV voda od MBTS Šik do BTS Hotel Durmitor		10.000	2025	2026
4894	Projekat	Zamjena 10kV kablovskog voda od TS 35/10kV "Žabljak" do TS 10/0,4kV "Klaonica"		500	2025	2026
4895	Projekat	Zamjena 10kV kablovskog voda od TS 35/10kV "Žabljak" do TS 10/0,4kV "Stanovi"		500	2025	2026
4896	Projekat	Izgradnja STS 10/0,4kV 100kVA "Međužvalje" sa priključnim DV 10kV		500	2025	2026
4897	Projekat	Izgradnja STS 10/0,4kV, 160kVA "Katun Ograde" sa priključnim 10KV dalekovodom		500	2025	2026
4898	Projekat	Rekonstrukcija i povećanje kapaciteta ispitne laboratorije	450.000		2024	2024
3559	Program	Izmještanje mjernih mjesta	330.000	330.000	2017	kontinuirano
3578	Program	Razvoj AMM aplikacije	255.500	255.500	2021	kontinuirano
3560	Program	Uređaji, instrumenti, pomoćna oprema, softveri	250.000	250.000	2017	kontinuirano
3554	Program	Mjerna oprema za zamjenu kod postojećih potrošača, proizvođača i TS	358.000	358.000	2017	kontinuirano
3557	Program	Mjerna oprema za nove potrošače, proizvođače i TS	1.651.000	1.651.000	2017	kontinuirano
4355	Program	Zamjena brojila u postojećem AMM sistemu – unapređivanje sistema očitavanja i izvještavanja	2.032.488	385.723	2023	kontinuirano

3558	Program	Mjerna oprema za unapređenje sistema mjerenja (AMM projekat – proširenje treće faze)	3.000.000	-	2023	2024
4899	Projekat	Izrada studije uzemljenja neutralne tačke distributivne mreže Crne Gore	95.000		2024	2024
4900	Projekat	Aplikativno rješenje za upravljanje investicijama	100.000	140.000	2024	2025
4591	Program	Finansijsko-poslovni informacioni sistem	148.000	148.000	2024	kontinuirano
3565	Program	Instrumenti	100.000	100.000	2013	kontinuirano
3568	Program	Rekonstrukcija i izgradnja objekata	50.000	430.000	2021	kontinuirano
3569	Program	Rekonstrukcija i adaptacija EE objekata	200.000	200.000	2020	kontinuirano
3579	Program	Geografski Informacioni sistem (GIS)	50.000	50.000	2021	kontinuirano
3580	Program	Računari	150.000	150.000	2013	kontinuirano
3707	Program	Razvoj e-mobilnosti	200.000	200.000	2021	kontinuirano
4364	Program	Nadogradnja IP mrežne infrastrukture	100.000	150.000	2022	kontinuirano
4366	Program	Nadogradnja Serverske infrastrukture	50.000	50.000	2022	kontinuirano
4445	Program	Nabavka softverskih licenci	84.000	84.000	2022	kontinuirano
4000	Program	Otkup zemljišta	100.000	100.000	2014	kontinuirano
4486	Program	SCADA I ADMS	4.790.909		2022	2024
4590	Program	IP MPLS Servisna mreža	1.500.000	500.000	2024	2025
4592	Program	Softver za upravljanje prekidima u distributivnoj mreži (Outage mng software)	33.000	33.000	2023	kontinuirano
4595	Projekat	Nabavka ispitno-mjernog vozila		235.000	2025	2025
3566	Program	Kancelarijski namještaj	10.000	10.000	2017	kontinuirano
3564	Program	Vozila	500.000	500.000	2012	kontinuirano
4901	Projekat	Izrada elaborata bezopasnosti funkcionisanja distributivne mreže u režimu rada sa uzemljenom 10kV neutralnom tačkom		90.000	2025	2025

4596	Projekat	Nabavka Instrumenata za ispitivanje otpora izolacije		8.000	2025	2025
N001	Program	Contingency plan	1.155.629	1.155.629	2020	kontinuirano

Program otkupa elektroenergetske infrastrukture

Naziv EEO	Planiran otkup 2024. (Procijenjeni iznos)	Planiran otkup 2025. (Procijenjeni iznos)
35 kV kabal preko mosta "Union bridge" do TS 35/10 kV "Ljubović"		
35kV kabal od TS 35/10kV "Jezerine" do DV 35kV mHE "Rijeka Mušovića" - TS 35/0,4 kV "Zekova Glava" (prva faza priključenja)		
DTS 19 DECEMBAR		
NDTS AZILANTI		
NDTS ZABJELO 14 A		
TS KRUŠEVAC 10		
TS ZABJELO 14A		
NDTS SOTO LA COLLINA		
TS STARI AERODROM BLOK 6		
DTS V&K Montenegro		
DTS 10/0,4kV; 1X630kVA "ŠAHMAN"		
TS 10/0,4 kV "KARABUŠKO POLJE III" - ŠIPČANIK "ULAZ-IZLAZ"; XHE 49A,3x1x240mm, l = 645 m "ulaz-izlaz"		
TS 10/0,4 kV "POPOVIĆ ELEKTRO SISTEM I NIVEL" - DUP ZABJELO 9, "ulaz-izlaz"; XHE 49A,3x1x240mm, l = 80 m		
TS 10/0,4 kV "JUGOPETROL" - DUP NOVA VAROŠ 1.2 ; XHE 49A,3x1x240mm, l = 743 m, "ulaz-izlaz" i direktan izvod iz PG 3		
TS 10/0,4 kV "SWISSLION TAKOVO" DONJA GORICA; XHE 49A,3x1x240mm, l = 392 m		
TS 10/0,4 kV "ZETAGRADNJA" - DUP MOMIŠIĆI A, "ulaz-izlaz" I OSTVARIVANJE VEZE SA BTS "MLJEKARA 1"; XHE 49A,3x1x240mm, l = 646 m veza sa Mljekarom i l=136 "ulaz-izlaz" ka Vezirovom mostu		
DTS JAVNA RASVJETA 1 i 2, 160KVA-BULEVAR ZETSKIH VLADARA I PRIKLJUČNI 10 KV KABAL "ULAZ-IZLAZ"		
Drobni pijesak		
DTS ROVANAC		

NDTS Solila 3		
DTS Škola - Sutorina		
DTS 10/0,4kV "Kolić Safet"		
TS 10/0,4kV "AD Lovćen osiguranje"		
DTS 10/0,4kV; 1X250kVA"MUP"		
TS 10/0,4KV ZGRADA RAZVRŠJE ŽABLIJAK		
TS 10/0,4 kV "MINIĆ" - DUP BLOK 6, "ulaz-izlaz"; XHE 49A,3x1x150mm, l = 88 m		
NDTS 10/0,4 kV, 2x630 kVA, FUDBALSKI KAMP		
NDTS DRAČ 4		
MBTS MASTER INŽINJERING		
MBTS DRAČ 6		
MBTS KRIVI MOST 2		
MBTS OKOV STARI AERODROM		
MBTS TOLOŠI 17		
MBTS DONJA GORICA 12		
MBTS TOLOŠI 18		
MBTS ZABJELO 8 (LIPA)		
DTS STARI AERODROM 13		
DTS EURO SALON DONJA GORICA		
NDTS BULEVAR 1		
NDTS STARI AERODROM 17		
NDTS STARI AERODROM 18		
TS TOLOŠI 16		
TS ZABJELO 7		
TS STADION BUDUĆNOSTI 1		
Petrovac I		
Fabrika vagona		
Rozino V		
Rozino I		
Topliš		
MBTS 10/0,4 kV "A-3" (Zetogradnja)		
MBTS"SER. ZONA 3-CEROVO" sa priključnim vodovima 10kV		
MBTS 10/0,4 kV "ILINO - LEKOVIĆ-LAVROVIĆ"		
MBTS 10/0,4 kV "B-3 - B-4"		
MBTS 10/0,4 kV "G - 11"		
MBTS 10/0,4 kV "PONTA 1"		
MBTS 10/0,4 kV "STARI GRAD"		

MBTS Turkova Poljana		
DTS MNS Skandinavijan		
MBTS ZABJELO 5		
TS 10/0,4 kV "Ave Maria Koljčević 1 i 2" na Starom aerodromu; XHE 49A,3x1x240mm, l = 353 m		
TS 10/0,4 kV "Titex"- DUP Drač putnički terminal; XHE 49A,3x1x150mm, l = 240 m		
MBTS "Brdo Gorica"		
TS STARI AERODROM 15		
TS DELTA 2		
TS GINTAŠ		
TS ZAGORIČ 9		
TS STADION BUDUĆNOSTI 2		
MBTS ŽELJEZNIČKA STANICA DG		
Podmagistralom		
Kuljače		
Krš Medina II		
Ivanovići II		
Boreti II		
Podličak		
Lazi II		
Prijevorac		
MBTS 10/0,4 kV "BONESA"		
MBTS 10/0,4 kV "A-2 FLEKSIBILNA ZONA"		
MBTS 10/0,4 kV "B 14"		
DTS PLASTENICI 2		
DTS InvestaMont		
DTS Montri sa priključnim 10kV vodom		
MBTS JALoviŠTE - KOLEKTOR ZA OTPADNE VODE		
MBTS STADION TUZI		
TS 10/0,4 kV "Šajo"-DUP "Blok 6"; XHE 49A,3x1x150 mm, l = 90 m		
TS 10/0,4 kV "Zelenilo", DUP "Gorica C"- "ulaz-izlaz" na postojećem kablu;XHE 49A,3x1x150mm, l = 255 m		
MBTS SEŠ		
TS STARI AERODROM 14		
TS KRUŠEVAC 2		
4 JUL II		
Jaz II		

TS 10/0,4 kV 1x630 Senjak (1x1000kVA)		
TS 35/10 kV "Gorica"-TS 10/0,4 kV "Gimnazija"-TS 10/0,4 kV "Stadion"; XHE 49A,3x1x240 mm, l = 775 m		
TS 10/0,4 kV "Šajo"-TS 10/0,4 kV "Lakočević"-DUP "Blok 6"; XHE 49A,3x1x240 mm, l = 203 m		
TS 110/10 kV "Podgorica 3"-TS 10/0,4 kV "Zetogradnja-Stari aerodrom"-TS 10/0,4 kV "Dom zdravlja Konik"; XHE 49A,3x1x240 mm, l = 1045m		
10 kV kabal DUP "Novi grad 1 i 2 " ; LOVČENINVEST		
10 kV priključenje "Medicinska škola" - Spomen park Kruševac		
Izmještanje kabla KONIK -STARI AERODROM (Šahović)		
Ulica Slobode-fazna realizacija i Trg Republike		
TS 110/10 kV "Podgorica 3"- kabal za buduće korisnike u DUP-u "Konik sanacioni plan"; XHE 49A,3x1x240 mm, l = 550m (Dionica od zgrade "Normala" duž bul.V proletarske"		
TS 110/10 kV "Podgorica 3"- kabal za buduće korisnike u DUP-u "Konik sanacioni plan";XHE 49A,3x1x240 mm, l = 680m (Dionica od zgrade "Normala" duž bul.V proletarske"		
GRADNJA PROMET Pobrežje (Vagres); IPO 13A,3x150mm ² ,10kV;l = 90 m		
Priključni 10kv vod za MBTS Toplana Radoje Dakić		
KB 10 kV rasklopište «ECG»-«Industrijska zona»; IPO 13A,3x240mm ² ,10kV; l = 5.100m		
TS "ZETAGRADNJA" PC Kruševac-SIB-zona A; IPO 13A,3x240mm ² ,10kV; l = 207m		
Priključni vod za TS Crpna stanica MilješIPO 13A,3x240mm ² ,10kV;		
10 kV Stari Aerodrom Cvijetin brijeg -Stari aerodrom-10 kV mreža -dopuna		
KB 10kV «Podgorica 4» - «Momišići A-zona II» Malo Brdo-do SIB-a; XHP 48A,3x240mm ² ,10kV; l = 1.500m		
TS 110/10 kV «Podgorica 3-Cvijetin brijeg»		
Izrada spojnice 10 kV, na 10 kV kablovskom razvodu -STARA VAROŠ ispod LJUBOVIĆA-priključak za Čikovinu		
KB 10kV «Podgorica 4» - «PC Kruševac zona B»; IPO 13A,3x240mm ² ,10kV;l = 2.560m		
STS 10/0,4kV "ŠAMPINJONI"	6.622,78 €	
STS 10/0,4kv"MORAČICA""	14.191,67 €	

STS 10/0,4kV"Glavni kamp"	9.461,11 €	
STS 10/0,4kV"Vinarija Ravil"	6.622,78 €	
STS 10/0,4 kV "Njeguši 1-Zemljak"		
STS 10/0,4 kV Bašča - Sastanci		
STS 10/0,4 kV Đ.Luke2 - Babići		
TS 10/0,4 kV 250 kVA u Plavu, Brezjevice(Sirana)	9.272,50 €	
STS"Mataguži Višnjic"		
OBRADOVIĆ		
STS OSTROG		
35 kV kablovi u Tološima-Blok 6 sa dva rasklopišta		
MBTS MOMIŠIĆI 6B		
TS 10/0,4 kV "CIJEVNA KOMERC "-KOD POBJEDE "ULAZ-IZLAZ"; XHE 49A,3x1x240mm, l = 60 m		
TS 10/0,4 kV "MINISTARSTVO ODBRANE"-KONIK SANACIONI PLAN "ULAZ-IZLAZ"; XHE 49A,3x1x240mm, l = 200 m		
"SKLADIŠTA I SERVISI CIJEVNA"-servisna zona		
TS GRADSKI PARLAMENT		
10 kV PS Comerc Zabjelo B1		
MBTS"O.Š.A.ĐEDOVIĆ"		
MBTS VOJNA STARI AERODROM		
MBTS STARI AERODROM 20		
NDTS TAKOVO		
NDTS DONJA GORICA 13		
TS KRUŠEVAC 9		
TS UNISTAN 4		
TS UNISTAN 5		
TS UNISTAN 6		
TS MOMIŠIĆI 16		
TS KRUŠEVAC 8		
NDTS MONTENOMAX		
NDTS TARAŠ VOJNA		
TS 10/0,4 kV "Mesopromet"-krivi most-DUP "Čepurci" ; XHE 49A,3x1x240 mm, l = 60 m		
TS "POP COMERCE"; ulaz-izlaz Gorica C		
TS 10/0,4 kV "Graditelj"-DUP "Zabjelo 8", "ulaz-izlaz" ; XHE 49A,3x1x150mm, l = 380 m "ULAZ-IZLAZ"		
TS 10/0,4 kV "Tološi-Svetozar Raičković"- DUP Tološi 2, "ulaz-izlaz";XHE 49A,3x1x150mm, l = 135 m		

TS 10/0,4 kV "Televox"- DUP Zagorič; XHE 49A,3x1x240mm, l = 490 m		
TS 10/0,4 kV "ZETAGRADNJA"- DUP BLOK 35 I 36, "ulaz-izlaz";XHE 49A,3x1x240mm, l = 190 m		
TS 10/0,4 kV "Đondović-Lužnica"-, "ulaz-izlaz"; XHE 49A,3x1x240mm, l = 125 m		
TS 10/0,4 kV "STAN PROJEKT" DUP KONIK STARI AERODROM; XHE 49A,3x1x240mm, l = m		
MBTS rekonstrukcija u krugu JP Putevi na Zabjelu		
PAPOVIC ZGRADA		
BAST		
IBON		
MBTS KRUŠEVAC 4		
DTS BEOGRADSKA 5		
DTS MOMIŠIĆI 13		
DTS BOLNICA 3		
NDTS VRANIĆI 5 (BROJ 20)		
NDTS ZABJELO 10		
NDTS KRUŠEVAC 5		
NDTS ZABJELO 18		
NDTS CITROEN		
NDTS PUMPA ZABJELO		
MBTS TOLOŠKA ŠUMA (BEMAX)		
TS ZABJELO 16 (EUROPACT)		
NDTS KRUŠEVAC 6		
MBTS ZABJELO 13		
NDTS SOLITERI BLOK 19		
NDTS GORICA C3		
NDTS OSNOVNA ŠKOLA DRAČ		
NDTS ZABJELO 14		
NDTS ZABJELO 17 (BLOK 6)		
TS STARI AERODROM 12		
TS REKTORAT		
TS GARAŽA ČELEBIĆ 1 (KRUŠEVAC 3)		
TS MOMIŠIĆI 11		
MBTS ZAGORIČ 10		
NDTS PRIHVATIŠTE		
Božja Voda		
Avala		

TS 10/0,4 kV "Namos"- DUP Donja Gorica, "ulaz-izlaz"; XHE 49A,3x1x240mm, l = 75 m		
TS 10/0,4 kV "AVE Marija Koljčević"- DUP ZABJELO 9, "ulaz-izlaz"; XHE 49A,3x1x240mm, l = 120 m		
TS 10/0,4 kV "Turska Ambasada"; XHE 49A,3x1x150mm, l = 387 m "ulaz-izlaz"		
TS 10/0,4 kV "Prihvatište-Komanski most"-raskrsnica kod "Radoja Dakića" sa povezivanjem na izvedeni kabal iz TS 110/10kV "Podgorica 4"; XHE 49A,3x1x240 mm, l = 2150m		
TS 10/0,4 kV "Neksan"- DUP Zabjelo Ljubović, "ulaz-izlaz"; XHE 49A,3x1x150mm, l = 380 m		
TS 10/0,4 kV "Mugoša Arsenije"- DUP Donja Gorica, "ulaz-izlaz" ; XHE 49A,3x1x240mm, l = 130 m "ulaz-izlaz"		
MBTS "Tološi 17-Agencija za stanovanje blok 6"		
MBTS 10/0,4 kV, 1000 kVA, "Masline 2" na Ibričevini za potrebe 5 stambenih objekata Agencije za stanovanje		
TS 10/0,4 kV U ZAHVATU DUP-a "PRVI MAJ" INVESTITOR MILIĆ SLOBODAN; XHE 49A,3x1x240mm, l = m "ULAZ-IZLAZ"		
MBTS DONJA GORICA 11		
MBTS NORMAL KOMANSKI MOST		
MBTS VAKA ĐUROVIĆA 2		
MBTS KALEZIĆ		
DTS ZABJELO 11		
DTS DONJA GORICA RASADNIK		
NDTS MARKA MILJANOVA (BROJ 4 DRAČ)		
NDTS TOLOŠI 13		
NDTS TOLOŠI 14		
TS UNISTAN 1		
TS UNISTAN 2		
TS UNISTAN 3		
TS NIKIĆ		
Stupovi II		
Zaobilaznica		
Rozino II		
AUTOBUSKA STANICA		
MBTS REX		
DTS KRUŠEVAC		
TS MAKSIM		

MBTS TOLOŠI 12		
MBTS Sportska Dvorana		
TS 10/0,4kV (2x630kVA) "HDL Sutorina"		
10kV KB: DTS Ina Plin - TS Kukuljina		
TS 35/10 Račica - DTS Interdepo		
Priključni KDV za MBTS "Rovanac"		
Priključni 10kv Kablovski vod za DTS Muo 3		
Priključni 10kv Kablovski vod za NDTS Expo		
3x(XHP 48-A 1X150mm2) Imperijal		
XHP 48-A 3X150/25mm2		
XHE49-A 4X(1X150/25mm2)12/20		
10 kV Kablovski vod		
Priključni 10kv Kablovski vod za DTS Vukpetrol		
Opremanje ćelije 10 kV ćelije u TS 35/10kV "Centar" i zamjena SN bloka u u TS Stara Varoš 5		
MBTS "Njivički put" - DTS "Montri"		
10 kV Kablovski vod za DTS 10/0,4 kV Trade unique		
Priključni 10kv Kablovski vod za DTS Tri sorele 3		
XHE 48 A 3X150/25mm2		
XHE49-A 3X(1X150/25mm2)12/20		
XHE49-A 3X(1X150/25mm2)12/20		
10kv Kablovski vod za TS Bomex		
Priključni KB 10kV za TS HDL 2x630kVA Sutorina		
STS KUĆE RAKIĆA 6		
STS FABRIKA SIRA		
STS EKO SELO		
STS SUKURUĆ 13		
ROMSKO NASELJE		
STS TREŠNJICA 5		
STS "Buljarica -R"		
VRACENOVICI- CARINA		
JABUKOVAC		
TS 35/10kV Đurmani		812.000,00 €
DTS 10/0,4kV -1x1000kVA		
Staro Pazariste-gradska pumpa		
BRLJA -Nikčević		
ZGRADA PROSVJETE -Grudska mahala		
ZGRADA SOLIDARNOSTI		

MBTS ŠKOLA MAKSIM GORKI		
BTS ESPANJA		
BTS VELJE BRDO		
TS NORMAL COMPANY		
MBTS FARMA KOKA 2		
BTS RADIJATORI		
DTS Sea-Trade		
TUNEL UNUTRA		
RIVIJERA		
MEDITERA		
MUO 1 PLUTOKAPITAL		
TRI SORELA 3		
TRI SORELE LEKIĆ		
STOLIV 1		
STOLIV 2		
LJUTA 1		
ORAHOVAC 3		
PLATAMUNI		
LABUD		
PROKOVIĆ		
VUKPETROL		
LOVANJA RASADNIK		
JUGOPERTOL LIPCI		
AUTO KAMP 1		
AUTO KAMP 2		
MBTS OPŠTINA		
TS "Masline 3"		
TS 10/0,4 kV "REKTORAT"- DUP UNIVERZITETSKI CENTAR; XHE 49A,3x1x240mm, l = 450 m		
TS 10/0,4 kV "MILAN RADULOVIĆ"- DUP ZABJELO 8, "ulaz-izlaz"; XHE 49A,3x1x150mm, l = 248 m "ulaz-izlaz"		
"Zelena pijaca i šoping centar" u zahvatu DUP-a BLOK 5-TS 1000+630 kVA + 10kV kabal		
Prva faza-NDTS " Nova-4"		
TS "Gradnja promet"-Agencija za stanovanje		
MBTS STARI AERODROM 19		
BTS VUJAČIĆA SERVIS		
NDTS ZABJELO 19		
NDTS KAMIONSKA PIJACA 1		

Jelgrad		
Podmagistralom II		
SLI-Buljarica		
TS HELP Vrela		
MBTS PTT INŽINJERING		
MBTS VOJNA MORAČA		
DTS KAMENA KUĆICA		
DTS MOMIŠIĆI 9		
DTS TRGOMEN		
DTS MOMIŠIĆI 10		
DTS GIMNAZIJA		
TS KRIVI MOST 1		
TS Sofiko		
Petrovac II		
Benzin. pumpa II		
Šumet II		
Grdevica-Rozino		
DTS Mirište		
DTS Granični prelaz Debeli brijeg		
DOBROTA C		
KLIČEVO - ZOIL "LOVČEN"		
MBTS ŠKOLA ZLATICA		
MBTS PAZARIŠTE		
MBTS MOMIŠIĆI 8		
MBTS BALIJAČE 8		
DTS NOVIT FARM		
Bečićka plaža		
Rafailovići II		
Boreti I		
Potkošljun-Ražnat.		
Dubovica IV		
TS Topliš		
MBTS 10/0,4 kV,630 kVA i priključni kabal «8 mart»		
MBTS MAŠA		
TS MOMIŠIĆI 7		
TS FIN INVEST		
BTS JAMA ŽARIĆA		
TS 10/0,4kV "Sportski centar"		
MBTS IRD ŠUME		

MBTS DISTRIBUTIVNI CENTAR		
DTS TOP ART (MATICA)		
MBTS ŠIŠKOVIĆ		
TS 10/0,4kV NN 1; 1x630kVA		
TS 10/0,4kV NN 2; 1x630kVA		
TS 10/0,4kV NN 3; 1x630kVA		
TS 10/0,4kV NN 4; 1x630kVA		
TS 10/0,4kV NN 5; 2x630kVA		
TS 10/0,4kV NN 6; 2x630kVA		
TS 10/0,4kV NN 7; 1x1000kVA		
TS 10/0,4kV NN 8; 1x1000kVA		
TS 10/0,4kV NN 9; 2x1000kVA		
10 kV KABAL ZA PRIKLJUČENJE TS KOPRIVICA; XHE 49A,3x1x240mm, l = m		
10 kV NEKSAN-kod mosta Milenijum		
Priključni 10kV KB za TS Zabjelo 1		
KB 10kV MBTS "Drpe Mandića 2"-TS "Gintaš"; XHE 49A,3x1x240 mm, l = 386 m		
10 kV-NORMAL -BALOČI		
10 kV Blok 19-Zabjelo 8 (Radovan Zeković)		
10 kV kablovska veza između TS "CMC" - TS "St.Aer.2.2"		
TS 10/0,4 kV "Kostić-D. Gorica"-Eurosalon; XHE 49A,3x1x240 mm, l = 506m		
Priključni kabal za MBTS Brdo Gorica iz TS 35/10kV "Gorica" ;XHE 49A,3x1x240mm ² ,10kV; l = 717m		
10kV kablovski vod "Auto Kamp Boreti-Boreti II"		
10kV kablovski vod "Boreti II-Zavala"		
10kV kablovski vod za uklapanje TS 10/0.4kV "Budva Polje"		
10kV kablovski vod za uklapanje TS 10/0.4kV "Rozino I"		
10kV kablovski vod za uklapanje TS 10/0.4kV "Stupovi II"		
10kV kablovski vod za uklapanje TS 10/0.4kV "Jaz II"		
10kV kablovski vod za uklapanje TS 10/0.4kV "Zaobilaznica"		
TS 35/10 kV Topla - TS "Hungest hotel"		
Priključni 10kv Kablovski vod za DTS Muo 1 Plutokapital		
Priključni 10kv Kablovski vod za DTS Stoliv 1		
Priključni 10kv Kablovski vod za DTS Stoliv 2		
Priključni 10kv Kablovski vod za DTS Monrus N.Naselje		
XHP 48-A 3X150/25mm ² Brčvak		
KOLEKTOR JALoviŠTE		

10KV STS MOTIČ.GAJ STS MOTIČ.GAJ		
10 kv Kablovski vod za DTS Labud		
10 kv Kablovski vod za STS Gugi		
10 kv kabal od TS Dak Petrol do TS Novit farm; XHE-49A, 3x1x240 mm ² ,10 kV; I = 3.720 m		
Priključni kabal za STS Stočna pijaca		
10 kv i 35 kv -Bulevar J. Piletića DUP "MOMIŠIĆI A, ZONA 1"		
Priključni KV 10 kV za BTS "Etno selo (Turković)"		
10kv kablovski priključni vod za TS 10/0.4kV "SLI Buljarica"		
10kv kablovski vod za uklapanje TS 10/0.4kV "Podmagistralom II"		
10kv kablovski vod TS 10/0.4kV "Kraljevačko odmaralište"-MBTS 10/0.4kV "Jelgard"		
MBTS "Čaršija" - DTS "Debeli brijeg"		
STS Žanjice - DTS Mirište		
10kv Kablovski vod za DTS 10/0,4 kV Carević kamenolom		
Priključni 10kv Kablovski vod za DTS Meditera		
Priključni 10kv Kablovski vod za DTS Tri sorele Lekić		
10kv Kablovski Vod za TS Tunel unutra		
10 kV kabal od TS Prihvatište do TS Dak petrol; XHP-48A,3x240 mm ² ,10 kV;I = 2.330 m		
Izmještanje elektroenergetskih instalacija sa lokacije REKREATIVNO-KULTURNE ZONE na obali rijeke Morače-južni dio		
GORENJE Zona Čelebić; IPO 13A,3x240mm ² ,10kV; I = 282m		
10 kV PG 4-MAXIM-Lenjinov Bulevar 8;Veze: TS 110/10 kV Podgorica 4-TS; TS Maksim-TS Bulevar Lenjina 7 Maksim; XHP 48A,3x1x240 mm ² ,10 kV; I = 1650 m		
KB 10kV Fin Invest TS SIB do TS Fin invest; Veze: TS SIB - TS Fin invest; TS Fin invest - TS Pobjeda; XHP 48A,3x240 mm ² ,10 kV, I = 646 m		
Novi grad lok. 87,88,89-10 kV KATEL-Televe; XHP- 48A,3x150 mm ² ,10 kV; I = 489 m Mašinska škola-TS katel-TS Privredna banka		
priključni 10kV kabal za DTS Kamena kuća		
KB Koni-Pjastera		
10kv kablovski vod za uklapanje TS 10/0.4kV "Šumet II"		
10kv kablovski vod za uklapanje TS 10/0.4kV "Rafailovići most"		

10kV kablovski vod TS 10/0.4kV "Rozino V"-MBTS 10/0.4kV "Grđevica"		
Priključni DV 10 kV za TS Akva Monta		
Priključni 10kv Kablovski vod za DTS Proković		
ROKŠPED Konik Stari aerodrom; IPO 13A,3x240mm ² ,10kV;l = 164m		
10 kV kabal-NORMAL Konik Stari aerodrom; IPO 13A,3x240mm ² ,10kV;l = 170m		
10kV kablovski vod "TS 35/10kV Dubovica-MBTS 10/0.4kV Dubovica IV"		
10kV Kablovski vod za Lovanju		
10 kV Kablovski vod za Lovanju odlaganje smeća		
3x(XHP 48-A 1X150mm ²) Euro-Pact		
10 kv Kablovski vod za TS Biologija mora		
Izmještanje 10 kV kabla sa lokacija "Konik-Sanacioni plan"		
10 kV kablovi PG 4 -VEKTRA		
10kV kablovi PG 4 - SIB		
Priključni 10kv Kablovski vod za MBTS Naftagas		
Izmještanje 35 i 10 kV kabla-Ulica "1-1"-DUP Momišići zona II		
Priključenje TS 2A-Iia,b,c u okviru DUP-a "Konik-Stari Aerodrom"		
Priključni vod za TS10/0,4kV F42		
Priključni vod za TS10/0,4kV Vinogradi		
STS BAĆI		
STS 10/0,4kV Golijanin		
Štavna		
STS 10/0,4kV "Mirojevići"		
STS 10/0,4kV-" Sokolovac-rep."		
STS ROKŠPED		
Repetitor-Kula		
Kačapore II		
STS "Lapčići"		
RDC Rovca		
GVOZDENICE - MANASTIRSKA		
STS POINT MARTINOVIĆ		
STS DREŠEVIĆI		
STS PRENTINA GLAVICA		
STS BISTRICE 2		

Babići-Luj		
Repetitor M.Trebaljevo		
STS POTOČI 2		
STS ĐUROVIĆ LUŽNICA		
Čelije		
Dolac V - Manastir		
STS TREŠNJICA 2		
STS 10/0,4kV SNN 1; 100kVA		6.000,00 €
STS 10/0,4kV SNN 2; 100kVA		6.000,00 €
STS 10/0,4kV SNN 3; 160kVA		7.000,00 €
STS 10/0,4kV SNN 4; 160kVA		7.000,00 €
STS 10/0,4kV SNN 5; 160kVA		7.000,00 €
STS 10/0,4kV SNN 6; 250kVA		10.000,00 €
STS 10/0,4kV SNN 7;250kVA		10.000,00 €
STS 10/0,4kV SNN 8; 400kVA		15.000,00 €
Priključni dvosistems+C35+C3:C13+C3:C14+C3:C16+C3:C17+C3:C18+C3:C19+C3:C3:C13		
Priključni DV 10kV za STS 10/0,4 "Njeguši 1-Zemljak"		
Priključni DV 10kV za STS 10/0,4 "Bašča-Sastanci"		
Priključni dvosistemski DV 10 kV za priključenje mHE "Jezerštica"		
Al-Fe 3x35mm ²		
DV 10 kV Kozare-Majdan		
Priključni dalekovod TS POKLONCI VODOVOD		
Priključni dalekovod TS DABOVICI VINARIJA		
Priključni dalekovod TS SCEPAN POLJE- GRANICNI PRELAZ		
Priključni dalekovod TS ALEKSIC- KAMENOREZAC		
DV - 10KV Čevo- Velestovo		
10 kV Vazdušni dalekovod		
10 kV Vazdušni dalekovod		
Priključni dalekovod TS PILANA BIJELOVIC		

Priključni dalekovod TS VRACENOVICI- CARINA		
Priključni dalekovod TS JABUKOVAC		
10 kV Vazdušni dalekovod		
Priključni dalekovod TS ILINO BRDO- CARINA		
10 kV Vazdušni dalekovod		
10 kV Vazdušni dalekovod		
10 kV Vazdušni dalekovod		
10 kV Vazdušni dalekovod		
10 kV Vazdušni dalekovod		
10 kV Vazdušni dalekovod		
10 kV Vazdušni dalekovod		
10 kV Vazdušni dalekovod		
10KV DV VIRAK STS10/0,4KV M.GAJ-KOVAČ.		
Priključni dalekovod TS GVOZDENICE - MANASTIRSKA		
DV 10 kV Kula		
DV 10kV za STS Grab		
DV 10kV za STS Galica		
Priključni dalekovod TS Mljekara SRNA		
10 kV Vazdušni dalekovod		
TS Gitanes Petrol Brlja		
Priključni dalekovod TS Radulović - šljunkara ispred tunela Budoš		
10 kV Vazdušni dalekovod		
Priključni dalekovod TS Miločani - DEFANIJA		
Priključni dalekovod METALIK MILJANIC		
NDTS"Kamionska pijaca 3"		
NDTS"Blok 6 B2"(u objektu lamela A)		
NDTS BALIJAČE 5		
KTS "Tehnostar 2"		
Skoči Đevojka		
Rijeka Reževići III		
DTS VN Green park		
1. D i E DUP Konik Stari Aerodrom		
4. A i B u bloku 19 DUP Stambena zajednica 6 - Kruševac		

1. TS 10/0,4 kV , 1000 kVA, priključni 10 kV vod i opremanje 10 kV ćelije u TS 35/10 kV Trebjesa		
2. TS 10/0,4 kV , 630 kVA na lokaciji poslovnog kompleksa NEKSAN i priključni 10 kV vod, Nikšić		
3. TS 10/0,4 kV , 630 kVA na lokaciji Zabjelo - Ljubović i priključni 10 kV vod, Podgorica		
5. TS 10/0,4 kV , 1x630 kVA Nova Varoš - kvart Y - Podgorica		
6. TS 10/0,4 kV , 1x630 kVA JUGOPETROL - Kotor		
MBTS 10/0,4 kV "VOJVOĐANKA"		
MBTS 10/0.4 kV «Čikovina» II faza		
MBTS 10/0.4 kV,630 kVA,br.3, DUP»Zabjelo-Zelenika»		
MBTS 10/04 kV,630 kVA,br.5,zona B4,DUP «Konik»		
TS (2kom) (TS Kips-Dal.) - Stari Aerodrom		
MBTS 10/04 kV,2x630 kVA «Toplana Radoje Dakić» (prva faza 1x630kVA)		
MBTS 10/0.4 kV,2x630kVA,«Stari aerodrom 9A»; Opremljeno kao 1x630 kVA		
MBTS KATEL		
MBTS STARI AERODROM ČELEBIĆ		
MBTS DRAČ 3		
BTS MLIJEČNA FARMA		
DTS IRD SITNIČKA		
TS ZETAGRADNJA		
BTS HRAM		
MBTS ČELEBIĆ MOMIŠIĆI		
TS POZORIŠTE		
BTS GALENSKA		
TS 10/04 Seljanovo E		
MBTS TOLOŠI 4A		
PP NEKSAN		
TS FIDIJA		
TS VEKTRA 1		
TS VEKTRA 2		
TS SIB 1		
TS VEKTRA 3		
SC ADA		
MBTS ŠKOLA FARMACI		
MBTS GORICA C1		
Luge V - Anđić		

MBTS ČELEBIĆ FARMACI (MOST NA SITNICI)		
MBTS BLOK 6 B1		
TS AVE MARIJA		
MBTS LOVČEN		
MBTS MEDICINSKA ŠKOLA		
MBTS BETONJERKA OGP		
TS 10/0,4kV "Mala pijaca"		
TS SOCIJALNO 2		
MBTS TOPLANA A		
MBTS VRELA 14		
TS MALO BRDO 2		
MBTS RTV STARA		
MBTS LAMELE ZABJELO C		
TS G-7 ZABJELO		
MBTS STARI AERODROM 5		
TS 10/04 kV Plavda		
TS 10/04 kV Stara Račica		
TS 10/0,4kV "NOVI TRŽNI CENTAR"		
MBTS BLOK 19-3		
MBTS 10/0,4kV "Rasadnik"		
TS 10/0,4 kV 2x630 kVA „ UC 1 " (MINISTARSTVO PROSVJETE CRNE GORE)Nedostaje dužina priključnog voda i broj ćelija		
TS 10/0,4 kV 2x630 kVA „ UC 2 " (MINISTARSTVO PROSVJETE CRNE GORE)Nedostaje dužina priključnog voda i broj ćelija		
10 KV KABAL ZA PRIKLJUČENJE TS CENTROMETAL BALJAJE; XHE 49A,3x1x240mm, l = m		
10 KV KABAL ZA PRIKLJUČENJE TS INVESTITORA "TRUDBENIK" MOMIŠIĆI A;XHE 49A,3x1x240mm, l = m		
10 KV KABAL ZA PRIKLJUČENJE TS INVESTITOR "EKOMEDIKA" DUP KLINIČKI CENTAR;XHE 49A,3x1x240mm, l = m		
10 KV KABAL TS PODGORICA 5-TS BLOK 35-36 CIJEVNA KOMERC-TS EUROPACT;XHE 49A,3x1x240mm, l = m		
10 KV KABLOVI IZ TS 35/10 KV "CENTAR" (7 SEDAM KABLOVA);XHE 49A,3x1x240mm, l = m		
10 KV KABAL ZA PRIKLJUČENJE TS INVESTITORA "A KOP" NA ZABJELU B1;XHE 49A,3x1x240mm, l = m		

10 KV KABAL ZA PRIKLJUČENJE TS PELEVIĆ MOMIŠIĆI B;XHE 49A,3x1x240mm, l = m		
Priključni 10kv KB za TS Beogradska 4		
Priključni 10kv KB za TS obilaznica Golubovci kod Vukovog mosta		
Priključni KV 10 kV za DTS 10/0,4 kV "Tunel Tifran"		
Priključni KV 10 kV sistem "ulaz-izlaz" za NDTs 10/0,4 kV "Rudanović"		
10 KV KABAL "PODGORICA 4"-TS "ZETAGRADNJA BLOK 6"-TS "MOMIŠIĆI 6A";XHE 49A,3x1x240mm, l = m		
10 KV KABAL ZA PRIKLJUČENJE TS SINDIKAT UPRAVE POLICIJE;XHE 49A,3x1x240mm, l = m		
10 KV KABAL ZA PRIKLJUČENJE TS INVESTITOR "ZETAGRADNJA" DUP NOVA VAROŠ 2;XHE 49A,3x1x240mm, l = m		
10 kv kabal i TS Momišići 10 i 14		
10 KV KABAL ZA PRIKLJUČENJE TS DUP KONIK SANACIONI PLAN INVESTITOR "NORMAL COMPANY";XHE 49A,3x1x240mm, l = m		
Priključni KV 10 kV za NDTs 10/0,4 kV "Europolis"		
Priključni KV 10 kV za KTS "Tehnostar 2"		
Priključni 10kv Kablovski vod za TS Daidometal		
KB 10kv TS 10/0,4 kV "BEMAX ASFALTN BAZA" UP CIJEVNA SERVISI I SKLADIŠTA DO TS PODGORICA 5 I DO TS RADARSKA; XHE 49A,3x1x240mm KONTROLA		
TS 10/0,4 kV "NORMAL" U DUP-U PC KRUŠEVAC ZONA B- SA POSTOJEĆOM TS MOMIŠIĆI 11 i TS CIJEVNA KOMERC-MOMIŠIĆI 14 ; XHE 49A,3x1x240mm, l = 250+120 m		
TS 10/0,4 kV "FARMEGRA" U ZAHVATU DUP-a "DONJA GORICA" "ULAZ-IZLAZ"; XHE 49A,3x1x240mm, l = m		
TS 10/0,4 kV "INTURS" U ZAHVATU DUP-a "DRAČ PUTNIČKI TERMINAL" "ULAZ-IZLAZ"; XHE 49A,3x1x240mm, l = m "ULAZ-IZLAZ"		
10 KV KABAL ZA PRIKLJUČENJE TS INVESTITOR "SOTTO LA COLLINA" NA ZABJELU;XHE 49A,3x1x240mm, l = m		
priključni 10 kv i 1 kv kabal za TS Masline 3		
10 kv Proinvest -kod Distribucije		
Izgradnja 10 kv kablovske veze za povezivanje TS u zahvatu DUP-a "Konik-sanacioni plan"		

TS 10/0,4 kV "Voli-Stari aerodrom"- TS 10/0,4 kV "Distributivni centar "; XHE 49A,3x1x240 mm, l = 1366m		
10 kV kabal Zetogradnja up.505 i 506 Drač putnički terminal		
Zamjena svih uljih 10 kV kablova sa jednožilnim na Mostu Blaža Jovanovića; XHE 49A,3x1x240mm, l = 140 m		
10 kV kabal izmještanje DUP "Ambasada Njemačke"		
Priključni 10 kV kabal (XHE 49A,3x1x240mm ² ,10kV; l =760 m) za MBTS Mataguži 10		
Priključni 10kV kabal za MBTS Tološi 17; XHE 49A,3x1x240mm ² ,10kV; l =50 m		
Priključni kabal VODOVOD - PUMPE VIDROVAN		
Priključni kabal VIB-BAS		
TS Tempo		
TS Morakovo kula		
Priključni kabal BOZOVIC FRES TULIP		
TS Bistrica		
TS TREBJESA		
Raskinut kabal između TSbr.1 i TS br.8		
10kV kablovski vod za uklapanje TS 10/0.4kV "Rozino II"		
10kV kablovski priključni vod za TS 10/0.4kV "Vrh lazi"		
Priključni vod za TS10/0,4kV Zetogradnja		
Priključni vod za TS10/0,4kV B3-B4		
Priključni vod za TS10/0,4kV Sportska dvorana		
Priključni vod za TS10/0,4kV G11		
Priključni vod za TS10/0,4kV Stari Grad		
10kV kablovski vod "Podličak-Trap"		
10kV kablovski vod za uklapanje TS 10/0.4kV "Lazi II"		
10kV kablovski vod za uklapanje TS 10/0.4kV "Ivanovići II"		
10kV kablovski vod TS 10/0.4kV "Ivanovići II"-TS 10/0.4kV Ivanovići I		
10kV kablovski vod "Krš Medina I-Krš Medina II"		
10kV kablovski vod za uklapanje TS 10/0.4kV "Komoševina"		
10kV priključni vod za TS 10/0.4kV "Seoce"		
10kV priključni vod za TS 10/0.4kV "Prijevorac"		
10kV kablovski vod "Dubovica I-Dom zdravlja"		
Priključni vod za TS10/0,4kV A2-fleksibilna zona		
Priključni vod za TS 10/0,4KV Vrela- pumpe		

Priključni	kabal	FARMA	-	JOKOVIĆ		
Priključni KV 10 kV za STS 10/0,4 kV "Vojno selo 1"						
TS Seljanovo Gornje - TS Seljanovo E						
TS Seljanovo E - TS Seljanovo A						
10kv Kablovski vod za TS Crpna stanica						
10 kv Kablovski vod za BTS Majdan Naljezići						
Priključni 10kv Kablovski vod za BTS Marinović betonska baza						
PHP 48 A 3X150mm ²						
10 kv Kablovski vod do STS Mrvica						
BAZA ŠTITARICA						
10 kv kablovski vod za BTS Servo Mihalj						
Luge VI - Marsenić						
STS 10/0,4kV "Bliškovo-gateri"						
Balj						
Pilana - RADOVIĆ - Gornje Polje						
ROMSKO naselje pod Trebjesom						
BRATOGOŠT						
GRAHOVO - BRANA						
Gornje polje - Colorom						
STS BROJLER						
STS PIRELA						
STS VUKOVIĆ						
MARKAN						
TRSTENO						
Žute litice I						
Gospodin Vrh						
STS 10/0,4kV "Repetitor Grab"						
Sunga 2						
STS CIJEVNA 4						
STS MALJAT						
STS 10/0,4kV "Kurilo"						
STS BALIJAČE 3						
Gradina II - Prašćević						
Izgradnja STS 10/0,4kV Ribarevine (250kVA) sa priključnim vodom i uklapanjem u NN mrežu						
STS 10/0.4kv Brenta-Puric 100kVA						
Priključni dalekovod +C66+C43:C55+C43:C72						

10 kV Vazdušni dalekovod		
10 kV Vazdušni dalekovod		
Priključni DV 10kV "Balj"		
10 kv Vazdusni vod za sts Carević skl pijeska		
10kv Vazdusni vod za STS Tujko		
10 kv Vazdusni vod za STS Kordić		
DV 10kV za TS Kljajević		
Prikljucni dalekovod TS Pilana Grubac Relja		
DV 10 kV Gospodin Vrh		
DV 10 kV Žute litice I		
DV 10kV za TS Geosnoda		
DV 10kV za TS SUP		
DV - 10KV Čevo - Montex		
DV 10 kV Zauglina -Jabuka		
10 kV Vazdušni dalekovod		
STS 10/0,4kV "Femića Krš 1"		
otcjep na DV "Jagoče-Crniš"		
10KV DV TUNEL IVICA I		
10KV DV BUKOVICA-MBTS GORSKA		
10 kV Vazdušni dalekovod		
otcjepni stub u trasi DV "S.Most-Okladi"		
DV10 kV za TS Vranješ		
10 kV Vazdušni dalekovod		
otcjepni stub na DV "Šutivan-Kukulje"		
10kV DV za Vojno odmaralište		
10 kV Vazdušni vod za STS 10/0,4 kV Trsteno		
DV 10kV za TS Laz		
DV 10kV za TS Kovren		
TS 35/10kV Luka Bar		
Priključni vod br1 za TS Luka Bar		
Priključni vod br2 za TS Luka Bar		
MBTS OPŠTINA TUZI		
NDTS 10/0,4kV"Ljubović",po DUP-u "Zabjelo-Ljubović""TS br.1"		
NDTS 10/0,4kV "FEMILI KVART ZABJELO"		
TS 10/0,4kV"ZETAGRADNJA CITY KVART"		
TS BR.3 (MBTS „ Bulevar Ivana Crnojevića 2")		
NDTS 10/0,4kV"Dvorana Univerziteta"		

MBTS10/0,4kV"NACIONALNI PARK"		
NDTS 10/0,4kV"ZETAGRADNJA CITY KVART 2"		
NDTS 10/0,4kV"VRANIČI 6"		
NDTS 10/0,4"RAZVRŠJE LJUBOVIĆ		
DTS Opatovo - Gugi		
REKONSTRUKCIJA TRAFOSTANICE "BEOGRADSKA 4" DUP GORICA C		
NDTS 10/0,4 kV, „Br.2 Nova“,odnosno NDTS 10/0,4 kV „Kruševac 12“		
TS 10/0,4 kV "Br.1 Nova" NDTS 10/0,4 kV „Kruševac 11“		
NDTS MALO BRDO 3		
NDTS "Rudanović"		
Tri Kule		
Crvena Glavica I		
TS 10/0,4kV "Boričić .- Prčanj"		
ZGRADA RUDNIKA UGLJA		
DTS OBILAZNICA GOLUBOVCI		
TS 10/0,4 kV "KATEL" - DUP ZABJELO 9, "ulaz-izlaz" sa priključnim KB 10kV; XHE 49A,3x1x240mm, l = 198 m		
TS ZABJELO 1 - rekonstrukcija Krunic		
Jola Piletića - MILJANIĆ		
NDTS BULEVAR IVANA CRNOJEVIĆA		
TS 1 ATLAS		
MBTS"Miljekara"-NDTS"Nova br.1"DUP Momišići A		
NDTS"Milenijum 2"-NDTS"T4"DUP Nova Varoš kvart V		
TS"Milenijum 1" - NDTS"T3"DUP"Nova Varoš kvart V		
NDTS"Kamionska pijaca 2"		
NDTS "VOLI Radoje Dakić"		
MBTS DOM SLIJEPIH 1		
MBTS DRPE MANDIĆA 2		
TS TRŽNI CENTAR		
Titex		
TS 10/0,4kV "Gostun-Kumanica"		
MBTS DRPE MANDIĆA 1		
STS 10/0,4 kV, 250 kVA, Tara - Zagrablje		
MBTS MAŠINSKA ŠKOLA		
MBTS GALERIJA		
Šumadija		
TS 10/04 kV Sportska sala		

TS Račica		
MBTS 10/0,4kV"Brena"		
KONI		
TERMOELEKTRO - ul. V.Karadzica		
TS 10/0,4kV "Konfekcija JEKON"		
MBTS DJEČJA BOLNICA		
MBTS DJEČJI VRTIĆ MOMIŠIĆI		
TS DOM RTV		
MBTS Kristal		
Slovenska plaža II		
Slovenska plaža III		
Rijeka Reževića		
TS 10/0,4kV "Petoljetka"		
AUTO BAZA - Kapino Polje		
PODPLJEŠ		
BTS 10/0,4 kV "Šljunkara"		
MBTS SERVISIMPORT		
TS SPORTSKI CENTAR		
BTS 10/0,4kV"Pošta"		
RTV - TOVIC		
Šljunkara		
TS Dekor		
MBTS 10/0,4kV "Hladnjača"		
Tržni centar		
Dječ.od.Užice		
Radovići 2		
BTS10/0,4kV "Hotel"		
TS 10/0,kV"Željeznička stanica"		
BTS 10/0,4kV"Pekara"		
TS ŽELJEZNIČKA STANICA		
TS ŽELJEZNIČKA STANICA ZETA		
TS BEKO		
Trgopromet		
Ribarstvo		
BTS 10/0,4 kV, 630 kVA, EKONOMSKI FAKULTET		
KULA RADIO CENTAR PLAVNICA		
TS 10/0,4kV "3X12 STANOVA"		
Košuta		
BTS Hotel Rožaje		

TS Sveti Marko		
VOJNI LOGOR		
MBTS 10/0,4 kV "ŠKOLA" - VIR		
Opština		
Sajam		
MOC		
ROH		
Bentonit		
ZEPS		
AVIJACIJA		
POLJOPRIVREDNO DOBRO		
VODOVOD - PUMPE VIDROVAN		
BTS R SUP ZAGORIČ		
ZTS 10/0,4kV"Klanica"		
Lokve I		
Vodovod		
Hladnjača		
TS VILA GORICA		
Hotel		
MBTS Sinegorje (1x630kVA)- Bar		
TS 35/10kV "Račica" - NDTs 10/0,4k+C299+C7:C50+C+C7:C311		
NDTS 10/0,4kV "Vodakom"- MBTS 10/0,4kV "M. Peć II"		
Priključni 10k-v KB za TS Jugopetrol		
10 kV kabal Nova Varoš -Blok C Zetogradnja TS br.3		
Nastavak kabla za Donju Goricu od Studenske ulice do raskrsnice CT-NK puta-ZETAGRADNJA		
10 kV kabal TS br. 3 objekat H UP 5 DUP Radoje Dakić-Zetogradnja		
Kabal od TS Zgrada Radulović /1000kVA / do P.P.O.V."STUDENCA"		
TS 10/0,4 kV "ZETAGRADNJA"- DUP KONIK SANACIONI PLAN; XHE 49A,3x1x240mm, l =155 m ,nastavak kabla iz PG 3 i "ulaz-izlaz" l=30 m		
Priključni 10kV kabal za TS Gradski parlament; XHE 49A,3x1x150mm ² ,10kV; veza sa CNP i "ulaz-izlaz"		

TS 1,2,3 10/0,4 kV "ATLAS CENTAR"- DUP ZONA CENTRALNIH DJELATNOSTI CETINJSKI PUT; XHE 49A,3x1x240mm, direktan izvod iz PG 4 i "ulaz-izlaz" na TS TOLOŠI 3 l=1100 m		
TS 10/0,4 kV "Lakočević"- TS 10/0,4kV "Cijevna-blok 9"-DUP "Blok 6"		
TS 10/0,4 kV "MINISTARSTVO ODBRANE"-DUP BLOK 6; XHE 49A,3x1x240mm, l = 450 m		
DUP GORNJA GORICA-izvedeni građevinski i elektromontažni radovi		
Priključni KB (XHE 49A,3x1x150mm, l = 1100 m) za STS250kVA i STS160kVA Kučki vodovod		
Priključni 10kV kabal za DTS Javna rasvjeta 1 i 2 Bulevar Zetskih vladara		
TS 10/0,4 kV "Agencija za stanovanje"- "ulaz-izlaz" na kablu između TS 10/0,4kV "Cijevna-iza benzinske pumpe" i TS "Tološi 4A"-DUP "Blok 6"; XHE 49A,3x1x240 mm, l = 221m		
Priključni KV 10kV		
MBTS "Rovanac" - DTS "Uvala Veslo"		
Kablovski vod 10kv za DTS Lješevće		
Priključni 10kv Kablovski vod za DTS Muo 4		
Priključni 10kv Kablovski vod za DTS Autokamp1		
Priključni 10kv Kablovski vod za DTS Autokamp2		
Priključni 10kv Kablovski vod za DTS Imlek		
KB 10kV TS 35/10kV MedanovićiXHE49-A - DTS10/0,4kV "Dom starih" 4X(1X150/25mm ²)12/20		
XHE49-A 3X(1X150/25mm ²)12/20		
Priključni 10kv Kablovski vod za DTS Kips		
KB 10kV TS 10/0,4 kV "Gintaš"- "Soliteri Agencija za stanovanje"- "Zetogradnja blok 35 i 36"-TS 110/10 kV "Podgorica 5"; XHE 49A,3x1x240 mm, l1 = 1010 m , l2=760 m i l3= 1530 m		
TS 10/0,4 kV DUP "Kruševac zona B- Cijevna komerc"-TS "Palada"-semafori 13.jul; XHE 49A,3x1x240 mm, l = 1103 m realizovano u dvije faze		
TS 10/0,4 kV "ZELENIKA"- TS "JR 1"-TS "VOLI"-TS "JR 2"-TS "CITROEN"-TS "KIPS"-TS BEMAX" u UP-u "CIJEVNA-SERVISI I SKLADIŠTA"; XHE 49A,3x1x240mm, l = 5km		
Kabal - TS 10/04 kV DUP "KAP"-Voli		

TS 10/0,4 kV "SODRA"- DUP POBREŽJE; XHE 49A,3x1x240mm, l1= 138 m, l2=270 m i l3=330 m		
10 i 35 kV kablovi rekonstrukcija Piperske ulice-II faza		
TS 10/0,4 kV "TS Prvi maj"-TS "Centar" realizovano do sad do početka Krivog mosta; XHE 49A,3x1x240 mm, l = 724 m		
TS 10/0,4 kV "DADI COMERCE" PUT ZA TUZI "ULAZ-IZLAZ"; XHE 49A,3x1x240mm, l = m		
Priključni kabal "PROGRES & CO"DOO		
10kV KB od TS KLICEVO do TS Neckom		
Priključni 10KV kabal za TS 10/0,4KV „Božja Voda"		
10kV kablovski priključni vod za TS 10/0.4kV "Miločer"		
10kV kablovski priključni vod za STS 10/0.4kV Gornji Pobori		
10kV Kablovski vod "Sl.plaža I- TQ Centar"		
10kV kablovski vod "DTS 10/0.4kV Stupovi III-MBTS 10/0.4kV Krš Medina III"		
MTS Turkova Poljana - TS Soliteri		
MTS Turkova Poljana - TS Tržnica		
Priključni 10kv Kablovski vod za DTS Ljuta 1		
MBTS 10/0,4kV "Distribucija"TS 10/0,4kV "Lovćen-osiguranje"		
MBTS10/0,4kV "Rasadnik"DTS10/0,4kV "Kolić Safet"		
BTS10/0,4kV "Labus"DTS"MUP"		
Priključni DV 10 kV za MBTS Invest V		
BTS 10/0,4kV SILOSMBTS STRAŽICA-"MAT-PETROL"		
Priključni 10kv Kablovski vod za DTS Marinović auto salon		
10 kv Kablovski vod za DTS Kobra		
TS 10/0,4 kV "Podgorica 4"-DUP "PC Kruševac zona B"-Momišići B-TS "Momišići 11-TS "Univerzitet-profesorska zgrada kod mljekare" (nastavljen kabal IPO iz PG 4 koji je bio rezerva)-MOMIŠIĆI B 5 (XHE 49A,3x1x240 mm, l = 505 m do Momišića 11 i l=937 m do profesorske zgrade		
TS 10/0,4 kV "Petrović"-DUP "Drač putnički terminal", "ulaz-izlaz"; XHE 49A,3x1x240mm, l = 88 m "ulaz-izlaz"		
TS 10/0,4 kV TS "PG 4"- "Abex 1"- "Abex 2"- "Tamboiva" DUP "Prvi maj"- nastavljen kabal iz PG 4 do Krivog mosta; XHE 49A,3x1x240 mm, l = 635 m ,		
TS 10/0,4kV "Zgrada Vunka"TS 10/0,4kV Mala Pijaca		

6KV izvod iz TS 35/6KV Podgor - Sjenokos		
Priključni KDV za MBTS "Kameno-vojna"		
BTS 10/0,4 kV "Šljunkara"STS "Donji Zaton"		
TS Sportska Sala - TS Račica Stara		
MBTS 10/0,4kV "Rijeka"TS10/0,4kV Novi tržni centar		
MBTS10/0,4kV "Rasadnik"Rešetkasti stub Malo Polje		
otcjepni DV stub u trasi dalekovoda "Mahala-STS P.Polje"MBTS 10/0,4kV "Lenka-Pavino-Polje"		
TS 10/0,4kV "Imako-stara"TS 10/0,4kV"Imako-nova-DOO Imperijal"		
MBTS 10/0,4kV "Distribucija"MBTS10/0,4kV "Rasadnik"		
10KV TS35/10KV ŽABLIJAK-SAV.KUK I		
10KV SAVIN KUK I SAVIN KUK II		
Kabl.Vod 10 kV F.M.Djelova		
TS 35/10 Račica - STS Industrijaimport		
ZTS10/0,4kV "Rasovo"BTS10/0,4kV "Rasovo"		
otcjepni DV stub u trasi DV "Ščepanica-Lozna"MBTS 10/0,4kV "Lenka-Lozna"		
TS 35/10kV "Nedakusi"MBTS 10/0,4kV "Lenka"		
10KV TS 35/10KV ŽABLIJAK-MBTS EKON.		
Priključni kabal GORANSKO - 4		
Kabl.Vod 10 kV Lamelnirica -Balvanište		
"A" stub STS "Medanovići"		
DV krajnji stub u trasi dalekovoda " Dobrakovo -Gostun"TS 10/0,4kV "Gostun-Kumanica"		
TS 35/10kV "Nedakusi"MBTS 10/0,4kV "Vinilpast"		
TS Grahovo Hotel GRAHOVO - fabrika		
TS 35/10kV MedanovićiTS 10/0,4kV Konfekcija		
otcjepni stub na DV Lješnica-B.SeloSTS "Lješnica"		
MBTS 10/0,4kV"Brena"MBTS10/0,4kV "Boro"		
DV stub u trasi dalekovoda "Čokrlije-Tomaševo"MBTS10/0,4kV "Tomaševo"		
BTS10/0,4kV "Malo Polje"MBTS 10/0,4kV "Vojni objekti"		
TS 35/10kV "Nedakusi"TS 10/0,4kV "Vunko-kotlara"		
Priključni 10kv Kablovski vod za TS Rivijera		
Priključni 10kv Kablovski vod za STS Hladnjača Jugodrvvo Delta		

Priključni kabal GORANSKO - 3 FEP		
Priključni kabal VRACENOVICI - MONTEX		
Priključni 10kv Kablovski vod za TS Bokeljka		
10kv KB od RP Nedakusi do TS Rada		
10KV KABL.VOD ZA MBTS PILANA		
Priključni 10kv KB za RP Duklo		
10kv KB od RP Duklo do TS Mljekara		
Priključni kabal TS Termoelektro		
Priključni kabal VELIMLJE MONTEX		
10kv KB od TS Medanovići do TS Malo polje		
10kv KB od DV Stub Poda-Bioča do TS Asf.baza Poda		
KABAL ZA "4. NOVEMBAR"		
10kv KB TS Grad- TS Solana		
10kv KB TS V.Plaža1- TS Solana		
Priključni kabal PILANA BREZNA		
10kv KB od TS Nedakuci do TS Rasovo		
10kv KB od TS Nedakuci do TS Petoljetka		
10kv KB od TS Petoljetka do TS Ž.Stanica		
10kv KB od TS Nedakuci do TS Petoljetka1		
10kv KB od TS ŠIK Javorak1 do TS ŠIK Javorak 3		
10kv KB od TS Klanica do TS Auto baza		
6KV izvod iz TS 35/6KV Podgor za Vodovod Cetinje		
"A" stub (fabrika "Radnik")MBTS"Betonjerka"-BTS"Šljunkara"		
BTS10/0,4kv "Labus"MBTS 10/0,4kv"Brena"		
STS"Loznice"KZ stub Patkova otoka		
TS10/0,4kv "Ž.stanica"ZTS10/0,4kv "Nedakusi"		
DV stub na početku prolaza ispod DV 35kv u MahaliDV stub na kraju prolaza ispod DV 35kv u Mahali		
BTS 10/0,4 kv "Štamparija"KZ stub na Limu		
KABAL ZA KID		
Kabl.Vod 10 kv Dekor		
Č.rešetkasti stub -kod Lima BTS10/0,4kv "Rasovo"		
RP10kv"Nedakusi" MBTS 10/0,4kv "Hladnjača"		
TS 35/10kv "Nedakusi"TS 10/0,4kv "Vunko-pogon"		
dV stub u trasi DV "Ribarevine-Rakonje"BTS "Jugopetrol-Kruševo"		

10kV KB od TS Brezovik-Kula do TS Bolnica Brezovik		
otcjepni DV stub na DV "Slijepač Most-Mijatovo Kolo"TS10/0,4kV "Mijatovo Kolo"		
BTS10/0,4kV "Malo Polje"Rešetkasti stub Malo Polje		
ZTS10/0,4kV "Nikoljac"MBTS10/0,4kV "Kotlara"		
DV stub na početku prolaza ispod "Gošinog" mostaStub na kraju prolaza ispod "Gošinog" mosta		
TS 35/10kV "Nedakusi"TS 10/0,4kV "Imako-stara"		
TS KlicevoTS Metalac		
BTS10/0,4kV "Labus"BTS "Radnik"		
Kabl.Vod 10 kV Pilana-Stolarija		
Kabl.Vod 10 kV Panel		
Kabl.Vod 10 kV Pilana		
MBTS 10/0,4kV "Distribucija"BTS10/0,4kV "Špiro Dacić"		
Š.I.K. " JAVORAK " - IŠ.I.K." JAVORAK " - II		
Priključni KDV za BTS "Pristan 2"		
TS Bistrica PIVARA		
TS Bistrica PIVARA1		
STS BALJAJČE 5		
STS SENIĆ		
STS SAVOVIĆ LUŽNICA		
Gradina I		
GITANES PETROL - Brlja		
KOCANI MARKOVIC		
STS HLADNJAČE NOVAKOVIĆ		
STS HLADNJAČE KRSTOVIĆ		
STS 10/0,4kV "Crniš"		
STS ŠUŠUNJA 2		
STS10/0,4kV,"Koke-Hasanbegović"		
STS 10/0,4 kV"Selakovići"		
STS NIŠIĆ OKOV		
STS 10/0,4kV BAR BILJE		
Vojno Selo I		
STS 10/0,4kV "Gorice"		
STS 10/0,4kV"Krstače"		
STS RUTOŠ		
STS 10/0,4kV"Moravac"		
Ski lift II		
VUCJE - II		

STS MAHALA 3		
Farma Bisernice		
ZABRĐE-AZIL		
SOMINA REPETITOR		
KONAK		
TRUBJELA - 2		
DV 10kV za STS 10/0,4kV "Kičava 1"		
DV 10 kV R.Mušovića -Jezerine		
DV 10kV za Marina Ravan		
Priključni dalekovod TS VILUSI - TRFOMONT		
Priključni dalekovod TS PETROVICI - MONTEX		
otcjepni stub na DV"Medanovići-Cerovo"		
DV 10kV BOJANA		
DV 10kV za VUCJE - I		
Priključni VDV za STS "JAT"		
Priključni dalekovod TS KAPTAZA VIDROVAN		
DV - 6KV - izvod za vodovod Cetinje iz TS 35/6KV Podgor		
10 kV Vazdušni dalekovod		
35KV DV ŽABLJAK ŠTUOC		
DV 10kV za STS10/0,4kV "Prijelezi"		
Priključni dalekovod TS RTV TOVIC		
Priključni VDV za STS "Borići"		
DV 10kV STS 10/0,4kV "Slijepač Most" - STS Gevčina		
DV 10kV TS S.Most-STs S.Most		
Priključni VDV za MBTS "Obosnik"		
Priključni VDV za TS "Kabala"		
DV 10kV STS 10/0,4kV "Kradenik" - STS Sipanje		
otcjepni stub u trasi DV "Ličine-Moravac"-STS 10/0,4kV "Lazovići"		
STS 10/0,4kV "Sipanje"-STS 10/0,4kV "Moravac"		
Priključni dalekovod TS KONAK		
-		
TS"Medanovići"- "A" stub-STs10/0,4kV "Cerovo"		
"A" stub"Marina ravan"-BTS 10/0,4kV "Donja Lipnica"		

STS 10/0,4kV "Medanovići"-BTS 10/0,4kV "Gimnazija"		
metalno rešetkasti stub na početku trase DV"Pruška-Loznice"-metalno rešetkasti stub prema STS"Loznice"		
Priključni VDV za BTS "Pristan 2"		
10 kV DV Priključni dalekovod TS AVIJACIJA		
TS klanica-POLJOPRIVREDNO DOBRO		
Priključni dalekovod TS KAMENOLOM VRTAC		
-		
Rasklopište "Klinici" - TS "Rakite"		
Priključni VDV za STS "Špiljice"		
Priključni VDV za TS "Pristan 1"		
MBTS 10/0.4 kV, 400 KVA "Farma krava"		15.000,00 €
TS 10/0.4 kV, 2x630 kVA UP „Br. 42“ Podgorica (NDTs 10/0.4 kV "Bulevar 1")		36.000,00 €
DTS 10/0.4 kV, 1x630 kVA „Čukolino" sa priključnim kablom i NN razvod		
DTS 10/0,4 kV 1x630 (250) kVA "Kumbor 3" sa priključnim kablom		38.922,22 €
MBTS 10/0.4 kV GSP Petrol		30.000,00 €
STS 10/04 kV "Vektra" Farmaci		9.000,00 €
NDTS 10/0.4 kV, 1x 1000 kVA "Šišet" i priključni vodovi 10 kV kab. Igalo, KP 237/1 KO Topla		
10 kV kabal TS 35/10 Centar - TS 10/0,4kV Nikić - TS Stara Varoš 5		
10 kV kabal Vuksanlekić Tuzi		
NDTS 10/0,4 kV, 630 kVA "Br. 26 - Nova"		34.056,94 €
TS 10/0,4 kV, 100 kVA, "Jokić"		7.000,00 €
NDTS 10/0.4 kV, 1 x 1000 kVA , Dječji vrtić St.Aerodrom		38.922,22 €
NDTS 10/0,4 kV, 1000 kVA NDTs ZABJELO N 20		37.844,44 €
MBTS nova 20, 10/0,4 kV, 2x630/630 kVA (MBTS „Vranići 7")		
MBTS 10/0,4 kV, 1x630 kVA KO Jastreb (MBTS MG GROUP)		32.170,83 €
NDTS 10/0,4 kV, 1x630 kVA Br.1-Nova (NDTs DAUTI KOMERC)		33.113,89 €
NDTS 10/0,4 kV 630/250 kVA (DTS Granični prelaz Božaj)		28.218,61 €
DTS 10/0,4 kV, 630/400 kVA (DTS Prerada voća)		29.329,44 €
NDTS 10/0,4 kV, 2x1000 kVA, br.2 Nova (NDTs Pazarište 2)		58.658,89 €
NDTS 10/0,4 kV, 2x1000/1000 kVA, br.11-Nova-I faza (NDTS DONJA GORICA 16-ČELEBIĆ)		44.760,56 €

NDTS 10/0,4 kV, 2x1000/1000 kVA, br.1-Nova (I faza) (NDTS Tehnomax Zelenika)	44.760,56 €
NDTS 10/0,4 kV, 1x1000 kVA, br.7-Nova (NDTS VOLI ZABJELO)	37.844,44 €
NDTS 10/0,4 kV 1x1000 kVA broj 11 Nova-I faza (NDTS JUŽNI JADRAN 2x1000/1000 kVA)	44.760,56 €
NDTS 10/0,4 kV Br.8 -Solidarno 2x1000/1000 kVA-I faza (NDTS DONJA GORICA 15)	44.760,56 €
NDTS 10/0,4 kV 160 kVA (DTS BULEVAR MAHALA)	26.759,03 €
Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV „ Hotel Podgorica " 630/250 kVA u NDTS 1000 kVA	24.326,39 €
NDTS 10/0,4kV br.8 Nova (NDTS Tabački most)	32.170,83 €
DTS 10/0,4 kV br.7, (DTS Zabjelo Ljubović 2)	36.766,67 €
NDTS 10/0,4 kV, 2x1000/1000 kVA-I faza (NDTS City kvart 3)	42.281,67 €
TS 35/0,4 kV 160 kVA TUNEL NJEGUŠI	
DTS 10/0,4 kV, 1x1000 kVA Pazarište	37.844,44 €
NDTS 630 kVA „ MAGACIN "	
NDTS 10/0,4 kV,2x1250 kVA (NDTS NOVI DUVANSKI KOMBINAT)	72.006,11 €
TS 10/0,4 kV 1x1000 kVA (TS DONJA GORICA 14)	
DTS 10/0,4 kV,1x1000 kVA Montenegro Petrol (DTS ŠLJUNKARA TRANSPETROL)	38.922,22 €
DTS 10/0,4 kV,1x1000 kVA (DTS BEKOM)	
TS 10/0,4 kV 2x1250 kVA Hotel Hilton 2	68.018,33 €
NDTS 2x1000 kVA (NDTS Biznis Siti)	56.988,33 €
TS Atlas 4, 1x1000 kVA	36.766,67 €
TS 10/0,4 kV 2x630 kVA br.15 Nova (NDTS SPORTSKI CENTAR DONJA GORICA)	45.958,33 €
Rekonstrukcija STS 10/0,4 kV,160 kVA Rakočevići (zamjena trafoa sa 250 kVA)	3.676,67 €
STS 10/0,4 kV 100 kVA za napajanje rasvjete tunela Mekavac (STS TUNEL MEKAVAC)	
STS 10/0,4 kV, 250 kVA Was Impex	13.622,78 €
STS 10/0,4 kV,250 kVA Brankov Krš(STS BRANKOV KRŠ)	12.868,33 €
MBTS "Stražica"-MAT PETROL , 1x630kVA	
MBTS "ADA " 1x630kVA	
10 kV KB TS35/10Voloda-TS10/0,4 kV "Rudnik Uglja", l=500 m	

10 kV KB TS 10/0,4kV "Emisioni Centar" - TS10/0,4kV "Pekara", l=1900 m		
10 kV KB TS 10/0,4 kV "Ada" - TS10/0,4 kV "Dom Starih", l=400 m		
10 kV DV Priključni DV vod za STS "Šuvakov" l=70 m		
10 kV KB Priključni KV vod za STS "Petrova strana", l=180 m		
STS 160kVA "Šuvakov Milica" (STS Tepačko Polje)		
STS 160kVA "Petrova Strana "		
STS 100 kVA "Brašanac" (STS Pilana Brašanac)		
STS "Ranč", 160kVA (granični prelaz) (STS Carina Ranč)		
Priključni VDV za STS "Romsko naselje" l=1200 m		
Priključni VDV za STS "Ranč"(granični prelaz) l=900 m		
DTS 10/0,4 kV, 630 kVA, DAJMI SUTORINA		
TS 10 /0,4 kV, 630 kVA BUGRUGASIK		
DTS 10/0,4 kV, 630 kVA (TR-50 kVA) LUČIĆI		
DTS 10/0,4 kV, 630 kVA TREBESIN		
DTS 10/0,4 kV, 630 kVA ETNO SELO SASOVIĆI		
MBTS 10/0,4 kV, 1000 kVA GEA INVEST		
BTS 10/0,4 kV, 400 kVA SOLITERI SAVINA		
MBTS 10/0,4 kV, 2x630 kVA TOPLA II-D		
MBTS 10/0,4 kV, 630 kVA, SREMSKA MITROVICA 1		
MBTS 10/0,4 kV, 630 kVA, BAJER		
MBTS 10/0,4 kV, 630 kVA TOPLA IV VLAOVIĆ		
MBTS 10/0,4 kV, 630 kVA, KRŠ		
TS 10/0,4 kV, 2x630 kVA STARI GRAD		
BTS 10/0,4 kV, 250 kVA MOTEL VINOGRADI		
MBTS 10/0,4 kV, 1000 kVA IGMAN		
TS 10,0,4 kV, 400 kVA, DJEČJA BOLNICA		
MBTS 10/0,4 kV, 630 kVA TREBJESA BAOŠIĆ		
MBTS 10/0,4 kV, 400 kVA OBOSNIK		
TS PRISTAN 1		
TS RAKITE		
BTS PRISTAN 2		
DTS 10/0,4 kV, 630 kVA Ciglane		
TS 10/0,4 kV, 630 kVA, IZGRADNJA		
TS 10/0,4 kV, 1000 kVA, PREMIA ŠKALJARI		
TS 10/0,4 kV, 630 kVA, ECCOSTAN RISAN		
TS 10/0,4 kV, 2x630 kVA, MONRUS INVESTMENT		
TS 10/0,4 kV 630 kVA, AUTOKAMP 3		

TS 10/0,4, 630 kVA, kV MUO 4		
TS 10/0,4 kV, 630 kVA, MORINJ 3 MLINI		
TS 10/0,4 kV, 630 kVA, LJUTA 2		
TS 10/0,4 kV, 2x630 kVA KOSTANJICA 3		
TS 10/0,4 kV, 630, GRINFILD LIVING		
TS 10/0,4 kV, 400 kVA, MARINOVIĆ AUTOSALON		
TS 10/0,4 kV, 630 kVA, ŠTAMPARIJA		
TS 10/0,4 kV, 630 kVA, STARA LIVNICA		
TS 10/0,4 kV, 630 kVA, MEDIFARM		
TS 10/0,4 kV, 1000 kVA, JUGOPETROL-KAMELIJA		
10kV kablovski vod za uklopavanje DTS 10/0.4kV "Investamont"		
10kV kablovski vod za uklopavanje DTS 10/0.4kV "Plastenici 2"		
10kV kablovski vod za uklopavanje DTS 10/0.4kV "DAJMI"		
10kV kablovski vod za uklopavanje DTS 10/0.4kV "Sutorina škola"		
10kV KB TS "Sportska hala"-DTS "Solila III", l=420 m		
10kV KB DTS "Solila III"-DTS "Solila IV", l=650 m		
10kV KB MBTS "Gals" - MBTS "V&K Montenegro", l=350 m		
10kV kablovski vod za uklopavanje NDTS 10/0.4kV "Šišet"		
10kV KB BTS "Modra ploča"-MBTS "Jauza"-MBTS "Topla 3", l=110 m		
10kV kablovski vod od kraja naselja Topovi do DTS "Podi 2-Jačeglav", l=1400 m		
10kV KB DTS "Podi 2-Jačeglav"-DTS "Podi Klicov, l=500 m		
10kV KB DTS "Topla VI-Rostović" - TS "Bugrugasik" l=365		
10kV Priključni 10 kV kablovski dalekovod za DTS "Lučići" l=340		
10kV KB STS 10/0,4kV Trebesin - DTS Trebesin, XHE49-A 3x(1x150/25mm ²), 12/20kV, 450m		
10 kV Priključni kablovski dalekovod za DTS "Etno selo-Sasovići", l= 106m		
10kV kablovski vod za uklopavanje DTS 10/0.4kV "GEA Invest"		
TS 35/10kV Račica - DTS Vodakom - MBTS Meštovića Peć II XHE49-A 3x(1x240/25mm ²), 12/20kV, 4280m		
Uklapanje DTS Opatovo u postojeću mrežu XHE49-A 3x(1x240/25mm ²), 12/20kV, 430m		
STS SITNICA PRO MONTE-BJELOTINA		
STS 10/0,4 kV MURIŠIĆ KAMENO		

STS 10/0,4 kV SITNICA BEKO		
14 Postrojenja 35kV u objektima CGES-a (otkup u skladu sa članom 242 ZoE) - preostala 4 postrojenja u TS 110/35kV Danilovgrad, TS 220/110/35kV Mojkovac, TS 220/110/35kV Podgorica 1 - Zagorič i TS 110/35kV Ribarevine	210.957,03 €	
TS 35/10kV (2x400kVA) u krugu TS PG2		
Postrojenje 35kV u TS 35/6kV "PS Budva"		
Postrojenje 35kV u TS 35/0.4kV "PS Bolje Sestre"		
Postrojenje 35kV u TS 35/6kV "PS Reljići"		
TS 10/0,4kV "PS Belveder" (2x1000kVA)		
TS 10/0,4kV "PS Pod Kuk" (1x400kVA)		
TS 10/0,4kV "Prijevor" (BTS Lastva) (400kVA)		
KV 35kV TS 35/0,4kV "Bolje Sestre" - TS 110/35kV "Virpazar"		1.214.663,78 €
KV 35kV TS 110/35kV "Virpazar" - TS 35/6kV "Reljići"		
Priključni 35kV vodovi za TS 35/6kV "PS Budva"		
Nadzemni 35 kV vod od TS Zeta do PS Bolje Sestre		
DTS 10/0,4 kV 1x630 (250) kVA "Uvala Veslo"		
MBTS 10/0,4 kV, 250 kVA "Zoganje"		
NDTS 10/0,4 kV, 1x1000 kVA "DUP Prvi Maj"		
TS 10/0,4 kV, 630 kVA KP 868 KO Rožaje (TSO Zanatski centar)		
STS 10/0,4 kV, 50 kVA "Toplik"		
DTS 10/0,4 kV 630 kVA sa priključnim 10 kV kablovskim vodom		
DTS 10/0,4 kV, 1X630 kVA na lokaciji "Krstac – Reževići"		
10 kV kablovski vod DTS 10/0,4 kV "Tunel Kotor" - DTS 10/0,4 kV "Premia"		
10 kV kablovski vod BTS 10/0,4 kV "Novo Naselje Kotor" - TS 10/0,4 kV "Premia"		
MBTS 10/0,4 kV, 1x630 kVA "Rokšped Stari Aerodrom"		
TS 10/0,4 kV "Južni Bulevar 1"		65.000,00 €
TS 10/0,4 kV "Neckom", Nikšić		
TS 10/0,4 kV "GBM Adriatica". Budva		
10 kV vazdušni vod od STS Motel Provalija do MBTS Tunel Ivica 1		
35kV kablovski vod RP Buče – mHE Bistrica – mHE Jelovica 2 sa optikom		
MBTS 10/0,4 kV Pampa Dahna		

MBTS 10/0,4 kV Mugoša		
STS 10/0.4kV "Crni Val", 1x50kVA		
Podzemni vod od STS Matijević do buduće TS Kavač		100.000,00 €
MBTS 10/0,4 kV Inventa		45.000,00 €
STS 10/0,4 kV, 50kVA, "Krš"		
STS 10/0.4kV, 1x50kVA, "Bazna stanica Lutovo"		
STS 10/0.4kV, 1x100kVA, "Mrčajavac Repetitor"		
STS 10/0.4kV, 1x100kVA, "Bandijer Repetitor"		
MBTS 10/0.4 kV Momišići 17		47.500,00 €
TS 10/0,4 kV, 2x1000 kVA (I faza 1x1000 kVA) sa priključnim 10 kV vodovima, čija je izgradnja planirana na dijelu KP 4153/1 i 4159/1 KO Novi Bar (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)		90.000,00 €
TS 10/0,4 kV, 2x630 kVA „ P 6-1 " sa priključnim 10 kV kablovskim vodovima, čija je izgradnja planirana na KP 6188/4 i 6461/1, KO Novi Bar (lokacija trafostanice) i KP 6188/4, 6461/1, 6461/7, 6461/4, 6175/2, 6175/3, 5824, 5815/1, 5815/6, KO Novi Bar - parcele na kojima se polaže kablovski vod (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) - Umjesto investicije ID 3673		93.750,00 €
TS 10/0.4kV 1x630kVA čija je izgradnja planirana na KP 2997/158, KO Tuzi (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)		55.000,00 €
Rasklopno postrojenje 10kV za potrebe priključenja mHE Bukovica	70.000,00 €	
TS 10/0,4 kV "I" sa priključnim 10 kV kablovskim vodom, prema DUP-u "Spomen park Kruševac - zona A i E" - izmjene i dopune (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)	48.000,00 €	
MBTS 10/0,4 kV „P 6-3“ 2x630 kVA	75.000,00 €	
TS 10/0,4 kV, 1x630 kVA "Nova br. 4" sa priključnim 10 kV kablovskim vodovima prema DUP-u "Dajbabska gora" (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) - Umjesto investicije ID 3860	66.000,00 €	
NDTS 10/0,4 kV "Blok 33 A" 1x1000 kVA sa priključnim 10 kV kablovskim vodovima - DUP Bečići (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) - Umjesto investicije ID 3944	86.000,00 €	

TS 10/0,4 kV, 2x1000 kVA "A 4" sa priključnim 10 kV kablovskim vodovima, prema DUP-u "Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i južne obilaznice" - izmjene i dopune (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)	105.000,00 €	
MBTS 10/0,4 kV 1x630 kVA "Male Rose"		44.000,00 €
MBTS 10/0,4 kV 1x630 kVA "Resnik Jugopetrol"		40.000,00 €
MBTS 10/0,4 kV 1x1000 kVA "Vektor"	61.000,00 €	
MBTS 10/0,4 kV 1x1000 kVA "Voli"		
STS 10/0,4 kV 250 kVA "Betonjerka"		
STS 10/0,4 kV 160 kVA "Kolomza Plastika" sa priključnim 10 kV vodom		
STS 10/0,4 kV 160 kVA "Mljekara Arena Milk" sa priključnim 10 kV vodom		
STS 10/0,4 kV 160 kVA "Mavrijan Ravija"		
TS 10/0,4 kV 2x1000 kVA "Fontana"		90.000,00 €
Dio DV 10 kV Medun iz TS 35/10 kV "Ubli" za napajanje graničnog prelaza Grabon	90.000,00 €	
MBTS 10/0,4 kV, 1x630 kVA "Tehnostar 1"		
STS 10/0,4 kV "Kačapore 1" sa priključnim DV 10 kV		
10kV kablovski vod (3 x XHE49-A 1x240mm ² , 20kV) od TS 10/0,4kV "Bazna" do TS 10/0,4kV "Žičara K8" na skijalištu 1600 - dužine trase 190m		
3 x (10kV kablovski vod (3 x XHE49-A 1x240mm ² , 20kV) od TS 35/10kV Jezerine do TS 10/0,4kV "Bazna" na skijalištu 1600) - dužine trase 1600m		
TS 10/0,4 kV 1x1000 kVA "BLOK 87A" sa priključnim 10 kV kablovskim vodovima - DUP Bečići (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) - Umjesto investicije ID 3969	70.500,00 €	
NDTS 10/0,4 kV 2x1000 kVA "Bjeliši 1" sa priključnim 10 kV vodom (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) - Umjesto investicije ID 4106	160.000,00 €	
TS 10/0,4 kV 1x1000kVA "Blok 77" sa uklapanjem u postojeću VN INN mrežu (u zahvatu DUP-a Bečići) (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) - Umjesto investicije ID 3924	68.500,00 €	

NDTS 10/0,4 kV 2x630 kVA "LI-14 - PPPPN Obalno Područje Crne Gore - Detaljna razrada lokacija Prva faza privredne zone Bar" sa uklapanjem u VN mrežu – Bar (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)	125.000,00 €	
NDTS 10/0,4 kV 1x1000 kVA "106A" sa priključnim 10 kV vodovima (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) - Umjesto investicije ID 4123	129.000,00 €	
NDTS 10/0,4 kV 1x1000 kVA „Blok 100A" - DUP Bečići (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) - Umjesto investicije ID 3923	76.000,00 €	
NDTS 10/0,4 kV 1x1000kVA "Blok 8A" sa uklapanjem u VN mrežu – DUP Bečići (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) - Umjesto investicije ID 3970	70.500,00 €	
NDTS 10/0,4 kV 2x1000 kVA "Nova br.2" sa uklapanjem u VN mrežu – DUP Titex - Podgorica (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) - Umjesto investicije ID 4105	125.000,00 €	
TS 10/0,4 kV 1x630kVA "NOVA br. 10", u zahvatu DUP-u "Zabjelo - Ljubović" (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) - Umjesto investicije ID 3813	55.000,00 €	
TS 10/0,4 kV 1x1000kVA "NOVA 5", prema DUP-u "Zabjelo 8" (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) - Umjesto investicije ID 3615	90.000,00 €	
NDTS 10/0,4 kV 2x630 kVA "KOLAŠIN 762" sa priključnim 10kV vodom (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)	92.000,00 €	
TS 10/0,4 kV 2x1000 kVA "C3" sa uklapanjem u VN mrežu – DUP TOPOLICA III (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)	111.000,00 €	
TS 10/0,4 kV 2x630 kVA "Br. 7" sa uklapanjem u VN mrežu - DUP Veliki Pijesak (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) - Umjesto investicije ID 3424	85.000,00 €	
NDTS 10/0,4kV 1x630 kVA Džamija sa uklapanjem u VN mrežu (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) - Umjesto investicije ID 2784	75.000,00 €	

TS 10/0,4 kV, 1x630kVA "Zabjelo 4906/3" sa priključnim 10kV kablovima (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)	64.000,00 €	
STS 10/0,4 kV, 250 kVA sa priključnim 10 kV kablovskim vodom, KO Grlić (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)	30.000,00 €	
NDTS 10/0.4 kV, 1x630 kVA "BR.5 - NOVA" SA UKLAPANJEM U VN MREŽU – DUP ILINO, KO NOVI BAR, BAR (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) - Umjesto investicije ID 3895	63.700,00 €	
DTS 10/0.4kV, 2x1000kVA "NOVA 2-KARABUŠKO POLJE" SA UKLAPANJEM U VN MREŽU (DUP KARABUŠKO POLJE, PODGORICA) (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) - Umjesto investicije ID 2967	105.000,00 €	
TS 10/0.4kV 1x630kVA "Zaljevo" sa priključnim 10 kV kablovskim vodom – KO Zaljevo, Bar (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)	97.000,00 €	
Kablovski vod 35 kV od TS 35/10 kV "Tivat" do RP "Opatovo" u skladu sa Ugovorom o regulisanju međusobnih prava i obaveza u vezi izgradnje energetske infrastrukture u smislu člana 184 Zakona o energetici ("Sl. List CG", br. 5/16 i 51/17) br. 10-10-17890 od 10.04.2019.		250.000,00 €
MBTS 10/0,4 kV 1x630 kVA „Podi 1 Rebra“		
Elektroenergetska infrastruktura potrebna za napajanje električnom energijom autoputa "Bar - Boljare" dionica Smokovac-Mateševo - Partija III, u skladu sa Ugovorom o regulisanju međusobnih prava i obaveza u vezi izgradnje energetske infrastrukture u smislu člana 184 Zakona o energetici ("Sl. List CG", br. 5/16 i 51/17) br. 10-10-19214 od 17.04.2019.godine.	8.150.000,00 €	8.150.000,00 €
Elektroenergetska infrastruktura potrebna za napajanje električnom energijom autoputa "Bar - Boljare" dionica Smokovac-Mateševo - Partija I i Partija II, u skladu sa Ugovorom o regulisanju međusobnih prava i obaveza u vezi izgradnje energetske infrastrukture u smislu člana 184 Zakona o energetici ("Sl. List CG", br. 5/16 i 51/17) br. 10-10-19214 od 17.04.2019.godine.	900.000,00 €	900.000,00 €
NDTS 10/0,4 kV, 1x1000 kVA "Centurion" sa priključnim 10 kV vodom		200.000,00 €

TS 10/0,4kV 1x1000kVA "B-2" sa priključnim 10 kV kablovima – Ulcinjsko Polje		75.000,00 €
MBTS 10/0,4 kV 1x630 kVA "Pržice 3", na KP 17, sa uklapanjem u 10 kV mrežu, KO Dub, Kotor	68.000,00 €	
TS 10/0,4kV 1x630kVA "br.27" sa uklapanjem u VN mrežu, DUP Ilino (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) - Umjesto investicije ID 3406		71.465,00 €
TS 10-0,4kV 2x630 kVA "MK1" sa uklapanjem u VN mrežu	89.450,00 €	
DTS 10/0.4kV , 1x1000kVA "Bašbuljuk" na dijelu kp. 8386 KO Ulcinj sa priključnim 10 kV podzemnim kablovskim vodom na djelovima kp. 8354, 3649, 3615 i 1826 KO Ulcinj (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)	131.000,00 €	
TS 10/0,4kV 1x630kVA "Br.1-Donja Lastva" sa uklapanjem u 10kV mrežu - KO Donja Lastva, Tivat (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) - Umjesto investicije ID 3922	49.000,00 €	
TS 10/0,4kV (630+1000)kVA "br.12-13 Nova" sa uklapanjem u VN mrežu – KO Podgorica I, Opština Podgorica (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)	121.195,00 €	
TS 10/0,4kV 2x1000kVA "Br.3 Nova" sa priključnim 10 kV kablovskim vodovima UP "Stara Varoš"- izmjene i dopune, KO Podgorica III, Opština Podgorica (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) - Umjesto investicije ID 4202	127.650,00 €	
NDTS 10/0,4kV Port Milena sa priključnim 10kV vodom (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) - Umjesto investicije ID 4164	68.000,00 €	
DTS 10/0,4kV 2x630kVA "Ruljina" sa priključnim 10kV kablovskim vodovima KO Tivat, KO Donja Lastva - Opština Tivat (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) - Umjesto investicije ID 4580	120.000,00 €	
TS 10/0,4kV 2x630kVA "br.10" sa uklapanjem u VN mrežu – DUP Bijelo Polje (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)	87.225,00 €	
NDTS 10/0,4kV 2x1000kVA "B-1" sa priključnim 10kV vodom KO Ulcinjsko polje (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)	188.325,00 €	

TS 10/0,4 kV 2x1000kVA na UP 3 , prema DUP-u "Servisno skladišna zona uz željezničku prugu – Stari Aerodrom" (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) - Umjesto investicije ID 4562	114.000,00 €	
TS 10/0,4 kV1x1000kVA "Blok 84" sa uklapanjem u VN mrežu, KO Bečići, Budva (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) - Umjesto investicije ID 3929	84.250,00 €	
TS 10/0,4kV 1x630kVA "Zabrđe" sa 10 kV priključnim kablom – KO Zabrđe, Luštica, HN - (Izgradnja TS 10/0,4kV, 1x630 (1000)kVA "Alpha company" sa uklapanjem u 10kV i NN mrežu-HN) (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) - Umjesto investicije ID 3438	60.000,00 €	
TS 10/0.4 kV , 2x1000 kVA "STARI AERODROM - DOM ZDRAVLJA" SA UKLAPANJEM U VN MREŽU (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)	110.429,00 €	
TS 10/0,4kV 1x630kVA Nova Br.1 na UP (DUP KRAŠIĆI) sa uklapanjem u VN mrežu, KO Krašići (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) - Umjesto investicije ID 4241	66.650,00 €	
TS 10/0,4kV 1x1000kVA "DUP Zagorič 2-Razvršje Nova" sa uklapanjem u 10kV mrežu, KO Podgorica II (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)	69.335,00 €	
TS 10-0,4kV, 1(2)x630kVA „C4“ na UP TS6 (DUP „Topolica-Bjeliši“) sa uklapanjem u VN mrežu, KO Novi Bar, Opština Bar (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) - Umjesto investicije ID 4361	74.400,00 €	
TS 10/0,4kV 1x1000kVA "Kumbor 3" sa priključnim 10kV kablovskim vodovima - KO Đenovići (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)	88.292,00 €	
MBTS 10/0,4kV 1x630kVA „GČ-5“ sa uklapanjem u VN mrežu i NN mreža, KO Polje, Opština Bar (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)	103.675,00 €	
TS 10/0,4kV 1x630kVA "BR.12-NOVA" sa uklapanjem u 10kV mrežu DUP „Ilino“- KO Novi Bar, Opština Bar (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)	92.450,00 €	
TS 1X630kVA "Bigova nova" sa priključnim 10kV kablom		93.000,00 €

MBTS 1x1000 kVA Brodogradilište 2		128.100,00 €
DTS Food style		49.000,00 €
MBTS Smokov vijenac sa priključnim 10kV kablovskim vodovima		54.000,00 €
35kV kabal i optički kabal Grbalj - Bigova		765.119,24 €
MBTS 10/0,4kV 2x630kVA "Zagorič Siti Kej" sa uklapanjem u 10kV mrežu		77.000,00 €
MBTS Komoševina		
STS 10/0,4 kV, 100 kVA "Bijelovići Pilana"		16.000,00 €
10 kV priključni kablovski vod MBTS Red Commerce		93.000,00 €
TS 10/0,4kV 2x1000kVA "N4" sa uklapanjem u 10 kV mrežu DUP "Blok 35-36"- KO Podgorica III, Opština Podgorica (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)	142.125,00 €	
MBTS 10/0,4kV, 1x1000kVA "BR 6" sa uklapanjem u VN mrežu, prema DUP "Gorica C", KO Podgorica II, Podgorica (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)	76.800,00 €	
TS 35/10kV, 2x4MVA "KUK"na KP 4707 KO Njeguši, sa uklapanjem u 35kV distributivnu mrežu (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) Umjesto investicije ID 4094 i 4095	1.232.000,00 €	
NDTS 10/0,4kV, 2x1000kVA "KUK", (jedan trafo) na KP 5192/3 KO Njeguši, sa priključnim 10kV kablovskim vodovima (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)	171.000,00 €	
NDTS 10/0,4kV, 2x1000kVA "DUB", (jedan trafo) na KP 40/1 KO Privredna zona, sa priključnim 10kV kablovskim vodovima (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)	373.000,00 €	
NDTS 10/0,4kV, 630kVA na KP 323/14 KO Vuksanlekići, sa priključnim 10kV kablovskim vodovima (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)		153.000,00 €
NDTS 10/0,4kV, 1x1000kVA prema Odluci 01-332/22-1320/1 od 07.07.2022.god., sa priključnim 10kV kablovskim vodovima (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)	85.000,00 €	

NDTS 10/0,4 kV , 2x630kVA "Br.8" prema LSL "Mihinja", sa priključnim 10kV kablovskim vodovima od mosta na Sitnici do buduće NDTS "Br.8" (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)	150.000,00 €	
TS 10/0,4 kV, 2x630kVA "Br.11 Nova" prema DUP-u "Radoje Dakić", sa priključnim 10kV kablovskim vodovima (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)	100.000,00 €	
TS 10/0,4 kV , 2x630kVA "Br.1" prema DUP-u "Gruda-Donje Polje(Zona D)", sa priključnim 10kV kablovskim vodovima (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) Umjesto investicije ID 4180	132.925,00 €	
adaptirani SN blok (5V+1T), PD31 na KP 656/1 KO Stoliv, sa 10kV priključnim vodom (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)	18.000,00 €	
10kV kablovski vod preko kojeg će se izvršiti povezivanje novoizgrađene TS 10/0,4kV AQUA BIANCA na distributivni sistem (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)	1.000,00 €	
10kV kablovski vod preko kojeg će se izvršiti povezivanje novoizgrađene TS 10/0,4kV ZELENO BORJE na distributivni sistem (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)	1.000,00 €	
10kV kablovski vod preko kojeg će se izvršiti povezivanje buduće TS 10/0,4kV, 2x1000kVA sa postojećom NDTS 10/0,4kV "AUTO KAMP" (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)	17.050,00 €	
STS 10/0,4kV "VELJI GRAD"		
MBTS 10/0,4kV "TROIKANA"-UTJEHA		
STS 10/0,4kV "CRNI RT"		
MBTS 1x630kVA "Broj 1" DUP Marelica sa 10kV napojnim vodom (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) Umjesto investicije ID 3408 i 3410	140.000,00 €	
TS 10/0,4kV 1x630kVA „Nova 2” sa uklapanjem u VN mrežu, DUP „Naselje 1. Maj” – UP 203	70.000,00 €	
MBTS 10/0,4kV 1(2)x630kVA "UP T 16" sa uklapanjem u 10kV mrežu, DUP "Topolica IV"	95.150,00 €	

DTS 10/0,4kV 1x630kA Br 14 sa priključnim 10kV vodom u skladu sa DUP "Kamenovo - Pržno II za dio Kamenovo- Vrijesno" (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)	77.500,00 €	
Otkup izgrađene infrastrukture na naponskom nivou 0,4 kV (Infrastrukturu gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)	650.000,00 €	650.000,00 €
10kV Kablovski vod od TS "Mržep" do TS "Andrići" (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) umjesto Investicije 4229		130.252,00 €
35kV vodne ćelije u postrojenjima mHE Bistrica i mHE Jelovica 2 za priključenje 35kV kablovskih vodova koji čine 35kV kablovsku vezu Rudeš - Jezerine (ulaz-izlaz)		160.000,00 €
STS 10/0,4 kV "Bigor 2" sa priključnim 10kV vodom	15.000,00 €	